

Сводные данные количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2009 год:

Кол-во аварийных отключений за 2009 год - 43 шт;

Объем электроэнергии недопоставленной в 2010 году в результате аварийных отключений — 51,5 тыс.кВтч.

Основные причины аварийных отключений: падение деревьев, веток из основного лесного массива на провода и опоры ВЛ; воздействие посторонних лиц, организаций, а также животных и птиц; атмосферные перенапряжения; и другие.