

Сводные данные количестве аварийных отключений  
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
за 2011 год:

Кол-во аварийных отключений за 2011 год — 45 шт;

Объем электроэнергии недопоставленной в 2011 году в результате аварийных отключений — 51,5 тыс.кВтч.

Основные причины аварийных отключений: падение деревьев, веток из основного лесного массива на провода и опоры ВЛ; воздействие посторонних лиц, организаций, а также животных и птиц; атмосферные перенапряжения; и другие.

Ликвидация аварийных ситуаций в сетях  
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» за 2011г.

№п/ п	Дата откл.	Время откл.	Время вкл.	Причина отключения
1	10.01.2011	14-30	16-10	Повреждение КЛ-6кВ ТП-4070 – ТП-4592
2	23.01.2011	21-25	22-40	Повреждение КЛ-10кВ РП-83ф.1005 – Пст. «Печерская»
3	24.01.2011	03-15	05-05	Повреждение КЛ-10кВ ТП-404(1) – ТП-405(2)
4	26.01.2011	05-34	07-20	Повреждение КЛ-10кВ ТП-40(2) – ТП-41(2)
5	06.02.2011	17-50	19-27	Повреждение КЛ-6кВ ТП-389 – ТП-389а
6	08.02.2011	11-00	12-45	Повреждение КЛ-10кВ РП-45ф.457 – ТП-405
7	15.02.2011	12-05	13-53	Повреждение КЛ-6кВ ТП-2100(1) – ТП-39(1)
8	12.03.2011	12-40	14-15	Повреждение КЛ-6кВ ТП-2893 – ТП-2499
9	22.03.2011	16-40	18-05	Повреждение КЛ-10кВ РП-91ф.91-15 – ТП-916
10	29.03.2011	17-55	19-20	Повреждение КЛ-10кВ РП-83ф.834 – ТП-116
11	31.03.2011	18-25	19-40	Повреждение КЛ-6кВ ТП-2300 – ТП-2181
12	10.04.2011	00-40	01-30	Повреждение КЛ-10кВ ТП-41(2) – ТП-50(2)
13	13.04.2011	13-40	15-25	Повреждение КЛ-6кВ ТП-2435 – ТП-2962
14	21.04.2011	14-45	16-30	Повреждение КЛ-6кВ ТП-2229 – Пст. «Молитовская» ф.612
15	28.04.2011	18-00	19-45	Повреждение КЛ-6кВ РП-15 ф.159 – ТП-2466
16	02.05.2011	05-30	07-15	Повреждение КЛ-6кВ ТП-4547 – ТП-4814
17	09.05.2011	20-20	20-55	Повреждение КЛ-6кВ ГПП-«Фреза» ф.4 – ТП-2
18	12.05.2011	06-25	07-50	Повреждение КЛ-6кВ ТП-719 – ТП-644
19	23.05.2011	21-30	21-55	Повреждение КЛ-6кВ ТП-4669 – ТП-4381
20	03.06.2011	02-10	03-45	Повреждение КЛ-6кВ ТП-107 – Т-1
21	06.06.2011	21-25	23-15	Повреждение КЛ-6кВ РП-38 ф.385 – РП-24
22	12.06.2011	22-05	23-30	Повреждение КЛ-6кВ ТП-2959 – ТП-2317
23	22.06.2011	01-40	02-30	Повреждение КЛ-6кВ КТП-17 – ТП-44
24	07.07.2011	17-05	18-45	Повреждение КЛ-6кВ ГПП-«Фреза» ф.39 – РП-4
25	21.07.2011	00-40	02-25	Повреждение Т-1 ТП-2932
26	22.07.2011	15-05	16-10	Повреждение КЛ-6кВ РП-15 ф.715 – РП-71
27	04.08.2011	20-55	22-25	Повреждение КЛ-6кВ ТП-587 – ТП-321
28	09.08.2011	18-46	20-38	Повреждение КЛ-6кВ «Сормовская» ТЭЦ Ф.665 – ТП-5555
29	17.08.2011	18-10	19-05	Повреждение КЛ-10кВ РП-91ф.1007 – Пст. «Афонинская»
30	23.08.2011	19-20	20-50	Повреждение КЛ-10кВ РП-83ф.1007 – Пст. «Печерская»
31	07.09.2011	13-40	15-25	Повреждение КЛ-6кВ ТП-4157 – ТП-4062
32	10.09.2011	16-55	18-35	Повреждение КЛ-6кВ РП-40ф.408 – ТП-4186
33	14.09.2011	08-50	09-55	Повреждение КЛ-6кВ РП-50 – РП-11
34	23.09.2011	05-10	06-45	Повреждение КЛ-6кВ ТП-2039 – ТП-2420
35	16.10.2011	14-05	15-45	Повреждение КЛ-6кВ ТП-43 – ТП-45
36	21.10.2011	16-25	18-10	Повреждение КЛ-6кВ ТП-57 – ТП-103
37	31.10.2011	13-50	15-40	Повреждение КЛ-6кВ РП-105ф.14 – ТП-86
38	08.11.2011	19-00	20-25	Повреждение КЛ-10кВ РП-91ф.1002 – Пст. «Афонинская»
39	13.11.2011	23-30	01-15	Повреждение КЛ-6кВ ГПП-«Фреза» ф.28 – ТП-2100
40	28.11.2011	21-55	22-50	Повреждение КЛ-6кВ ТП-2465 – ТП-2789
41	31.11.2011	16-35	18-20	Повреждение КЛ-6кВ ТП-40(2) – ТП-41(2)
42	08.12.2011	16-30	17-05	Повреждение КЛ-6кВ ГПП-«Фреза» ф.21 – РП-3
43	12.12.2011	17-30	18-15	Повреждение КЛ-6кВ ГПП-«Втормет» ф.625 – РП-ГЖД
44	15.12.2011	16-05	17-40	Повреждение КЛ-10кВ РП-83ф.385 – ТП-744
45	20.12.2011	02-45	04-15	Повреждение КЛ-10кВ РП-3аф.4 – ТП-43