

Сводные данные количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2013 год:

Кол-во аварийных отключений:

1 квартал 2013 года — 11 шт;

2 квартал 2013 года — 15 шт;

3 квартал 2013 года — 12 шт;

4 квартал 2013 года — 10 шт.

Итого за 2013 год – 48 шт.

Объем электроэнергии недопоставленной в 2013 году в результате аварийных отключений:

1 квартал 2013 года — 10,6 тыс. кВт.час;

2 квартал 2013 года — 14,5 тыс. кВт.час;

3 квартал 2013 года — 11,6 тыс. кВт.час.

4 квартал 2013 года — 12,1 тыс. кВт.час.

Итого за 2013 год — 48,8 тыс. кВт.час.

Основные причины аварийных отключений: падение деревьев, веток из основного лесного массива на провода и опоры ВЛ; воздействие посторонних лиц, организаций, а также животных и птиц; атмосферные перенапряжения; и другие.

Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»

за 2013 год

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время включения	Причина отключения
I квартал 2013 года				
1	3.01.2013	21-00	22-50	Повреждение КЛ-6 кВ ТП 2379 I – РП 96 ф 963
2	3.01.2013	21-00	22-50	Повреждение КЛ-6 кВ ТП 2379 I – ТП 2380 I
3	10.01.2013	00-25	01-55	Повреждение КЛ-6 кВ ТП 5013 - ТП 5021 II
4	16.01.2013	17-50	19-30	Повреждение КЛ-6 кВ ТП 4547 I - ТП 4546
5	25.01.2013	7-15	9-10	Повреждение ВНа-6 кВ ТП 2932 - ТП 2204
6	29.01.2013	12-50	14-20	Повреждение КЛ-6 кВ ГПП Фреза ф.11 – ТП 1
7	04.02.2013	11-15	13-05	Повреждение КЛ-10 кВ ГПП Фреза ф.18 –РП 6
8	23.02.2013	13-00	14-20	Повреждение КЛ-10 кВ РП 83 – п/с Печерская ф.1005
9	17.03.2013	19-30	21-10	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 2456 - ТП 2230
10	18.03.2013	15-40	17-30	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 43 - ТП 44
11	18.03.2013	11-00	12-50	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 4070 - ТП 4559
II квартал 2013 года				
12	02.04.2013	08-55	10-30	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 2456 - ТП 2231
13	15.04.2013	15-30	16-45	Аварийное отключение п/с Новосормовская ф.635 – РП 105
14	17.04.2013	03-35	05-00	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 40 - ТП 41
15	18.04.2013	14-55	15-50	Повреждение КЛ - 6 кВ ГПП Фреза ф.29 - КТП 5
16	24.04.2013	12-50	14-30	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 2238 - РП 27 ф.276
17	29.04.2013	14-00	15-40	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 4547 - ТП 4546
18	02.05.2013	13-00	14-35	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 362 - ТП 354 I
19	03.05.2013	15-50	17-30	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 83 - ЦРП 37 ф.4
20	04.05.2013	13-20	14-50	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 4070 - ТП 4592
21	12.05.2013	21-30	22-50	Повреждение КЛ - 10 кВ п/с Печерская ф.1003 - РП 83
22	15.05.2013	04-40	06-20	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП Метро - СТП 2
23	04.06.2013	21-10	22-35	Повреждение КЛ-6 кВ ГПП Фреза ф.27 – РП 2 ф.2
24	15.06.2013	11-20	12-30	Повреждение КЛ - 10 кВ РП 83 ф.385 - РП 18
25	16.06.2013	08-00	09-25	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 2456 - ТП 2230
26	24.06.2013	14-25	15-55	Повреждение КЛ 6 кВ п/с Новосормовская ф.635 «Б» – РП 105
III квартал 2013 года				
27	01.07.2013	03-00	04-20	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 15 II - ТП 74
28	03.07.2013	12-45	14-30	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 661 - ТП 566
29	03.07.2013	16-30	18-20	Повреждение КЛ - 6 кВ п/с Светлоярская ф.624- РП 34
30	17.07.2013	15-15	17-05	Повреждение КЛ - 6 кВ ГПП Фреза - ТП 2100 II ф.24
31	18.07.2013	18-25	20-00	Повреждение КЛ - 6 кВ РП 50 – п/с Свердловская ф.635
32	26.07.2013	02-30	04-00	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 2817 - ТП 2720
33	02.08.2013	15-50	17-10	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 2004 - ТП 2846
34	09.08.2013	08-10	10-05	Повреждение КЛ - 10 кВ ТП 420 - РП 48 ф.482
35	23.08.2013	16-45	18-30	Повреждение КЛ - 6 кВ п/с Новосормовская - РП 34

				ф.646
36	29.08.2013	22-50	00-25	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 736 - ТП 416 II
37	09.09.2013	22-10	23-45	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 2039 - ТП 2795 I
38	30.09.2013	15-00	16-20	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 917 - РП 91 ф.91-11
IV квартал 2013 года				
39	12.10.2013	12-30	14-15	Повреждение КЛ-6 кВ РП 2 ф 5 – ТП 13
40	18.10.2013	17-25	19-10	Повреждение КЛ-6 кВ ТП 4062 I – ТП 4505
41	21.10.2013	13-42	15-15	Повреждение КЛ-10 кВ РП 45 ф 454 - ТП 404 Б
42	31.10.2013	18-50	20-25	Повреждение Кл10 кВ ПС «Афонинская» ф1007-РП 91
43	02.11.2013	12-17	14-05	Повреждение КЛ-6 кВ ТП 2959 II - ТП 2342 II
44	17.11.2013	09-40	10-55	Повреждение вводного рубильника тр-ра в ТП 2229
45	19.11.2013	15-15	17-05	Повреждение КЛ-6 кВ ТП 2846 I – ТП 2209
46	02.12.2013	13-30	14-35	Повреждение КЛ-6 кВ РП 88 ф 888 – ТП 2817
47	12.12.2013	16-10	17-25	Повреждение КЛ-6 кВ ЦРП-37 ф 9 – РП-105
48	25.12.2013	02-05	03-57	Повреждение КЛ-10 кВ РП-91 ф 91-11 – ТП-1917