

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2017 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2017 года - 8 шт.;
Февраль 2017 года – 5 шт.;
Март 2017 года – 5 шт.
Итого за 1 квартал 2017 года – 18 шт.

Апрель 2017 года – 11 шт.
Май 2017 года – 15 шт.
Июнь 2017 года – 8 шт.
Итого за 2 квартал 2017 года – 34 шт.

Июль 2017 года - 12 шт.
Август 2017 года - 10 шт.
Сентябрь 2017 года - 7 шт.
Итого за 3 квартал 2017 года – 29 шт.

Октябрь 2017 года - 10 шт.
Ноябрь 2017 года – 12 шт.
Декабрь 2017 года – 8 шт.
Итого за 4 квартал 2017 года – 30 шт.
ИТОГО за 2017 год – 111 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2017 году в результате аварийных отключений:

Январь 2017 года - 916 кВт.час;
Февраль 2017 года – 746 кВт.час;
Март 2017 года – 894 кВт.час;
Итого за 1 квартал 2017 года – 2556 кВт.час;

Апрель 2017 года – 1214 кВт.час;
Май 2017 года – 2241 кВт.час;
Июнь 2017 года – 1410 кВт.час;
Итого за 2 квартал 2017 года – 4865 кВт.час;

Июль 2017 года - 1712 кВт.час;
Август 2017 года - 1427 кВт.час;
Сентябрь 2017 года - 999 кВт.час;
Итого за 3 квартал 2017 года - 4138 кВт.час;

Октябрь 2017 года - 1074 кВт.час;
Ноябрь 2017 года – 1648 кВт.час;
Декабрь 2017 года – 1321 кВт.час;
Итого за 4 квартал 2017 года - 4043 кВт.час;
ИТОГО за 2017 года - 15602 кВт.час;

Основные причины аварийных отключений: аварии в вышестоящих сетевых компаниях, падение деревьев, веток на провода и опоры ВЛ; воздействие посторонних лиц и организаций, атмосферные явления и другие.

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»**

I квартал 2017 года				
Январь				
1	03.01.2017	18-30	21-00	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-291.
2	05.01.2017	14-45	16-10	Повреждение КЛ-6-кВ ТП-2762 – ТП-2341 (откл. ТП-2762).
3	06.01.2017	01-50	03-00	Повреждение КЛ – 10 кВ ГПП-«Фреза» ф.8 – ТП-40(1) (откл. СШ-1 в ТП-40,41,50),
4	06.01.2017	20-15	21-20	Отключение в сетях ОАО «РЖД» в сторону ТП-2462.
5	12.01.2017	13-10	14-45	Повреждение вводного автоматического выключателя 0,4 кВ в ТП-74
6	12.01.2016	22-20	23-15	Повреждение вводного рубильника 0,4 кВ в ТП-2377
7	16.01.2017	16-20	17-30	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2479.
8	27.01.2017	09-50	15-20	Замена рубильника на опоре ВЛ-0,4 кВ от сетей ОАО «Красный Якорь» к домам: ул. Актюбинская, 4,6,8,10, ул. Фибролитовая, 18, ул. Крановая, 11,13.
Февраль				
9	02.02.2017	23-10	23-35	Отключение в сетях ОАО «Красный Якорь» в сторону распределительных сетей ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО».
10	09.02.2017	10-05	11-30	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-719.
11	09.02.2017	14-50	16-20	Повреждение КЛ - 6 кВ РП-49 – ПС «Мещерская» ф.615 (откл. ТП-3161, ТП-3162, ТП-3326),
12	10.02.2017	10-10	15-00	Обрыв сторонней организацией (ОАО «Нижегородский водоканал») ВЛ-0,4кВ от ТП-2965.
13	26.02.2017	12-45	13-50	Повреждение КЛ – 10 кВ ГПП-«Фреза» ф.18 – РП-3А (РП-7 (2), ТП-44 (2), ТП-45 (2)),
Март				
14	15.03.2017	08-15	10-05	Повреждение КЛ 6 кВ п/с Новосормовская ф.641 «Б» – РП 37 + Повреждение ВЛ-6 кВ в ТП-83 в сторону ЦРП-37 (откл. ТП-38,65,66,67,82,116)
15	22.03.2017	19-15	23.03.17 00-15	Отключение в сетях ОАО «РЖД» в сторону ТП-2462.
16	30.03.2017	02-25	03-25	Повреждение КЛ-6 кВ: ТП-116 – ТП-67 (откл. ТП-38,65,66,67,82,83,116);
17	30.03.2017	14-20	16-20	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-587.
18	31.03.2017	10-10	11-15	Повреждение ВЛ-0,4кВ от ТП-24.
II квартал 2017 года				
Апрель				
19	02.04.2017	09-50	11-15	Повреждение вводного рубильника 0,4 кВ в ТП-2937
20	02.04.2017	13-20	14-00	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-24
21	05.04.2017	16-20	18-10	Отключение в сетях ООО «ВЭС» в сторону ТП-2447.
22	09.04.2017	21-50	22-50	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-11
23	15.04.2017	10-45	12-10	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-4005.
24	19.04.2017	06-10	07-10	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2479.
25	19.04.2017	19-15	21-10	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-2435 – ТП-2962 (откл. ТП-2435)
26	21.04.2017	16-30	18-30	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2300, 2910.
27	23.04.2017	21-05	22-15	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-24
28	28.04.2017	18-45	19-20	Повреждение вводного рубильника 0,4 кВ в ТП-2964 от Т-2
29	29.04.2017	15-05	16-20	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-2762 – ТП-2399 (откл. ТП-2762)

Май				
30	01.05.2017	15-25	17-29	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-3479.
31	02.05.2017	12-20	14-10	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2965
32	02.05.2017	18-55	19-50	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2846.
33	03.05.2017	01-10	02-10	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2810.
34	03.05.2017	01-30	02-55	Повреждение КЛ – 10 кВ ТП-40(1) – ТП-41(1) (откл. СШ-1 в ТП-40,41,50),
35	05.05.2017	13-35	15-30	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2964.
36	09.05.2017	13-45	15-30	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-52
37	11.05.2017	19-45	20-50	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2964
38	14.05.2017	06-15	08-00	Повреждение КЛ-10 кВ: РП-45 ф. 1020 - ПС "Печерская" (откл. РП-45)
39	20.05.2017	20-00	21-15	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-46(2),ТП-387(2).
40	25.05.2017	18-15	19-30	Повреждение КЛ 6 кВ Сормовская ТЭЦ ф.665 – РП -112 (откл. ТП-109,110,111,115)
41	25.05.2017	19-00	20-45	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2062
42	26.05.2017	11-20	13-10	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2892
43	30.05.2017	20-30	21-30	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2047,ТП-2965.
44	31.05.2017	16-30	21-25	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2039
Июнь				
45	05.06.2017	17-05	19-30	Пожар в доме №15 по ул. актюбинская (откл. Ул.актюбинская,11,13,15, ул.Конотопская, 14,16,18, ул. Фибролитовая, 24)
46	06.06.2017	15-30	17-00	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-4293 (ПО «ЦЭС»)
47	13.06.2017	05-25	06-15	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-3173.
48	14.06.2017	00-30	01-30	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-52 – ТП-57 (откл. ТП-11,24,50,52,57,75).
49	19.06.2017	18-00	18-30	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2831
50	22.06.2017	13-45	15-45	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2964
51	27.06.2017	06-45	09-05	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-803.
52	27.06.2017	14-10	15-10	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2062
III квартал 2017 года				
Июль				
53	02.07.2017	00-00	01-00	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону РП-45.
54	04.07.2017	19-30	21-00	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-103 – ТП-114 (откл. ТП-103)
55	06.07.2017	06-00	06-45	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2062
56	08.07.2017	01-00	04-15	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-238, ТП-285.
57	08.07.2017	08-35	10-20	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-52
58	10.07.2017	13-30	15-00	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-106 – ТП-117 (откл. ТП-103, ТП-45)
59	12.07.2017	22-00	23-50	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-11
60	16.07.2017	22-10	22-30	Повреждение КЛ - 6 кВ РП-91 – ТП-915.
61	18.07.2017	18-10	20-00	Повреждение КЛ 6 кВ Сормовская ТЭЦ ф.665 – РП -112 (откл. ТП-109,110,111,115)
62	22.07.2017	16-15	17-15	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону РП-45.
63	30.07.2017	01-45	03-30	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-4046.
64	30.07.2017	03-05	03-40	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону РП-45.
Август				
65	02.08.2017	14-10	15-30	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2846.
66	04.08.2017	16-25	16-50	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ГПП-«Фреза».
67	09.08.2017	15-00	16-00	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2959.
68	09.08.2017	16-55	18-10	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-46,387,803.
69	23.08.2017	11-10	12-05	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-587.
70	24.08.2017	11-00	12-20	Отключение в сетях ПО «ВЭС» в сторону РП-91.
71	27.08.2017	12-20	12-55	Повреждение трансформатора в ТП-11

72	29.08.2017	15-10	17-00	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2062
73	31.08.2017	09-05	13-40	Повреждение КЛ - 10 кВ ПС «Кузнечихинская» ф.1003 – РП-38,58
74	31.08.2017	11-20	12-15	Повреждение КЛ-10 кВ: РП-45 ф. 1020 - ПС "Печерская" (откл. РП-45)
Сентябрь				
75	06.09.2017	05-30	07-30	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-2959 – ТП-2342.
76	15.09.2017	16-15	16-45	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2047
77	19.09.2017	13-30	15-40	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2047
78	20.09.2017	15-40	16-50	Повреждение КЛ-10 кВ: РП-91 ф.91-11 – ТП-915 (откл. ТП-917, ТП-915 (1))
79	21.09.2017	10-25	11-40	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-2039 – ТП-2795 (откл. ТП-2039),
80	25.09.2017	10-30	16-00	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-389, ТП-597, ТП-803
81	28.09.2017	17-30	19-10	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-803 – ТП-816 (откл. ТП-597, 803),
IV квартал				
Октябрь				
82	02.10.2017	08-55	09-25	Повреждение КЛ - 6 кВ СТП-2 – ТП-«Метро» (ввод №2),
83	09.10.2017	16-40	21-30	Отключение в сетях ОАО «РЖД» в сторону ТП-2462.
84	10.10.2017	11-10	17-20	Отключение в сетях ОАО «РЖД» в сторону ТП-2462.
85	11.10.2017	14-05	15-30	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП 2229 – ПС «Молитовская» ф.612
86	13.10.2017	08-20	09-15	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-107 – ПС-33, ф.18 (откл. ТП-107),
87	13.10.2017	10-20	11-55	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-2426 – ТП-2027 (откл. ТП-2426),
88	13.10.2017	23-25	23-40	Аварийное отключение СМВ в РП-49 (откл. СШ-2 в ТП-3161, ТП-3162, ТП-3164, ТП-3326),
89	19.10.2017	05-25	06-25	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2892
90	27.10.2017	13-45	15-15	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-4776 – ТП-4724 (откл. ТП-4776)
91	28.10.2017	21-50	23-45	Повреждение КЛ – 10 кВ: ГПП-«Фреза» ф.13 – ТП-40(2), ТП-40(2) – ТП-41(2) (откл. СШ-2 в ТП-40,41,50),
Ноябрь				
92	01.11.2017	11-00	12-15	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-3551
93	01.11.2017	17-00	18-50	Повреждение ошиновки 0,4 кВ тр-ра Т-1 в ТП-103.
94	08.11.2017	16-15	17-15	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-3551
95	09.11.2017	10-20	11-20	Аварийное отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-211
96	12.11.2017	14-00	15-50	Повреждение вводного рубильника 0,4 кВ тр-ра Т-1 в ТП-61.
97	16.11.2017	06-50	07-55	Аварийное отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2435
98	23.11.2017	22-40	23-00	Повреждение вводного рубильника 0,4 кВ тр-ра Т-1 в ТП-11.
99	24.11.2017	14-20	15-15	Повреждение КЛ 6 кВ Сормовская ТЭЦ ф.665 – РП -112 (откл. ТП-109,110,111,115)
100	24.11.2017	17-20	19-15	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-53 – ТП-549 (откл. ТП-6,17,47,48,53,60,74)
101	25.11.2017	09-25	11-05	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-2456 – ТП-2231 (откл. ТП-2456)
102	28.11.2017	13-15	14-20	Повреждение КЛ-6 кВ П-33 ф.13 – ТП-107 (откл. ТП-18,27,28, 29,49,104,107).
103	29.11.2017	02-40	03-55	Аварийное отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-719

Декабрь

104	05.12.2017	21-40	22-50	повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-2226 до ВРУ дома №50 по ул. Баумана.
105	07.12.2017	19-25	22-25	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2 (откл. Ул. Металлистов, 5,8)
106	19.12.2017	08-35	11-10	Повреждение оборудования в ТП-7 (МП «Инженерные сети») откл. ул. Никонова, 1,3, ул. Безрукова, 2.4,6, ул. 50 Лет Победы, 20,22 .
107	22.12.2017	19-55	21-50	Аварийное отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2479
108	27.12.2017	06-55	10-50	Аварийное отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-719
109	28.12.2017	10-10	12-10	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону РП-105 +ТП-105, ТП-86, ТП-101, ТП-108, ТП-117;
110	29.12.2017	08-45	23-30	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2377.
111	29.12.2017	08-45	19-55	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону 0,4кВ от ТП-2892 .

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2017 год**

№пп	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
I квартал 2017г					
Январь					
1	12.01.2017	09-10	17-00	ТП-2465	ППР
2	20.01.2017	09-55	11-45	ТП-2132	Замена трансформаторов тока на вводе-0,4 кВ от Т-1
3	25.01.2017	12-10	13-20	ТП-787	Замена трансформаторов тока на вводе-0,4 кВ от Т-1
4	25.01.2017	12-55	16-00	ТП-2416	Замена трансформаторов тока на вводах-0,4 кВ от Т-1, Т-2
5	26.01.2017	11-10	13-20	ТП-74	Замена вводного автоматического выключателя 0,4 кВ.
6	31.01.2017	09-30	13-10	ТП-2465, СШ-1	заводка и подключение КЛ-0,4 кВ на ф. 3 – ЗАО «ЭР-Телеком» ул. Подводников, 4к1
Февраль					
7	10.02.2017	10-10	15-05	ТП-2130	ППР
8	15.02.2017	09-25	10-30	ТП-238	Замена трансформаторов тока на вводах-0,4 кВ от Т-1, Т-2
9	15.02.2017	12-15	12-55	ТП-285	Замена трансформаторов тока на вводах-0,4 кВ от Т-1, Т-2
10	17.02.2017	09-30	12-25	ТП-2132	ППР
Март					
11	02.03.2017	10-10	14-15	ТП-3512	Замена трансформаторов тока на вводе-0,4 кВ от Т-1
12	10.03.2017	09-55	14-30	ТП-2150	ППР
13	14.03.2017	10-00	12-15	ТП-2047	Монтаж ОДПУ в ВРУ дома №16 по ул Куйбышева (откл. Ул. Куйбышева, 10,12,14,16)
14	17.03.2017	10-00	13-40	ТП-185	ППР
15	23.03.2017	10-20	11-20	ТП-2965	Монтаж ОДПУ в ВРУ дома №37 по ул М.Тореза (откл. Ул. Нефтегазовская, 47,49,51, ул. М.Тореза, 35,37,39).
16	24.03.2017	09-35	14-50	ТП-2184	ППР
17	28.03.2017	09-45	14-05	ТП-17,27,28,29	ОМП КЛ-6 кВ: ТП-17 – ТП-27
18	28.03.2017	09-15	13-30	ТП-2831	ППР
19	28.03.2017	10-20	13-05	ТП-3300	Замена трансформаторов тока на вводах-0,4 кВ от Т-1, Т-2
20	30.03.2017	11-00	11-30	ТП-2965	Монтаж ОДПУ в ВРУ дома №29 по ул М.Тореза (откл. ул. М.Тореза, 21,23,25,27,29а,29,31).
II квартал 2017г					
Апрель					
21	03.04.2017	09-40	13-50	ТП-17	ОМП КЛ-6 кВ: ТП-17 – ТП-27
22	07.04.2017	11-10	14-10	ТП-2228	ППР
23	10.04.2017	14-00	15-15	ТП-17,27	Ввод в работу КЛ-6 кВ: ТП-17 – ТП-27
24	12.04.2017	12-05	16-40	ЗРП-1	ППР
25	12.04.2017	12-45	14-00	ТП-2058	Ремонт КЛ-0,4 кВ в ТП-2058 к ВРУ котельной (ул. Гастелло, 1а)
26	14.04.2017	09-10	12-55	ТП-2238	ППР
27	14.04.2017	10-00	12-00	ТП-420 (1)	Монтаж узла учета на отходящей ЛЭП
28	14.04.2017	11-30	15-05	ТП-3481	Ремонт ВЛ-0,4 кВ.

29	20.04.2017	11-05	12-30	ТП-2226	Монтаж ОДПУ в ВРУ дома №17/1 по ул Заводская (откл. ул. Заводская, 17/1,17/2)
30	21.04.2017	10-45	15-35	ТП-3481	Ремонт ВЛ-0,4 кВ.
31	25.04.2017	10-20	11-50	ТП-3424	трассировка КЛ-0,4 кВ отТП-3424 до ВРУ дома №11 по ул. Никонова
32	26.04.2017	10-00	14-40	ТП-4774	трассировка КЛ-0,4 кВ отТП-4724 до ВРУ домов №9,10,11 по ул. Цветочная
33	29.04.2017	12-00	13-30	ЗРП-1	Ремонт ШР отходящей ЛЭП 6 кВ.
Май					
34	02.05.2017	09-05	15-25	ТП-566	Ремонтные работы в сетях ПО «ЦЭС»
35	02.05.2017	11-00	14-30	ТП-4724	трассировка КЛ-0,4 кВ отТП-4724 до ВРУ домов №1,2,4 по ул. Цветочная
36	03.05.2017	10-50	12-40	ТП-339	Монтаж узла учета на отходящих ЛЭП
37	18.05.2017	09-30	12-10	ТП-362	Монтаж узла учета на отходящих ЛЭП
38	19.05.2017	10-45	14-50	ТП-420	Монтаж узла учета на отходящих ЛЭП
39	30.05.2017	23-00	31.05.2017 03-00	РП-49 + ТП-3161, ТП-3162, ТП-3163, ТП-3164, ТП-3326, ТП-3325, ТП-2428, ТП-2447, 2483	Отключение ПС «Мещерская» и ПС «Канавинская»
Июнь					
40	02.06.2017	15-15	18-50	ТП-105	Монтаж узла учета на отходящих ЛЭП
41	06.06.2017	10-20	12-35	ТП-2058	Ремонт КЛ-0,4 кВ в ТП-2058 к ВРУ котельной (ул. Гастелло, 1а)
42	06.06.2017	10-40	12-50	ТП-2965	Монтаж ОДПУ в ВРУ дома №27 по ул М.Тореза (откл. ул. М.Тореза, 21,23,25,27,29а,29,31).
43	20.06.2017	10-30	11-10	ТП-2965	Монтаж ОДПУ в ВРУ дома №27а по ул М.Тореза (откл. ул. М.Тореза, 21,23,25,27,29а,29,31).
44	20.06.2017	12-10	15-10	ТП-105	Монтаж узла учета на отходящих ЛЭП
45	21.06.2017	10-40	12-50	ТП-4724	Трассировка КЛ-6 кВ отТП-4724 до ТП-4776
46	26.06.2017	09-30	15-50	ТП-2062	Ремонт ВЛ-0,4 кВ (замена опоры)
47	27.06.2017	09-00	17-25	ТП-3501	Ремонтные работы в сетях ПО «ЦЭС»
48	27.06.2017	11-00	17-00	ТП-2377 ТП-2892	Ремонтные работы в сетях ПО «ЦЭС»
III квартал 2017г					
Июль					
49	12.07.2017	08-40	16-00	ТП-2047	Ремонт ВЛ-0,4 кВ (монтаж опоры, замена КВЛ)
50	18.07.2017	10-10	14-25	ТП-2300	ППР
51	19.07.2017	09-50	14-10	ТП-2301	ППР
52	24.07.2017	09-00	13-00	ТП-2379	ППР
53	26.07.2017	09-55	13-10	ТП-2380	ППР
54	27.08.2017	09-00	14-10	ТП-2416	ППР
55	28.08.2017	09-05	13-20	ТП-2426	ППР

Август					
56	03.08.2017	20-45	21-15	ТП-2514	Переключения в сетях ПО «ЦЭС»
57	17.08.2017	09-30	15-40	ТП-2428	ППР
58	23.08.2017	09-20	13-15	ТП-2039	Ремонт КВЛ-0,4 кВ (откл. Пер. Мотальный, 5,7,9,11)
Сентябрь					
59	11.09.2017	14-20	16-45	ТП-2762	Ремонтные работы в сетях ПО «ЦЭС»
60	14.09.2017	09-30	15-15	ТП-2968	ППР
61	15.09.2017	09-10	12-35	ТП-2892 (ПО «ЦЭС»)	Ремонт ВЛ-0,4 кВ (замена опоры)
62	28.09.2017	12-25	15-00	ТП-739	ППР
IV квартал 2017г					
Октябрь					
63	02.10.2017	09-50	12-25	ТП-2416	Монтаж узла учета на отходящих ЛЭП
64	05.10.2017	09-00	09-50	ТП-2300	Ремонтные работы в РУ-6 кВ (строительная часть)
65	05.10.2017	10-40	14-15	ТП-549	Монтаж ОДПУ в ВРУ дома №14 по ул Буревестника (откл. ул. Буревестника,12,12А, 14, ул. С.Перовской,3).
66	11.10.2017	12-00	14-00	ТП-2829 (ПО «ЦЭС»)	Трассировка КЛ-0,4 кВ от ТП-2829 до ВРУ дома №5 по ул. Перекопская
67	14.10.2017	09-00	10-00	ТП-338	Ввод в работу КЛ-6 кВ ТП-338 – ТП-1
68	20.10.2017	09-50	15-10	ТП-2483	ППР
69	26.10.2017	09-30	15-25	ТП-2466	ППР
Ноябрь					
70	08.11.2017	10-00	11-10	ТП-2462	Ремонтные работы в сетях ОАО «РЖД»
71	17.11.2017	09-20	15-50	ТП-2768	ППР
72	17.11.2017	10-15	14-00	ТП-61	ППР
73	23.11.2017	09-45	15-55	ТП-2514	ППР
74	23.11.2017	10-15	15-05	ТП-4103	ППР
75	30.11.2017	09-45	12-40	ТП-2968	Ремонт ВЛ-0,4 кВ
Декабрь					
76	01.12.2017	10-15	15-00	ТП-2447, СШ-1	Замена вводного автоматического выключателя от Т-1
77	04.12.2017	09-35	11-20	ТП-4059, СШ-1	Замена рубильника отходящей ЛЭП-0,4 кВ
78	05.12.2017	10-05	14-20	ТП-2447, СШ-2	Замена вводного автоматического выключателя от Т-2
79	14.12.2017	09-45	11-50	ТП-49	Ремонт кабеля отходящей ЛЭП-0,4 кВ
80	15.12.2017	09-15	11-55	ТП-2039	Ремонт ВЛ-0,4 кВ (откл. ул.Юпитерская, 5,7; пер.Юпитерский, 6, 3, 3а)
81	21.12.2017	09-35	14-35	ТП-2768	Ремонт выключателя нагрузки отходящей ЛЭП-6 кВ
82	21.12.2017	10-10	15-50	ТП-397, СШ-1	Заводка новых КЛ-0,4 кВ