

**Сводные данные о количестве аварийных отключений  
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
за 2019 год:**

**Кол-во аварийных отключений:**

Январь 2019 года - 8 шт.  
Февраль 2019 года – 18 шт.  
Март 2019 года – 36 шт.  
ИТОГО за 1-й квартал 2019г. – 62 шт.

Апрель 2019 года – 8 шт.  
Май 2019 года – 23 шт.  
Июнь 2019 года – 11 шт.  
ИТОГО за 2-й квартал 2019г. – 42 шт.

Июль 2019 года – 10 шт.  
Август 2019 года – 15 шт.  
Сентябрь 2019 года – 11 шт.  
ИТОГО за 3-й квартал 2019г. – 36 шт.

Октябрь 2019 года – 16 шт.  
Ноябрь 2019 года – 7 шт.  
Декабрь 2019 года – 12 шт.  
ИТОГО за 4-й квартал 2019г. – 35 шт.

ИТОГО за 2019 год – 175 шт.

**Объём электроэнергии, недопоставленной в 2019 году в результате аварийных отключений:**

Январь 2018 года – 851,637 кВт.час  
Февраль 2019 года – 1783,797 кВт.час  
Март 2019 года – 2389,274 кВт.час  
ИТОГО за 1-й квартал 2019г. – 5024,708 кВт.час

Апрель 2019 года – 695,937 кВт.час  
Май 2019 года – 1757,514 кВт.час  
Июнь 2019 года – 478,011 кВт.час  
ИТОГО за 2-й квартал 2019г. – 2931,462 кВт.час

Июль 2019 года – 488,499 кВт.час  
Август 2019 года – 863,255 кВт.час  
Сентябрь 2019 года – 915,609 кВт.час  
ИТОГО за 3-й квартал 2019г. – 2267,363 кВт.час

Октябрь 2019 года – 1008,340 кВт.час  
Ноябрь 2019 года – 345,570 кВт.час  
Декабрь 2019 года – 654,473 кВт.час  
ИТОГО за 4-й квартал 2019г. – 2008,383 кВт.час

ИТОГО за 2019 год – 12231,916 кВт.час

**Основные причины аварийных отключений:**

- производство земляных работ сторонними организациями без согласования с сетевой организацией
- аварии в электроустановках вышестоящих сетевых организациях
- производство не санкционированных работ вблизи ВЛ

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях  
ООО «Зефс-Энерго»  
2019 год**

| <b>I квартал 2019 года</b> |                        |                         |                          |  |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| <b>Январь</b>              |                        |                         |                          |  |
| <b>№ п/п</b>               | <b>Дата отключения</b> | <b>Время отключения</b> | <b>Время включения</b>   | <b>Причина отключения</b>  |
| 1                          | 05.01.2019г.           | 10ч30м                  | 06.01.<br>2019<br>15ч00м | ТП-366, повреждение КВЛ-0,4кВ  |
| 2                          | 09.01.2019г.           | 14ч00м                  | 15ч00м                   | ТП-18 СШ-2, повреждение КЛ-0,4кВ   |
| 3                          | 09.01.2019г.           | 14ч00м                  | 17ч55м                   | ТП-18 ф.6, повреждение КЛ-0,4кВ  |
| 4                          | 16.01.2019г.           | 11ч30м                  | 11ч50м                   | ТП-2456, повреждение КЛ-0,4кВ  |
| 5                          | 18.01.2019г.           | 19ч30м                  | 20.01.<br>2019<br>10ч05м | ТП-1, повреждение КЛ-0,4кВ   |
| 6                          | 20.01.2019г.           | 22ч45м                  | 22ч50м                   | П-33, ф.13, ТП-107, повреждение КЛ-6кВ   |
| 7                          | 25.01.2019г.           | 10ч23м                  | 15ч05м                   | КТП-14, повреждение КЛ-0,4кВ   |
| 8                          | 28.01.2019г.           | 18ч25м                  | 21ч05м                   | ТП-2039, повреждение КЛ-0,4кВ  |
| <b>Февраль</b>             |                        |                         |                          |  |
| 9                          | 01.02.2019г.           | 20ч10м                  | 21ч15м                   | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №20 по ул. 50 Лет Победы                                 |
| 10                         | 06.02.2019г.           | 02ч00м                  | 02ч20м                   | аварийное отключение ЛЭП 110 кВ "Фреза-1"  |
| 11                         | 12.02.2019г.           | 00ч50м                  | 02ч31м                   | повреждение КЛ-6 кВ ф.611 ГПП «Кстовская»  |
| 12                         | 14.02.2019г.           | 12ч05м                  | 15ч15м                   | Ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №4 по ул. Медицинская + замена сгоревших предохранителей |
| 13                         | 16.02.2019г.           | 09ч00м                  | 12ч30м                   | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-24 в результате схода снега с крыш                          |
| 14                         | 16.02.2019г.           | 09ч50м                  | 22ч27м                   | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-3424 в результате схода снега с крыш                        |
| 15                         | 16.02.2019г.           | 12ч.00м.                | 18ч.00м.                 | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2965 в результате схода снега с крыш                        |
| 16                         | 16.02.2019г.           | 15ч15м                  | 17ч45м                   | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-52 в результате схода снега с крыш                          |
| 17                         | 17.02.2019г.           | 14ч45м                  | 17ч00м<br>18.02.<br>2019 | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-18 в результате схода снега с крыш                          |
| 18                         | 17.02.2019г.           | 14ч50м                  | 16ч00м                   | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2831 в результате схода снега с крыш                        |
| 19                         | 17.02.2019г.           | 16ч10м                  | 17ч50м                   | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2062 в результате схода снега с крыш                        |
| 20                         | 17.02.2019г.           | 20ч00м                  | 21ч40м                   | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2892 в результате схода снега с крыш                        |
| 21                         | 18.02.2019г.           | 09ч40м                  | 11ч50м                   | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2965 в результате схода снега с крыш                        |
| 22                         | 20.02.2019г.           | 09ч10м                  | 9ч35м                    | Восстановление ВЛ-0,4кВ от ТП-3424, провисшей в результате схода снега           |
| 23                         | 21.02.2019г.           | 13ч00м                  | 16ч15м                   | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2062 в результате схода снега с крыш                        |
| 24                         | 22.02.2019г.           | 06ч00м                  | 11ч50м                   | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2965 в результате схода снега с крыш                        |
| 25                         | 22.02.2019г.           | 07ч00м                  | 09ч45м                   | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2039 в результате схода снега с крыш                        |
| 26                         | 23.02.2019г.           | 21ч57м                  | 01ч30м<br>24.02.<br>2019 | ТП-2910. Аварийное отключение КЛ-6кВ в сетях Заречного РЭС                       |
| <b>Март</b>                |                        |                         |                          |  |
| 27                         | 06.03.2019г.           | 13ч35м                  | 14ч50м                   | ТП-24, РУ-0,4 кВ, ф.1; сход снега с крыш   |
| 28                         | 06.03.2019г.           | 15ч40м                  | 16ч20м                   | ТП-3551, РУ-0,4 кВ, ф.5; сход снега с крыш                                       |
| 29                         | 07.03.2019г.           | 09ч30м                  | 10ч15м                   | ТП-83, РУ-0,4 кВ, СШ-1; сход снега с крыш  |
| 30                         | 09.03.2019г.           | 12ч40м                  | 13ч35м                   | ТП-53, РУ-0,4 кВ, ф.1; сход снега с крыш   |

| №                           | Дата отключения | Время отключения | Время включения          | Причина отключения   |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--|
| 31                          | 09.03.2019г.    | 14ч35м           | 15ч50м                   | ТП-7, РУ-0,4 кВ; (МП "Инженерные Сети") сход снега с крыш        |
| 32                          | 09.03.2019г.    | 19ч15м           | 20ч25м                   | ТП-2968, РУ-0,4 кВ, ф.5; сход снега с крыш                       |
| 33                          | 10.03.2019г.    | 11ч25м           | 13ч20м                   | ТП-2, РУ-0,4 кВ, ф.6; (МП "Инженерные Сети") сход снега с крыш   |
| 34                          | 10.03.2019г.    | 15ч40м           | 17ч05м                   | ТП-3424, РУ-0,4кВ, ф.2; сход снега с крыш                        |
| 35                          | 11.03.2019г.    | 08ч40м           | 13ч15м                   | ТП-52, РУ-0,4кВ, ф.5; сход снега с крыш                          |
| 36                          | 11.03.2019г.    | 10ч45м           | 17ч20м                   | ТП-2968, РУ-6 кВ, ф.5; сход снега с крыш                         |
| 37                          | 11.03.2019г.    | 13ч45м           | 15ч40м                   | ТП-7, РУ-0,4 кВ; (МП "Инженерные Сети") сход снега с крыш        |
| 38                          | 11.03.2019г.    | 17ч40м           | 22ч30м                   | ТП-2965, РУ-0,4кВ, ф.2; сход снега с крыш                        |
| 39                          | 11.03.2019г.    | 18ч00м           | 20ч.47м.                 | ТП-2047, РУ-0,4 кВ, ф. 1; сход снега с крыш                      |
| 40                          | 12.03.2019г.    | 01ч30м           | 02ч40м                   | ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.3; сход снега с крыш                       |
| 41                          | 12.03.2019г.    | 03ч45м           | 04ч35м                   | ТП-4555, РУ-0,4 кВ, ф.2; сход снега с крыш                       |
| 42                          | 12.03.2019г.    | 08ч50м           | 15ч40м                   | ТП-52, РУ-0,4 кВ, ф.2; сход снега с крыш                         |
| 43                          | 12.03.2019г.    | 09ч00м           | 10ч00м                   | ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.2; сход снега с крыш                       |
| 44                          | 12.03.2019г.    | 11ч00м           | 12ч40м                   | ТП-ОАО "Красный Якорь" сход снега с крыш                         |
| 45                          | 12.03.2019г.    | 13ч00м           | 14ч00м                   | ТП-2831, РУ-0,4 кВ, ф.1; сход снега с крыш                       |
| 46                          | 13.03.2019г.    | 10ч00м           | 10ч20м                   | ТП-52, РУ-0,4кВ, ф.5; сход снега с крыш                          |
| 47                          | 18.03.2019г.    | 20ч30м           | 21ч05м                   | ТП-ОАО "Красный Якорь" сход снега с крыш                         |
| 48                          | 18.03.2019г.    | 23ч40м           | 19.03.<br>2019<br>00ч10м | ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.3; сход снега с крыш                       |
| 49                          | 19.03.2019г.    | 06ч00м           | 12ч40м                   | ТП-84, РУ-0,4кВ ф.3; сход снега с крыш                           |
| 50                          | 19.03.2019г.    | 12ч20м           | 14ч45м                   | ТП-2229; сход снега с крыш                                       |
| 51                          | 19.03.2019г.    | 17ч25м           | 17ч25м                   | ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.4; сход снега с крыш                       |
| 52                          | 19.03.2019г.    | 20ч15м           | 20ч45м                   | ТП-549, РУ-0,4 кВ, ф.1; сход снега с крыш                        |
| 53                          | 19.03.2019г.    | 20ч55м           | 21ч35м                   | ТП-66, РУ-0,4 кВ, ф. 6; сход снега с крыш                        |
| 54                          | 22.03.2019г.    | 06ч15м           | 16ч55м                   | ТП-2462; сход снега с крыш                                       |
| 55                          | 22.03.2019г.    | 18ч30м           | 23.03.<br>2019<br>08ч10м | ТП-67, РУ-0,4 кВ, ф.2; сход снега с крыш                         |
| 56                          | 23.03.2019г.    | 07ч50м           | 08ч10м                   | ТП-67, РУ-0,4 кВ, ф.2; сход снега с крыш                         |
| 57                          | 25.03.2019г.    | 02ч30м           | 03ч35м                   | ТП-2062; сход снега с крыш                                       |
| 58                          | 25.03.2019г.    | 07ч50м           | 06ч35м                   | ТП-2965, РУ-0,4кВ, ф.2; сход снега с крыш                        |
| 59                          | 26.03.2019г.    | 13ч30м           | 20ч50м                   | ТП-67, РУ-0,4 кВ, ф.2; сход снега с крыш                         |
| 60                          | 26.03.2019г.    | 19ч45м           | 20ч50м                   | ТП-67, РУ-0,4 кВ, ф.2; сход снега с крыш                         |
| 61                          | 27.03.2019г.    | 13ч20м           | 20ч30м                   | ТП-94 (ПО "ЦЭС"); сход снега с крыш                              |
| 62                          | 31.03.2019г.    | 17ч50м           | 19ч18м                   | ТП-2456; не санкционированное производство работ                 |
| <b>II квартал 2019 года</b> |                 |                  |                          |  |
| <b>Апрель</b>               |                 |                  |                          |  |
| 63                          | 15.04.2019г.    | 11ч10м           | 21ч50м                   | Повреждение оборудования в сетях потребителя                     |
| 64                          | 15.04.2019г.    | 15ч20м           | 21ч50м                   | Повреждение оборудования в сетях потребителя                     |
| 65                          | 15.04.2019г.    | 15ч20м           | 16ч30м                   | Прекращение подачи напряжения по КЛ-6кВ ТП-2908-ТП-2002 ПО "ЦЭС" |
| 66                          | 21.04.2019г.    | 13ч50м           | 15ч10м                   | повреждение КЛ-10 кВ: РП-3А ф.2 - РП-7                           |
| 67                          | 24.04.2019г.    | 04ч06м           | 18ч10м                   | повреждение КЛ-6 кВ ТП-167 - ТП-754                              |
| 68                          | 24.04.2019г.    | 19ч00м           | 20ч00м                   | повреждение КЛ-6 кВ ТП-3479 - ТП-3143 (2) (абонентская)          |
| 69                          | 26.04.2019г.    | 20ч25м           | 20ч55м                   | ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Юпитерская у дома №1Б                       |
| 70                          | 27.04.2019г.    | 14ч55м           | 18ч46м                   | прекращение подачи напряжения по ВЛ-6кВ Л-623 ПС «Мокрая»        |
| <b>Май</b>                  |                 |                  |                          |  |
| 71                          | 01.05.2019г.    | 05ч50м           | 07ч46м                   | прекращение подачи напряжения от - ТП-5021                       |
| 72                          | 04.05.2019г.    | 00ч30м           | 17ч30м                   | повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-2377 до ВРУ АГЗС № 204               |
| 73                          | 04.05.2019г.    | 06ч00м           | 09ч50м                   | повреждение КЛ-10 кВ ГПП -"Фреза" ф.18 - РП-3А ф.10 (каб А)      |

| №                            | Дата отключения | Время отключения | Время включения      | Причина отключения   |
|------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--|
| 74                           | 04.05.2019г.    | 15ч05м           | 16ч27м               | повреждение КЛ-6 кВ ТП-2456 - ТП-2230  |
| 75                           | 11.05.2019г.    | 20ч30м           | 22ч05м               | повреждение КЛ - 6 кВ в ТП-2479 - ТП-2739  |
| 76                           | 14.05.2019г.    | 08ч30м           | 10ч15м               | повреждение КЛ-10 кВ ГПП-"Фреза" ф.3 - РП-3А ф.1 (каб А)   |
| 77                           | 15.05.2019г.    | 02ч40м           | 04ч10м               | повреждение КЛ - 6 кВ в ТП-597 - ТП-164 (ПО "ЦЭС")   |
| 78                           | 15.05.2019г.    | 02ч40м           | 05ч30м               | повреждение КЛ - 6 кВ в ТП-597 - ТП-164 (ПО "ЦЭС")   |
| 79                           | 15.05.2019г.    | 02ч40м           | 06ч00м               | повреждение КЛ - 6 кВ в ТП-597 - ТП-164 (ПО "ЦЭС")   |
| 80                           | 16.05.2019г.    | 08ч17м           | 17.05.2019<br>02ч25м | повреждение КЛ-0,4 кВ ТП-2435, Ф.10 - ВРУ 2 дома №3 пер. Камчатский  |
| 81                           | 17.05.2019г.    | 02ч05м           | 04ч00м               | повреждение КЛ-10 кВ:<br>ПС "Печерская" Ф.1017 - РП-45   |
| 82                           | 19.05.2019г.    | 08ч40м           | 14ч35м               | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №2А по ул. Шекспира  |
| 83                           | 21.05.2019г.    | 10ч00м           | 11ч00м               | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №40 по ул. Коперника + опиловка деревьев   |
| 84                           | 22.05.2019г.    | 02ч12м           | 03ч07м               | Повреждение КЛ-6 кВ: РП-33, Ф.332 - ТП-2081 (абонентская)  |
| 85                           | 22.05.2019г.    | 14ч30м           | 16ч40м               | повреждение КЛ-6 кВ ТП-325(1) - ТП-294 (абонентская)   |
| 86                           | 22.05.2019г.    | 14ч30м           | 17ч25м               | повреждение КЛ-6 кВ ТП-285(1) - ТП-203   |
| 87                           | 25.05.2019г.    | 15ч55м           | 17ч00м               | повреждение КЛ-6 кВ:<br>ПС "Новосормовская" Ф.606 - РП-26  |
| 88                           | 25.05.2019г.    | 20ч10м           | 21ч16м               | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №5 по ул. Шекспира   |
| 89                           | 26.05.2019г.    | 08ч45м           | 11ч10м               | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №18,20,22 по ул. Матросская  |
| 90                           | 27.05.2019г.    | 13ч10м           | 14ч05м               | ввод в работу КЛ-0,4 кВ от ТП-4724 до ВРУ ООО "Хутор"  |
| 91                           | 30.05.2019г.    | 16ч00м           | 17ч10м               | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №16 по ул. Рябцева   |
| 92                           | 31.05.2019г.    | 08ч50м           | 10ч20м               | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №21 по ул. Усиевича  |
| 93                           | 31.05.2019г.    | 11ч10м           | 12ч40м               | отключение на ГПП-"Фреза" , РУ-10 кВ, СШ-2, + повреждение КЛ-10 кВ ГПП-"Фреза" ф.18 - РП-3А ф.10 (каб Б) + повреждение КЛ-10 кВ: РП-3А ф.9 - РП-7 + повреждение КЛ-10 кВ ГПП-"Фреза" ф.19 - РП-6 |
| <b>Июнь</b>                  |                 |                  |                      |  |
| 94                           | 01.06.2019г.    | 09ч10м           | 10ч20м               | ремонт КВЛ-0,4 кВ у дома №16 по ул. Кутузова   |
| 95                           | 03.06.2019г.    | 02ч40м           | 04ч27м               | Прекращение подачи напряжения по КЛ-6кВ ТП-2908 - ТП-2002 ПО "ЦЭС"   |
| 96                           | 03.06.2019г.    | 15ч00м           | 15ч35м               | Обрыв перекидки на д. 20 по ул. Матросская   |
| 97                           | 05.06.2019г.    | 15ч55м           | 17ч20м               | повреждение КЛ-6 кВ: РП-14, Ф.143 - ТП-4015(1) + повреждение КЛ-6 кВ: ТП-4015(1) - ТП-4048   |
| 98                           | 10.06.2019г.    | 15ч20м           | 16ч00м               | ремонт КЛ-0,4 кВ Ф.8 - ВРУ дома №46 по ул. Витебская   |
| 99                           | 14.06.2019г.    | 11ч00м           | 12ч45м               | Повреждение КЛ-6кВ Сормовская ТЭЦ ф.665 - ТП-5555 (ПО "ЦЭС")   |
| 100                          | 17.06.2019г.    | 15ч50м           | 22ч30м               | повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ дома №4 по ул. Металлистов - дом запитан по временной КВЛ-0,4 кВ  |
| 101                          | 19.06.2019г.    | 02ч20м           | 03ч07м               | повреждение КЛ-10 кВ ГПП-"Фреза" ф.13 - ТП-40(2)   |
| 102                          | 21.06.2019г.    | 01ч30м           | 02ч20м               | повреждение КЛ-6 кВ: ТП-3162(1) - ТП-3164 (1)  |
| 103                          | 22.06.2019г.    | 12ч45м           | 13ч35м               | прекращение подачи напряжения по КЛ-6 кВ: ТП-2229 - ПС- "Молитовская" Ф.612.   |
| 104                          | 28.06.2019г.    | 15ч45м           | 16ч15м               | ремонт ВЛ-0,4кВ у дома №2А по ул Шекспира  |
| <b>III квартал 2019 года</b> |                 |                  |                      |  |
| <b>Июль</b>                  |                 |                  |                      |  |
| 105                          | 05.07.2019г.    | 14ч00м           | 16ч20м               | Повреждение КЛ-6кВ: РП-105 - РП-112  |
| 106                          | 05.07.2019г.    | 14ч30м           | 21ч50м               | ремонт ВЛ-0,4кВ у дома №2 по ул Металлистов,   |
| 107                          | 05.07.2019г.    | 16ч50м           | 17ч50м               | Прекращение подачи напряжения по КЛ-6кВ ТП-2908-ТП-2002 ПО "ЦЭС"   |
| 108                          | 14.07.2019г.    | 14ч20м           | 14ч50м               | выход из строя питающей КЛ-6кВ РП-40 ф.617 - ПС "Приокская"  |
| 109                          | 20.07.2019г.    | 07ч55м           | 10ч20м               | Выход из строя КЛ-6кВ РП-34 ф.624 - ПС "Светлоярская"  |
| 110                          | 21.07.2019г.    | 09ч17м           | 12ч20м               | Повреждение КЛ-6кВ ТП-48 - РП-16 ф. 10 и ТП-48 - 74  |
| 111                          | 23.07.2019г.    | 03ч00м           | 05ч10м               | Выход из строя КЛ-10кВ РП-38 ф.1008 - ПС "Кузнечихинская"  |

| №                           | Дата отключения | Время отключения | Время включения      | Причина отключения  |
|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------------|---|
| 112                         | 25.07.2019г.    | 09ч20м           | 10ч40м               | Обрыв ВЛ-0,4кВ в районе д.26а по ул. Гороховецкой                             |
| 113                         | 27.07.2019г.    | 08ч53м           | 09ч30м               | выход из строя КЛ-10кВ РП-3А -ИИСШ - РП-7                                     |
| 114                         | 29.07.2019г.    | 15ч55м           | 16ч58м               | Повреждение КЛ-6кВ в сетях ПО "ЦЭС"   |
| <b>Август</b>               |                 |                  |                      |   |
| 115                         | 02.08.2019г.    | 10ч00м           | 13ч00м               | Восстановление обрыва ВЛ-0,4кВ  |
| 116                         | 05.08.2019г.    | 13ч40м           | 17ч30м               | повреждение КЛ-6 кВ ПС -"Чермет", РУ-6 кВ, Ф.614 - РП-2                       |
| 117                         | 10.08.2019г.    | 15ч20м           | 16ч35м               | прекращение подачи напряжения по КЛ-6 кВ: от ТП-2013                          |
| 118                         | 11.08.2019г.    | 16ч40м           | 17ч30м               | ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Заречная у дома №5                                       |
| 119                         | 15.08.2019г.    | 14ч00м           | 14ч30м               | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №14 по ул Конотопская                                 |
| 120                         | 16.08.2019г.    | 06ч40м           | 09ч25м               | повреждение КЛ-6 кВ ТП-66 - ТП-2144 + повреждение ШР на Ф.4 в ЦРП-37          |
| 121                         | 16.08.2019г.    | 10ч50м           | 11ч50м               | повреждение КЛ-6 кВ ТП-4070 - ТП-4789   |
| 122                         | 16.08.2019г.    | 10ч15м           | 12ч20м               | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №20 детский санаторий "Ройка",                        |
| 123                         | 16.08.2019г.    | 10ч37м           | 12ч40м               | повреждение КЛ-10 кВ ГПП-"Фреза" ф.13 - ТП-40(2)                              |
| 124                         | 16.08.2019г.    | 22ч10            | 23ч00м               | повреждение КЛ-6 кВ ТП-2817 - ТП-2720   |
| 125                         | 17.08.2019г.    | 13ч30м           | 14ч35м               | повреждение КЛ-6 кВ ТП-4804 - ТП-092 (абонентская)                            |
| 126                         | 23.08.2019г.    | 07ч30м           | 09ч55м               | повреждение КЛ-6 кВ ТП-2910 - ТП-2129   |
| 127                         | 24.08.2019г.    | 15ч45м           | 16ч40м               | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №23 ул. Страж Революции                               |
| 128                         | 28.08.2019г.    | 14ч35м           | 16ч25м               | прекращение подачи напряжения от - ТП-450                                     |
| 129                         | 29.08.2019г.    | 14ч25м           | 18ч15м               | повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-2792 (ПО "ЦЭС") до ТП-2452 сторонней организацией |
| <b>Сентябрь</b>             |                 |                  |                      |   |
| 130                         | 02.09.2019г.    | 01ч25м           | 02ч35м               | повреждение КЛ-6 кВ ТП-238 - ТП-576   |
| 131                         | 06.09.2019г.    | 19ч50м           | 21ч50м               | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №10 ул. Страж Революции                               |
| 132                         | 09.09.2019г.    | 01ч15м           | 02ч22м               | авария на КЛ Приокского РЭС   |
| 133                         | 11.09.2019г.    | 13ч05м           | 14ч10м               | Аварийный выход из строя КЛ-10кВ ГПП "Фреза" ф.1003 - РП-3А и ТП-40-ТП-41     |
| 134                         | 12.09.2019г.    | 14ч00м           | 15ч05м               | аварийный выход из строя КЛ-6кВ в сетях Заречного РЭС                         |
| 135                         | 14.09.2019г.    | 16ч50м           | 20ч05м               | Аварийный выход из строя КЛ-0,4кВ абонента                                    |
| 136                         | 18.09.2019г.    | 11ч15м           | 13ч15м               | Аварийное отключение в сетях Нагорного РЭС                                    |
| 137                         | 20.09.2019г.    | 15ч25м           | 16ч50м               | Ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №6 по ул. Медицинская                                 |
| 138                         | 22.09.2019г.    | 12ч40м           | 23.09.2019<br>17ч15м | прекращение подачи напряжения от ТП-380                                       |
| 139                         | 23.09.2019г.    | 17ч00м           | 17ч50м               | ремонт ВЛ-0,4 кВ у домов №4,8 по ул. Ключева                                  |
| 140                         | 24.09.2019г.    | 09ч15м           | 10ч23м               | прекращение подачи напряжения от ТП-380 (ремонтные работы в сетях ПО "ЦЭС")   |
| <b>IV квартал 2019 года</b> |                 |                  |                      |   |
| <b>Октябрь</b>              |                 |                  |                      |   |
| 141                         | 04.10.2019г.    | 14ч00м           | 17ч20м               | Повреждение кабельной линии Приокского РЭС                                    |
| 142                         | 04.10.2019г.    | 14ч00м           | 15ч45м               | Повреждение кабельной линии Приокского РЭС                                    |
| 143                         | 06.10.2019г.    | 16ч30м           | 18ч00м               | повреждение КЛ-10 кВ ГПП-"Фреза" ф.3 - РП-3А ф.1 (каб А) -                    |
| 144                         | 07.10.2019г.    | 16ч50м           | 23ч05м               | повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-75 до ВРУ дома №14 по ул. Ш. Руставели            |
| 145                         | 09.10.2019г.    | 20ч45м           | 23ч00м               | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №11 по ул. Магаданская                                |
| 146                         | 14.10.2019г.    | 11ч50м           | 12ч30м               | ремонт КЛ-0,4 кВ на ф.5   |
| 147                         | 18.10.2019г.    | 09ч40м           | 10ч45м               | ремонт КЛ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ у дома №13 по ул. Буревестника            |
| 148                         | 21.10.2019г.    | 20ч25м           | 22.10.2019<br>01ч20м | прекращение подачи напряжения по КЛ-6 кВ: от ТП-2843                          |
| 149                         | 24.10.2019г.    | 09ч50м           | 11ч35м               | прекращение подачи напряжения по КЛ-6 кВ: от РП-53, ф.530 до ТП-4776          |
| 150                         | 25.10.2019г.    | 21ч20м           | 26.10.2019<br>01ч10м | повреждение КЛ-10 кВ: ПС "Кузнечихинская" Ф.1003 - РП-38                      |

| №              | Дата отключения | Время отключения | Время включения      | Причина отключения  |
|----------------|-----------------|------------------|----------------------|---|
| 151            | 27.10.2019г.    | 00ч00м           | 01ч05м               | прекращение подачи напряжения по КЛ-6 кВ от РП-31, ф.315 ТП-4091 (абонентская)  |
| 152            | 28.10.2019г.    | 07ч20м           | 09ч00м               | повреждение КЛ-6 кВ ТП-652 - ТП-760 (абонентская)   |
| 153            | 29.10.2019г.    | 08ч15м           | 10ч25м               | прекращение подачи напряжения по КЛ-6 кВ: от ТП-2843  |
| 154            | 29.10.2019г.    | 11ч25м           | 12ч10м               | ремонт рубильника Ф.3 - ВЛ-0,4 кВ, ул. Спартака, ул. Ладыгина   |
| 155            | 30.10.2019г.    | 07ч00м           | 07ч30м               | прекращение подачи напряжения от РП-7   |
| 156            | 30.10.2019г.    | 14ч35м           | 15ч55м               | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №22, 26 по ул. Куйбышева<br>замена сгоревших предохранителей                                  |
| <b>Ноябрь</b>  |                 |                  |                      |   |
| 157            | 08.11.2019г.    | 20ч00м           | 09.11.2019<br>00ч25м | прекращение подачи напряжения по КЛ-6 кВ: от ТП-2126 смежной ТСО  |
| 158            | 09.11.2019г.    | 16ч20м           | 17ч20м               | прекращение подачи напряжения от ТП-380 смежной ТСО   |
| 159            | 18.11.2019г.    | 14ч10м           | 15ч10м               | повреждение КЛ-6 кВ: от РП-71, ф.718 – ТП-2762  |
| 160            | 22.11.2019г.    | 10ч30м           | 14ч10м               | аварийное отключение автоматического выключателя КТП-18 РУ - 0,4 кВ ф.2 (повреждение электрооборудования потребителя) |
| 161            | 23.11.2019г.    | 22ч00м           | 24.11.2019<br>11ч50м | Ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №10 по ул. Медицинская  |
| 162            | 24.11.2019г.    | 09ч25м           | 11ч10м               | Ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №10 по ул. Медицинская  |
| 163            | 26.11.2019г.    | 14ч30м           | 14ч50м               | Ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №10 по ул. Давыдова   |
| <b>Декабрь</b> |                 |                  |                      |   |
| 164            | 01.12.2019г.    | 23ч20м           | 23ч30м               | аварийное отключение ЛЭП 110 кВ "Фреза-1" вышестоящей ТСО   |
| 165            | 05.12.2019г.    | 12ч40м           | 06.12.2019<br>09ч15м | повреждение КЛ-6 кВ ТП-2456 - ТП-2013   |
| 166            | 05.12.2019г.    | 13ч00м           | 14ч00м               | прекращение подачи напряжения по КЛ-6 кВ: от ТП-3070  |
| 167            | 06.12.2019г.    | 16ч05м           | 07.12.2019<br>20ч00м | повреждение КВЛ-0,4 кВ ТП-15 ф.1  |
| 168            | 07.12.2019г.    | 12ч45м           | 08.12.2019<br>04ч35м | повреждение КЛ-6 кВ ЗРП-1 - ТП-1  |
| 169            | 09.12.2019г.    | 21ч40м           | 23ч00м               | повреждение КЛ-6 кВ ТП-211 - ТП-140 (абонентская)   |
| 170            | 17.12.2019г.    | 14ч00м           | 20ч10м               | повреждение КЛ-0,4 кВ от КТП-18 до ВРУ пожарной части №70   |
| 171            | 19.12.2019г.    | 14ч00м           | 16ч00м               | спил деревьев вблизи ВЛ-0,4 кВ у дома №2 по ул. Просвещенская   |
| 172            | 24.12.2019г.    | 21ч00м           | 23ч15м               | повреждение КЛ-6кВ ТП-2762 - ТП-2399 (абонентская)  |
| 173            | 27.12.2019г.    | 14ч15м           | 14ч30м               | работы на КЛ-0,4 кВ от ТП-75 до ВРУ дома №14 по ул. Ш. Руставели  |
| 174            | 30.12.2019г.    | 10ч55м           | 11ч40м               | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №5 по ул Давыдова   |
| 175            | 30.12.2019г.    | 18ч45м           | 19ч55м               | повреждение КЛ-10 кВ РП-91, Ф.91-15 - ТП-916 (2)  |

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
2019 год**

| №пп                    | Дата       | Время отключения | Время включения      | Отключено:   | Причина отключения  |
|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|---|
| <b>I квартал 2019г</b> |            |                  |                      |  |   |
| <b>Январь</b>          |            |                  |                      |  |   |
| 1                      | 03.01.2019 | 11ч50м           | 09.01.2019<br>09ч00м | КТП-28, РУ-0,4<br>кВ, ф.8;                             | за неуплату   |
| 2                      | 15.01.2019 | 08ч40м           | 10ч58м               | ТП-1, РУ-0,4 кВ,<br>ф. 6 (МП<br>"Инженерные<br>Сети"); | Спил аварийных деревьев   |
| 3                      | 17.01.2019 | 15ч40м           | -                    | ТП-2062, РУ-0,4<br>кВ, ф.1.                            | несанкционированное<br>подключение  |
| 4                      | 18.01.2019 | 09ч25м           | 14ч10м               | КТП-28;  | ППР   |
| 5                      | 22.01.2019 | 10ч30м           | -                    | ТП-11, РУ-0,4 кВ,<br>ф.15;                             | отсутствие договора<br>энергоснабжения  |
| 6                      | 22.01.2019 | 14ч40м           | 16ч30м               | ТП-23, РУ-0,4 кВ,<br>ф.8;                              | по заявке потребителя<br>(Д/сад №321 ")   |
| 7                      | 24.01.2019 | 17ч00м           | 20ч55м               | КТП-29   | по заявке потребителя Копытцов<br>С. В.   |
| 8                      | 26.01.2019 | 08ч15м           | 12ч05м               | ТП-16;   | по заявке потребителя (ООО<br>«Плутон»)   |
| <b>Февраль</b>         |            |                  |                      |  |   |
| 9                      | 02.02.2019 | 13ч25м           | 15ч40м               | ТП-803, РУ-0,4<br>кВ, ф.5;                             | по заявке потребителя (ПО<br>"ЦЭС")   |
| 10                     | 02.02.2019 | 13ч35м           | 15ч30м               | ТП-597, РУ-0,4<br>кВ, ф.1;                             | по заявке потребителя (ПО<br>"ЦЭС")   |
| 11                     | 05.02.2019 | 10ч40м           | 11ч45м               | ТП-15;   | замена трансформаторов тока на<br>вводах 0,4 кВ от<br>трансформаторов Т-1 и Т-2 |
| 12                     | 07.02.2019 | 09ч15м           | 15ч10м               | ТП-2394, РУ-0,4<br>кВ, ф.2;                            | по заявке потребителя (ПО<br>"ЦЭС")   |
| 13                     | 07.02.2019 | 12ч00м           | 14ч30м               | ТП-18, РУ-0,4 кВ,<br>ф.6;                              | по заявке потребителя ООО<br>«Партнер-НН»                                       |
| 14                     | 11.02.2019 | 09ч15м           | 14ч00м               | ТП-291, РУ-0,4<br>кВ, ф.19;                            | по заявке потребителя (ПО<br>"ЦЭС")   |
| 15                     | 11.02.2019 | 10ч30м           | 11ч35м               | ТП-46, СШ-1;   | замена трансформаторов тока на<br>вводе 0,4 кВ от трансформатора<br>Т-1         |
| 16                     | 11.02.2019 | 11ч45м           | 12ч45м               | ТП-46, СШ-2;   | замена трансформаторов тока на<br>вводе 0,4 кВ от трансформатора<br>Т-2         |
| 17                     | 12.02.2019 | 09ч20м           | 13ч57м               | ТП-2817, РУ-0,4<br>кВ, ф.18;                           | по заявке потребителя (ПО<br>"ЦЭС")   |
| 18                     | 13.02.2019 | 10ч10м           | 12ч00м               | ТП-238;  | замена трансформаторов тока на<br>вводах 0,4 кВ от<br>трансформаторов Т-1 и Т-2 |
| 19                     | 15.02.2019 | 9ч00м            | 11ч30м               | ТП-9 "Фреза"   | ППР ТП-9 "Фреза"  |
| 20                     | 15.02.2019 | 10ч.30м          | 11ч35м               | ТП-167, Т-1  | Замена трансформаторов тока на<br>вводе 0,4кВ                                   |
| 21                     | 19.02.2019 | 10ч22м           | 12ч30м               | ТП-285, РУ-0,4кВ                                       | Замена трансформаторов тока на<br>вводах 0,4кВ РУ-0,4кВ                         |
| 22                     | 20.02.2019 | 09ч00ч           | 11ч05м               | ТП-17 РУ-0,4кВ   | По заявке ДУК для обрезки<br>ветвей   |
| 23                     | 21.02.2019 | 09ч00м           | 11ч05м               | ТП-3424 РУ-<br>0,4кВ ф.2                               | По заявке ДУК для обрезки<br>ветвей   |
| 24                     | 21.02.2019 | 09ч03м           | 11ч05м               | ТП-549 РУ-0,4кВ<br>ф.2                                 | По заявке ДУК для обрезки<br>ветвей   |
| 25                     | 25.02.2019 | 09ч20м           | 14ч50м               | ТП-4070, РУ-0,4<br>кВ, СШ-1;                           | подключение нового потребителя<br>(АО "Газпром энергогаз")                      |
| 26                     | 26.02.2019 | 21ч45м           | 23ч15м               | ТП-46, РУ-0,4 кВ,<br>ф.19;                             | по заявке потребителя (ПО<br>"ЦЭС")   |

| №           | Дата       | Время отключения | Время включения      | Отключено:                 | Причина отключения  |
|-------------|------------|------------------|----------------------|----------------------------|---|
| 27          | 27.02.2019 | 09ч15м           | 11ч25м               | ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.19;    | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| <b>Март</b> |            |                  |                      |                            |   |
| 28          | 01.03.2019 | 08ч40м           | 14ч40м               | ТП-14;                     | по заявке потребителя (ООО "РЕАЛ-МЕТ")  |
| 29          | 01.03.2019 | 20ч50м           | 21ч05м               | ТП-420, РУ-0,4 кВ, ф. 18;  | по заявке потребителя (ООО "ВЭС")   |
| 30          | 06.03.2019 | 09ч45м           | 10ч00м               | ТП-114, РУ-0,4 кВ, ф.8,14; | ввод в работу отремонтированной КЛ-0,4 кВ от ТП-114 ф.8 до ВРУ-2 ул.Березовская, 96 |
| 31          | 06.03.2019 | 11ч50м           | 15ч18м               | ТП-2228, РУ-0,4 кВ, ф.4;   | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 32          | 06.03.2019 | 12ч40м           | 14ч30м               | ТП-2150, РУ-0,4 кВ, ф.1;   | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 33          | 09.03.2019 | 20ч15м           | 21ч00м               | ТП-566, РУ-0,4 кВ, ф.1,3;  | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 34          | 10.03.2019 | 13ч45м           | 15ч07м               | ТП-2150, РУ-0,4 кВ, ф.1;   | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 35          | 11.03.2019 | 09ч00м           | 16ч40м               | ТП-2002, РУ-0,4 кВ, ф.2;   | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 36          | 11.03.2019 | 11ч30м           | 13ч15м               | ТП-2465, РУ-0,4 кВ, ф.16;  | по заявке потребителя (ЗАО "ЭР-Телеком")  |
| 37          | 12.03.2019 | 09ч10м           | 15ч40м               | ТП-52, РУ-0,4 кВ, ф.3;     | за неуплату   |
| 38          | 12.03.2019 | 15ч00м           | 16ч00м               | ТП-2211;                   | перезаводка КЛ-6 кВ ТП-2211 - ТП-2813   |
| 39          | 12.03.2019 | 17ч15м           | 18ч00м               | ТП-338, РУ-0,4 кВ, ф.2;    | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 40          | 14.03.2019 | 10ч25м           | 10ч50м               | ТП-397, РУ-0,4 кВ, ф.8,14; | демонтаж узлов учета в ТП-397   |
| 41          | 14.03.2019 | 13ч00м           | 14ч45м               | ТП-2211;                   | ремонт ВН ТП-2211 - ТП-2813   |
| 42          | 18.03.2019 | 10ч15м           | 11ч30м               | КТП-84, РУ-0,4 кВ;         | замена ТТ на ф.3 - 0,4 кВ - ВЛ-0,4кВ ул.Студеная (ПО "ЦЭС"),                        |
| 43          | 19.03.2019 | 12ч30м           | 20ч00м               | ТП-2382, РУ-0,4 кВ, ф.13;  | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 44          | 19.03.2019 | 16ч50м           | 22.03.2019<br>15ч25м | ТП-397, РУ-0,4 кВ, ф.14;   | по заявке потребителя (клиническая больница ИП Сабо Ю.А)                            |
| 45          | 20.03.2019 | 21ч30м           | 22ч35м               | ТП-387 РУ-0,4кВ ф.1        | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 46          | 21.03.2019 | 10ч05м           | 16ч20м               | ТП-2892 (ПО "ЦЭС")         | ремонтные работы в ТП-2892  |
| 47          | 22.03.2019 | 11ч10м           | 13ч40м               | ТП-4724, РУ-0,4 кВ, СШ-1;  | замена трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ от трансформатора Т-1                   |
| 48          | 22.03.2019 | 13ч50м           | 15ч10м               | ТП-4724, РУ-0,4 кВ, СШ-2;  | замена трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ от трансформатора Т-2                   |
| 49          | 25.03.2019 | 09ч05м           | 17ч05м               | ТП-2300, РУ-0,4 кВ, ф.4;   | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 50          | 25.03.2019 | 21ч25м           | 22ч15м               | ТП-2143, РУ-0,4 кВ, ф2;    | ввод в работу после ремонта КЛ-0,4 кВ от ТП-2143, Ф.2 до ВРУ дет/сад №304           |
| 51          | 25.03.2019 | 21ч30м           | 22ч15м               | ТП-2144, РУ-0,4 кВ, ф4;    | ввод в работу после ремонта КЛ-0,4 кВ от ТП-2143, Ф.2 до ВРУ дет/сад №304           |
| 52          | 26.03.2019 | 09ч10м           | 27.03.2019<br>14ч20м | ТП-339, РУ-6 кВ, ф.5;      | за неуплату   |
| 53          | 27.03.2019 | 09ч00м           | 13ч25м               | ТП-2211;                   | ремонт ВН ТП-2211 - ТП-2813   |
| 54          | 27.03.2019 | 11ч30м           | 11ч35м               | ТП-2058;                   | выполнение ТУ   |
| 55          | 28.03.2019 | 09ч00м           | 12ч00м               | ТП-24 РУ-0,4кВ, ф.1;       | ремонтные работы в ВРУ дома №4 по ул. Давыдова                                      |
| 56          | 29.03.2019 | 10ч20м           | 14ч50м               | РП-40, РУ-0,4 кВ;          | ППР   |

| №                       | Дата       | Время отключения | Время включения | Отключено:                          | Причина отключения  |
|-------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| 57                      | 30.03.2019 | 15ч15м           | 16ч40м          | ТП-57 РУ-0,4кВ ф.5;                 | по заявке потребителя (школа №139)  |
| 58                      | 31.03.2019 | 08ч00м           | 11ч00м          | ГПП -"Чермет", РУ-6 кВ, Ф.608, 636; | по заявке потребителя (ВВЦМ)  |
| <b>II квартал 2019г</b> |            |                  |                 |                                     |   |
| <b>Апрель</b>           |            |                  |                 |                                     |   |
| 59                      | 03.04.2019 | 10ч25м           | 11ч45м          | ТП-362;                             | замена трансформаторов тока на вводах 0,4 кВ от трансформаторов Т-1 и Т-2                         |
| 60                      | 04.04.2019 | 09ч00м           | 20ч05м          | ТП-13;<br>ТП-12;                    | ППР ТП-13   |
| 61                      | 04.04.2019 | 09ч00м           | 17ч10м          | ТП-917;<br>ТП-553;                  | ППР РП-91, СШ-1   |
| 62                      | 05.04.2019 | 10ч30м           | 12ч10м          | ТП-339, РУ-0,4 кВ;                  | замена трансформаторов тока на вводах 0,4 кВ от трансформаторов Т-1 и Т-2                         |
| 63                      | 05.04.2019 | 10ч40м           | 15ч45м          | ТП-2479 РУ-0,4кВ ф.16;              | по заявке потребителя (ТСН "Заречное")  |
| 64                      | 07.04.2019 | 11ч10м           | 11ч30м          | ТП-397, РУ-0,4 кВ, ф.8,14;          | фазировка КЛ-0,4 кВ в ВРУ потребителя   |
| 65                      | 09.04.2019 | 11ч15м           | 15ч10м          | ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.6;            | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 66                      | 09.04.2019 | 11ч20м           | 15ч15м          | ТП-2300, РУ-0,4 кВ, ф.2,4;          | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 67                      | 09.04.2019 | 12ч00м           | 13ч35м          | ТП-4070, РУ-0,4 кВ, СШ-1;           | подключение нового потребителя (АО "Газпром энергосбыт")  |
| 68                      | 11.04.2019 | 09ч55м           | 10ч05м          | ТП-2058;                            | выполнение ТУ   |
| 69                      | 11.04.2019 | 15ч00м           |                 | ТП-2047, РУ-0,4 кВ, ф. 1;           | расторжение договора  |
| 70                      | 12.04.2019 | 09ч35м           | 14ч35м          | ТП-547;                             | ППР, монтаж вводного автоматического выключателя от Т-1 и секционного автоматического выключателя |
| 71                      | 15.04.2019 | 09ч30м           | 16ч35м          | ТП-420;                             | ремонтные работы в сетях ПО "ЦЭС"   |
| 72                      | 16.04.2019 | 10ч10м           | 11ч14м          | ТП-387, РУ-0,4 кВ, ф.12;            | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 73                      | 17.04.2019 | 09ч50м           | 15ч40м          | ТП-2002, РУ-0,4 кВ, ф.2;            | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 74                      | 18.04.2019 | 09ч27м           | 15ч20м          | ТП-2300, РУ-0,4 кВ, ф.2,4;          | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 75                      | 19.04.2019 | 10ч15м           | 12ч05м          | ТП-366;                             | замена трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ от трансформатора Т-2                                 |
| 76                      | 19.04.2019 | 10ч15м           | 13ч25м          | ТП-367;                             | замена трансформаторов тока на вводах 0,4 кВ от трансформаторов Т-1 и Т-2                         |
| 77                      | 22.04.2019 | 09ч30м           | 15ч35м          | ТП-2002, РУ-0,4 кВ, ф.2;            | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 78                      | 23.04.2019 | 10ч30м           | 11ч50м          | ТП-387, СШ-1;                       | замена трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ от трансформатора Т-1                                 |
| 79                      | 23.04.2019 | 12ч00м           | 13ч40м          | ТП-387, СШ-2;                       | замена трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ от трансформатора Т-2                                 |
| 80                      | 24.04.2019 | 10ч20м           | 11ч50м          | ТП-339, РУ-0,4 кВ, СШ-2;            | замена трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ от трансформатора Т-2                                 |
| 81                      | 26.04.2019 | 09ч00м           | 13ч20м          | ЗРП-3;                              | ППР   |
| 82                      | 26.04.2019 | 10ч40м           | 12ч09м          | ТП-402, РУ-0,4 кВ;                  | замена трансформаторов тока на вводах 0,4 кВ от трансформаторов Т-1 и Т-2                         |

| №          | Дата       | Время отключения | Время включения                | Отключено:                                    | Причина отключения  |
|------------|------------|------------------|--------------------------------|---|---|
| 83         | 26.04.2019 | 10ч40м           | 12ч09м                         | ТП-402, РУ-0,4 кВ;                            | замена трансформаторов тока на вводах 0,4 кВ от трансформаторов Т-1 и Т-2                       |
| 84         | 26.04.2019 | 20ч25м           | 20ч55м                         | ТП-2968, РУ-6 кВ, ф.4;                        | ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Юпитерская у дома №1Б  |
| 85         | 27.04.2019 | 09ч05м           | 14ч30м                         | ТП-397, РУ-0,4 кВ, ф.9;                       | по заявке потребителя (ООО "Арсенал")   |
| 86         | 29.04.2019 | 09ч08м           | 13ч20м                         | РП-1, РУ-0,4 кВ, ф.5;                         | по заявке потребителя (ООО "Станкопром")  |
| 87         | 30.04.2019 | 11ч50м           |                                | ТП-4074, РУ-0,4 кВ, ф.20;                     | по заявке потребителя (ГлавУКС Ниж.Нов.)  |
| 88         | 30.04.2019 | 12ч30м           |                                | ТП-402, РУ-0,4 кВ, ф.2;                       | за неуплату   |
| <b>Май</b> |            |                  |                                |   |   |
| 89         | 02.05.2019 | 17ч30м           | 18ч08м                         | ТП-549, РУ-0,4 кВ, ф.1;                       | По заявке МП «Инженерные сети»  |
| 90         | 03.05.2019 | 11ч20м           | 12ч25м                         | КТП-4 (встроенная в РП-40), РУ-0,4 кВ, ф.414; | По заявке ООО «Стандарт»  |
| 91         | 07.05.2019 | 09ч00м           | 16ч40м                         | ТП-549;<br>ТП-3424;                           | ППР ТП-549  |
| 92         | 07.05.2019 | 09ч00м           | 16ч40м                         | ТП-53;  | ППР + заводка КЛ-6 кВ ТП-53 - ТП-60   |
| 93         | 07.05.2019 | 12ч05м           | 16.05.2019<br>19ч35м           | ГПП -"Чермет",<br>РУ-6 кВ, ф.640              | за неуплату   |
| 94         | 08.05.2019 | 11ч45м           | 14ч00м                         | ТП-338, РУ-0,4 кВ, ф.2;                       | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 95         | 13.05.2019 | 09ч00м           | 15ч30м                         | ТП-2300, РУ-0,4 кВ, ф.4;                      | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 96         | 14.05.2019 | 07ч26м           | 15ч07м                         | ГПП -"Чермет",<br>РУ-6 кВ, ф.632              | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 97         | 14.05.2019 | 10ч50м           | 15ч00м                         | ТП-2301, РУ-0,4 кВ, ф.17;                     | монтаж узла учета в ВРУ дома ул. Авангардная, 6   |
| 98         | 15.05.2019 | 11ч20м           | 15ч15м                         | ТП-3512, РУ-0,4 кВ, ф.4;                      | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 99         | 15.05.2019 | 12ч20м           | 13ч05м                         | ГПП -"Чермет",<br>РУ-6 кВ, ф.632              | за неуплату   |
| 100        | 16.05.2019 | 09ч25м           | 14ч25м                         | ТП-2301, РУ-0,4 кВ, ф.18,22;                  | монтаж узла учета в ВРУ дома ул. Авангардная, 7   |
| 101        | 17.05.2019 | 10ч35м           | 13ч50м                         | ТП-387, РУ-0,4кВ ф.8,16;                      | По заявке ТСЖ «Веста»   |
| 102        | 18.05.2019 | 08ч30м           |                                | ТП-52, РУ-0,4 кВ, ф.5;                        | в связи с расселением дома  |
| 103        | 20.05.2019 | 09ч10м           | 16ч15м<br>запитаны от<br>ТП-48 | ТП-6, РУ-0,4 кВ, ф. 5 (МП "Инженерные Сети"); | переключение домов на ТП-48   |
| 104        | 20.05.2019 | 10ч00м           | 13ч50                          | ТП-4070, РУ-0,4 кВ, СШ-1;                     | подключение нового потребителя (АО "Газпром энергогаз")   |
| 105        | 20.05.2019 | 10ч25м           | 16ч15м                         | ТП-48, РУ-0,4 кВ;                             | подключение КВЛ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-48 до ВРУ домов: ул. Никонова, 4 и Страж Революции, 22 |
| 106        | 21.05.2019 | 10ч00м           | 12ч25м                         | ТП-389;                                       | замена трансформаторов тока на вводах 0,4 кВ от трансформаторов Т-1 и Т-2                       |
| 107        | 23.05.2019 | 00ч10м           | 00ч25м                         | ТП-397, РУ-0,4 кВ, СШ-1;                      | ввод в работу Т-1   |
| 108        | 23.05.2019 | 09ч30м           | 15ч30м                         | ТП-915;                                       | ППР   |

| №           | Дата       | Время отключения | Время включения | Отключено:   | Причина отключения  |
|-------------|------------|------------------|-----------------|--|---|
| 109         | 24.05.2019 | 09ч00м           |                 | КТП-18, РУ-0,4 кВ, ф.5;  | за неуплату   |
| 110         | 24.05.2019 | 09ч43м           | 14ч30м          | ТП-916;  | ППР   |
| 111         | 24.05.2019 | 11ч42м           | 15ч25м          | ТП-420;  | ремонтные работы в сетях ПО "ЦЭС"   |
| 112         | 28.05.2019 | 16ч00м           | 18ч24м          | ТП-4472, РУ-0,4 кВ, ф. 2;  | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 113         | 30.05.2019 | 07ч00м           | 18ч15м          | ТП-4724;   | вынос КЛ-6 кВ: ТП-4724 - ТП-4776  |
| 114         | 30.05.2019 | 09ч15м           | 13ч25м          | ТП-101, РУ-0,4 кВ, ф. 8;   | ремонт временной КВЛ-0,4 кВ на дом №91 по ул. Березовская                 |
| 115         | 31.05.2019 | 13ч30м           | 14ч00м          | КТП-4 (встроенная в РП-40);  | подключение КЛ-0,4 кВ ООО "Стандарт"                                      |
| <b>Июнь</b> |            |                  |                 |  |   |
| 116         | 01.06.2019 | 09ч10м           | 12ч15м          | ШУВ; ВЛ-0,4кВ гр.Район; ВЛ-0,4 кВ ул. Вишневая   | по заявке ПО "ЦЭС"  |
| 117         | 01.06.2019 | 10ч20м           | 11ч40м          | ВЛ-0,4 кВ ул.Матросская, ул.Баумана пер.Вайгач   | по заявке ПО "ЦЭС"  |
| 118         | 04.06.2019 | 09ч50м           | 11ч20м          | ВЛ-0,4 кВ ул.Матросская, ул.Баумана пер.Вайгач   | по заявке ПО "ЦЭС"  |
| 119         | 05.06.2019 | 10ч20м           | 13ч30м          | ул.Авангардная, 22;  | монтаж узла учета в ВРУ дома ул. Авангардная, 22                          |
| 120         | 06.06.2019 | 10ч10м           | 12ч55м          | ул. В.Печерская, 9,9к1,11к1; ЦТП № 149 Теплоэнерго; ЦТП № 149(насосная)Водоканал       | замена трансформаторов тока на вводах 0,4 кВ от трансформаторов Т-1 и Т-2 |
| 121         | 06.06.2019 | 15ч40м           | 16ч45м          | ж/д ул.Кутузова 1,3,5,7,9,14,16 ж/д ул.В.Котика 1,3                                    | по заявке МП "Инженерные сети"  |
| 122         | 06.06.2019 | 15ч40м           | 16ч45м          | ВЛ-0,4 кВ ул.Правдинская 47,51; ул.Магаданская 11,13,15; ул.Кутузова 12;               | по заявке МП "Инженерные сети"  |
| 123         | 07.06.2019 | 17ч00м           | 20ч50м          | ул.Берёзовская, 10 (Администрация Московского района);                                 | по заявке потребителя (Администрация Московского района)                  |
| 124         | 08.06.2019 | 09ч05м           | 13ч20м          | ул.Никонова, 1,3; ул.Безрукова д.2,4,6; ул.50 Лет Победы д.20,22                       | ППР   |
| 125         | 12.06.2019 | 17ч20м           | 18ч30м          | ВЛ-0,4кВ ул.Черниговская   | по заявке ПО "ЦЭС"  |
| 126         | 13.06.2019 | 10ч10м           | 13ч15м          | ул. Авангардная, 11;   | монтаж узла учета в ВРУ дома ул. Авангардная, 11                          |
| 127         | 18.06.2019 | 09ч45м           | 13ч50м          | Ул.Страж Революции, 21,23,23А,23Б,25,27,29; Ул.Никонова,11; Род.дом №5 ул.Никонова,21. | ППР   |

| №   | Дата       | Время отключения | Время включения      | Отключено:   | Причина отключения  |
|-----|------------|------------------|----------------------|--|---|
| 128 | 18.06.2019 | 12ч25м           | 13ч45м               | ж/д Нижнепечёрская, 7,7а,7б,8а,9к1, 9а, 9б, 9в,11/1-11/18,12к1 ул.Н.Печерская, 16 (Детсад № 58 Ввод-1) | замена трансформаторов тока на вводах 0,4 кВ от трансформаторов Т-1 и Т-2 |
| 129 | 19.06.2019 | 09ч30м           | 10ч30м               | ул.Сормовское шоссе, 22А (столовая Механического техникума.)   | по заявке потребителя (Механический техникум)                             |
| 130 | 19.06.2019 | 11ч40м           |                      | Неж.пом.№2 ул.Звездинка, 20А   | по заявке ПАО "ТНС энерго НН" (расторжение договора)                      |
| 131 | 19.06.2019 | 12ч40м           | 12ч46м               | ул.Бульвар Мира, 3   | перключения в сетях 6 кВ ПО "ЦЭС"   |
| 132 | 19.06.2019 | 12ч40м           | 12ч46м               | ул.Бульвар Мира, 17А   | перключения в сетях 6 кВ ПО "ЦЭС"   |
| 133 | 20.06.2019 | 16ч15м           | 17ч05м               | Дет. сад 346 ул.Березовская, 63  | по заявке потребителя (дет. сад 346)                                      |
| 134 | 21.06.2019 | 09ч10м           | 13ч45м               | ул. Родионова, 136 ( НФ ГУ-ВШЭ; ФБУ Волжское ГБУ);   | ППР   |
| 135 | 21.06.2019 | 11ч35м           |                      | ул.Березовская, 114 (от ВРУ дома ИП Агаев А.Д.О.);   | по заявке ПАО "ТНС энерго НН" (расторжение договора)                      |
| 136 | 21.06.2019 | 14ч20м           |                      | неж пом № 3 ул.Вторчермета, 1 (ООО «Икар-Инвест»)  | за неуплату   |
| 137 | 23.06.2019 | 08ч45м           | 11ч00м               | ВЛ-0,4 кВ ул.Матросская, ул.Баумана пер.Вайгач   | по заявке ПО "ЦЭС"  |
| 138 | 24.06.2019 | 16ч00м           | 26.06.2019<br>14ч40м | минимаркеты - ООО "ЭКО-ПЛЮС" ул.Б.Покровская, 73А, 73Б (от приставного шкафа ул. Б.Покровская, 75);    | по заявке ПАО "ТНС энерго НН" за неуплату                                 |
| 139 | 25.06.2019 | 09ч00м           | 17ч55м               | Детсад № 386 ул.Космонавта Комарова,1а; Детсад № 401 ул.Юпитерская,4 а;                                | ремонтные работы в сетях ПО "ЦЭС"   |
| 140 | 26.06.2019 | 21ч25м           |                      | Киоск на остановке "Просвещенская" (от ЦСН в ЦРП-37)   | Снос киоска   |
| 141 | 28.06.2019 | 09ч35м           | 13ч00м               | ул.Белинского, 64  | ППР   |

| III квартал 2019г<br>Июль |             |                  |                 |  |   |
|---------------------------|-------------|------------------|-----------------|--|---|
| №                         | Дата        | Время отключения | Время включения | Отключено:   | Причина отключения  |
| 142                       | 02.07.2019г | 09ч20м           | 13ч00м          | ТП-566, РУ-0,4 кВ, ф.1,3,5;                                    | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                                  |
| 143                       | 02.07.2019г | 14ч00м           | 16ч00м          | ЗРП-1; ТП-1; ТП-2; ТП-5; П-8; КТП-1; ТП-11; ТП-12; ТП-Аватар;  | демонтаж ШР на ф.1 в ЗРП-1, РУ-6 кВ                               |
| 144                       | 02.07.2019г | 09ч20м           | 15ч05м          | ТП-2426, РУ-0,4 кВ, ф.2;                                       | трассировка КЛ-0,4 кВ ф.2 - ВРУ ул.Авангардная, 9                 |
| 145                       | 03.07.2019г | 14ч15м           | 16ч35м          | ТП-2238, РУ-0,4 кВ, ф.3;                                       | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                                  |
| 146                       | 04.07.2019г | 10ч40м           | 12ч20м          | ЗРП-2, РУ-0,4 кВ, ф.6;   | перевод электроснабжения потребителя на новое РУ-0,4 кВ           |
| 147                       | 08.07.2019г | 09ч30м           | 15ч05м          | ТП-11;   | ППР   |
| 148                       | 09.07.2019г | 10ч30м           | 15ч40м          | ТП-15;   | ППР   |
| 149                       | 10.07.2019г | 09ч15м           | 12ч15м          | ТП-238, РУ-0,4 кВ, ф.12,16;                                    | по заявке потребителя ("РАНХиГС")                                 |
| 150                       | 10.07.2019г | 09ч40м           | 13ч35м          | ТП-50;   | ППР   |
| 151                       | 10.07.2019г | 10ч30м           | 13ч00м          | ТП-285, РУ-0,4кВ, ф.4,10;                                      | монтаж узла учета в ВРУ дома ул. Кулибина, 15/1                   |
| 152                       | 10.07.2019г | 14ч00м           | 16ч00м          | ЗРП-1; ТП-1; ТП-2; ТП-5; ТП-8; КТП-1; ТП-11; ТП-12; ТП-Аватар; | монтаж ШР на ф.1 в ЗРП-1, РУ-6 кВ                                 |
| 153                       | 11.07.2019г | 09ч30м           | 13ч00м          | ТП-52;   | ППР   |
| 154                       | 11.07.2019г | 14ч00м           | 18ч00м          | ТП-2228;   | замена трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ от трансформатора Т-1 |
| 155                       | 12.07.2019г | 09ч40м           | 13ч45м          | ТП-57 РУ-0,4кВ ф.5;  | ППР   |
| 156                       | 12.07.2019г | 10ч05м           | 13ч55м          | ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.3;                                       | по заявке потребителя (МП "Инженерные Сети")                      |
| 157                       | 12.07.2019г | 12ч25м           | -               | ТП-587, РУ-0,4 кВ, ф. 4;                                       | по заявке ПАО "ТНС энерго НН";                                    |
| 158                       | 13.07.2019г | 09ч15м           | 12ч40м          | ТП-106   | ППР   |
| 159                       | 14.07.2019г | 09ч03м           | 12ч45м          | ТП-106   | ППР   |
| 160                       | 15.07.2019г | 09ч50м           | 12ч50м          | ТП-389   | ППР   |
| 161                       | 15.07.2019г | 10ч10м           | 15ч10м          | ТП-17  | ППР   |
| 162                       | 15.07.2019г | 12ч40м           | 15ч00м          | ТП-60  | ППР   |
| 163                       | 16.07.2019г | 00ч19м           | 00ч30м          | ТП-291, ИСШ  | переключения в сетях Нагорного РЭС                                |
| 164                       | 16.07.2019г | 00ч20м           | 01ч10м          | ТП-47  | Присоединение КЛ-6кВ в ТП-53                                      |
| 165                       | 16.07.2019г | 09ч05м           | 14ч55м          | ТП-55(2053)  | ППР   |
| 166                       | 16.07.2019г | 09ч25м           | 13ч35м          | ТП-366   | ППР   |
| 167                       | 17.07.2019г | 09ч30м           | 12ч00м          | ТП-339, РУ-6кВ ИСШ, РУ-0,4кВ ИСШ, Т-1                          | ППР   |
| 168                       | 17.07.2019г | 12ч20м           | 14ч00м          | ТП-339, РУ-6кВ ИСШ, РУ-0,4кВ ИСШ, Т-2                          | ППР   |
| 169                       | 17.07.2019г | 10ч20м           | 15ч45м          | ТП-83  | ППР   |
| 170                       | 17.07.2019г | 14ч20м           | 17ч00м          | ТП-5012, РУ-0,4кВ, ф.3   | по заявке ООО "СИП" для замены вводного рубильника в д/с №32      |
| 171                       | 18.07.2019г | 09ч50м           | 12ч45м          | ТП-102, РУ-6кВ ИСШ, РУ-0,4кВ ИСШ, Т-1                          | ППР   |
| 172                       | 18.07.2019г | 09ч30м           | 15ч00м          | ТП-56 (2054)   | ППР   |

| №             | Дата        | Время отключения | Время включения      | Отключено:                                   | Причина отключения   |
|---------------|-------------|------------------|----------------------|--|--|
| 173           | 18.07.2019г | 11ч20м           | 14ч00м               | ТП-24, РУ-0,4кВ, ф.2                         | по заявке городской управляющей компании                               |
| 174           | 19.07.2019г | 09ч10м           | 14ч00м               | ТП-103                                       | ППР  |
| 175           | 20.07.2019г | 10ч20м           | 14ч40м               | ТП-45  | ППР  |
| 176           | 20.07.2019г | 12ч45м           | 17ч10м               | ТП-2892 (ПО "ЦЭС")                           | Очистка ВЛ от поросли  |
| 177           | 21.07.2019г | 10ч45м           | 13ч50м               | ТП-49  | ППР  |
| 178           | 22.07.2019г | 09ч08м           | 14ч20м               | ТП-53  | ППР  |
| 179           | 22.07.2019г | 10ч55м           | 15ч24м               | ТП-420                                       | Замена трансформаторов тока на узлах учёта по вводам 0,4кВ 1-2СШ-0,4кВ |
| 180           | 23.07.2019г | 09ч40м           | 11ч50м               | ТП-18, РУ-0,4кВ ІСШ                          | ППР  |
| 181           | 23.07.2019г | 12ч10м           | 14ч25м               | ТП-18, РУ-0,4кВ ІІСШ                         | ППР  |
| 182           | 23.07.2019г | 10ч05м           | 11ч20м               | ТП-2058                                      | выполнение ТУ  |
| 183           | 23.07.2019г | 10ч00м           | 13ч45м               | ТП-285, РУ-0,4кВ, Ф.3                        | установка ОДПУ на Пушкина, 11  |
| 184           | 23.07.2019г | 10ч15м           | 17ч40м               | ТП-53  | Подключение КЛ-6кВ ТП-53 - ТП-47                                       |
| 185           | 24.07.2019г | 08ч15м           | 14ч35м               | ТП-2892 (ПО "ЦЭС")                           | Очистка ВЛ от поросли  |
| 186           | 24.07.2019г | 10ч15м           | 11ч45м               | ТП-101, РУ-0,4кВ, ІІСШ                       | ППР  |
| 187           | 24.07.2019г | 12ч00м           | 15ч07м               | ТП-101, РУ-0,4кВ, ІСШ                        | ППР  |
| 188           | 25.07.2019г | 10ч20м           | 15ч10м               | ТП-86  | ППР  |
| 189           | 25.07.2019г | 11ч00м           | 16ч00м               | ТП-338 «старая» РУ-0,4кВ ф.2                 | По заявке ПО "ЦЭС"   |
| 190           | 26.07.2019г | 09ч40м           | 15ч40м               | ТП-308                                       | ППР  |
| 191           | 27.07.2019г | 09ч30м           | 15ч05м               | ТП-107                                       | ППР  |
| 192           | 27.07.2019г | 09ч45м           | 14ч40м               | ТП-2772                                      | ППР  |
| 193           | 28.07.2019г | 09ч20м           | 11ч45м               | КТП-84                                       | ППР  |
| 194           | 28.07.2019г | 09ч20м           | 13ч00м               | ТП-2 "Инженерные сети"                       | Вывод в ремонт ТП-2 "Инженерные сети"                                  |
| 195           | 29.07.2019г | 09ч33м           | 12ч54м               | ТП-362                                       | ППР  |
| 196           | 30.07.2019г | 10ч30м           | 12ч55м               | ТП-167                                       | ППР  |
| 197           | 31.07.2019г | 09ч35м           | 13ч07м               | ТП-367                                       | ППР  |
| <b>Август</b> |             |                  |                      |  |  |
| 198           | 01.08.2019г | 09ч05м           | 12ч20м               | ТП-387                                       | ППР  |
| 199           | 01.08.2019г | 09ч30м           | 13ч40м               | ТП-4472, РУ-0,4кВ, ф. 2;                     | По заявке Приокского РЭС   |
| 200           | 02.08.2019г | 09ч40м           | 13ч40м               | ТП-398                                       | ППР  |
| 201           | 02.08.2019г | 09ч30м           | 09ч40м               | ТП-74, РУ-0,4кВ, ф.1                         | Подъём провисшей ВЛ по предписанию АТИ                                 |
| 202           | 03.08.2019г | 09ч00м           | 14ч00м               | ТП-917;                                      | ППР  |
| 203           | 04.08.2019г | 09ч15м           | 14ч15м               | ТП-916;                                      | ППР  |
| 204           | 05.08.2019г | 09ч45м           | 12ч15м               | ТП-420;                                      | ППР  |
| 205           | 06.08.2019г | 09ч20м           | 12ч40м               | ТП-915;                                      | ППР  |
| 206           | 06.08.2019г | 12ч15м           | 05.09.2019<br>17ч05м | КТП-4 (встроенная в РП-40), РУ-0,4кВ, ф.410; | по заявке потребителя (ОМЗ "Горьковский")                              |
| 207           | 07.08.2019г | 09ч20м           | 13ч20м               | ТП-2132;                                     | ППР  |
| 208           | 07.08.2019г | 10ч20м           | 13ч00м               | ТП-4074, РУ-0,4кВ;                           | заводка КЛ-0,4кВ на здание школы (микрорайон Цветы ул.Ак.Сахарова)     |
| 209           | 08.08.2019г | 09ч05м           | 14ч30м               | ТП-2133;                                     | ППР  |
| 210           | 08.08.2019г | 10ч05м           | 14ч50м               | ТП-2379, РУ-0,4кВ, ф.11;                     | по заявке потребителя (ОАО "РЖД")                                      |
| 211           | 09.08.2019г | 09ч20м           | 12ч25м               | ТП-2382;                                     | ППР  |

| №               | Дата        | Время отключения | Время включения      | Отключено:                     | Причина отключения  |
|-----------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| 212             | 09.08.2019г | 22ч30м           | 22ч35м               | ТП-4070;                       | переключения в сетях ПО "ЦЭС"   |
| 213             | 10.08.2019г | 09ч00м           | 13ч05м               | ТП-2058;                       | ППР   |
| 214             | 10.08.2019г | 21ч55м           | 22ч00м               | ТП-4070;                       | переключения в сетях ПО "ЦЭС"   |
| 215             | 11.08.2019г | 09ч05м           | 13ч00м               | ТП-2130;                       | ППР   |
| 216             | 11.08.2019г | 10ч30м           | 15ч40м               | КТП-4<br>(встроенная в РП-40); | заводка КЛ-0,4 кВ на ОМЗ "Горьковский"                                    |
| 217             | 11.08.2019г | 13ч15м           | 13ч20м               | ТП-5013, СШ-1;                 | переключения в сетях ПО "ЦЭС"   |
| 218             | 12.08.2019г | 09ч35м           | 15ч45м               | ТП-566, РУ-0,4 кВ, ф.3;        | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 219             | 12.08.2019г | 10ч00м           | 13ч55м               | ТП-2383;                       | ППР   |
| 220             | 13.08.2019г | 00ч05м           | 01ч15м               | ТП-387;                        | ввод в работу КЛ-6 кВ РП-7, ф. 77 - ТП-46 (ПО "ЦЭС")                      |
| 221             | 13.08.2019г | 01ч20м           | 01ч25м               | ТП-46, СШ-2;                   | переключения в сетях ПО "ЦЭС"   |
| 222             | 13.08.2019г | 09ч30м           | 14ч00м               | ТП-2416;                       | ППР   |
| 223             | 14.08.2019г | 09ч30м           | 14ч50м               | ТП-2428;                       | ППР   |
| 224             | 14.08.2019г | 16ч50м           | 18ч15м               | ТП-42, РУ-0,4 кВ;              | подключение КВЛ-0,4 кВ на фонтан сквер им. Грабина                        |
| 225             | 15.08.2019г | 09ч11м           | 15ч45м               | ТП-2479;                       | ППР   |
| 226             | 17.08.2019г | 09ч25м           | 12ч35м               | ТП-2514                        | ППР   |
| 227             | 18.08.2019г | 09ч20м           | 12ч20м               | ТП-2909;                       | ППР   |
| 228             | 18.08.2019г | 09ч30м           | 11ч40м               | ТП-238, РУ-0,4 кВ, ф.14;       | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 229             | 19.08.2019г | 09ч15м           | 14ч55м               | ТП-2817, РУ-0,4 кВ;            | ППР   |
| 230             | 20.08.2019г | 12ч20м           | 15ч20м               | ТП-2846;                       | ППР   |
| 231             | 21.08.2019г | 09ч20м           | 14ч55м               | ТП-2965;                       | ППР   |
| 232             | 21.08.2019г | 12ч20м           | 22.08.2019<br>16ч50м | ТП-83, РУ-0,4 кВ, ф.2;         | по заявке потребителя   |
| 233             | 22.08.2019г | 09ч10м           | 19ч05м               | ТП-420;                        | ремонтные работы в сетях ПО "ЦЭС"   |
| 234             | 22.08.2019г | 09ч37м           | 15ч45м               | ТП-3326;                       | ППР   |
| 235             | 22.08.2019г | 11ч25м           | 23.08.2019<br>13ч25м | ТП-2379, РУ-0,4 кВ, ф.11;      | по заявке потребителя (ОАО "РЖД")   |
| 236             | 23.08.2019г | 09ч20м           | 17ч35м               | ТП-3479;                       | ППР   |
| 237             | 23.08.2019г | 09ч20м           | 14ч55м               | ТП-719;                        | замена трансформаторов тока на вводах 0,4 кВ от трансформаторов Т-1 и Т-2 |
| 238             | 24.08.2019г | 09ч20м           | 19ч45м               | ТП-3501;                       | ППР + повреждение КЛ-6 кВ: РП-18 ф.189 - ТП-3501                          |
| 239             | 25.08.2019г | 09ч20м           | 13ч15м               | ТП-3551;                       | ППР   |
| 240             | 26.08.2019г | 09ч00м           | 13ч50м               | ТП-4004;                       | ППР   |
| 241             | 26.08.2019г | 11ч00м           | 19ч00м               | ТП-2377;                       | ремонтные работы в сетях ПО "ЦЭС"   |
| 242             | 27.08.2019г | 09ч00м           | 15ч10м               | ТП-4016;                       | ППР   |
| 243             | 29.08.2019г | 09ч00м           | 12ч05м               | ТП-2229, РУ-0,4 кВ, ф.4;       | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 244             | 30.08.2019г | 10ч15м           | 13ч55м               | ТП-2831;                       | ППР   |
| 245             | 30.08.2019г | 11ч10м           | 12ч50м               | ТП-2229, РУ-0,4 кВ, ф.4;       | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 246             | 31.08.2019г | 09ч45м           | 13ч00м               | ТП-18 РУ-0,4кВ ф.13,19;        | по заявке потребителя (ЗАО Европ.пром.трастовая компания)                 |
| <b>Сентябрь</b> |             |                  |                      |                                |   |
| 247             | 02.09.2019г | 15ч10м           | 15ч45м               | ТП-566, РУ-0,4 кВ, ф.1,3;      | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 248             | 03.09.2019г | 09ч50м           | 16ч55м               | ТП-420;                        | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 249             | 03.09.2019г | 15ч50м           | 17ч00м               | ТП-2229, РУ-0,4 кВ, ф.4;       | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 250             | 04.09.2019г | 11ч00м           | 11ч20м               | ТП-238, РУ-0,4 кВ, ф.10;       | монтаж узла учета в ВРУ дома ул. Тимирязева, 1                            |

| №   | Дата        | Время отключения | Время включения | Отключено:  | Причина отключения   |
|-----|-------------|------------------|-----------------|---|--|
| 251 | 05.09.2019г | 11ч20м           | 17ч05м          | РП-40, РУ-6 кВ, СШ-2,КТП-4  | заводка КЛ-6 кВ на Ф.402   |
| 252 | 05.09.2019г | 12ч05м           | 16ч00м          | ТП-803  | замена трансформаторов тока на вводах 0,4 кВ от трансформаторов Т-1 и Т-2  |
| 253 | 05.09.2019г | 13ч05м           | 15ч30м          | ТП-387 РУ-0,4кВ ф.1   | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")   |
| 254 | 05.09.2019г | 16ч20м           | 17ч30м          | ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4;  | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")   |
| 255 | 05.09.2019г | 19ч50м           | 20ч15м          | ТП-387 РУ-0,4кВ ф.1   | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")   |
| 256 | 06.09.2019г | 10ч10м           | 15ч20м          | ТП-2380;  | замена трансформаторов тока на вводах 0,4 кВ от трансформаторов Т-1 и Т-2  |
| 257 | 06.09.2019г | 10ч20м           | 12ч05м          | ТП-2452, РУ-0,4 кВ;   | трассировка КЛ-0,4 кВ от ТП-2792 (ПО "ЦЭС") до ТП-2452   |
| 258 | 06.09.2019г | 11ч15м           | 12ч15м          | ТП-404, РУ-0,4 кВ, ф.8;   | по заявке потребителя (ООО «Перспектива»)  |
| 259 | 07.09.2019г | 19ч35м           | 22ч30м          | ТП-7, РУ-0,4 кВ, ф.9;   | по заявке потребителя (ИП Бандура А.П.)  |
| 260 | 10.09.2019г | 10ч15м           | 15ч15м          | ТП-2386, РУ-0,4 кВ, ф.1;  | установка ОДПУ   |
| 261 | 12.09.2019г | 09ч10м           | 16ч00м          | ТП-3501;  | установка узла учёта электроэнергии в соответствии с ТУ№70-011-15111/2019  |
| 262 | 12.09.2019г | 10ч30м           | 12ч00м          | ТП-238, РУ-0,4кВ, ф.10  | замена узла учёта  |
| 263 | 12.09.2019г | 16ч30м           | 17ч40м          | ТП-24, РУ-0,4кВ, ф.1  | По заявке ГУК  |
| 264 | 13.09.2019г | 12ч25м           | 16ч00м          | ТП-404, РУ-0,4кВ, ф.2   | По заявке ЗАО "ЖУК"  |
| 265 | 17.09.2019г | 09ч20м           | 14ч30м          | ТП-397, РУ-0,4 кВ, СШ-1;  | Установка узлов учёта и присоединение кабелей на ф.1,2,3, в РУ-0,4кВ ТП-397 от строящегося жилого дома ООО "Арсенал"       |
| 266 | 18.09.2019г | 09ч15м           | 15ч00м          | РП-33, встроенная ТП-4074   | Для реконструкции РУ-0,4кВ ТП-4074 с целью подключения школы по постоянной схеме   |
| 267 | 18.09.2019г | 09ч10м           | 14ч25м          | ТП-397, РУ-0,4 кВ, СШ-II  | Установка узлов учёта и присоединение кабелей на ф.13,15,21,23, в РУ-0,4кВ ТП-397 от строящегося жилого дома ООО "Арсенал" |
| 268 | 18.09.2019г | 10ч00м           | 14ч50м          | ТП-24, РУ-0,4 кВ, ф.1;  | По заявке ГУК для ремонта электрооборудования ж/д Рябцева, 24  |
| 269 | 18.09.2019г | 09ч50м           | 10ч20м          | ТП-362, РУ-0,4кВ. ф.7   | По заявке ООО "Коммунальник" для ремонта электрооборудования лифтов  |
| 270 | 18.09.2019г | 10ч55м           | 12ч55м          | ТП-2386   | Замена узла учёта  |
| 271 | 19.09.2019г | 02ч10м           | 03ч00м          | ЦРП-37, СШ-1; ТП-8; ТП-23; ТП-38; ТП-42; ТП-43; ТП-65; ТП-66; ТП-67; ТП-76; ТП-82; ТП-83; ТП-102; ТП-113; ТП-114; ТП-116; | Ремонт ШР-6кВ яч.4 ЦРП-37  |
| 272 | 19.09.2019г | 10ч20м           | 14ч40м          | ТП-597  | Замена трансформаторов тока на узлах учёта по вводам 0,4кВ 1-2СШ-0,4кВ   |
| 273 | 19.09.2019г | 13ч40м           | 18ч45м          | ТП-739, РУ-0,4кВ, ф.4, ф.12   | Перенос абонентских кабелей  |

| №              | Дата        | Время отключения | Время включения | Отключено:                    | Причина отключения   |
|----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| 274            | 19.09.2019г | 10ч15м           | 17ч25м          | ТП-2435                       | Проведение ремонтных работ на ТП-2323 Заречного РЭС  |
| 275            | 20.09.2019г | 09ч05м           | 10ч55м          | ТП-24, РУ-0,4кВ, ф.1          | По заявке ГУК  |
| 276            | 23.09.2019г | 09ч40м           | 14ч45м          | ТП-566, РУ-0,4 кВ, ф.1,3;     | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")   |
| 277            | 26.09.2019г | 09ч40м           | 13ч15м          | ТП-3, РУ-0,4кВ ф.1;           | по заявке потребителя (дебаркадер «Элиот»)   |
| 278            | 26.09.2019г | 10ч05м           | 15ч25м          | ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2;      | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")   |
| 279            | 26.09.2019г | 15ч45м           |                 | ТП-719, РУ-0,4 кВ, ф. 2;      | по заявке ПАО "ТНС энерго НН" расторжение договора   |
| 280            | 27.09.2019г | 11ч55м           | 14ч45м          | ТП-387 РУ-0,4кВ ф.1           | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")   |
| 281            | 27.09.2019г | 15ч30м           | 16ч10м          | ЗРП-1, РУ-0,4 кВ, Ф.14;       | по заявке потребителя (ГСК "Металлист")  |
| 282            | 29.09.2019г | 08ч20м           | 20ч55м          | РП-4, РУ-6 кВ, Ф.4;           | по заявке потребителя (ООО "Продмаркет-НН")  |
| <b>Октябрь</b> |             |                  |                 |                               |  |
| 283            | 02.10.2019г | 09ч40м           | 10ч35м          | ТП-3501;                      | ввод в работу узла учёта электроэнергии в соответствии с ТУ№70-011-15111/2019                            |
| 284            | 02.10.2019г | 11ч15м           | 17ч00м          | ТП-2238, РУ-0,4 кВ, ф.3;      | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")   |
| 285            | 02.10.2019г | 15ч40м           | 17ч00м          | КТП-4 (встроенная в РП-40)    | переподключение КЛ-0,4 кВ с Ф.46 на Ф.44 потребителя ООО "Стандарт"                                      |
| 286            | 03.10.2019г | 13ч45м           | 13ч50м          | ТП-4070                       | Переключение в сетях Приокского РЭС  |
| 287            | 03.10.2019г |                  | 15ч30м          | КТП-18 "Фреза", РУ-0,4кВ, ф.5 | Восстановление электроснабжения потребителя после уплаты задолженности (был отключен с 9-00 24.05.2019г) |
| 288            | 04.10.2019г | 09ч20м           | 12ч40м          | ТП-2380, РУ-0,4кВ, ф.2        | по заявке Заречного РЭС  |
| 289            | 05.10.2019г | 17ч30м           | 12ч45м          | ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4;      | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")   |
| 290            | 07.10.2019г | 15ч35м           | 17ч38м          | ТП-2377;                      | ремонтные работы в сетях ПО "ЦЭС"  |
| 291            | 08.10.2019г | 10ч15м           | 14ч40м          | ТП-2426, РУ-0,4 кВ, ф.2;      | монтаж узла учета в ВРУ дома ул. Авангардная, 9  |
| 292            | 09.10.2019г | 11ч00м           | 14ч25м          | ЗРП-3, РУ-0,4 кВ, СШ-1, ф.9;  | по заявке потребителя (ИП Доронин Н.И.)  |
| 293            | 10.10.2019г | 10ч00м           | 14ч45м          | ТП-739, РУ-0,4кВ, ф.1, 9;     | по заявке потребителя (АО "Теплоэнерго")   |
| 294            | 10.10.2019г | 10ч30м           | 10ч50м          | ТП-45, РУ-0,4 кВ, Ф.14;       | по заявке потребителя (больница №30)   |
| 295            | 15.10.2019г | 11ч25м           | 15ч20м          | ТП-387 РУ-0,4кВ ф.1;          | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")   |
| 296            | 17.10.2019г | 09ч10м           | 14ч40м          | ТП-566, РУ-0,4 кВ, ф.1,3;     | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")   |
| 297            | 17.10.2019г | 12ч00м           | 12ч10м          | ТП-9;                         | понижение ступеней ПБВ трансформатора  |
| 298            | 18.10.2019г | 07ч00м           | 11ч20м          | КТП-8;                        | по заявке потребителя (ООО "Станкозавод НН")   |
| 299            | 21.10.2019г | 09ч15м           | 13ч25м          | ТП-2452, РУ-0,4               | монтаж вводного автоматического выключателя 0,4 кВ от Т-1  |
| 300            | 22.10.2019г | 09ч00м           | 13ч00м          | ТП-2892 (ПО "ЦЭС")            | по заявке потребителя (МП "ГУК")   |
| 301            | 22.10.2019г | 09ч25м           | 09ч40м          | ТП-4016;                      | ремонтные работы в ТП-4016   |
| 302            | 22.10.2019г | 10ч25м           | 16ч40м          | ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф. 8,.19;   | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")   |

| №             | Дата        | Время отключения | Время включения | Отключено:   | Причина отключения   |
|---------------|-------------|------------------|-----------------|--|--|
| 303           | 24.10.2019г | 09ч10м           | 15ч25м          | ТП-566, РУ-0,4 кВ, ф.1,3;  | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                                 |
| 304           | 24.10.2019г | 09ч20м           | 09ч38м          | ТП-2456;   | переключения в сетях ПО "ЦЭС"                                    |
| 305           | 24.10.2019г | 09ч25м           | 16ч05м          | ТП-3А;   | допуск сторонней организации по ТУ                               |
| 306           | 24.10.2019г | 10ч15м           | 13ч30м          | ТП-2018, РУ-0,4 кВ, Ф.6;   | монтаж узла учета в ВРУ дома ул. Июльских Дней, 26               |
| 307           | 24.10.2019г | 10ч45м           | 11ч05м          | ТП-53;   | вывод в ремонт КЛ-6 кВ ТП-48 - ТП-74                             |
| 308           | 26.10.2019г | 09ч30м           | 14ч10м          | ТП-403;  | допуск сторонней организации по ТУ                               |
| 309           | 28.10.2019г | 11ч05м           | 15ч35м          | ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.20;  | по заявке потребителя (Гимназия №13)                             |
| 310           | 28.10.2019г | 12ч35м           | 17ч30м          | ТП-387, РУ-0,4 кВ, ф.12;   | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                                 |
| 311           | 29.10.2019г | 16ч00м           |                 | ТП-4114, РУ-0,4кВ, ф.22;   | отсутствие договора энергоснабжения                              |
| 312           | 31.10.2019г | 10ч25м           | 11ч10м          | ПС -"Чермет", РУ-6 кВ, Ф.625   | по заявке потребителя (ОАО "РЖД")                                |
| 313           | 31.10.2019г | 13ч50м           |                 | ТП-4211, РУ-0,4 кВ, ф.14;  | отсутствие договора энергоснабжения                              |
| 314           | 31.10.2019г | 15ч50м           | 15ч50м          | ТП-566;  | переключения в сетях ПО "ЦЭС"                                    |
| 315           | 31.10.2019г | 15ч50м           | 15ч50м          | ТП-661;  | переключения в сетях ПО "ЦЭС"                                    |
| <b>Ноябрь</b> |             |                  |                 |  |  |
| 316           | 01.11.2019г | 10ч30м           | 15ч40м          | ТП-2452, РУ-0,4;   | монтаж узлов учета на вводах 0,4 кВ от трансформаторов Т-1 и Т-2 |
| 317           | 01.11.2019г | 16ч10м           | 16ч50м          | ТП-566, РУ-0,4 кВ, ф.5;  | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                                 |
| 318           | 02.11.2019г | 09ч40м           | 13ч25м          | ТП-403;  | допуск сторонней организации по ТУ                               |
| 319           | 09.11.2019г | 08ч00м           | 12ч30м          | РП-1;КТП-21; КТП-26; КТП-7; ТП-"Зеон"; ТП-ООО "Нижегородский мясцищепром-НН" | ремонтные работы в РП-1  |
| 320           | 09.11.2019г | 10ч05м           | 12ч35м          | ТП-803, РУ-0,4 кВ, ф.5;  | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                                 |
| 321           | 13.11.2019г | 09ч00м           | 13ч10м          | ТП-38, РУ-0,4 кВ, Ф.7;   | по заявке потребителя (МП "Инженерные Сети")                     |
| 322           | 13.11.2019г | 13ч45м           | 14ч40м          | ТП-42, РУ-0,4 кВ;  | подключение КВЛ-0,23 кВ к ГРП №220 по ТУ №012-346                |
| 323           | 14.11.2019г | 10ч55м           | 13ч50м          | ТП-2018, РУ-0,4 кВ, Ф.3,4;   | монтаж узла учета в ВРУ дома ул. Июльских Дней, 20               |
| 324           | 15.11.2019г | 10ч00м           | 17ч00м          | ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.2,3,6;   | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                                 |
| 325           | 15.11.2019г | 11ч15м           | 17ч00м          | ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.1;   | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                                 |
| 326           | 19.11.2019г | 11ч00м           | 13ч00м          | ТП-3424 (МП "Инженерные Сети");  | ремонтные работы в ТП-3424                                       |
| 327           | 20.11.2019г | 10ч10м           | 11ч40м          | ТП-67, РУ-0,4 кВ, ф.2;   | ремонтные работы в ВРУ дома №9по ул. Дежнева                     |
| 328           | 21.11.2019г | 09ч00м           | 14ч55м          | ТП-2377;   | допуск сторонней организации по ТУ                               |
| 329           | 21.11.2019г | 11ч05м           | 12ч40м          | ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4;   | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                                 |
| 330           | 21.11.2019г | 20ч00м           | 21ч30м          | ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.3,9,6;   | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                                 |
| 331           | 22.11.2019г | 09ч35м           | 11ч30м          | ТП-238, РУ-0,4 кВ, Ф.14;   | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                                 |

| №              | Дата        | Время отключения | Время включения      | Отключено:                      | Причина отключения  |
|----------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---|
| 332            | 22.11.2019г | 10ч00м           | 12ч30м               | ТП-803, РУ-0,4 кВ, ф.5;         | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                              |
| 333            | 22.11.2019г | 10ч15м           | 12ч40м               | ТП-597, РУ-0,4 кВ, ф.1;         | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                              |
| 334            | 22.11.2019г | 15ч22м           |                      | ТП-105, РУ-0,4 кВ, ф.8;         | расторжение договора  |
| 335            | 25.11.2019г | 15ч05м           | 15ч55м               | ТП-803, РУ-0,4 кВ, ф.5;         | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                              |
| 336            | 26.11.2019г | 09ч05м           | 11ч45м               | ПС-1, Ф.16 (з-д Кр.Якорь);      | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №5 по ул. Актюбинская                 |
| 337            | 26.11.2019г | 09ч25м           | 11ч20м               | РП-2, Ф.24 (з-д Кр.Якорь);      | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №5 по ул. Актюбинская                 |
| 338            | 26.11.2019г | 10ч00м           |                      | ТП-2452, РУ-0,4 кВ, Ф.13;       | по заявке потребителя (ООО "СИНН ГРУПП")                      |
| 339            | 27.11.2019г | 16ч05м           | 17ч05м               | ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4;        | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                              |
| 340            | 27.11.2019г | 22ч30м           | 23ч00м               | ТП-2039, РУ-0,4 кВ, ф.5;        | замена сгоревших предохранителей в приставном шкафу дома №101 |
| 341            | 28.11.2019г | 09ч05м           |                      | ТП-167, РУ-0,4 кВ, ф.14;        | по заявке ПО "ЦЭС"  |
| 342            | 28.11.2019г | 10ч05м           | 10ч10м               | ТП-308, РУ-0,4 кВ, Ф.1,2,12,15; | по заявке потребителя ООО "ЭЖК "Мещерский"                    |
| 343            | 29.11.2019г | 00ч20м           | 00ч25м               | ТП-3501;                        | ввод в работу КЛ-6 кВ: РП-18 Ф.189 - ТП-3501                  |
| 344            | 29.11.2019г | 10ч05м           | 11ч20м               | ТП-3501;                        | фазировка КЛ-6 кВ: РП-18 Ф.189 - ТП-3501                      |
| <b>Декабрь</b> |             |                  |                      |                                 |   |
| 345            | 02.12.2019г | 15ч00м           | 15ч20м               | ТП-2300, РУ-0,4 кВ, ф.4;        | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                              |
| 346            | 03.12.2019г | 08ч40м           | 04.12.2019<br>09ч00м | ТП-285, РУ-0,4кВ, Ф.8,16;       | по заявке потребителя (Центр гигиены)                         |
| 347            | 03.12.2019г | 09ч35м           | 16ч00м               | ТП-2229;                        | замена тр-ра  |
| 348            | 04.12.2019г | 10ч05м           | 15ч35м               | ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2;        | по заявке потребителя ( ПО "ЦЭС")                             |
| 349            | 06.12.2019г | 09ч15м           | 13ч10м               | ТП-2383, РУ-0,4 кВ, ф.8;        | по заявке потребителя ( ТСЖ "Витебская 46")                   |
| 350            | 06.12.2019г | 12ч45м           | 18.12.2019<br>12ч50м | ТП-402, РУ-0,4 кВ, Ф.2;         | по заявке ПАО "ТНС энерго НН";                                |
| 351            | 06.12.2019г | 16ч40м           | 17ч20м               | ТП-15,РУ-0,4 кВ, ф.12;          | по заявке потребителя ( ПО "ЦЭС")                             |
| 352            | 09.12.2019г | 10ч00м           | 10ч30м               | ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.3;        | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                              |
| 353            | 10.12.2019г | 00ч10м           | 00ч50м               | ТП-2058;                        | выполнение ТУ   |
| 354            | 10.12.2019г | 01ч30м           | 02ч10м               | ТП-55(2053)                     | выполнение ТУ   |
| 355            | 10.12.2019г | 10ч50м           | 13ч35м               | ТП-2382, РУ-0,4 кВ, ф.13;       | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                              |
| 356            | 11.12.2019г | 09ч05м           | 14ч05м               | ТП-3424 РУ-0,4кВ ф.5            | ремонтные работы в ВРУ дома №23Б ул. Страж Революции          |
| 357            | 11.12.2019г | 09ч20м           | 12ч35м               | ТП-915, РУ-0,4 кВ, СШ-1;        | выполнение ТУ   |
| 358            | 11.12.2019г | 12ч45м           | 13ч40м               | ТП-915, РУ-0,4 кВ, СШ-2;        | выполнение ТУ   |
| 359            | 12.12.2019г | 09ч10м           | 16ч40м               | ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4;        | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                              |
| 360            | 12.12.2019г | 10ч20м           | 12ч15м               | ТП-4016, РУ-0,4 кВ, Ф.1,15;     | по заявке потребителя (Приволжское таможенное управление)     |
| 361            | 13.12.2019г | 11ч15м           | 14ч40м               | ТП-566, РУ-0,4 кВ, ф.1,3,5;     | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                              |
| 362            | 16.12.2019г | 08ч40м           | 13ч50м               | ТП-12, РУ-0,4 кВ, ф.14;         | перевод нагрузки на ТП-13, Ф. 10                              |
| 363            | 18.12.2019г | 09ч10м           | 11ч55м               | ТП-12, РУ-0,4 кВ, ф.6;          | перевод нагрузки на ТП-13, Ф. 12                              |

| №   | Дата        | Время отключения | Время включения | Отключено:                 | Причина отключения  |
|-----|-------------|------------------|-----------------|----------------------------|---|
| 364 | 18.12.2019г | 10ч00м           | 13ч25м          | ТП-238, РУ-0,4 кВ, Ф.14;   | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                          |
| 365 | 20.12.2019г | 11ч45м           | 13ч20м          | ТП-167, РУ-0,4 кВ, Ф.14;   | по заявке ПО "ЦЭС"  |
| 366 | 23.12.2019г | 13ч10м           | 14ч25м          | ТП-2379, РУ-0,4 кВ, СШ-2;  | монтаж рубильника и концевой разделки на Ф.16             |
| 367 | 24.12.2019г | 10ч00м           | 14ч45м          | ТП-2379, РУ-0,4 кВ, СШ-1;  | перезаводка КЛ-0,4 кВ с Ф.12 на Ф. 4 детский сад №7       |
| 368 | 25.12.2019г | 08ч15м           | 09ч50м          | ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.3,6; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                          |
| 369 | 25.12.2019г | 09ч00м           | 12ч10м          | ТП-2768;                   | включение трансформатора по основной схеме                |
| 370 | 25.12.2019г | 09ч20м           | 11ч00м          | ТП-320, РУ-0,4 кВ, ф.8;    | по заявке потребителя                                     |
| 371 | 26.12.2019г | 14ч25м           | 15ч55м          | ТП-566, РУ-0,4 кВ, ф.5;    | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС")                          |
| 372 | 27.12.2019г | 09ч10м           | 11ч05м          | ТП-2768;                   | монтаж КЛ-0,4 кВ от трансформатора до вводного рубильника |
| 373 | 31.12.2019г | 10ч45м           |                 | ТП-4074, РУ-0,4 кВ, ф.16;  | по заявке потребителя (ГлавУКС г.Ниж.Нов.)                |