

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2020 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2020 года - 8 шт.
Февраль 2020 года – 7 шт.
Март 2020 года – 15 шт.
Итого за 1-й квартал – 30 шт.

Апрель 2020 года – 11 шт.
Май 2020 года – 15 шт.
Июнь 2020 года – 7 шт.
Итого за 2-й квартал – 33 шт.

Июль 2020 года – 6 шт.
Август 2020 года – 7 шт.
Сентябрь 2020 года 15 шт.
Итого за 3-й квартал – 28 шт.

Октябрь 2020 года – 5 шт.
Ноябрь 2020 года – 6 шт.
Декабрь 2020 года – 12 шт.
Итого за 4-й квартал – 23 шт.

Итого за 2020-й год – 114 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2020 году в результате аварийных отключений:

Январь 2020 года – 463,749 кВт.час
Февраль 2020 года – 483,311 кВт.час
Март 2020 года – 984,569 кВт.час
Итого за 1-й квартал – 1931,629 кВт.час

Апрель 2020 года – 1184,832 кВт.час
Май 2020 года – 991,431 кВт.час
Июнь 2020 года – 598,794 кВт.час
Итого за 2-й квартал – 2775,057 кВт.час

Июль 2020 года – 399,147 кВт.час
Август 2020 года – 1292,938 кВт.час
Сентябрь 2020 года – 1118,650 кВт.час
Итого за 3-й квартал – 2810,735 кВт.час

Октябрь 2020 года – 447,033 кВт.час
Ноябрь 2020 года – 333,856 кВт.час
Декабрь 2020 года – 653,112 кВт.час
Итого за 4-й квартал – 1434,001 кВт.час

Итого за 2020-й год – 8951,422 кВт.час

Основные причины аварийных отключений:

- производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства
- аварии в вышестоящих сетевых компаниях,
- отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
- отключение (повреждение) оборудования в смежной (вышестоящей) электрической сети

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2020 год**

| №п/п | Дата | Время отключения | Время включения | №ТП, РУ | Причина отключения |
|------------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| I квартал 2020г | | | | | |
| Январь | | | | | |
| 1 | 03.01.2020г. | 09ч45м | 11ч00м | ТП-238, РУ-0,4 кВ, Ф.14; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 2 | 10.01.2020г. | 12ч50м | 15ч45м | КТП-18, РУ-0,4 кВ, ф.5; | за неуплату |
| 3 | 13.01.2020г. | 09ч40м | 10ч35м | ТП-320, РУ-0,4 кВ, ф.7; | по заявке потребителя (Рябцев О.В.) |
| 4 | 13.01.2020г. | 09ч55м | 15ч45м | ТП-566, РУ-0,4 кВ, ф.1,5; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 5 | 13.01.2020г. | 20ч25м | 22ч35м | КТП-7, РУ-0,4 кВ, ф.9; | по заявке потребителя (Бандура А.П.) |
| 6 | 13.01.2020г. | 21ч30м | 21ч35м | ТП-719, СШ-2; | вывод в ремонт КЛ-6 кВ ТП-719 - ТП-644 (по заявке ООО "ВЭС") |
| 7 | 14.01.2020г. | 21ч30м | 21ч35м | ТП-719, СШ-2; | ввод в работу КЛ-6 кВ ТП-719 - ТП-644 (по заявке ООО "ВЭС") |
| 8 | 15.01.2020г. | 09ч30м | 11ч35м | ТП-397, РУ-0,4 кВ, СШ-1; | допуск сторонней организации выполнение ТУ |
| 9 | 15.01.2020г. | 16ч20м | 17ч45м | ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4,7; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 10 | 16.01.2020г. | 09ч50м | 12ч20м | ТП-67, РУ-0,4 кВ, ф.1; | по заявке потребителя (АО "Теплоэнерго") |
| 11 | 17.01.2020г. | 09ч05м | 14ч15м | ТП-2238, РУ-0,4 кВ, ф.3; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 12 | 17.01.2020г. | 23ч55м | 18.01.2020 00ч10м | ТП-366, РУ-6 кВ, СШ-1; | ввод в работу Т-1 |
| 13 | 18.01.2020г. | 00ч00м | 00ч15м | ТП-2416; | вывод в ремонт Т-1 |
| 14 | 20.01.2020г. | 12ч35м | - | ГПП -"Чермет", РУ-6 кВ, Ф.640 | за неуплату |
| 15 | 22.01.2020г. | 00ч00м | 00ч10м | ТП-397, РУ-0,4 кВ, СШ-1; | ввод в работу Т-1 |
| 16 | 22.01.2020г. | 13ч40м | 16ч30м | ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.1, ф.12; | По заявке ПО "ЦЭС" |
| 17 | 24.01.2020г. | 20ч30м | 25.01.2020 00ч05м | ТП-106, РУ-0,4 кВ, ф.7,8,14,15; | ремонтные работы в РУ-0,4 кВ |
| 18 | 24.01.2020г. | 23ч15м | 11ч35м | ТП-397, РУ-0,4 кВ, СШ-1; | переключение ПБВ Т-1 |
| 19 | 27.01.2020г. | 09ч05м | 16ч05м | ТП-2238, РУ-0,4 кВ, ф.3; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 20 | 27.01.2020г. | 11ч15м | 14ч40м | ТП-566, РУ-0,4 кВ, ф.1,5; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 21 | 28.01.2020г. | 09ч30м | 11ч45м | ТП-403, РУ-0,4 кВ, Ф.7,12; | по заявке потребителя (ТСЖ "Родионова 199") |
| 22 | 29.01.2020г. | 08ч55м | 13ч30м | ТП-13; ТП-12; | перенос узлов учета |
| 23 | 29.01.2020г. | 15ч50м | 16ч30м | ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.19; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 24 | 30.01.2020г. | 10ч10м | 12ч30м | ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 25 | 31.01.2020г. | 09ч00м | 10ч55м | КТП-7; | ППР |
| 26 | 31.01.2020г. | 09ч05м | 12ч45м | ТП-3184, РУ-0,4кВ ф.14; | по заявке потребителя (ООО УК "Володарский") |
| Февраль | | | | | |
| 27 | 01.02.2020г. | 09ч10м | 11ч15м | ТП-803, РУ-0,4 кВ, ф.5; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 28 | 01.02.2020г. | 20ч30м | 02.02.2020 08ч05м | ТП-106, РУ-0,4 кВ, ф.7,8,14,15; | ремонтные работы в РУ-0,4 кВ |
| 29 | 03.02.2020г. | 10ч35м | 12ч45м | ТП-4059, СШ-2; | замена ТТ на ф.12 - 0,4 кВ - ул. Голованова, 1А,5А |

| №п/п | Дата | Время отключения | Время включения | №ТП, РП | Причина отключения |
|-------------|--------------|------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| 30 | 03.02.2020г. | 14ч10м | 04.02.2020 14ч55м | КТП-18, РУ-0,4 кВ, ф.5; | за неуплату |
| 31 | 03.02.2020г. | 17ч25м | 04.02.2020 16ч30м | ТП-2435, РУ-0,4 кВ, ф.1; | отсутствие документов |
| 32 | 04.02.2020г. | 08ч30м | 11ч55м | ТП-16; | ППР |
| 33 | 11.02.2020г. | 16ч00м | 16ч45м | ТП-2229, РУ- 0,4кВ, ф.4 | По заявке ПО "ЦЭС" |
| 34 | 12.02.2020г. | 00ч10м | 00ч15м | ТП-13 | Включение под нагрузку трансформатора в ТП-14 |
| 35 | 13.02.2020г. | 08ч05м | 11ч05м | КТП-29 "Фреза" | Ремонт трансформатора |
| 36 | 14.02.2020г. | 09ч05м | 12ч50м | ТП-338, РУ- 0,4кВ, ф.2 | По заявке ПО "ЦЭС" |
| 37 | 15.02.2020г. | 13ч05м | 13ч35м | КТП-26; | ремонтные работы в РУ-0,4 кВ |
| 38 | 16.02.2020г. | 09ч30м | 10ч35м | ТП-2300, РУ-0,4 кВ, ф.4; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 39 | 18.02.2020г. | 00ч15м | 14ч30м | ТП-397, РУ-0,4 кВ, СШ-1; | реконструкция РУ-0,4 кВ |
| 40 | 18.02.2020г. | 00ч35м | 00ч40м | ТП-106, РУ-0,4 кВ, СШ-1; | Ввод в работу трансформатора Т-1 |
| 41 | 21.02.2020г. | 16ч15м | - | ТП-84, РУ-0,4 кВ, ф.16; | расторжение договора |
| 42 | 21.02.2020г. | 20ч05м | 22.02.2020 06ч00м | ТП-106, РУ-0,4 кВ, ф.7,8,14,15; | ремонтные работы в РУ-0,4 кВ |
| 43 | 24.02.2020г. | 09ч05м | 12ч55м | ТП-4614; | ремонтные работы в РУ-6 кВ |
| 44 | 24.02.2020г. | 14ч10м | 17ч00м | ТП-566, РУ-0,4 кВ, ф.1,5; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 45 | 24.02.2020г. | 15ч50м | 16ч45м | ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.3,18; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 46 | 27.02.2020г. | 13ч10м | - | ТП-2435, РУ-0,4 кВ, ф.2,12 | по заявке потребителя (АО "Оборонэнерго") ликвидация городка |
| 47 | 29.02.2020г. | 17ч05м | 17ч30м | КТП-22; | фазировка КЛ-0,4 кВ ф.6 - ТП-13 |
| 48 | 29.02.2020г. | 23ч00м | 23ч20м | ТП-3184; | переключение ПБВ Т-2 |
| Март | | | | | |
| 49 | 01.03.2020г. | 09ч30м | 10ч10м | ТП-397, РУ-0,4 кВ, ф.18 | по заявке потребителя (ТСЖ "Деловое") |
| 50 | 03.03.2020г. | 10ч05м | 13ч35м | ТП-547, РУ- 0,4кВ, ф.1, 17; | по заявке потребителя (АО "Нижегородский водоканал") |
| 51 | 03.03.2020г. | 16ч15м | 17ч35м | ТП-338, РУ-0,4 кВ, ф.2; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 52 | 04.03.2020г. | 14ч30м | 15ч50м | ТП-803, РУ-0,4 кВ, ф.6; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 53 | 04.03.2020г. | 14ч35м | 15ч45м | ТП-597, РУ-0,4 кВ, ф.1; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 54 | 04.03.2020г. | 15ч05м | 15ч15м | ТП-3184; | переключение ПБВ Т-2 |
| 55 | 10.03.2020г. | 10ч10м | | ТП-4074, СШ-2 | Реконструкция ТП |
| 56 | 11.03.2020г. | 09ч10м | | ТП-338, РУ-0,4 кВ, ф.10; | по заявке ПАО "ТНС энерго НН"; расторжение договора |
| 57 | 18.03.2020г. | 20ч30м | 21ч40м | ТП-15, РУ-0,4 кВ, ф.12; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 58 | 20.03.2020г. | 08ч10м | 13ч15м | ТП-36, СШ-1; | ППР |
| 59 | 20.03.2020г. | 13ч16м | 16ч00м | ТП-36, СШ-2; | ППР |
| 60 | 24.03.2020г. | 12ч00м | 17ч00м | ТП-2846; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 61 | 25.03.2020г. | 09ч10м | 17ч25м | ТП-420; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 62 | 25.03.2020г. | 15ч00м | 16ч50м | ТП-15, РУ-0,4 кВ, ф.12; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 63 | 26.03.2020г. | 08ч30м | 12ч15м | ТП-36, СШ-1; | ППР |
| 64 | 26.03.2020г. | 12ч20м | 17ч40м | ТП-36, СШ-2; | ППР |

| II квартал 2020г Апрель | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| №п/п | Дата | Время отключения | Время включения | №ТП, РП | Причина отключения |
| 65 | 07.04.2020г. | 09ч00м | 09ч30м | ТП-18, РУ-0,4 кВ, Ф.3,6,12,13; | по заявке потребителя (клиническая больница №2) |
| 66 | 09.04.2020г. | 13ч15м | 13ч50м | ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 67 | 09.04.2020г. | 14ч50м | 16ч40м | ТП-338; | ввод в работу после ремонта КЛ-6 кВ: ТП-79 - ТП-1 |
| 68 | 14.04.2020г. | 11ч10м | 13ч00м | ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 69 | 21.04.2020г. | 15ч07м | 22ч05м | ТП-402, РУ-0,4 кВ, ф.8; | по заявке потребителя (ТСЖ "ОЛИМП") |
| 70 | 22.04.2020г. | 15ч07м | | ТП-587, РУ-0,4 кВ, ф. 16; | окончание срока аренды помещения |
| 71 | 24.04.2020г. | 10ч00м | 12ч47м | ТП-5013, СШ-1; | ППР |
| 72 | 24.04.2020г. | 13ч00м | 14ч30м | ТП-5013, СШ-2; | ППР |
| 73 | 30.04.2020г. | 09ч00м | 09ч55м | ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.3,6; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| Май | | | | | |
| 74 | 04.05.2020г. | 21ч00м | 22ч00м | ТП-167, РУ-0,4 кВ, ф.14; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 75 | 05.05.2020г. | 14ч10м | 14ч55м | ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 76 | 06.05.2020г. | 09ч05м | 13ч55м | ТП-362; | ППР |
| 77 | 12.05.2020г. | 13ч30м | | КТП-7, РУ-0,4 кВ, ф.14,15; | по заявке ООО "Зефс-Энергосбыт" за неуплату |
| 78 | 13.05.2020г. | 09ч05м | 11ч35м | ТП-3512, РУ-0,4 кВ, ф.4; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 79 | 14.05.2020г. | 11ч10м | 13ч15м | ТП-15, РУ-0,4 кВ, ф.12; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 80 | 17.05.2020г. | 09ч40м | 11ч20м | ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.3,9,6; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 81 | 18.05.2020г. | 09ч20м | 14ч50м | ТП-367; | ППР |
| 82 | 18.05.2020г. | 13ч05м | 15ч45м | ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 83 | 19.05.2020г. | 09ч30м | 14ч45м | ТП-4074; | Реконструкция ТП |
| 84 | 20.05.2020г. | 10ч25м | 15ч25м | ТП-366; | ППР |
| 85 | 22.05.2020г. | 09ч15м | 14ч00м | ТП-917; | ППР |
| 86 | 22.05.2020г. | 23ч00м | 23.05.2020 01ч00м | ТП-566, РУ-0,4 кВ, ф.3,5; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 87 | 23.05.2020г. | 09ч40м | 10ч35м | ТП-387, РУ-0,4 кВ, ф.12; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 88 | 24.05.2020г. | 10ч20м | 11ч00м | ТП-238, РУ-0,4 кВ, ф.14; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 89 | 25.05.2020г. | 09ч10м | 14ч00м | ТП-44; | ППР |
| 90 | 26.05.2020г. | 09ч40м | 27.05.2020 11ч10м | ТП-397, РУ-0,4 кВ, СШ-2; | ППР |
| 91 | 28.05.2020г. | 10ч30м | 29.05.2020 00ч05м | ТП-404, РУ-10 кВ, ф.1; | по заявке потребителя (ТСН "Хохлова 1") |
| 92 | 29.05.2020г. | 09ч10м | 12ч05м | ТП-338, РУ-0,4 кВ, ф.2; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 93 | 29.05.2020г. | 10ч50м | 15ч05м | ТП-4074, СШ-1 | Реконструкция ТП |
| Июнь | | | | | |
| 94 | 01.06.2020г. | 09ч30м | 14ч30м | ТП-916; | ППР |
| 95 | 01.06.2020г. | 16ч55м | 03.06.2020 13ч10м | ТП-3173, РУ-0,4 кВ, ф.1; | за неуплату |
| 96 | 02.06.2020г. | 12ч05м | 13ч30м | ТП-803, РУ-0,4 кВ, ф.6; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 97 | 02.06.2020г. | 12ч10м | 13ч35м | ТП-597, РУ-0,4 кВ, ф.1; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 98 | 03.06.2020г. | 09ч05м | 14ч35м | ТП-52; | ППР |
| 99 | 05.06.2020г. | 09ч05м | 14ч00м | ТП-3479, РУ-0,4 кВ, СШ-1; | ППР |

| №п/п | Дата | Время отключения | Время включения | №ТП, РП | Причина отключения |
|--------------------------|--------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| 100 | 08.06.2020г. | 09ч15м | 13ч40м | ТП-2047; | ППР |
| 101 | 10.06.2020г. | 14ч30м | | ТП-400, РУ-0,4кВ, ф.20; | расторжение договора |
| 102 | 11.06.2020г. | 00ч30м | 01ч05м | ТП-3179; | переключение ПБВ Т-1 и Т-2 (понижение напряжения) |
| 103 | 11.06.2020г. | 10ч20м | | ТП-2881, РУ-0,4 кВ, ф.14; | по заявке потребителя (ООО "Никойл-НН") |
| 104 | 12.06.2020г. | 12ч10м | 12ч55м | ТП-15, РУ-0,4 кВ, ф.12; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 105 | 13.06.2020г. | 00ч00м | 00ч45м | ТП-106, РУ-0,4 кВ, СШ-2; | ошиновка вводного рубильника - 0,4 кВ от трансформатора Т-2 |
| 106 | 13.06.2020г. | 22ч00м | 23ч00м | ТП-3512, РУ-0,4 кВ, ф.4; | замена сгоревших предохранителей |
| 107 | 15.06.2020г. | 00ч00м | 01ч10м | ТП-106, РУ-0,4 кВ, СШ-2; | ввод в работу трансформатора Т-2 |
| 108 | 15.06.2020г. | 00ч40м | 01ч10м | ТП-106, РУ-0,4 кВ, СШ-1; | вывод в ремонт вводной ячейки-0,4 кВ от трансформатора Т-1 |
| 109 | 15.06.2020г. | 09ч00м | 12ч35м | ТП-2383, СШ-1; | ППР |
| 110 | 15.06.2020г. | 10ч15м | | ТП-4046,РУ-0,4 кВ, ф. 3, 9; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 111 | 15.06.2020г. | 10ч35м | | ТП-2452, РУ-0,4 кВ, Ф.13; | по заявке потребителя (ООО "СИНН ГРУПП") |
| 112 | 15.06.2020г. | 10ч45м | | ТП-2383, СШ-2; | ППР |
| 113 | 16.06.2020г. | 08ч50м | 14ч05м | ТП-339, РУ-6 кВ, ф.5; | по заявке потребителя (ООО "НовоКард") |
| 114 | 17.06.2020г. | 08ч30м | 11ч00м | ТП-238; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 115 | 17.06.2020г. | 10ч00м | 14ч35м | ТП-50; | ППР |
| 116 | 22.06.2020г. | 09ч40м | 14ч15м | ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.1; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| 117 | 22.06.2020г. | 09ч55м | 14ч25м | ТП-2047; | ППР |
| 118 | 24.06.2020г. | 12ч40м | | РП-26, РУ-6 кВ, ф.269; | по заявке потребителя (ООО "Автограф") |
| 119 | 28.06.2020г. | 21ч30м | 23ч30м | ТП-420, РУ-0,4 кВ, ф. 1; | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №1 ул. Яблоневая |
| 120 | 29.06.2020г. | 20ч30м | 21ч30м | ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.6; | по заявке ПО "ЦЭС" |
| III квартал 2020г | | | | | |
| Июль | | | | | |
| 121 | 02.07.2020г. | 13ч20м | 14ч15м | ТП-15, РУ-0,4 кВ, ф.12; | По заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 122 | 02.07.2020г. | 14ч50м | 15ч10м | ТП-426 (адм.г.Нижнего Новгорода); | включение ТП-426 по нормальной схеме |
| 123 | 08.07.2020г. | 09ч05м | 10ч55м | ТП-2910, РУ-0,4кВ, ф.3 | По заявке Заречного РЭС |
| 124 | 08.07.2020г. | 09ч55м | 16ч25м | ТП-4046,РУ-0,4 кВ, ф. 3, 9; | По заявке Приокского РЭС |
| 125 | 08.07.2020г. | 13ч10м | 16ч12м 10.07.2020г. | ТП-401, РУ-0,4кВ, ф.7 | Перенос опоры ВЛ-0,4кВ |
| 126 | 08.07.2020г. | 22ч00м | 22ч20м | ЗРП-1, РУ-0,4кВ, ИСШ-0,4кВ | Вывод в ремонт Т-1 6/0,4кВ по заявке ООО "ЭСМ-НН" |
| 127 | 09.07.2020г. | 09ч05м | 14ч30м | РП-34 ф.341, ф.342 | По заявке абонента (Министерство спорта Нижегородской области) |
| 128 | 12.07.2020г. | 00ч20м | 00ч45м | ТП-50, РУ-0,4кВ | Ввод в работу и включение нагрузки на трансформатор Т-2 |
| 129 | 12.07.2020г. | 09ч15м | 11ч00м | ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2; | По заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 130 | 13.07.2020г. | 00ч00м | 00ч10м | ТП-397, ИСШ-0,4кВ | Вывод в ремонт ф.451 РП-45 для замены трансформаторов тока |
| 131 | 14.07.2020г. | 09ч00м | 13ч00м | ГПП "Кстовская", РУ-6кВ, ф.623 | Выполнение ТУ по увеличению мощности абонента ООО "ПИК" |

| №п/п | Дата | Время отключения | Время включения | №ТП, РП | Причина отключения |
|---------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|
| 132 | 15.07.2020г. | 09ч40м | 12ч50м | ТП-2910, РУ-0,4кВ, ф.3 | По заявке Заречного РЭС |
| 133 | 15.07.2020г. | 19ч40м | 20ч00м | ТП-2968, РУ-0,4кВ, ф.3 | Отключение ж/д пер. Юпитерский, 4 по заявке администрации Ленинского р-на |
| 134 | 16.07.2020г. | 00ч00м | 00ч15м | ТП-397, РУ-0,4кВ, ІСШ-0,4кВ | Ввод в работу ф.451 РП-45 после замены трансформаторов тока 10кВ |
| 135 | 16.07.2020г. | 11ч00м | 14ч00м | ГПП "Кстовская", РУ-6кВ, ф.623 | Выполнение ТУ по увеличению мощности абонета ООО "ПИК" |
| 136 | 17.07.2020г. | 14ч25м | 15ч00м 20.07.2020г. | ТП-402, РУ-0,4 кВ, ф.2 | По заявке МРСК за неуплату по договору с ТНС |
| 137 | 19.07.2020г. | 00ч00м | 00ч05м | ТП-2132, ТП-2133 | Включение под нагрузку трансформатора в ТП-2133 |
| 138 | 19.07.2020г. | 00ч30м | 00ч45м | ТП-44, ІІСШ-0,4кВ | Включение под нагрузку трансформатора Т-2 в ТП-44 |
| 139 | 22.07.2020г. | 08ч30м | 16ч05м | ТП-387, РУ-0,4 кВ, ф.9; | По заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 140 | 23.07.2020г. | 11ч05м | 15ч15м | ТП-367, РУ-0,4 кВ, ф.7, 10; | Замена ВРУ |
| 141 | 23.07.2020г. | 11ч40м | 12ч35м | КТП-4, РУ-0,4кВ, ф. 44,46; | По заявке потребителя (ООО "Стандарт") |
| 142 | 24.07.2020г. | 10ч00м | 15ч20м | ТП-401, РУ-0,4кВ, ф.7 | По заявке энергосбытовой компании |
| 143 | 24.07.2020г. | 11ч25м | 20ч50м | ТП-3512, РУ-0,4 кВ, ф.4; | По заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 144 | 26.07.2020г. | 21ч00м | 27.07.2020 06ч00м | ТП-106, РУ-0,4 кВ, ф.7,8,14,15; | Ремонтные работы в РУ-0,4 кВ |
| 145 | 27.07.2020г. | 10ч10м | 14ч55м | ТП-405; | Допуск сторонней организации выполнение ТУ |
| 146 | 27.07.2020г. | 10ч40м | 12ч50м | ТП-366, РУ-0,4 кВ, 6,8; | Замена ТТ на ф.6 - 0,4 кВ - ЗАО "Тандер" |
| 147 | 27.07.2020г. | 21ч00м | 28.07.2020 06ч00м | ТП-106, РУ-0,4 кВ, ф.7,8,14,15; | Ремонтные работы в РУ-0,4 кВ |
| 148 | 29.07.2020г. | 13ч55м | 16ч05м | ТП-4046,РУ-0,4 кВ, ф. 3, 9; | По заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 149 | 30.07.2020г. | 16ч55м | 22ч10м | ТП-2881, РУ-0,4 кВ, ф.4; | По заявке потребителя (ООО "Никойл-НН") |
| Август | | | | | |
| 150 | 03.08.2020г. | 14ч45м | | ТП-76, РУ-0,4 кВ, ф.1; | по заявке ПАО "ТНС энерго НН" за неуплату |
| 151 | 04.08.2020г. | 16ч50м | | ТП-111, РУ-0,4 кВ, ф.1; | по заявке ПАО "ТНС энерго НН" за неуплату |
| 152 | 05.08.2020г. | 10ч00м | 10ч20м | ТП-50, РУ-0,4 кВ, ф.2; | ремонт кабеля в К/Я у дома ул. П.Орлова,9 |
| 153 | 05.08.2020г. | 10ч00м | 15ч35м | ТП-2062 | Прекращение подачи напряжения по КЛ-6 кВ от ТП-2126 |
| 154 | 05.08.2020г. | 12ч00м | 12ч40м | ТП-16, РУ-0,4 кВ, ф.8; | ремонт кабеля в ТП-16 ул. П.Орлова,9 |
| 155 | 07.08.2020г. | 08ч05м | 17ч35м | ЗРП-2, РУ-6 кВ, ф.1 | по заявке потребителя (ИП Толстяков С.И.) |
| 156 | 07.08.2020г. | 14ч05м | 14ч05м | ТП-291 (1); | переключения в сетях ПО "ЦЭС" |
| 157 | 08.08.2020г. | 07ч50м | | ГПП -"Чермет", РУ-6 кВ, ф. 636; | по заявке потребителя (ВВВЦМ) |
| 158 | 08.08.2020г. | 07ч50м | 14ч20м | ГПП -"Чермет", РУ-6 кВ, ф.608; | по заявке потребителя (ВВВЦМ) |
| 159 | 09.08.2020г. | 09ч45м | 09ч55м | ТП-15, РУ-0,4 кВ, ф.12; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 160 | 10.08.2020г. | 10ч30м | 11ч40м | ТП-915, РУ-0,4 кВ, ф.4,16; | по заявке потребителя (АО "Теплоэнерго") |
| 161 | 11.08.2020г. | 00ч20м | 00ч30м | КТП-28; | переключение ПБВ Тр-ра (повышение напряжения) |
| 162 | 13.08.2020г. | 10ч05м | 17ч50м | ТП-49; | ППР |

| №п/п | Дата | Время отключения | Время включения | №ТП, РУ | Причина отключения |
|-----------------|--------------|------------------|-------------------|--|---|
| 163 | 13.08.2020г. | 09ч20м | 14ч15м | ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.1,6; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 164 | 13.08.2020г. | 09ч40м | 18ч00м | ТП-4046,РУ-0,4 кВ, ф. 3, 9; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 165 | 13.08.2020г. | 23ч50м | 14.08.2020 00ч40м | ТП-27; ТП-28; ТП-29; | включение в работу ТП-49 по нормальной схеме после ППР |
| 166 | 14.08.2020г. | 09ч20м | 13ч00м | ГПП -"Чермет", РУ-6 кВ, Ф. 636; | по заявке потребителя (ВВВЦМ) |
| 167 | 14.08.2020г. | 10ч10м | 12ч25м | ТП-2039, РУ-0,4 кВ; | ввод в работу КЛ-0,4 кВ от ТП-2039, Ф.3 до опоры №1 |
| 168 | 21.08.2020г. | 09ч00м | 15ч00м | ТП-16; | ППР |
| 169 | 23.08.2020г. | 15ч25м | 16ч35м | ТП-225, РУ-0,4 кВ, ф.1; | по заявке потребителя (ПО "ЦЭС") |
| 170 | 25.08.2020г. | 08ч45м | 17ч00м | ТП-56 (2054) | ППР |
| 171 | 26.08.2020г. | 08ч35м | 17ч30м | ТП-3551; | ППР |
| 172 | 26.08.2020г. | 23ч40м | 23ч55м | ТП-84, РУ-0,4 кВ, СШ-1; | включение в работу Т-1 |
| 173 | 27.08.2020г. | 00ч15м | 00ч40м | ТП-27; ТП-28; ТП-29; | подготовка к ППР ТП-49 |
| 174 | 27.08.2020г. | 09ч10м | 10ч35м | ПС -"Чермет", РУ-6 кВ, Ф.618 | проверка РЗА |
| 175 | 27.08.2020г. | 09ч30м | 17ч00м | ТП-49; | ППР |
| 176 | 27.08.2020г. | 11ч00м | 12ч00м | ПС -"Чермет", РУ-6 кВ, Ф.625 | проверка РЗА |
| 177 | 28.08.2020г. | 09ч15м | 16ч45м | ТП-55(2053); | ППР |
| 178 | 29.08.2020г. | 09ч00м | 16ч00м | ТП-2018, РУ-0,4кВ, ф.5 | По заявке Заречного РЭС |
| 179 | 31.08.2020г. | 09ч05м | 16ч00м | ТП-56 (2054) | ППР |
| 180 | 31.08.2020г. | 09ч50м | | РУ-0,4кВ, ф.46 | По заявке абонента ООО "Стандарт" |
| Сентябрь | | | | | |
| 181 | 01.09.2020г. | 08ч35м | 17ч10м | ТП-2382 | ППР |
| 182 | 02.09.2020г. | 09ч10м | 17ч35м | ТП-3551 | ППР |
| 183 | 02.09.2020г. | 09ч15м | 12ч40м | ЗРП-3, РУ-0,4кВ, ИСШ-0,4кВ | ППР |
| 184 | 02.09.2020г. | 12ч45м | 15ч35м | ЗРП-3, РУ-0,4кВ, ИСШ-0,4кВ | ППР |
| 185 | 03.09.2020г. | 09ч10м | 15ч55м | ТП-55(2053) | Ремонт строительной части ТП |
| 186 | 04.09.2020г. | 08ч15м | 16ч25м | ТП-56(2054) | Ремонт строительной части ТП |
| 187 | 04.09.2020г. | 09ч25м | 11ч30м | ТП-7 "Чермет" | ППР |
| 188 | 07.09.2020г. | 08ч40м | | ТП-3551 | Ремонт строительной части ТП |
| 189 | 07.09.2020г. | 10ч10м | 14ч10м | ТП-2937, РУ-0,4 кВ, ф.2; | Замена опоры и ВЛ-0,4кВ ТП-2937 РУ-0,4кВ ф.2 - Усиевича 17А |
| 190 | 08.09.2020г. | 08ч05м | 12ч30м | ТП-2937, | Замена опоры и ВЛ-0,4кВ ТП-2937 РУ-0,4кВ ф.2 - Усиевича 17А |
| 191 | 08.09.2020г. | 08ч40м | 15ч35м | ТП-36 | Ремонт строительной части ТП |
| 192 | 09.09.2020г. | 08ч55м | 17ч25м | ТП-2382 | Ремонт строительной части ТП |
| 193 | 09.09.2020г. | 08ч25м | 15ч20м | ТП-17 | ППР силами СРиЭЭС |
| 194 | 09.09.2020г. | 08ч00м | 20ч00м | ЗРП-3 "Чермет", РУ-0,4кВ, ИСШ-0,4кВ, ф.5 | По заявке абонента |
| 195 | 09.09.2020г. | 11ч40м | 16ч10м | ТП-915, РУ-0,4 кВ, Ф.4, Ф.16; | По заявке ООО «Нижновтеплоэнерго» |
| 196 | 10.09.2020г. | 10ч25м | 13ч25м | ТП-103, РУ-0,4кВ | Замена узлов учета |
| 197 | 10.09.2020г. | 08ч45м | 16ч15м | ТП-11 | Ремонт строительной части ТП |
| 198 | 11.09.2020г. | 09ч30м | 13ч45м | ТП-3 "Чермет" | Ремонт строительной части ТП |
| 199 | 11.09.2020г. | 09ч40м | 11ч30м | ТП-12 "Чермет" | ППР |
| 200 | 12.09.2020г. | 00ч20м | 00ч40м | ТП-11; | переключение ПБВ Т-1 и Т-2 (понижение напряжения) |
| 201 | 12.09.2020г. | 13ч05м | 14ч20м | ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.1, ф.15; | По заявке ПО "ЦЭС" |
| 202 | 14.09.2020г. | 08ч15м | 16ч00м | ТП-44; | Ремонт строительной части ТП |
| 203 | 15.09.2020г. | 08ч55м | 16ч10м | ТП-3527; | ППР |

| №п/п | Дата | Время отключения | Время включения | №ТП, РП | Причина отключения |
|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|--|--|
| 204 | 15.09.2020г. | 09ч25м | 15ч05м | ТП-915, РУ-0,4 кВ, Ф.4,16; | по заявке потребителя (АО "Теплоэнерго") |
| 205 | 16.09.2020г. | 08ч50м | 16ч10м | ТП-50; | ППР + замена ВН на Т-1 |
| 206 | 16.09.2020г. | 09ч20м | 12ч45м | ТП-2150, РУ-0,4 кВ, ф.1; | По заявке ПО "ЦЭС" |
| 207 | 16.09.2020г. | 10ч20м | 15ч05м | ТП-24, РУ-0,4 кВ; | расчистка охранной зоны ВЛ-0,4 кВ + ремонт оборудования РУ-0,4 кВ. |
| 208 | 16.09.2020г. | 11ч15м | 14ч05м | ТП-109, РУ0,4 кВ; | монтаж узлов учета на Ф. 3,9,15 |
| 209 | 17.09.2020г. | 09ч10м | 17ч40м | ТП-2047; | Ремонт строительной части ТП |
| 210 | 18.09.2020г. | 12ч30м | 13ч05м | ЗРП-3, РУ-0,4кВ, ИСШ-0,4кВ | замена ключа управления на Ф.11 -6 кВ в сторону Т-2 |
| 211 | 21.09.2020г. | 09ч30м | 16ч05м | ТП-339; | ППР |
| 212 | 23.09.2020г. | 08ч50м | 16ч00м | ТП-2039; | ППР |
| 213 | 23.09.2020г. | 09ч25м | 12ч15м | ТП-2228, РУ-0,4 кВ, Ф.4; | перезаводка КЛ-0,4 кВ от ТП-2228 до опоры ВЛ |
| 214 | 24.09.2020г. | 09ч35м | 15ч10м | ТП-916; | ППР |
| 215 | 25.09.2020г. | 09ч00м | 17ч00м | ТП-2479; | ППР |
| 216 | 28.09.2020г. | 09ч10м | 14ч00м | ТП-917 | ППР |
| 217 | 29.09.2020г. | 08ч30м | 16ч40м | ТП-3551; | ППР |
| 218 | 29.09.2020г. | 21ч10м | 22ч10м | ТП-3 "Чермет" | вывод в ремонт в Т-1 |
| 219 | 30.09.2020г. | 08ч20м | 16ч40м | ТП-56 (2054) | ППР |
| 220 | 30.09.2020г. | 08ч50м | 14ч20м | ТП-2937, РУ-0,4 кВ, ф.2; | Замена опор и ВЛ-0,4кВ: ТП-2937 РУ-0,4кВ ф.2 - Усиевича 17А |
| 221 | 30.09.2020г. | 10ч15м | 10ч30м | ТП-916, РУ-0,4 кВ, СШ-2; | подключение сетей освещения ТП |
| IV квартал 2020г | | | | | |
| Октябрь | | | | | |
| 222 | 01.10.2020г. | 01ч35м | 02ч00м | ТП-2910; ТП-2300; | Прекращение подачи напряжения от - ТП-2887 (по заявке ПО "ЦЭС") |
| 223 | 01.10.2020г. | 08ч40м | 15ч20м | ТП-9; | Ремонт строительной части ТП |
| 224 | 01.10.2020г. | 08ч40м | 14ч45м | ТП-3548; | ППР |
| 225 | 02.10.2020г. | 09ч05м | 15ч40м | ТП-2382 | Ремонт строительной части ТП |
| 226 | 03.10.2020г. | 16ч05м | 17ч10м | ТП-3 "Чермет" | Вывод в ремонт в Т-2 |
| 227 | 05.10.2020г. | 08ч05м | 14ч50м | ТП-5; | Ремонт строительной части ТП |
| 228 | 05.10.2020г. | 08ч20м | 16ч40м | ТП-3551; | Ремонт строительной части ТП |
| 229 | 05.10.2020г. | 08ч30м | 11ч15м | ЗРП-3 "Чермет", РУ-0,4кВ, ИСШ-0,4кВ, ф.3 | Замена ТТ на Ф.4 - АО НЗ ННО "Нефтехиммаш" |
| 230 | 05.10.2020г. | 11ч20м | 11ч40м | ЗРП-3, РУ-0,4кВ, ИСШ-0,4кВ | Замена ТТ на Ф.1 - АО НЗ ННО "Нефтехиммаш" |
| 231 | 05.10.2020г. | 13ч35м | 06.10.2020 10ч15м | ТП-23, РУ-0,4 кВ, ф.7; | За неуплату |
| 232 | 06.10.2020г. | 08ч15м | 15ч25м | ТП-56 (2054) | Ремонт строительной части ТП |
| 233 | 07.10.2020г. | 08ч45м | 14ч55м | ТП-50; | ППР |
| 234 | 07.10.2020г. | 09ч00м | 14ч50м | ТП-9; | Ремонт строительной части ТП |
| 235 | 08.10.2020г. | 08ч45м | 14ч35м | ТП-3501; | ППР |
| 236 | 08.10.2020г. | 11ч10м | 15ч30м | ТП-420, РУ-0,4 кВ, ф. 3; | по заявке потребителя (Администрации Нижегородского района) |
| 237 | 09.10.2020г. | 08ч35м | 14ч40м | ТП-2047; | Ремонт строительной части ТП |
| 238 | 09.10.2020г. | 11ч15м | 12ч05м | ТП-5; | Подключение потребителей |
| 239 | 12.10.2020г. | 08ч35м | 16ч40м | ТП-55(2053) | Ремонт строительной части ТП |
| 240 | 14.10.2020г. | 09ч30м | 13ч50м | ТП-405; | Допуск сторонней организации для выполнения ТУ |
| 241 | 15.10.2020г. | 10ч30м | 11ч50м | ТП-366, РУ-0,4 кВ, 10,12; | Замена ТТ на ф.10 - 0,4 кВ - ООО "Рента" |
| 242 | 16.10.2020г. | 11ч00м | 15ч25м | КТП-26; | ППР |
| 243 | 20.10.2020г. | 09ч10м | 14ч25м | ТП-5; | Ремонт строительной части ТП |
| 244 | 21.10.2020г. | 08ч40м | 14ч50м | ТП-4004; | Ремонт строительной части ТП |
| 245 | 22.10.2020г. | 08ч10м | 16ч40м | ТП-49 | Ремонт строительной части ТП |

| №п/п | Дата | Время отключения | Время включения | №ТП, РП | Причина отключения |
|---------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 246 | 22.10.2020г. | 08ч55м | 23.10.2020 14ч20м | РП-90,СШ-2 + ТП-4211, СШ-2; | Ремонт строительной части ТП |
| 247 | 22.10.2020г. | 12ч10м | 13ч35м | ТП-4724, РУ-0,4 кВ, СШ-1; | Допуск сторонней организации для выполнения ТУ |
| 248 | 22.10.2020г. | 12ч10м | 17ч00м | ТП-4724, РУ-0,4 кВ, СШ-2; | Допуск сторонней организации для выполнения ТУ |
| 249 | 23.10.2020г. | 09ч13м | 14ч50м | ТП-2382 | Ремонт строительной части ТП |
| 250 | 23.10.2020г. | 10ч00м | 11ч10м | ТП-4776, РУ-0,4 кВ, Ф.10; | Допуск сторонней организации - замена кабеля на Ф.12 (на повреждении) |
| 251 | 26.10.2020г. | 00ч05м | 00ч10м | ТП-4211, РУ-0,4 кВ, СШ-2; | Включение в работу Т-2 |
| 252 | 26.10.2020г. | 08ч15м | 14ч30м | ТП-4004; | Ремонт строительной части ТП |
| 253 | 26.10.2020г. | 08ч45м | 16ч00м | РП-90,СШ-1 + ТП-4211, СШ-1; | Ремонт строительной части ТП |
| 254 | 26.10.2020г. | 16ч00м | | ТП-111, РУ-0,4 кВ, Ф.1; | За неуплату |
| 255 | 27.10.2020г. | 16ч30м | | ТП-55, РУ-0,4 кВ, Ф.8; | За неуплату |
| 256 | 29.10.2020г. | 10ч00м | 15ч00м | ЗРП-2, РУ-0,4 кВ; | Ремонт строительной части ТП |
| 257 | 29.10.2020г. | 12ч15м | 16ч35м | ТП-18; | Ремонт строительной части ТП |
| Ноябрь | | | | | |
| 258 | 02.11.2020г. | 09ч10м | 15ч50м | ТП-15; | Ремонт строительной части ТП |
| 259 | 03.11.2020г. | 08ч15м | 15ч25м | ТП-2047; | Ремонт строительной части ТП |
| 260 | 03.11.2020г. | 09ч00м | 14ч10м | ТП-3551 | Ремонт строительной части ТП |
| 261 | 03.11.2020г. | 10ч15м | 11ч20м | ТП-4062; | По заявке потребителя (АО "Теплоэнерго") +ППР трансформаторов |
| 262 | 05.11.2020г. | 08ч35м | 12ч40м | ТП-13; | ППР |
| 263 | 05.11.2020г. | 09ч40м | 15ч05м | ЗРП-2 | Ремонт строительной части ТП |
| 264 | 09.11.2020г. | 09ч10м | 14ч40м | ТП-44, РУ-0,4 кВ, ф.2; | Ремонт и включение в работу КЛ-0,4 кВ от ТП-44 до ВРУ дома №34 ул50 лет Победы |
| 265 | 10.11.2020г. | 08ч40м | 15ч40м | ТП-2383, СШ-1; | Ремонт строительной части ТП |
| 266 | 11.11.2020г. | 08ч40м | 16ч15м | ТП-2383, СШ-2; | ППР |
| 267 | 12.11.2020г. | 10ч20м | 17ч00м | ТП-4724, РУ-0,4 кВ, СШ-1; | Допуск сторонней организации выполнение ТУ |
| 268 | 12.11.2020г. | 12ч00м | 16ч35м | ТП-18; | ППР |
| 269 | 13.11.2020г. | 00ч05м | 12ч50м | ТП-15; | Ввод в работу Т-2, вывод в ремонт Т-1 |
| 270 | 13.11.2020г. | 08ч50м | 15ч35м | ТП-3527; | Ремонт строительной части ТП |
| 271 | 14.11.2020г. | 09ч00м | 09ч02м | ТП-3548; | Подготовка схемы к ремонтным работам в ТП-3548 |
| 272 | 14.11.2020г. | 09ч00м | 09ч02м | ТП-3527; | Подготовка схемы к ремонтным работам в ТП-3548 |
| 273 | 15.11.2020г. | 23ч00м | 23ч05м | ТП-420,СШ-1; | Вывод в ремонт Т-1 |
| 274 | 16.11.2020г. | 10ч15м | 16ч00м | ТП-3548; | Ремонт строительной части ТП |
| 275 | 16.11.2020г. | 11ч40м | 17ч40м | ТП-49 | Ремонт строительной части ТП |
| 276 | 17.11.2020г. | 08ч12м | 16ч47м | ТП-56(2054) | Ремонт строительной части ТП |
| 277 | 17.11.2020г. | 12ч20м | 12ч40м | ТП-4070, СШ-1 | Допуск сторонней организации для выполнения ТУ |
| 278 | 18.11.2020г. | 01ч30м | 01ч35м | ТП-420,СШ-2; | Ввод в работу Т-1, вывод в ремонт Т-2 |
| 279 | 18.11.2020г. | 09ч15м | 15ч55м | ТП-50; | Ремонт строительной части ТП |
| 280 | 19.11.2020г. | 11ч50м | 12ч05м | ТП-4070, СШ-1 | Допуск сторонней организации для выполнения ТУ |
| 281 | 20.11.2020г. | 09ч25м | 15ч20м | ТП-3527, РУ-0,4 кВ; | Ремонт строительной части ТП |
| 282 | 20.11.2020г. | 12ч05м | 13ч20м | ТП-4070, СШ-1; | Допуск сторонней организации для выполнения ТУ |
| 283 | 23.11.2020г. | 09ч35м | 15ч00м | ТП-362, СШ-1; | Ремонт строительной части ТП |
| 284 | 24.11.2020г. | 08ч30м | 15ч00м | ТП-3548 | Ремонт строительной части ТП |
| 285 | 25.11.2020г. | 08ч30м | 14ч10м | ТП-362, СШ-2 | Ремонт строительной части ТП |

| №п/п | Дата | Время отключения | Время включения | №ТП, РП | Причина отключения |
|----------------|--------------|------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| 286 | 25.11.2020г. | 09ч15м | 13ч45м | ТП-50 | Ремонт строительной части ТП |
| 287 | 25.11.2020г. | 10ч40м | | ТП-2386, РУ-0,4кВ. ф. 9 | По заявке администрации Канавинского р-на с целью сноса торгового павильона |
| 288 | 26.11.2020г. | 12ч15м | 12ч30м | ТП-1 | Ремонт кабельной эстакады |
| 289 | 27.11.2020г. | 08ч15м | 16ч35м | ТП-17 | Ремонт строительной части ТП |
| 290 | 27.11.2020г. | 08ч20м | 17ч45м | ТП-2479 | Ремонт строительной части ТП |
| 291 | 27.11.2020г. | 10ч05м | 13ч10м | ТП-3 Гребной канал | По заявке МП "Инженерные сети" |
| 292 | 30.11.2020г. | 09ч20м | 15ч05м | ТП-366, 1СШ-10кВ. Т-1, 1СШ-0,4кВ | Ремонт строительной части ТП |
| 293 | 30.11.2020г. | 10ч10м | 17ч20м | ТП-2968 | Ремонт строительной части ТП |
| Декабрь | | | | | |
| 294 | 01.12.2020г. | 08ч40м | 16ч10м | ТП-2416, РУ-0,4кВ | Ремонт строительной части ТП |
| 295 | 01.12.2020г. | 08ч45м | 18ч05м | ТП-48 | Ремонт строительной части ТП |
| 296 | 01.12.2020г. | 10ч10м | 14ч30м | ТП-367, Т-2, 1СШ-0,4кВ | Ремонт строительной части ТП |
| 297 | 02.12.2020г. | 08ч15м | 17ч10м | ТП-53 | Ремонт строительной части ТП |
| 298 | 02.12.2020г. | 10ч20м | 13ч40м | ТП-366, 2СШ-10кВ, Т-2, 2СШ-0,4кВ | Ремонт строительной части ТП |
| 299 | 03.12.2020г. | 08ч40м | 13ч30м | ТП-2039 | Ремонт строительной части ТП |
| 300 | 03.12.2020г. | 09ч55м | 16ч20м | ТП-367, Т-2, 2СШ-0,4кВ | Ремонт строительной части ТП |
| 301 | 03.12.2020г. | 08ч15м | 17ч05м | ТП-17 | Ремонт строительной части ТП |
| 302 | 04.12.2020г. | 08ч20м | 16ч40м | ТП-2479, Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | Ремонт строительной части ТП |
| 303 | 04.12.2020г. | 12ч30м | 12ч50м | ТП-47, РУ-0,4кВ, ф.5 | Подключение нового вводного кабеля до ВРУ дома |
| 304 | 07.12.2020г. | 08ч35м | 15ч25м | Юпитерская, .5; | Ремонт строительной части ТП |
| 305 | 07.12.2020г. | 10ч20м | 15ч15м | ЗРП-2, тр-р, РУ-0,4кВ | Ремонт строительной части ТП |
| 306 | 07.12.2020г. | 10ч55м | 14ч50м | ТП-5 | Ремонт строительной части ТП |
| 307 | 08.12.2020г. | 09ч05м | 17ч55м | ТП-2416 | Ремонт строительной части ТП |
| 308 | 08.12.2020г. | 09ч10м | 15ч30м | ТП-16 | Ремонт строительной части ТП |
| 309 | 08.12.2020г. | 13ч10м | 15ч25м | ТП-2228, РУ-0,4кВ, ф.4 | По заявке ПО "ЦЭС" |
| 310 | 08.12.2020г. | 00ч30м | 14ч35м | ТП-50 | Вывод в ремонт трансформатора Т-1 |
| 311 | 09.12.2020г. | 20ч50м | 21ч00м | ТП-549, РУ-0,4кВ ф.7 | Подготовка к ремонтным работам силами ЭСМ |
| 312 | 10.12.2020г. | 08ч15м | 16ч15м | ТП-549 | Ремонт строительной части ТП |
| 313 | 10.12.2020г. | 09ч10м | 13ч00м | ТП-103, РУ-0,4 СШ-2 | Установка автомата ввода 2СШ-0,4кВ силами ЭСМ |
| 314 | 11.12.2020г. | 08ч50м | 16ч45м | ТП-2479, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | Ремонт строительной части ТП |
| 315 | 13.12.2020г. | 00ч05м | 00ч15м | ТП-103, РУ-0,4 СШ-2 | Включение под нагрузку трансформатора Т-2 |
| 316 | 14.12.2020г. | 08ч15м | 16ч00м | ТП-2968 | Ремонт строительной части ТП |
| 317 | 14.12.2020г. | 08ч35м | 17ч50м | ТП-3479 | Ремонт строительной части ТП |
| 318 | 14.12.2020г. | 10ч15м | 16ч30м | ЗРП-2 | Ремонт строительной части ТП |
| 319 | 14.12.2020г. | 23ч55м | 00ч05м | ТП-4724, РУ-0,4кВ, ф.14 | По заявке потребителя |
| 320 | 15.12.2020г. | 00ч20м | 00ч05м 16.12.2020г. | ТП-366, РУ-0,4кВ | Ввод в работу трансформатора Т-1 |
| 321 | 15.12.2020г. | 08ч30м | 16ч55м | РП-4 "Фреза", 1СШ-6кВ | Ремонт строительной части ТП |
| 322 | 15.12.2020г. | 09ч30м | 17ч35м | ТП-2416 | Ремонт строительной части ТП |
| 323 | 15.12.2020г. | 10ч15м | 17ч10м | ТП-53 | Ремонт строительной части ТП |
| 324 | 15.12.2020г. | 11ч00м | 14ч35м | ТП-16 | Ремонт строительной части ТП |
| 325 | 16.12.2020г. | 08ч05м | 16ч15м | ТП-3501 | Ремонт строительной части ТП |
| 326 | 16.12.2020г. | 10ч00м | 12ч00м | ТП-55(2053) | Ремонт строительной части ТП |

| №п/п | Дата | Время отключения | Время включения | №ТП, РП | Причина отключения |
|------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| 327 | 16.12.2020г. | 09ч20м | 10ч00м | ТП-3 Гребной канал | Перекладка КЛ-6кВ ТП3 - ТП-4 |
| 328 | 16.12.2020г. | 14ч15м | 14ч50м | ТП-3 Гребной канал | Перекладка КЛ-6кВ ТП3 - ТП-4 |
| 329 | 17.12.2020г. | 13ч10м | | ТП-420, РУ-0,4кВ, ф.18 | По заявке абонента в связи с расторжением договора электроснабжения |
| 330 | 18.12.2020г. | 08ч30м | 16ч30м | ТП-2452, РУ-0,4кВ. СШ-1 | Ремонт строительной части ТП |
| 331 | 18.12.2020г. | 09ч00м | 17ч10м | ТП-57 | Ремонт строительной части ТП |
| 332 | 18.12.2020г. | 08ч05м | 16ч10м | ТП-549 | Ремонт строительной части ТП |
| 333 | 21.12.2020г. | 08ч15м | 16ч40м | ТП-3479 | Ремонт строительной части ТП |
| 334 | 21.12.2020г. | 08ч25м | 16ч40м | ТП-48 | Ремонт строительной части ТП |
| 335 | 21.12.2020г. | 09ч40м | | ТП-52, РУ-0,4кВ, ф.3 | По заявке абонента в связи с расторжением договора электроснабжения |
| 336 | 22.12.2020г. | 10ч00м | 16ч40м | РП-4 "Фреза", 2СШ-6кВ | Ремонт строительной части ТП |
| 337 | 22.12.2020г. | 08ч40м | 16ч30м | ТП-53 | Ремонт строительной части ТП |
| 338 | 22.12.2020г. | 20ч15м | 20ч25м | ТП-2018, РУ-0,4кВ, ф.4 | По заявке абонента "Областная стоматологическая поликлиника" для фазировки КЛ-0,4кВ |
| 339 | 23.12.2020г. | 08ч40м | 16ч35м | ТП-17 | Ремонт строительной части ТП |
| 340 | 23.12.2020г. | 10ч10м | 16ч35м | ТП-2479, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | Ремонт строительной части ТП |
| 341 | 24.12.2020г. | 08ч40м | 16ч40м | ТП-3501; | Ремонт строительной части ТП |
| 342 | 24.12.2020г. | 09ч15м | 13ч45м | ТП-2047; | Ремонт строительной части ТП |
| 343 | 24.12.2020г. | 09ч20м | 14ч50м | ТП-5, РУ-0,4 кВ, ф.6; | замена ТТ на ф.6 - 0,4 кВ |
| 344 | 24.12.2020г. | 10ч00м | 17ч40м | ТП-2968; | Ремонт строительной части ТП |
| 345 | 25.12.2020г. | 08ч40м | 16ч40м | ТП-549 | Ремонт строительной части ТП |
| 346 | 25.12.2020г. | 08ч45м | 16ч40м | ТП-57 | Ремонт строительной части ТП |
| 347 | 28.12.2020г. | 08ч10м | 16ч20м | ТП-2416; | Ремонт строительной части ТП |
| 348 | 28.12.2020г. | 08ч30м | 16ч40м | ТП-3479 | Ремонт строительной части ТП |
| 349 | 28.12.2020г. | 09ч00м | 15ч20м | ТП-23; | Замена тр-ра + Ремонт строительной части ТП |
| 350 | 29.12.2020г. | 08ч20м | 16ч20м | ТП-48 | Ремонт строительной части ТП |

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2020 год**

| I квартал 2020 года | | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Январь | | | | |
| № п/п | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Причина отключения |
| 1 | 01.01.2020г. | 01ч50м | 03ч55м | повреждение КЛ-6кВ РП-34 ф.646 - ПС "Новосормовская" |
| 2 | 10.01.2020г. | 14ч30м | 16ч20м | повреждение КЛ-6кВ РП-24, Ф.248 - ТП-2263 (абонентская) |
| 3 | 11.01.2020г. | 23ч15м | 23ч55м | прекращение подачи напряжения от - ТП-2490 (ОАО "РЖД") |
| 4 | 13.01.2020г. | 11ч20м | 14ч30м | повреждение КЛ-10 кВ РП-91, Ф.91-13 - ТП-915 (2) (сторонней организацией) |
| 5 | 13.01.2020г. | 14ч00м | 16ч10м | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №9 ул. Яблоневая |
| 6 | 13.01.2020г. | 17ч45м | 18ч20м | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №14 ул. Шекспира |
| 7 | 14.01.2020г. | 21ч45м | 22ч15м | преждевание КЛ-10 кВ: ПС "Печерская" Ф.1020 - РП-45 |
| 8 | 17.01.2020г. | 00ч37м | 00ч45м | повреждение КЛ-6кВ РП-34 ф.646 - ПС "Новосормовская" |
| Февраль | | | | |
| 9 | 01.02.2020г. | 21ч30м | 02.02.2020 22ч30м | повреждение КЛ - 0,4 кВ от ТП2829 до ВРУ дома №5 по ул. Перкопская -временка |
| 10 | 05.02.2020г. | 14ч33м | 15ч00м | аварийное отключение в сетях 110 кВ |
| 11 | 05.02.2020г. | 14ч33м | 15ч00м | аварийное отключение в сетях 110 кВ |
| 12 | 09.02.2020г. | 23ч30м | 00ч20м 10.02.2020г. | Выход из строя КЛ-6кВ РП-2 "Фреза" ф.5 - ТП-13 |
| 13 | 10.02.2020г. | 12ч00м | 13ч20м | Превышение допустимого тока автомата потребителя ООО "Перспектива" |
| 14 | 12.02.2020г. | 08ч30м | 09ч05м | Аварийное отключение ВЛ-6кВ Приокского РЭС |
| 15 | 21.02.2020г. | 18ч20м | 19ч55м | повреждение КЛ-6 кВ ТП-325 - ТП-754(бесхозная) |
| Март | | | | |
| 16 | 01.03.2020г. | 10ч45м | 14ч20м | повреждение электрооборудования в абонентских сетях от РП-2 |
| 17 | 05.03.2020г. | 07ч50м | 09ч50м | повреждение КЛ-6 кВ ТП-1 - ТП-79 (абонентская) |
| 18 | 07.03.2020г. | 17ч55м | 18ч45м | повреждение КЛ-10 кВ ГПП-"Фреза" ф.8 - ТП-40(1) |
| 19 | 13.03.2020г. | 17ч15м | 18ч00м | повреждение ВЛ-0,4 кВ у дома №19 по пер. Трамвайный |
| 20 | 13.03.2020г. | 17ч15м | 23ч15м | повреждение ВЛ-0.4 кВ у дома №15 по ул Актюбинская + повреждение электрооборудования в ТП з-да Кр. Якорь |
| 21 | 13.03.2020г. | 20ч55м | 14.03.2020 15ч15м | повреждение ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 до магазинов у дома №26 пр. Героев; |
| 22 | 13.03.2020г. | 23ч45м | 14.03.2020 00ч15м | повреждение ВЛ-0,4 кВ ул. Гороховецкая у дома №26 |
| 23 | 15.03.2020г. | 10ч30м | 11ч20м | аварийное отключение СШ-2 6кВ на ПС "Старосормовская" |
| 24 | 15.03.2020г. | 10ч30м | 11ч20м | аварийное отключение СШ-2 6кВ на ПС "Старосормовская" |
| 25 | 18.03.2020г. | 13ч30м | 14ч40м | повреждение ВЛ-0,4 кВ у дома №12 по ул. Медицинская |
| 26 | 20.03.2020г. | 17ч00м | 18ч30м | повреждение КЛ - 6 кВ в ТП-597 - ТП-164 (ПО "ЦЭС") |
| 27 | 21.03.2020г. | 17ч45м | 18ч25м | повреждение ВЛ-0.4 кВ у дома №16 по ул Конотопская |
| 28 | 22.03.2020г. | 18ч40м | 21ч35м | повреждение КЛ-10 кВ ГПП-"Фреза" ф.3 - РП-3А ф.1 (каб А) - |
| 29 | 23.03.2020г. | 10ч40м | 24.03.2020 14ч45м | повреждение КЛ-0,4 кВ от РП-3 до ВРУ ул. Памирская, 13 |
| 30 | 24.03.2020г. | 03ч25м | 03ч35м | повреждение КЛ-6 кВ:РП-49, Ф.49-14 - ТП-3162 |

**II квартал 2020 года
Апрель**

| № п/п | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Причина отключения |
|-------|-----------------|------------------|----------------------|--|
| 31 | 01.04.2020г. | 16ч05м | 18ч05м | повреждение КЛ-6 кВ: ТП-4005 - ТП-4368 (бесхозная) |
| 32 | 02.04.2020г. | 07ч10м | 08ч30м | аварийные работы в ТП з-да «Кр. Якорь» |
| 33 | 05.04.2020г. | 04ч20м | 05ч35м | прекращение подачи напряжения от ТП-487 |
| 34 | 09.04.2020г. | 20ч10м | 21ч05м | повреждение ВЛ-0,4 кВ у дома №16 по ул. Яблоневая |
| 35 | 09.04.2020г. | 23ч40м | 10.04.2020 00ч40м | повреждение КЛ-10 кВ ГПП "Фреза" ф.3 - РП-3А ф.1 (каб А) |
| 36 | 10.04.2020г. | 22ч30м | 11.04.2020 00ч35м | повреждение КЛ-6 кВ ТП-3440 - ТП-3384 (абонентская) |
| 37 | 11.04.2020г. | 04ч50м | 06ч30м | повреждение КЛ-6 кВ РП-52, Ф.522 - ТП-672 (абонентская) |
| 38 | 11.04.2020г. | 12ч35м | 13ч20м | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №21 по ул. Коперника + замена сгоревших предохранителей |
| 39 | 15.04.2020г. | 18ч35м | 16.04.2020 04ч30м | повреждение КЛ-6 кВ: РП-16, Ф.2 - ТП-84 + повреждение КЛ-6 кВ: ТП-48 - ТП-74 + повреждение СШ-6 кВ в ТП-62 |
| 40 | 15.04.2020г. | 21ч30м | 22ч30м | повреждение КЛ-6 кВ ТП-1 - ТП-79 (абонентская) |
| 41 | 16.04.2020г. | 10ч05м | 10ч50м | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №11 по ул. Магаданская |

Май

| | | | | |
|----|--------------|--------|----------------------|--|
| 42 | 03.05.2020г. | 02ч50м | 05ч20м | повреждение КЛ-6 кВ: ТП-4776 - ТП-4724 (бесхозная) |
| 43 | 09.05.2020г. | 13ч40м | 16ч10м | повреждение КЛ-6 кВ Сормовская ТЭЦ ф.665 - ТП-5555 (ПО "ЦЭС") |
| 44 | 13.05.2020г. | 15ч15м | 14.05.2020 00ч40м | повреждение КЛ-10 кВ ГПП-"Фреза" ф.19 - РП-6 |
| 45 | 13.05.2020г. | 20ч40м | 22ч30м | повреждение КЛ-6 кВ ф.624 с ПС "Светлоярская" |
| 46 | 16.05.2020г. | 21ч15м | 21ч50м | ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Кутузова у дома №16 |
| 47 | 18.05.2020г. | 09ч20м | 11ч20м | повреждение КЛ-6 кВ ТП-4804 - ТП-4092 (абонентская) |
| 48 | 21.05.2020г. | 08ч40м | 15ч15м | повреждение КЛ-10 кВ ГПП-"Фреза" ф.3 - РП-3А ф.1 (каб А) - |
| 49 | 21.05.2020г. | 09ч25м | 14ч40м | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №11 по ул. Магаданская |
| 50 | 23.05.2020г. | 14ч15м | 15ч50м | повреждение КЛ-6 кВ ТП-2932 - ТП-2530 (абонентская) |
| 51 | 23.05.2020г. | 23ч40м | 24.05.2020 00ч35м | повреждение КЛ-6 кВ ТП-4618 - ТП-4102 (абонентская) |
| 52 | 25.05.2020г. | 10ч40м | 12ч50м | повреждение КЛ-6 кВ ТП-15 - ТП-457 + повреждение КЛ-6 кВ ТП-382 - ТП-570 (абонентские) |
| 53 | 26.05.2020г. | 10ч20м | 11ч50м | повреждение КЛ-10 кВ: РП-45, ф.459 - ТП-457 (абонентская), |
| 54 | 26.05.2020г. | 13ч45м | 27.05.2020 19ч55м | повреждение электрооборудования потребителя в ТП-13 на Ф.1 |
| 55 | 26.05.2020г. | 22ч25м | 23ч30м | ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Менжинского у дома №6 |
| 56 | 27.05.2020г. | 12ч25м | 22ч00м | повреждение КЛ-6 кВ ТП-2047 - ТП-2965 |

Июнь

| | | | | |
|----|--------------|--------|------------------------|--|
| 57 | 04.06.2020г. | 11ч35м | 12ч40м | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №46 ул. Рябцева + ремонт кабеля в ТП-52, на Ф. 5 |
| 58 | 04.06.2020г. | 13ч15м | 13ч40м | ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Путейская у дома №23А |
| 59 | 08.06.2020г. | 02ч00м | 02ч20м | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №31 ул. М.Тореза |
| 60 | 09.06.2020г. | 21ч00м | 00ч05м 10.06.2020г. | Аварийное отключение КЛ-6кВ в сетях Заречного РЭС |
| 61 | 22.06.2020г. | 20ч50м | 22ч10м | повреждение КЛ-6 кВ: ТП-4776 - ТП-4724 (бесхозная) |
| 62 | 27.06.2020г. | 18ч50м | 22ч00м | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №5 ул. Давыдова |
| 63 | 30.06.2020г. | 06ч40м | 23ч00м | аварийное отключение на ПС "Кристалл" Ф.14 - ТП-2700 |

**III квартал 2020 года
Июль**

| | | | | |
|----|--------------|--------|------------------------|---|
| 64 | 01.07.2020г. | 20ч00м | 20ч15м | Ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №31 ул. М.Тореза |
| 65 | 08.07.2020г. | 11ч20м | 11ч45м 09.07.2020г. | Обрыв КЛ-10кВ, питающей ТП абонента |
| 66 | 10.07.2020г. | 13ч40м | 14ч40м | Аварийное отключение КЛ-6кВ в сетях Заречного РЭС |

| № п/п | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Причина отключения |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|
| 67 | 14.07.2020г. | 10ч45м | 13ч00м | Ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Гороховецкая |
| 68 | 16.07.2020г. | 14ч00м | 16ч30м | Выход из строя КЛ-6кВ ПС-33 ф.13 - ТП-107 |
| 69 | 31.07.2020г. | 12ч30м | 20ч05м | Повреждение сторонней организацией КЛ-0,4 кВ от ТП-826 до ВРУ ул. Панина, 7А |
| Август | | | | |
| 70 | 03.08.2020г. | 09ч20м | 17ч40м | Ремонтные работы в РП-8 (ПО "ЦЭС") |
| 71 | 03.08.2020г. | 10ч50м | 12ч55м | Ремонт КВЛ-0,4 кВ от ТП-2959 до ВРУ ул. Архангельская, 24 |
| 72 | 13.08.2020г. | 13ч40м | 16ч40м | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-15 - ТП-457 |
| 73 | 15.08.2020г. | 11ч40м | 14ч00м | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-15 - ТП-457 (абонентская) |
| 74 | 19.08.2020г. | 11ч00м | 13ч55м | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-305 - ТП-541 (абонентская) |
| 75 | 20.08.2020г. | 11ч00м | 16ч30м | Повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-55, Ф.8 до ВРУ Московское шоссе,191; |
| 76 | 22.08.2020г. | 12ч10м | 12ч55м | Прекращение подачи напряжения по КЛ-6 кВ: ПС "Новосормовская" Ф.624 - РП-16 |
| Сентябрь | | | | |
| 77 | 02.09.2020г. | 14ч00м | 15ч05м | Выход из строя КЛ-10кВ ТП-362(2) - ТП-354(2) Нагорного РЭС |
| 78 | 09.09.2020г. | 11ч00м | 14ч10м, | Обрыв ВЛ-0,4кВ, выход из строя КЛ-0,4кВ на дома Заводская, 17,17/1,17/2 |
| 79 | 10.09.2020г. | 17ч20м | 19ч00м | Выход из строя внутридомового оборудования |
| 80 | 15.09.2020г. | 10ч25м | 20ч30м | повреждение КЛ-6 кВ: ТП-18 - ТП-49 |
| 81 | 15.09.2020г. | 16ч10м | 16ч40м | ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №13 ул. Яблонева |
| 82 | 17.09.2020г. | 11ч05м | 13ч35м | повреждение КЛ-10кВ ТП-401(1) - ТП-402(2) |
| 83 | 18.09.2020г. | 11ч50м | 13ч20м | Прекращение подачи напряжения по КЛ-6кВ ТП-2002-ТП-2908 ПО "ЦЭС" |
| 84 | 18.09.2020г. | 12ч15м | 21ч50м | повреждение КЛ-6 кВ ТП-50 - ТП-75 |
| 85 | 18.09.2020г. | 12ч45м | 15ч10м | повреждение КЛ-6 кВ ТП-50 - ТП-2184 |
| 86 | 19.09.2020г. | 05ч40м | 07ч10м | повреждение КЛ-6 кВ: ТП-4005 - ТП-4365 |
| 87 | 19.09.2020г. | 10ч40м | 14ч55м | повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-661, Ф.3 до ВРУ адм.помещения ул.Б.Панина,19 |
| 88 | 21.09.2020г. | 12ч00м | 13ч05м | повреждение электрооборудования в ВРУ дома ул. Московское шоссе, 173 |
| 89 | 22.09.2020г. | 05ч20м | 07ч50м | повреждение КЛ-6кВ: ПС "Ленинская" - РП-15, ф.609, ф.623 |
| 90 | 22.09.2020г. | 12ч00м | 13ч35м | Ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №10 по ул. Медицинская |
| 91 | 26.09.2020г. | 17ч35м | 18ч35м | повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-2994 до ВРУ дома Бульвар мира,16 |
| IV квартал 2020 года | | | | |
| Октябрь | | | | |
| 92 | 08.10.2020г. | 13ч15м | 13ч55м | повреждение КЛ-6 кВ: ТП-53 - ТП-49 |
| 93 | 09.10.2020г. | 22ч05м | 22ч35м | повреждение КЛ-6 кВ: ТП-4776 - ТП-4724 (бесхозная) |
| 94 | 19.10.2020г. | 11ч55м | 14ч15м | повреждение КЛ-10 кВ: ПС "Печерская" Ф.1020 - РП-45 |
| 95 | 21.10.2020г. | 12ч40м | 13ч45м | ремонт КЛ-0,4 кВ Ф. 5 - ул.Делегатская,101 |
| 96 | 24.10.2020г. | 12ч30м | 17ч55м | прекращение подачи напряжения от ТП-16 (з-д Кр.Якорь) |
| Ноябрь | | | | |
| 97 | 03.11.2020г. | 01ч15м | 01ч30м | ТП-103 РУ-0,4кВ, ф.13. По аварийной заявке потребителя (ООО "КМ Групп НН"): ремонтные работы в ВРУ дома |
| 98 | 05.11.2020г. | 14ч00м | 15ч30м | прекращение подачи напряжения от ТП-2049 (ПО "ЦЭС") |
| 99 | 08.11.2020г. | 09ч05м | 15ч25м | прекращение подачи напряжения от ТП-4705 |
| 100 | 12.11.2020г. | 18ч20м | 18ч55м | повреждение КЛ-6кВ РП-50 ф.50-13 ТП-442 (абонентская) |
| 101 | 19.11.2020г. | 13ч40м | 14ч07м | прекращение подачи напряжения от ТП-3019 |
| 102 | 28.11.2020г. | 11ч10м | 18ч30м | Повреждение КЛ-0,4кВ в результате земляных работ |

| Декабрь | | | | |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|---|
| № п/п | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Причина отключения |
| 103 | 01.12.2020г. | 02ч35м | 03ч35м | Выход из строя КЛ-10кВ ТП-40(1) - ТП-41(1) в результате земляных работ, проводимых сторонними организациями без согласования |
| 104 | 03.12.2020г. | 16ч55м | 17ч15м | ТП-420. Обрыв ВЛ-0,4кВ |
| 105 | 04.12.2020г. | 08ч40м | 17ч20м | ТП-2465, РУ-0,4 кВ, ф.3. Выход из строя КЛ-0,4кВ в результате земляных работ, проводимых сторонними организациями без согласования |
| 106 | 09.12.2020г. | 12ч30м | 17ч30м | ТП-83, РУ-0,4кВ ф.1. Выход из строя КЛ-0,4кВ в результате земляных работ, проводимых сторонними организациями без согласования |
| 107 | 17.12.2020г. | 10ч20м | 12ч15м | ТП-2377. Аварийное отключение питающих КЛ-6кВ от Заречного РЭС |
| 108 | 20.12.2020г. | 16ч40м | 18ч41м | ТП-53. Аварийное отключение питающей КЛ-6кВ Сормовского РЭС |
| 109 | 21.12.2020г. | 13ч20м | 15ч35м | ТП-566, РУ-0,4кВ, ф.5. Аварийные работы на ВЛ-0,4кВ ПО "ЦЭС" |
| 110 | 22.12.2020г. | 16ч50м | 17ч20м | ТП-4015. Выход из строя питающей КЛ-6кВ РП-14 ф.143 Приокского РЭС |
| 111 | 22.12.2020г. | 19ч40м | 23ч40м | ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.12. Повреждение ВЛ-0,4кВ ПО "ЦЭС" |
| 112 | 24.12.2020г. | 21ч10м | 22ч50м | Повреждение КЛ-10 кВ ГПП-"Фреза" ф.3 - РП-3А ф.1 (каб Б) в результате земляных работ, проводимых сторонними организациями без согласования |
| 113 | 28.12.2020г. | 06ч00м | 07ч20м | РП-34, СШ-1. Повреждение питающей КЛ-6 кВ ф.624 с ПС "Светлоярская" |
| 114 | 29.12.2020г. | 09ч17м | 09ч55м | Повреждение КЛ-10 кВ ГПП-"Фреза" ф.18 - РП-3А ф.10 (каб. Б) в результате земляных работ, проводимых сторонними организациями без согласования |