

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за ноябрь 2021 года

Кол-во аварийных отключений: 3 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в результате аварийных отключений: 354,5 кВт.час

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,

Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
НОЯБРЬ 2021 года

№ п/п с начала года	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
567	01.11.2021г	06ч00м	06ч10м	РП-1; КТП-21; КТП-26; КТП-7; ТП-"Зеон"; ТП-ООО "Нижегородский мясницепром-НН"	Вывод в ремонт ТН-1
568	01.11.2021г	10ч00м	10ч01м	ТП-4070	Переключения по заявке Приокского РЭС
569	01.11.2021г	06ч00м	06ч10м	РП-1; КТП-21; КТП-26; КТП-7; ТП-"Зеон"; ТП-ООО "Нижегородский мясницепром-НН"	Вывод в ремонт ТН-2
570	02.11.2021г	16ч05м	16ч45м	КТП-22, РУ-0,4 кВ, ф.3;	По заявке потребителя (ООО «АвтоМаш НН»)
571	03.11.2021г	06ч00м	06ч10м	РП-1; КТП-21; КТП-26; КТП-7; ТП-"Зеон"; ТП-ООО "Нижегородский мясницепром-НН"	Ввод в работу ТН-2
572	08.11.2021г	09ч00м	16ч30м	ТП-2380;	Ремонт строительной части
573	08.11.2021г	13ч10м	18ч15м	ТП-2456	Ремонт строительной части
574	09.11.2021г	08ч35м	17ч10м	ТП-2435;	Ремонт строительной части
575	09.11.2021г	09ч40м	13ч20м	ТП-110,	Монтаж АСКУЭ
576	09.11.2021г	11ч20м	13ч00м	ТП-114;	Ремонт строительной части
577	10.11.2021г	08ч05м	17ч10м	ТП-2909;	Ремонт строительной части ,
578	10.11.2021г	09ч00м	10ч25м	ТП-2768, РУ-0,4 кВ, ф.4;	Ремонт КЛ-0,4 кВ
579	10.11.2021г	10ч10м	12ч30м	ТП-24, РУ-0,4 кВ, ф. 2;	По заявке потребителя (ООО "ГУД")
580	11.11.2021г	09ч10м	15ч15м	ТП-2377	Замена тр-ра
581	11.11.2021г	12ч15м	13ч10м	КТП-7, РУ-0,4 кВ, ЩРС- 1, гр.3;	Монтаж АСКУЭ
582	13.11.2021г	00ч00м	00ч30м	ТП-2377	Переключение ПБВ Тр-ра
583	15.11.2021г	09ч25м	16ч30м	ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.3,6;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
584	15.11.2021г	10ч10м	12ч40м	ТП-48, РУ-0,4 кВ, ф.4,6;	Монтаж АСКУЭ на Ф.6- Ассоциация Церквей
585	15.11.2021г	12ч45м	14ч00м	ТП-48, РУ-0,4 кВ, ф.10,12;	Монтаж АСКУЭ на Ф.12- Ассоциация Церквей
586	15.11.2021г	13ч30м	15ч00м	ТП-4724 РУ-0,4 кВ,Ф-14, АВ от СШ-1,	По заявке потребителя (ООО «СЗ «Хутор»)
587	16.11.2021г	00ч20м	00ч25м	ТП-2465;	Переключения по заявке ПО "ЦЭС"
588	16.11.2021г	00ч20м	00ч25м	ТП-2461;	Переключения по заявке ПО "ЦЭС"
589	16.11.2021г	10ч10м	15ч05м	ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.6,9;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
590	16.11.2021г	11ч25м	12ч10м	ТП-2768, РУ-0,4 кВ, ф.4;	Включение в работу после ремонта КЛ-0,4 кВ
591	17.11.2021г	00ч10м	00ч15м	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, СШ- 2	Вывод в ремонт Т-2
592	17.11.2021г	08ч00м	15ч45м	ТП-2197;	Ремонт строительной части
593	17.11.2021г	09ч00м	17ч40м	ТП-2959;	Ремонт строительной части
594	18.11.2021г	00ч10м	00ч15м	ТП-2383;	Переключения по заявке ПО "ЦЭС"
595	18.11.2021г	00ч10м	00ч25м	ТП-2143; ТП-2144; ТП-2197; ТП-2197А;	Подготовка схемы для вывода в ремонт ТП-62
596	18.11.2021г	08ч35м	16ч45м	ТП-62;	Ремонт строительной части
597	18.11.2021г	09ч00м	15ч45м	ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.3,6;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")

№ п/п с начала года	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
598	18.11.2021г	12ч00м	13ч20м	ТП-2300, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
599	18.11.2021г	14ч35м	15ч05м	ТП-2229, РУ-0,4 кВ, ф.4;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
600	19.11.2021г	08ч15м	17ч15м	ТП-67;	Ремонт строительной части
601	19.11.2021г	09ч05м	17ч35м	ТП-82	Ремонт строительной части
602	22.11.2021г	00ч00м	00ч15м	ТП-117, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Вывод в ремонт Т-2
603	23.11.2021г	00ч00м	00ч10м	ТП-4070	Включение в работу Т-2
604	23.11.2021г	08ч35м	17ч25м	ТП-2435;	Ремонт строительной части
605	24.11.2021г	08ч20м	16ч00м	ТП-2959;	Ремонт строительной части
606	24.11.2021г	13ч10м	13ч45м	ТП-7, РУ-0,4 кВ, ф.3; (МП "Инженерные Сети")	Работы в ВРУ дома ул. Никонова №3
607	25.11.2021г	00ч00м	00ч05м	ТП-46, РУ-6кВ, ICШ	Вывод в ремонт Т-1
608	25.11.2021г	00ч15м	00ч35м	ТП-50;	Включение в работу Т-2 + подключение КЛ-0,4 кВ Ф.3 - ул. Красных Зорь,8.
609	26.11.2021г	08ч00м	13ч15м	ТП-82	Ремонт строительной части
610	26.11.2021г	09ч25м	10ч10м	ТП-4070	Ремонтные работы в РУ-0,4 кВ
611	26.11.2021г	09ч55м	16ч45м	ТП-2229, РУ-0,4 кВ, ф.4;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
612	27.11.2021г	08ч00м	12ч40м	ТП-2252	Ремонт строительной части
613	27.11.2021г	09ч15м	17ч05м	ТП-75	Ремонт строительной части
614	27.11.2021г	09ч15м	17ч05м	ТП-11	Ремонт строительной части
615	27.11.2021г	10ч00м	28.11.2021 09ч50м	РП-1, РУ-6 кВ, Ф.12;	по заявке потребителя (ООО "Нижегородский мясцищепром-НН")
616	27.11.2021г	10ч05м	28.11.2021 10ч00м	РП-2, РУ-6 кВ, Ф.17;	по заявке потребителя (ООО "Нижегородский мясцищепром-НН")
617	29.11.2021г	21ч20м	30.11.2021 00ч40м	ТП-803, РУ-0,4 кВ, ф.5	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
618	30.11.2021г	00ч00м	00ч10м	ТП-2456, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Вывод в ремонт Т-1

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»**

НОЯБРЬ 2021 год

№ п/п с начала года	Дата отключения	Время отключе- ния	Время включе- ния	Объект отключе- ния	Причина отключения
72	18.11.2021г.	16ч10м	17ч50м	ТП-3424, РУ-0,4 кВ, Ф.5	Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ: ТП-40(2) - ТП-41(2)
73	23.11.2021г.	11ч20м	13ч05м	ТП-3162(1) ТП-3326(1) ТП-3325 ТП-3163(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ-6 кВ: РП-49, Ф.493 - ТП-3163 (абонентская)
74	26.11.2021г.	09ч40м	17ч45м	ТП-813	Повреждение сторонней организацией КЛ-10кВ РП-38 – ТП-813