

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за декабрь 2021 года

Кол-во аварийных отключений: 6 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в результате аварийных отключений: 382,347кВт.час

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- аварии в смежных сетевых организациях

Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
ДЕКАБРЬ 2021 года

№ п/п с начала года	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
619	01.12.2021г	17ч20м	20ч40м	ТП-2197;	Допуск сторонней организации для выполнения ТУ
620	01.12.2021г	18ч15м	21ч30м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.19;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
621	02.12.2021г	08ч00м	17ч15м	ТП-2274, тр-ры, Р0,4кВ	Ремонт строительной части ТП + замена Т-2
622	02.12.2021г	10ч15м	04.12.2021 10ч40м	ТП-2428, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке потребителя (МП «Водоканал»)
623	02.12.2021г	14ч35м	15ч00м	ТП-4555, РУ-0,4 кВ, ф.2;	Подключение узла учета на опоре ВЛ-0,4
624	02.12.2021г	21ч25м	22ч00м	ТП-2197, РУ0,4 кВ, СШ-2;	Допуск сторонней организации для выполнения ТУ
625	03.12.2021г	08ч00м	15ч20м	ТП-67;	Ремонт строительной части ТП
626	03.12.2021г	09ч00м	13ч00м	ТП-2150	Замена тр-ра
627	03.12.2021г	13ч05м	14ч55м	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, ф.22,24	Монтаж АСКУЭ
628	04.12.2021г	00ч10м	00ч20м	ТП-3, (встроенная в РП-3)	Вывод в ремонт Т-1
629	04.12.2021г	08ч00м	16ч50м	ТП-75	Ремонт строительной части ТП
630	04.12.2021г	08ч00м	16ч50м	ТП-11	Ремонт строительной части ТП
631	05.12.2021г	00ч15м	02ч25м	ТП-3164, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Переключение ПБВ Т-1
632	05.12.2021г	00ч25м	00ч30м	ТП-2274, РУ-0,4 кВ;	Вывод в ремонт Т-1
633	06.12.2021г	08ч00м	17ч05м	ТП-62;	Ремонт строительной части ТП
634	07.12.2021г	10ч00м	10ч55м	ТП-18, РУ-0,4 кВ, ф.4;	Ремонт КЛ-0,4 кВ
635	08.12.2021г	00ч00м	00ч10м	ТП-2959, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Вывод в ремонт Т-1
636	08.12.2021г	23ч50м	09.12.2021 00ч55м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.3,4;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
637	10.12.2021г	00ч00м	02ч25м	ТП-3164, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
638	10.12.2021г	00ч35м	01ч50м	ТП-400, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена рубильника Ф.21
639	10.12.2021г	09ч40м	11ч45м	РП-14, РУ-0,4кВ, ф.11,21,24,27;	Монтаж АСКУЭ
640	10.12.2021г	12ч15м	12ч40м	КТП-7, РУ-0,4 кВ, ЩРС-1, гр.8;	Монтаж АСКУЭ
641	13.12.2021г	09ч15м	15ч30м	КТП-84, РУ-0,4 кВ, ф.3;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
642	13.12.2021г	14ч05м	14ч30м	ТП-110, РУ-0,4 кВ, ф.15;	Монтаж АСКУЭ
643	14.12.2021г	08ч10м	16ч30м	ТП-62;	Ремонт строительной части ТП
644	14.12.2021г	10ч15м	13ч15м	ТП-2447, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Монтаж АСКУЭ
645	15.12.2021г	10ч25м	16ч20м	ТП-108, РУ-0,4 кВ, ф.11,13;	По заявке потребителя (ООО "Информсервис")
646	15.12.2021г	13ч20м	17ч00м	ТП-5012;	Замена ТТ на вводе 0,4 кВ
647	16.12.2021г	08ч40м	16ч20м	ТП-2959;	Ремонт строительной части ТП
648	17.12.2021г	00ч00м	00ч30м	ТП-2143, РУ-0,4 кВ;	Подключение нового абонента
649	20.12.2021г	09ч30м	10ч20м	ТП-11, РУ-0,4 кВ, ф. 10;	Монтаж АСКУЭ
650	21.12.2021г	09ч15м	13ч20м	ТП-3424, РУ-0,4 кВ, ф.2 (МП "Инженерные Сети");	По заявке потребителя (ОАО "ДК Московского района")
651	21.12.2021г	09ч40м	13ч00м	КТП-18, РУ-0,4 кВ, ф.11, 16;	Монтаж АСКУЭ
652	21.12.2021г	13ч15м	14ч40м	КТП-28, РУ-0,4 кВ, ф.10;	Монтаж АСКУЭ
653	24.12.2021г	09ч55м	13ч30м	ТП-3479, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Монтаж АСКУЭ
654	25.12.2021г	00ч05м	00ч10м	ТП-2252, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Вывод в ремонт Т-2

№ п/п с начала года	Дата	Время отключе-ния	Время включе-ния	№ТП, РП	Причина отключения
655	25.12.2021г	19ч50м	19ч55м	ТП-2252, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Ввод в работу Т-2
656	26.12.2021г	00ч00м	00ч25м	ТП-114;	Ремонт строительной части ТП
657	26.12.2021г	01ч10м	01ч15м	ТП-24;	Вывод в ремонт Т-1
658	26.12.2021г	09ч40м	10ч15м	ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
659	26.12.2021г	23ч20м	23ч25м	ТП-24;	Ввод в работу Т-1
660	27.12.2021г	08ч10м	16ч15м	ТП-62;	Ремонт строительной части ТП
661	27.12.2021г	12ч00м	14ч05м	ТП-4724, РУ0,4 кВ, Ф.16;	Монтаж узла учета
662	28.12.2021г	14ч45м	15ч40м	ТП-2170, РУ-0,4 кВ, Ф.1;	Подключение врем. э/снабж. на дом ул. Заводская, 15кб
663	29.12.2021г	09ч30м	12ч50м	КТП-4, РУ-0,4кВ; (встроенная в РП-40)	Ремонтные работы в РП-40 на СШ-2
664	30.12.2021г	00ч10м	00ч25м	ТП-2762, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Отсоединение КЛ-0,4 кВ Ф.11
665	30.12.2021г	00ч55м	23ч25м	ТП-24;	Вывод в ремонт Т-1

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»**

ДЕКАБРЬ 2021 год

№ п/п с начала года	Дата отключения	Время отключе- ния	Время включе- ния	Объект отключе- ния	Причина отключения
75	01.12.2021г.	01ч30м	16ч30м	ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.2;	Повреждение ВЛ-0,4 кВ у дома №12 ул Кутузова
76	08.12.2021г.	14ч20м	18ч30м	ТП-53, РУ-0,4 кВ, Ф.6;	Повреждение сторонней организацией КЛ- 0,4 кВ
77	12.12.2021г.	23ч05м	23ч55м	ТП-915, СШ-2;	Повреждение сторонней организацией КЛ- 10 кВ РП-91, Ф.91-13 - ТП-915
78	20.12.2021г.	14ч00м	15ч05м	ТП-4070	Повреждение КЛ-6 кВ: ТП-4042 - ТП4026 (абонентская)
79	21.12.2021г.	10ч55м	12ч10м	ТП-2965, РУ-0,4кВ, ф.2	Повреждение сторонней организацией ВЛ- 0,4 кВ у дома №27а ул. М.Тореза
80	25.12.2021г.	09ч00м	16ч55м	ТП-3 Гребной канал;	Прекращение подачи напряжения от РП- ООО "Рубикон" к ТП-1,2,3,4,5 в связи с аварией в смежной сетевой организации