

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2022 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2022 года - 5 шт.

Февраль 2022 года – 10 шт.

Март 2022 года – 12 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2022 году в результате аварийных отключений:

Январь 2022 года – 189,375 кВт.час

Февраль 2022 года – 426,540 кВт.час

Март 2022 года – 896,09 кВт.час

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- аварии в вышестоящих сетевых компаниях,

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2022 год**

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
I квартал 2022г Март					
104	01.03.2022г	08ч30м	11ч30м	ТП-2909, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Ремонт электрооборудования ТП
105	01.03.2022г	09ч40м	11ч00м	ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.3;	По заявке ООО "СЗ "СНАБЦЕНТР НН"
106	02.03.2022г	11ч00м	15ч00м	ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.1.	По заявке ООО "СЗ "СНАБЦЕНТР НН"
107	02.03.2022г	11ч00м	15ч00м	ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ООО "СЗ "СНАБЦЕНТР НН"
108	02.03.2022г	14ч00м	16ч55м	ТП-2456, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Ремонт электрооборудования ТП
109	02.03.2022г	14ч05м	15ч15м	ТП-225, РУ-0,4 кВ, ф.1;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
110	02.03.2022г	14ч05м	14ч25м	ТП-225, РУ-0,4 кВ, ЯБПВ;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
111	02.03.2022г	15ч20м	16ч00м	ТП-42;	Подключение потребителя – (Торговый объект ул. Березовская у д.94)
112	03.03.2022г	00ч00м	00ч20м	ТП-115, СШ-2;	Вывод в ремонт Т-2
113	03.03.2022г	09ч30м	12ч00м	ТП-2910	Ремонт электрооборудования ТП
114	03.03.2022г	09ч50м	16ч40м	ТП-2301, РУ-0,4 кВ, ф.2;	Ремонт КЛ-0,4 кВ на Ф..2 - ул.Авангардная, 8;
115	04.03.2022г	09ч25м	12ч05м	ТП-2380, СШ-1;	Ремонт электрооборудования ТП
116	04.03.2022г	11ч15м	13ч00м	ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.1.	По заявке потребителя (ООО "ГУК")
117	04.03.2022г	12ч20м	14ч00м	ТП-2380, СШ-2;	Ремонт электрооборудования ТП
118	04.03.2022г	17ч05м	17ч20м	ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.1.	По заявке потребителя (ООО "ГУК")
119	05.03.2022г	01ч15м	01ч20м	РП-112,, ТП-109, ТП-110, ТП-111, ТП-115	Перевод нагрузки на Ф.665 (Сорм. ТЭЦ)
120	05.03.2022г	10ч25м		РП-4, РУ-0,4 кВ, Ф.24 (Кр. Якорь)	Отсутствие потребителя
121	15.03.2022г	09ч05м	13ч20м	ТП-2062, РУ-0,4кВ, ф.4	По заявке застройщика для переноса ВЛ-0,4кВ
122	15.03.2022г	22ч28м	22ч33м	ТП-4776;	Переключения в РП-53
123	15.03.2022г	22ч28м	22ч33м	ТП-4724;	Переключения в РП-53
124	16.03.2022г	00ч00м	00ч20м	ТП-2300	Переключение ПБВ Т-1
125	16.03.2022г	09ч30м	10ч35м	ТП-45, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Ремонт электрооборудования ТП
126	17.03.2022г	09ч00м	10ч05м	ТП-2301, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Ремонт электрооборудования ТП
127	18.03.2022г	00ч05м	00ч10м	ТП-2456, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Вывод в ремонт Т-1
128	18.03.2022г	09ч30м	12ч25м	ТП-1	Ремонт строительной части ТП
129	21.03.2022г	00ч15м	00ч20м	ТП-2456;	Вывод в ремонт Т-2
130	21.03.2022г	09ч10м	10ч25м	ЗРП-1, РУ-0,4кВ, ф.13;	Монтаж АСКУЭ
131	22.03.2022г	00ч00м	00ч05м	ТП-2456;	Включение в работу Т-2
132	23.03.2022г	10ч05м	11ч05м	ТП-4724 РУ-0,4, ф.5,	Трассировка КЛ-0,4кВ
133	23.03.2022г	11ч05м	12ч35м	РП-2, РУ-6 кВ, ф.11;	Поверка ТТ
134	24.03.2022г	09ч10м	20ч10м	ТП-2817, СШ-2;	Ремонт электрооборудования ТП
135	24.03.2022г	09ч50м	16ч10м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.4;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
136	24.03.2022г	10ч00м	12ч40м	ТП-4004;	Монтаж АСКУЭ
137	25.03.2022г	08ч30м	09ч50м	КТП-18, РУ-0,4 кВ, ф.18;	Монтаж АСКУЭ

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
138	25.03.2022г	12ч00м	12ч45м	КТП-18, РУ-0,4 кВ, ф.9;	Монтаж АСКУЭ
139	26.03.2022г	09ч20м	15ч45м	ТП-115, РУ0,4 кВ;	Ремонт электрооборудования ТП
140	28.03.2022г	13ч00м	14ч20м	ЗРП-1, РУ-0,4кВ, ф.6;	Монтаж АСКУЭ
141	28.03.2022г	15ч35м	16ч15м	ЗРП-1, РУ-0,4кВ, ф.9,19,21;	Монтаж АСКУЭ на Ф.19
142	28.03.2022г	23ч05м	23ч25м	ТП-60, РУ-0,4кВ;	Подключение нового потребителя на Ф.2 (Строительная площадка ул.50-летия Победы у д.1)
143	29.03.2022г	11ч05м	12ч05м	РП-2, РУ- 6 кВ, ф.11, (КТП-8/КТП-9);	По заявке потребителя (ООО «Станкозавод НН»)
144	29.03.2022г	12ч00м	14ч30м	ТП-14, РУ-0,4кВ	Монтаж АСКУЭ
145	29.03.2022г	12ч00м	14ч30м	РП-14, РУ-0,4кВ	Монтаж АСКУЭ
146	31.03.2022г	11ч40м		ТП-3424, РУ-0,4 кВ, ф.1 (МП "Инженерные Сети");	Расселен

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2022 год**

I квартал 2022 года Март					
№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время включения	ТП, РП	Причина отключения
16	07.03.2022г	23ч30м	21ч55м 08.03.202 1г	ТП-40, ТП-41 ТП-50, ТП-17А	Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ: ГПП Фреза – ТП-40
17	09.03.2022г	11ч00м	23ч20м	РП-6	Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ: ГПП Фреза – РП-6
18	13.03.2022г.	05ч45м	08ч35м	ТП-2377, ТП-2892	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
19	15.03.2022г.	01ч50м	19ч30м	ТП-4724 РУ-0,4,Ф.5,	Повреждение сторонней организацией КЛ-0,4 кВ ТП-4724 ф.5
20	18.03.2022г.	08ч50м	16ч00м	ТП-40, ТП-41 ТП-50, ТП-17А	Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ: ГПП Фреза – ТП-40
21	21.03.2022г.	14ч15м	15ч05м	ТП-211;	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
22	21.03.2022г.	15ч10м	16ч40м	ТП-2377, ТП-2892	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
23	22.03.2022г.	02ч00м	02ч43м	ТП-3512;	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
24	23.03.2022г.	11ч15м	18ч45м	ТП-40, ТП-41 ТП-50, ТП-17А	Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ: ГПП Фреза – ТП-40
25	26.03.2022г.	02ч20м	04ч05м	ТП-339, СШ-1;	Повреждение сторонней организацией КЛ-6 кВ ТП-339 – ТП-74
26	26.03.2022г.	02ч20м	04ч40м	ТП-338, СШ-1 - новая;	Повреждение сторонней организацией КЛ-6 кВ ТП-339 – ТП-338
27	30.03.2022г.	07ч35м	08ч00м	ТП-3164, СШ-2;	Повреждение сторонней организацией КЛ-6 кВ РП-49 – ТП-3164