

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2022 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2022 года - 5 шт.
Февраль 2022 года – 10 шт.
Март 2022 года – 12 шт.
Апрель 2022 года – 9 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2022 году в результате аварийных отключений:

Январь 2022 года – 189,375 кВт.час
Февраль 2022 года – 426,540 кВт.час
Март 2022 года – 896,09 кВт.час
Апрель 2022 года – 833,26 кВт.час

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- аварии в вышестоящих сетевых компаниях,
- отключение (повреждение) оборудования потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2022 год**

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
II квартал 2022г					
Апрель					
147	01.04.2022г	09ч25м	16ч25м	ТП-2959;	Ремонт электрооборудования ТП+ремонт СР-0,4 кВ
148	01.04.2022г	10ч00м	10ч10м 04.04.2022г	ГПП -"Чермет", РУ-6 кВ, Ф.640;	По заявке потребителя АО ИСК "Перспектива"
149	02.04.2022г	12ч00м	16ч45м	ТП-115, РУ0,4 кВ;	Ремонт электрооборудования ТП
150	04.04.2022г	10ч25м	15ч30м	ТП-2831, РУ-0,4кВ	Перевод нагрузки 0,4кВ на основную ТП
151	04.04.2022г	10ч45м	14ч10м	ТП-2380, РУ-0,4кВ, ф.6,12;	По заявке потребителя (АО "ДК Канавинского района")
152	04.04.2022г	13ч10м	14ч15м	КТП-18, РУ-0,4кВ, ф.13,17,21;	Монтаж АСКУЭ
153	04.04.2022г	14ч37м	14ч15м 07.04.2022г	ТП-4016, РУ-0,4 кВ, ф.10;	Расторжение договора
154	04.04.2022г	15ч05м	16ч15м	КТП-28, РУ-0,4 кВ, ф.12,17;	Монтаж АСКУЭ
155	05.04.2022г	10ч45м	12ч55м	ТП-2817, РУ-0,4кВ, ф.3,18;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
156	05.04.2022г	19ч00м	20ч10м	ЗРП-1, РУ-0,4кВ, Ф.17;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
157	06.04.2022г	00ч15м	01ч00м	ТП-4004, РУ-0,4кВ, Ф.2;	Подключение нового потребителя
158	07.04.2022г	10ч10м	11ч20м	ТП-420, РУ-0,4кВ, ф. 3;	По заявке потребителя (АО "ДК Нижегородского района")
159	07.04.2022г	14ч15м	19ч50м	ТП-104, РУ-0,4кВ, СШ-1;	Ремонт электрооборудования ТП
160	08.04.2022г	00ч00м	00ч25м	ТП-3161, РУ0,4кВ, СШ-2;	Подключение КЛ-0,4 кВ на собственные нужды
161	08.04.2022г	09ч05м	14ч05м	ТП-2817;	Ремонт электрооборудования ТП
162	08.04.2022г	12ч10м	13ч20м	ТП-2846, РУ-0,4кВ, СШ-1;;	Ремонт строительной части ТП
163	09.04.2022г	14ч40м	19ч45м	ТП-115, СШ-2;	Ремонт электрооборудования ТП
164	09.04.2022г	22ч35м	22ч45м	ТП-338, СШ-1 - новая;	Включение в работу КЛ-6 кВ: ТП- 339(1) - ТП-338(1)
165	11.04.2022г	08ч35м	13ч25м	ТП-45, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Ремонт электрооборудования ТП
166	11.04.2022г	12ч00м	14ч15м	ТП-2062	Монтаж узлов учета на отходящих фидерах
167	12.04.2022г	09ч35м	10ч40м	ТП-45, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Ремонт электрооборудования ТП
168	13.04.2022г	00ч00м	00ч05м	ТП-719, СШ-1;	Включение в работу КЛ-6 кВ: ТП- 719 - ТП-125 (бесхозная)
169	13.04.2022г	09ч00м	13ч50м	ТП-2965, РУ-0,4кВ, ф.4;	По заявке потребителя (ОАО "ДК Московского района")
170	13.04.2022г	09ч00м	17ч05м	ТП-2047, РУ-0,4кВ, ф. 1;	По заявке потребителя (ОАО "ДК Московского района")
171	15.04.2022г	09ч55м	14ч20м	ТП-11, РУ-0,4кВ, Ф.15	По заявке ООО «ГУД» для замены ввода в дом 4 по ул.Рябцева
172	15.04.2022г	15ч40м	16ч10м	КТП-26 "Фреза", РУ-0,4кВ, ф.3	По заявке потребителя для аварийного ремонта рубильника
173	15.04.2022г	17ч30м	18ч20м	ТП-2300, РУ-0,4кВ, ф.2;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
174	18.04.2022г	13ч30м	13ч45м	ТП-24, РУ-0,4 кВ, ф. 3;	Отсоединение временного э/снабжения на дом 14 ул. Ш. Руставели
175	18.04.2022г	13ч30м	14ч25м	ТП-75, РУ-0,4 кВ, ф. 1;	Перевод питания на ТП-75
176	18.04.2022г	20ч10м		ТП-4091, РУ-0,4 кВ, Ф.10.	По заявке потребителя ООО "Три дома"

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
177	19.04.2022г	00ч10м	00ч30м	ТП-2910; ТП-2300	Подготовка схемы для вывода в ремонт ТП-2910
178	19.04.2022г	08ч25м	08ч30м	ТП-2300	Подготовка схемы для вывода в ремонт ТП-2910
179	19.04.2022г	08ч25м	16ч25м	ТП-2910	Ремонт строительной части ТП
180	20.04.2022г	01ч35м	01ч40м	ТП-2910; ТП-2300	Подготовка схемы для ввода в работу ТП-2910 по нормальной схеме
181	20.04.2022г	03ч00м	03ч35м	ТП-398, РУ-0,4кВ, СШ-1;	Подключение нового потребителя ООО "Техноресурс"
182	22.04.2022г	09ч00м	12ч00м	ЗРП-1, РУ-0,4кВ, Ф.9;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
183	22.04.2022г	09ч30м	10ч55м	ТП-5, РУ-0,4 кВ, Ф.5;	Монтаж АСКУЭ
184	23.04.2022г	00ч00м	00ч05м	ТП-291;	Переключения по заявке ООО "НПЭК"
185	27.04.2022г	00ч10м	00ч25м	ТП-2817, РУ-0,4кВ, СШ-1;	Подключение кабеля на Ф.1 - ВНС
186	27.04.2022г	10ч05м	10ч45м	ТП з-да Кр.Якорь;	Ремонтные работы в ТП з-да Кр.Якорь;
187	28.04.2022г	12ч10м	13ч35м	ТП-2062, РУ-0,4кВ, ф.,1,2,3;	По заявке ООО "СЗ "СНАБЦЕНТР НН"
188	28.04.2022г	22ч05м	22ч25м	ТП-3, встроенная в РП-3	Ремонтные работы в РУ-0,4 кВ

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2022 год**

II квартал 2022 года Апрель					
№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время включения	ТП, РП	Причина отключения
28	08.04.2022г.	13ч45м	16ч55м	РП-3А; ТП-49; РП-7; ТП-44; ТП-45;	Повреждение в смежной э/сетевой компании сторонней организацией КЛ-10 кВ РП-3А, ф.9 - РП-7
29	12.04.2022г.	14ч20м	15ч05м	ТП-3551, РУ-0,4 кВ	Прекращение подачи напряжения от ТП-3058 смежной э/сетевой компании
30	16.04.2022г.	14ч30м	16ч10м	ТП-2416; ТП-2150; ТП-2211;	Повреждение сторонней организацией КЛ-6 кВ ТП-2150 - ТП-2211 (бесхоз)
31	17.04.2022г.	13ч05м	00ч55м 18.04.2022г	ТП-916;	Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ: РП-91, Ф.91-15 - ТП-916 (1)
32	18.04.2022г.	18ч40м	21ч05м	РП-38 2СШ; РП-58 2СШ	Повреждение сторонней организацией оборудования потребителей э/энергии: КЛ-10 кВ ПС "Кузнечихинская" Ф.1008 - РП-38 (бесхоз)
33	22.04.2022г.	08ч40м	11ч25м	ТП-803; ТП-164; ТП-597; ТП-682	Повреждение сторонней организацией КЛ-6 кВ: ТП-597 - ТП-164 (ПО "ЦЭС") + Повреждение сторонней организацией КЛ-6 кВ: РП-48, Ф.489 - ТП-682 (абонентская)
34	22.04.2022г.	08ч42м	13ч50м	РП-3А, СШ-1; ТП-49;	Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ ГПП-"Фреза" ф.3 - РП-3А ф.1 (каб Б) -
35	27.04.2022г.	08ч00м	09ч30м	ТП-291;	Повреждение сторонней организацией оборудования смежной э/сетевой компании: КЛ-6 кВ ТП-149 - ТП-252(2) ПО "ЦЭС"
36	28.04.2022г.	17ч55м	18ч20м	ТП-40, СШ-2; ТП-41, СШ-2; ТП-50, СШ-2; ТП-17, СШ-2;	Повреждение сторонней организацией КЛ-10кВ ГПП "Фреза" ф.1013 - ТП-40