

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2022 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2022 года - 5 шт.
Февраль 2022 года – 10 шт.
Март 2022 года – 12 шт.
Апрель 2022 года – 9 шт.
Май 2022 года – 4 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2022 году в результате аварийных отключений:

Январь 2022 года – 189,375 кВт.ч
Февраль 2022 года – 426,540 кВт.ч
Март 2022 года – 896,09 кВт.ч
Апрель 2022 года – 833,26 кВт.ч
Май 2022 года – 302,66 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежной э/сети
- воздействие животных, птиц

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2022 год**

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
II квартал 2022г Май					
189	05.05.2022г	08ч50м	13ч05м 17.05.2022	ТП-4004, РУ-0,4 кВ, ШРС, гр.3;	По заявке потребителя
190	05.05.2022г	11ч00м	12ч40м	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, Ф.6,10,12;	Замена ТТ на Ф.6,12
191	06.05.2022г	09ч00м	09ч30м	ТП-4783 (ПАО "Россети")	Включение в работу КЛ-0,4 кВ от ТП-4783 до КЯ
192	06.05.2022г	10ч00м	10ч35м	ТП-4724 РУ-0,4, Ф.14 ,	По заявке потребителя (СЗ «Хутор»)
193	08.05.2022г	10ч10м	10ч15м	ТП-2909;	По заявке потребителя (Сорм. "РЭС")
194	11.05.2022г	20ч30м	21ч40м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.1;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
195	12.05.2022г	09ч00м	11ч00м 20.05.2022	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Вывод в ремонт Т-1 и СШ-1, О,4 кВ.
196	12.05.2022г	09ч00м	10ч55м	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, Ф.2;	Перевод нагрузки на Ф.20
197	12.05.2022г	13ч00м	14ч35м	ТП-3501	Подключение нового потребителя
198	13.05.2022г	01ч05м	01ч30м	ТП-4114;	Переключение ПБВ Т-2
199	13.05.2022г	09ч00м	16ч20м	ТП-3481 (МП "Инженерные Сети");	Ремонт ВЛ-0,4 кВ
200	13.05.2022г	10ч15м	12ч00м	ТП-549;	Замена автоматического выключателя на Ф.4
201	13.05.2022г	22ч20м	00ч50м 14.05.2022	ТП-2228, РУ-0,4кВ, ф.4;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
202	17.05.2022г	10ч05м	14ч20м	ТП-238, РУ-0,4 кВ, Ф.14;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
203	18.05.2022г	09ч00м	13ч55м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.15;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
204	18.05.2022г	09ч15м	13ч40м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.1;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
205	18.05.2022г	09ч45м	13ч55м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.19;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
206	19.05.2022г	23ч00м	23ч25м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.15;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
207	19.05.2022г	23ч00м	23ч25м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.19;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
208	20.05.2022г	09ч30м	11ч00м	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, Ф.2,10,22,24;	Перевод нагрузки на СШ-1
209	20.05.2022г	10ч00м	12ч45м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.19;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
210	20.05.2022г	12ч10м		ТП-4070, РУ-0,4 кВ, СШ-2 (Ф.12,16);	Вывод в ремонт Т-2 и СШ-2, О,4 кВ.
211	23.05.2022г	22ч00м	22ч35м	ТП-339, РУ-0,4 кВ;	Переключение ПБВ Т-1 и Т-2
212	23.05.2022г	23ч05м	23ч20м	ТП-338, РУ-0,4 кВ;	Переключение ПБВ Т-1 и Т-2
213	25.05.2022г	10ч35м	13ч50м	ТП-66, РУ-0,4 кВ, Ф.6;	Замена КЛ-0,4 кВ от траверсы дома ул. Гастелло, 12 до опоры ВЛ
214	27.05.2022г	12ч15м	16ч15м	РП-4, РУ-6 кВ, Ф.4;	Монтаж АСКУЭ
215	27.05.2022г	14ч35м	16ч40м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.19;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")

№п/ п	Дата	Время отключе- ния	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
216	27.05.2022г	15ч20м	15ч55м	ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.9;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
217	30.05.2022г	11ч35м	16ч20м	ТП-17	Ремонт КЛ-6 кВ: ТП-17 - ТП-27
218	30.05.2022г	15ч00м	17ч20м	РП-4, РУ-6 кВ, Ф.3;	Монтаж АСКУЭ
219	31.05.2022г	00ч45м	01ч05м	ТП-17	Включение в работу КЛ-6 кВ: ТП- 17 - ТП-27

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2022 год**

II квартал 2022 года Май					
№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время включения	ТП, РП	Причина отключения
37	02.05.2022г.	16ч40м	21ч50м	ТП-339(2) ТП-338(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ-6 кВ ТП-339 – ТП-338
38	18.05.2022г.	18ч35м	20ч30м	ТП-3173	Повреждение оборудования в смежной э/сетевой компании
39	19.05.2022г.	14ч30м	15ч50м	ТП-238	Повреждение оборудования в смежной э/сетевой компании
40	26.05.2022г.	00ч55м	02ч45м	ГПП «Фреза» ЗРУ-10кВ ф.1013	Воздействие животных