

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2022 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2022 года - 5 шт.
Февраль 2022 года – 10 шт.
Март 2022 года – 12 шт.
Апрель 2022 года – 9 шт.
Май 2022 года – 4 шт.
Июнь 2022 года – 23 шт.
Июль 2022 года – 16 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2022 году в результате аварийных отключений:

Январь 2022 года – 189,375 кВт.ч
Февраль 2022 года – 426,540 кВт.ч
Март 2022 года – 896,09 кВт.ч
Апрель 2022 года – 833,26 кВт.ч
Май 2022 года – 302,66 кВт.ч
Июнь 2022 года – 1570,6 кВт.ч
Июль 2022 года - 1020,9 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2022 год**

III квартал 2022г Июль					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
250	02.07.2022г	14ч05м	14ч45м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.1;	По заявке ПО "ЦЭС"
251	06.07.2022г	09ч25м	11ч05м	ТП-53, РУ-0,4кВ	Монтаж узла учёта на вводе 0,4кВ
252	07.07.2022г	08ч10м	13ч45м	ТП-14 "Фреза", РУ-0,4кВ	Подключение абонента ООО «Рубин» в рамках технол. присоед., замена вводной панели ЩО-70
253	07.07.2022г	10ч00м	12ч55м	ТП-60, РУ-0,4кВ;	Монтаж узла учёта на вводе 0,4кВ
254	08.07.2022г	08ч05м	10ч15м	ТП-84, РУ-0,4кВ, ф.3	Ремонт перекидки ВЛ-0,4кВ на Ключева, 4
255	08.07.2022г	11ч00м	12ч55м	ТП-61, РУ-0,4кВ	Монтаж узла учёта на вводе 0,4кВ
256	12.07.2022г	09ч10м	12ч10м	ТП-16;	Замена узла учета на вводе 0,4 кВ
257	12.07.2022г	12ч35м	14ч55м	ТП-17;	Замена узла учета на вводе 0,4 кВ
258	13.07.2022г	08ч35м	15ч00м	РП-15, РУ-6 кВ, Ф.155,156	По заявке потребителя НПП ОАО «Полет»
259	13.07.2022г	09ч05м	11ч30м	ТП-44;	Замена узла учета на вводе 0,4 кВ
260	13.07.2022г	12ч05м	13ч40м	ТП-46;	Замена узла учета на вводе 0,4 кВ
261	14.07.2022г	00ч05м	00ч09м	ТП-47; ТП- 53;	Восстановление нормальной схемы
262	14.07.2022г	00ч05м	00ч20м	ТП-27; ТП-28; ТП-29; ТП-49;	Восстановление нормальной схемы
263	14.07.2022г	09ч45м	12ч30м	ТП-48, СШ-1	Монтаж узла учета на вводе 0,4 кВ
264	14.07.2022г	12ч30м	14ч40м	ТП-48, СШ-2;	Монтаж узла учета на вводе 0,4 кВ
265	15.07.2022г	06ч25м	08ч35м	ТП-185, СШ-2	повреждение КЛ-6-кВ: ТП-273 - ТП-443 (абонентская)
266	15.07.2022г	09ч05м	10ч40м	ТП-47;	Монтаж узла учета на вводе 0,4 кВ
267	16.07.2022г	08ч35м	12ч35м	ТП-102, РУ-0,4 кВ, Ф.3,6;	По заявке потребителя (поликлиника №17)
268	16.07.2022г	13ч50м	17ч25м	ТП-420, РУ-0,4 кВ, ф. 1;	По заявке потребителя (АО "ДК Нижегородского района")
269	18.07.2022г	09ч55м	11ч50м	КТП-5; КТП-10;	Трассировка КЛ-6 кВ
270	19.07.2022г	09ч10м	11ч55м	ТП-62, РУ-0,4кВ;	Монтаж узла учета на вводе 0,4 кВ
271	19.07.2022г	11ч00м	12ч35м	КТП-4; КТП-6;	Трассировка КЛ-6 кВ ГПП "Фреза", Ф.9
272	20.07.2022г	09ч05м	09ч50м	КТП-18;	Трассировка КЛ-6 кВ ГПП "Фреза", Ф.32
273	20.07.2022г	09ч20м	12ч50м	ТП-2197, РУ0,4 кВ, СШ-1;	Монтаж узла учета на вводе 0,4 кВ
274	20.07.2022г	09ч58м	10ч55м	ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2;	Восстановление нормальной схемы
275	20.07.2022г	13ч05м	15ч35м	ТП-2197, РУ0,4 кВ, СШ-2;	Монтаж узла учета на вводе 0,4 кВ
276	21.07.2022г	09ч05м	12ч05м	ТП-74, РУ-0,4 кВ;	Монтаж узла учета на вводе 0,4 кВ
277	21.07.2022г	09ч05м	09ч55м	КТП-20;	Трассировка КЛ-6 кВ РП-2, Ф.12

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
278	21.07.2022г	13ч00м	15ч10м	ТП-2143, РУ-0,4 кВ;	Монтаж узла учета на вводе 0,4 кВ
279	22.07.2022г	09ч00м	13ч00м	ТП-549;	Монтаж узла учета на вводе 0,4 кВ
280	22.07.2022г	10ч15м	14ч55м	ТП-3182; ТП-3183;	Поверка узлов учета в РП-34 Ф. 323,341,342,343,344
281	25.07.2022г	09ч10м	18ч00м	ТП-2062	Переврезка КЛ-6 кВ: ТП-2062 - ТП-2126, ТП-2062 - ТП-2727, ТП-2062 - РП-71, Ф. 714
282	25.07.2022г	11ч15м	12ч40м	ЗРП-1, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Монтаж рубильника
283	26.07.2022г	09ч25м	12ч00м	ТП-102, СШ-1;	Монтаж узла учета на вводе 0,4 кВ
284	26.07.2022г	12ч50м	14ч00м	ТП-102, СШ-2;	Монтаж узла учета на вводе 0,4 кВ
285	27.07.2022г	09ч15м	12ч50м	ТП-84, РУ-0,4кВ, СШ-1;	Монтаж узла учета на вводе 0,4 кВ
286	27.07.2022г	11ч45м	17ч15м	ТП-4046, СШ-1;	Допуск сторонней организации, заводка кабелей по ТУ
287	27.07.2022г	13ч00м	15ч40м	ТП-84, РУ-0,4кВ, СШ-2;	Монтаж узла учета на вводе 0,4 кВ
288	28.07.2022г	00ч00м	00ч30м	ТП-2846, РУ-0,4 кВ;	Ремонт СР-0,4 кВ
289	28.07.2022г	09ч00м	09ч45м	ТП-61, РУ-0,4кВ, Ф.2	Ремонт КВЛ-0,4 кВ от ТП-61 до ВРУ дома ул.50 лет Победы, 9;
290	28.07.2022г	11ч25м	17ч20м	ТП-4016, СШ-2;	Допуск сторонней организации, заводка кабелей по ТУ
291	28.07.2022г	19ч55м		ТП-3164, РУ-0,4 кВ, Ф.15;	По заявке потребителя АГЗС «Реалинвест»
292	29.07.2022г	00ч00м	03ч35м	ТП-2143; ТП-2144; ТП-2197; ТП-2197А;	Замена ТТ в РП-16, РУ-6 кВ, Ф.4
293	29.07.2022г	10ч20м	11ч10м	ТП-4046, СШ-1;	Допуск сторонней организации заводка кабелей по ТУ
294	29.07.2022г	12ч00м	12ч10м	ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.4.	Отключение ул. Магаданская, 1 за неуплату

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2022 год**

III квартал 2022 года					
Июль					
№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время включения	ТП, РП	Причина отключения
64	02.07.2022г.	09ч09м	15ч40м	ТП-368(1); ТП-363(1); ТП-364(1); ТП-365(1); ТП-892; ТП-401(1); ТП-494(1); ТП-493(1)	Выход из строя 2КЛ-10кВ ТП-364(1) - ТП-365(1); ТП-493(1) - ТП-401(1) смежной ТСО
65	06.07.2022г.	00ч45м	04ч40м	ТП-2383; ТП-2514	Аварийное отключение в сетях смежной ТСО
66	06.06.2022г.	15ч20м	17ч45м	ТП-49; ТП-44; ТП-45; РП-7	Выход из строя КЛ-10кВ РП-3А - РП-7 смежной ТСО
67	09.07.2022г.	13ч36м	14ч50м	ТП-40; ТП-41;	Повреждение КЛ-10 кВ: ТП-40(1) - ТП-41(1) сторонней организацией
68	10.07.2022г.	07ч00м	08ч40м	ТП-2426	Аварийное отключение в сетях смежной ТСО
69	10.07.2022г.	12ч00м	14ч00м	ТП-167	Аварийное отключение в сетях смежной ТСО
70	15.07.2022г.	06ч25м	08ч32м	ТП-185, СШ-2	Аварийное отключение в сетях потребителя э/энергии
71	15.07.2022г.	13ч15м	14ч03м	ЦРП-37; ТП-8; ТП-23; ТП-38; ТП-42; ТП-43; ТП-65; ТП-66; ТП-67; ТП-76; ТП-82; ТП-83; ТП-102; ТП-113; ТП-114; ТП-116; ТП-45; ТП-103; ТП-106;	Аварийное отключение на ПС "Новосормовская" смежной ТСО
72	15.07.2022г.	14ч40м	17ч50м	ТП-3173;	Аварийное отключение в сетях потребителя э/энергии
73	18.07.2022г.	14ч50м	16ч10м	ТП-353(2); ТП-354(2); ТП-362(2); ТП-37(2); ТП-841; ТП-843;	Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ: РП-38, Ф.384 - ТП-362(2)
74	22.07.2022г.	10ч20м	10ч55м	ТП-420, СШ-1;	Аварийное отключение в сетях потребителя э/энергии
75	25.07.2022г.	19ч30м	21ч15м	ТП-46, ТП-387	Аварийное отключение в сетях смежной ТСО
76	26.07.2022г.	12ч15м	13ч45м	ТП-2062	Аварийное отключение в сетях потребителя э/энергии
77	28.07.2022г.	16ч20м	17ч50м	РП-90 СШ-1; ТП-4211 СШ-1;	Аварийное отключение в сетях смежной ТСО
78	30.07.2022г.	01ч35м	02ч23м	РП-45+ТП-397; ТП-398; ТП-403; ТП-404; ТП-3А; ТП-405; ТП-457; ТП-591; ТП-914;	Прекращение подачи напряжения от ПС "Печерская" (смежная ТСО), Ф.1017 и Ф.1020 - РП-45
79	30.07.2022г.	17ч10м	18ч20м	ТП-2435, СШ-2;	Аварийное отключение в сетях смежной ТСО