

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2022 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2022 года - 5 шт.
Февраль 2022 года – 10 шт.
Март 2022 года – 12 шт.
Апрель 2022 года – 9 шт.
Май 2022 года – 4 шт.
Июнь 2022 года – 23 шт.
Июль 2022 года – 16 шт.
Август 2022 года 9 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2022 году в результате аварийных отключений:

Январь 2022 года – 189,375 кВт.ч
Февраль 2022 года – 426,540 кВт.ч
Март 2022 года – 896,09 кВт.ч
Апрель 2022 года – 833,26 кВт.ч
Май 2022 года – 302,66 кВт.ч
Июнь 2022 года – 1570,6 кВт.ч
Июль 2022 года - 1020,9 кВт.ч
Август 2022 года – 712,47 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2022 год**

III квартал 2022г Август					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
295	01.08.2022г	10ч00м		ТП-4015, РУ-0,4 кВ, ф.4?11;	Монтаж здания
296	01.08.2022г	17ч40м	18ч15м	ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.4.	Подключение ул. Магаданская, 1 (административное здание)
297	03.08.2022г	10ч10м	10ч45м	ТП-3512, РУ-0,4кВ, ф.4;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
298	05.08.2022г	10ч05м	11ч00м	ТП-597, РУ-0,4 кВ, ф.4;	По заявке потребителя (Адм.Нижегородского района)
299	05.08.2022г	12ч10м	14ч00м	КТП-63, РУ-0,4 кВ, СШ-2, +Ф.4(СШ-2);	Перезаводка КЛ-0,4 кВ с Ф.9 на Ф.3 (по проекту)
300	06.08.2022г	08ч25м	20ч37м	ТП-102, РУ-0,4 кВ, ф.3,6;	По заявке потребителя (поликлиника №17)
301	07.08.2022г	15ч05м	15ч50м	ТП-320, РУ-0,4 кВ, СШ-1, ф.8;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
302	08.08.2022г	09ч10м	17ч40м	ТП-2228, РУ-0,4кВ, ф.4;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
303	09.08.2022г	00ч10м	00ч20м	ТП-18, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Вывод в ремонт Т-2
304	09.08.2022г	09ч05м	11ч25м	ТП-23, РУ-0,4кВ, ф.1;	По заявке потребителя (ООО "Авторемстрой")
305	11.08.2022г	09ч05м	10ч15м	ТП-5;	Подключение нового потребителя (уч. №50)
306	11.08.2022г	09ч05м	16ч10м	ТП-2228, РУ-0,4кВ, ф.4;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
307	11.08.2022г	10ч30м	14ч50м	ТП-238, РУ-0,4 кВ, ф.14;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
308	12.08.2022г	02ч50м	02ч55м	ТП-362;	Вывод в ремонт в РП-38, ф.383 (проверка РЗА)
309	14.08.2022г	00ч05м	00ч40м	ТП-67;	Подключение нового потребителя
310	15.08.2022г	08ч50м	12ч30м	ТП-2456, РУ-0,4 кВ, ф. 4,22.;	По заявке потребителя (Школа 167)
311	15.08.2022г	16ч55м	12ч15м 16.08.2022г	ТП-4724 РУ-0,4, СШ-1, АВ СЗ «Хутор» ,	По заявке потребителя (СЗ «Хутор»)
312	16.08.2022г	12ч15м	15ч30м	ТП-2462;	По заявке РЖД
313	17.08.2022г	09ч05м	14ч00м	ТП-331;	Подключение новых КЛ по ТУ
314	18.08.2022г	08ч45м	11ч45м	ТП-4059, РУ -0,4 кВ, ф.2 ;	По заявке потребителя (Храм на ул.Ларина у д.7)
315	18.08.2022г	12ч50м	15ч40м	ТП-2229, РУ-0,4 кВ, ф.4;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
316	19.08.2022г	10ч30м	11ч25м	ТП-285, РУ-0,4 кВ, ф.1;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
317	19.08.2022г	10ч30м	14ч00м	ТП-285, РУ-0,4 кВ, ф.11;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
318	22.08.2022г	16ч30м	23ч25м 23.08.2022г	ТП-2197,РУ-0,4 кВ, ф.3.;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН";
319	23.08.2022г	09ч35м	17ч00м	ТП-917	Замена автоматического выключателя
320	23.08.2022г	19ч55м	21ч40м	ГПП "Фреза", РУ-6 кВ, ф.29;	Опробование работы электрооборудования
321	23.08.2022г	19ч55м	21ч45м	ГПП "Фреза", РУ-6 кВ, ф.9;	Опробование работы электрооборудования
322	23.08.2022г	21ч55м	22ч15м	РП-2, РУ-6 кВ, ф.11;	Опробование работы электрооборудования
323	24.08.2022г	15ч10м	16ч25м	ТП-4776, РУ-0,4 кВ, ф.9;	По заявке потребителя (Дет/дом № 3)

№п/ п	Дата	Время отключе- ния	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
324	26.08.2022г	06ч10м	08ч45м	ТП-102, РУ-0,4 кВ, Ф.3,6;	По заявке потребителя (поликлиника №17)
325	26.08.2022г	09ч15м	13ч45м	ТП-4004	Допуск сторонней организации для заводки КЛ по ТУ
326	26.08.2022г	09ч45м	20ч15м	ТП-4472, РУ-0,4 кВ, ф. 2;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
327	29.08.2022г	01ч40м	09ч20м	ТП-3512, РУ- 0,4кВ, Ф.4;	По заявке Сормовского РЭС
328	29.08.2022г	14ч10м	15ч25м	ТП-566, РУ- 0,4кВ, ф.3	По заявке Нагорного РЭС
329	30.08.2022г	10ч30м	11ч20м	РП-91, РУ-10 кВ, Ф. 913;	Поверка узла учёта 10кВ в РП-91

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2022 год**

III квартал 2022 года Август					
№ п/п	Дата отключения	Время отключен ия	Время включения	ТП, РП	Причина отключения
80	03.08.2022г.	04ч15м	05ч00м	ТП-2503, СШ-1; ТП-2512, СШ-1	Повреждение сторонней организацией КЛ-6 кВ: ТП-2787 - ТП-2281 (абонентская)
81	04.08.2022г.	16ч00м	18ч00м	ТП-2473; ТП-2469;	Аварийное откл. РП-15, Ф.15-11, повреждение сторонней организацией КЛ-6 кВ: ТП-2469 - ТП-2479
82	08.08.2022г.	06ч45м	07ч05м	ТП-2229; ТП-2018 ТП-2383; ТП-2846 ТП-2039	Отключение в вышестоящей сетевой организации"
83	08.08.2022г.	15ч15м	16ч50м	ТП-915; ТП-917	Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ РП-91 - ТП-915
84	08.08.2022г.	23ч00м	00ч35м 09.08.2022г	ТП-47;ТП-48; ТП- 53; ТП-74;ТП-549; ТП-3424	Повреждение сторонней организацией (АО "Теплоэнерго") КЛ-6кВ ТП-74 - ТП-48
85	10.08.2022г.	19ч05м	21ч30м	РП-38(1); ТП-362; ТП-400(1); ТП-402(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ ТП-37(1) - ТП-353(1) (абонентская)
86	18.08.2022г.	16ч00м	17ч50м	ТП-402, СШ-2; ТП-401, СШ-1;	Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ: ТП-402 (2) - ТП-401
87	21.08.2022г.	07ч10м	08ч35м	ТП-44, СШ-1;	Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ: РП-7, ф.73 - ТП-44
88	31.08.2022г.	14ч50м	17ч35м	ТП-7 Инж. Сети, РУ- 0,4кВ, ф.3	Повреждение ВЛ-0,4кВ из-за падения тента с крыши Безрукова, 2