

**Сводные данные о количестве аварийных отключений**  
**в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»**  
**за 2022 год:**

**Кол-во аварийных отключений:**

Январь 2022 года - 5 шт.  
Февраль 2022 года – 10 шт.  
Март 2022 года – 12 шт.  
Апрель 2022 года – 9 шт.  
Май 2022 года – 4 шт.  
Июнь 2022 года – 23 шт.  
Июль 2022 года – 16 шт.  
Август 2022 года 9 шт.  
Сентябрь 2022 года 8 шт.

**Объём электроэнергии, недопоставленной в 2022 году в результате аварийных отключений:**

Январь 2022 года – 189,375 кВт.ч  
Февраль 2022 года – 426,540 кВт.ч  
Март 2022 года – 896,09 кВт.ч  
Апрель 2022 года – 833,26 кВт.ч  
Май 2022 года – 302,66 кВт.ч  
Июнь 2022 года – 1570,6 кВт.ч  
Июль 2022 года - 1020,9 кВт.ч  
Август 2022 года – 712,47 кВт.ч  
Сентябрь 2022 года – 896,81 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
2022 год**

| III квартал 2022г<br>Сентябрь |             |                  |                       |                             |   |
|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| №п/п                          | Дата        | Время отключения | Время включения       | №ТП, РП                     | Причина отключения  |
| 330                           | 01.09.2022  | 00ч20м           | 01ч25м                | РП-91, РУ-10 кВ, Ф. 91-11;  | Ввод в работу после ремонта КЛ-10кВ РП-91 ф.91-11 - ТП915 (I)                           |
| 331                           | 01.09.2022  | 10ч00м           | 11ч10м                | ТП-1 "Фреза"                | Трассировка КЛ-6кВ ГПП "Фреза" - ТП-1   |
| 332                           | 01.09.2022  | 11ч10м           | 11ч55м                | ТП-2 "Фреза"                | Трассировка КЛ-6кВ ГПП "Фреза" - ТП-2   |
| 333                           | 02.09.2022г | 13ч30м           | 17ч45м<br>19.09.2022г | ТП-2965, РУ-0,4кВ ф.1       | До момента оформления абонентом Меркулова М. В. акта выполнения техусловий.             |
| 334                           | 04.09.2022г | 09ч10м           | 10ч30м                | РП-3 "Фреза" РУ-0,4кВ       | По факсограмме Заречного РЭС в связи с аварийными переключениями в сетях 6кВ Зар. РЭС   |
| 335                           | 04.09.2022г | 15ч00м           | 17ч00м                | ТП-2846                     | Подготовка к переключению абонентов РУ-0,4кВ на новые щиты ЩО-70                        |
| 336                           | 05.09.2022г | 15ч30м           | 16ч50м                | ТП-57 РУ-0,4кВ              | По заявке абонента для ремонта абонентской КЛ-0,4кВ и ВРУ-0,4кВ абонента                |
| 337                           | 06.09.2022г | 00ч40м           | 00ч45м                | ТП-915;                     | Фазировка, подключение и ввод в работу отремонтированной КЛ-10кВ РП-91 ф.91-13 - ТП-915 |
| 338                           | 08.09.2022г | 09ч30м           | 10ч15м                | КТП-5;<br>КТП-10;           | Трассировка КЛ-6кВ ГПП "Фреза" - КТП-5 - КТП-10 Фреза                                   |
| 339                           | 09.09.2022г | 09ч00м           | 14ч20м                | ТП-3501, РУ-0,4кВ           | Монтаж узла учёта и подключение нового абонента "Костиков" силами УМикроПУ              |
| 340                           | 09.09.2022г | 10ч40м           | 10ч48м                | ТП-739, РУ-0,4кВ, ф.9       | По заявке АО "Теплоэнерго" для трассировки принадлежащей ему КЛ-0,4кВ                   |
| 341                           | 09.09.2022г | 12ч00м           | 13ч40м                | ГПП "Фреза" ЗРУ-6кВ ф.9     | Трассировка КЛ-6кВ ГПП "Фреза" ЗРУ-6кВ ф.9 - КТП-4, КТП-6                               |
| 342                           | 12.09.2022г | 00ч20м           | 00ч25м                | ТП-2144;                    | Подготовка схемы для вывода в ремонт ТП-2143  |
| 343                           | 12.09.2022г | 08ч35м           | 09ч35м                | ТП-14;                      | Трассировка КЛ-6 кВ ГПП "Фреза", Ф.22   |
| 344                           | 12.09.2022г | 09ч05м           | 14ч45м                | ТП-917                      | Подключение нового потребителя  |
| 345                           | 12.09.2022г | 10ч20м           | 13ч20м                | ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.1;      | По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 346                           | 12.09.2022г | 10ч20м           | 16ч45м                | ТП-2143;                    | Ремонт строительной части ТП  |
| 347                           | 13.09.2022г | 09ч25м           | 14ч10м                | ТП-66, РУ-0,4 кВ, Ф.6;      | Перевод на трехфазное питание ул. Гастелло, 12  |
| 348                           | 13.09.2022г | 12ч10м           | 17ч00м                | ТП-43;                      | Ремонт строительной части ТП  |
| 349                           | 13.09.2022г | 22ч38м           | 22ч46м                | ТП-4070                     | Переключения по заявке Приок. РЭС   |
| 350                           | 14.09.2022г | 08ч15м           | 08ч30м                | КТП-26, СШ-2;               | Трассировка КЛ-6 кВ РП-1, Ф.8   |
| 351                           | 14.09.2022г | 09ч10м           | 14ч50м                | ТП-46;                      | Ремонт строительной части ТП  |
| 352                           | 15.09.2022г | 00ч00м           | 00ч40м                | ТП-2184, РУ-0,4 кВ, Ф.8-13; | Подключение нового потребителя  |
| 353                           | 15.09.2022г | 10ч40м           | 17ч00м                | ТП-597;                     | Ремонт строительной части ТП силами ЭСМ   |
| 354                           | 16.09.2022г | 09ч00м           | 15ч25м                | ТП-291, РУ-0,4 кВ, ф.19;    | По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")  |
| 355                           | 16.09.2022г | 09ч05м           | 10ч15м                | КТП-7;                      | Трассировка КЛ-6 кВ РП-1, Ф.10  |
| 356                           | 16.09.2022г | 09ч05м           | 10ч15м                | ТП-"Зеон";                  | Трассировка КЛ-6 кВ РП-1, Ф.10  |

| №п/п | Дата        | Время отключения | Время включения       | №ТП, РП  | Причина отключения                                   |
|------|-------------|------------------|-----------------------|--|--|
| 357  | 17.09.2022г | 00ч00м           | 03ч05м                | РП-91 (2);<br>встроенная ТП-547 (ТП-916;<br>ТП-917 ; ТП-456; | РП-91 ремонт ШР Ф.91-19                              |
| 358  | 18.09.2022г | 12ч50м           | 13ч10м                | ТП-4776, РУ-0,4<br>кВ, Ф.14;                                 | По заявке потребителя<br>(АО "ДК Приокского района") |
| 359  | 19.09.2022г | 00ч00м           | 01ч00м                | ТП-53  | Вывод в ремонт КЛ-6 кВ: ТП-53 -<br>ТП-60             |
| 360  | 20.09.2022г | 10ч00м           | 10ч50м                | ТП-739, РУ-<br>0,4кВ, ф.5;                                   | По заявке потребителя<br>(больница №2)               |
| 361  | 20.09.2022г | 10ч00м           | 14ч40м                | ТП-566, РУ-<br>0,4кВ, ф.3                                    | По заявке потребителя<br>( ПО "ЦЭС")                 |
| 362  | 20.09.2022г | 12ч00м           | 17ч30м                | ТП-2143;   | Ремонт строительной части ТП                         |
| 363  | 20.09.2022г | 12ч35м           | 15ч05м                | ТП-2229, РУ-0,4<br>кВ, Ф.4;                                  | По заявке потребителя<br>( ПО "ЦЭС")                 |
| 364  | 20.09.2022г | 15ч35м           | 16ч00м                | ТП-2910, РУ-0,4<br>кВ, ф.3;                                  | По заявке потребителя<br>( ПО "ЦЭС")                 |
| 365  | 21.09.2022г | 00ч00м           | 01ч25м                | ТП-53  | Включение в работу КЛ-6 кВ: ТП-<br>53 - ТП-60        |
| 366  | 21.09.2022г | 12ч00м           | 17ч20м                | ТП-43;   | Ремонт строительной части ТП                         |
| 367  | 21.09.2022г | 14ч00м           | 16ч20м                | КТП-5; КТП-10;   | Проверка РЗА ГПП "Фреза",Ф.29 -<br>КТП-5 - КТП-10    |
| 368  | 21.09.2022г | 14ч55м           | 17ч20м                | ТП-225, РУ-0,4<br>кВ, Ф.1;                                   | По заявке потребителя<br>( ПО "ЦЭС")                 |
| 369  | 22.09.2022г | 09ч05м           | 15ч20м                | ТП-46;   | Ремонт строительной части ТП                         |
| 370  | 22.09.2022г | 12ч30м           | 12ч53м                | КТП-7;   | Трассировка КЛ-6 кВ ПС<br>"Чермет", Ф.615            |
| 371  | 22.09.2022г | 14ч10м           | 15ч50м                | КТП-4;<br>КТП-6;   | Проверка РЗиА ГПП "Фреза", Ф.9                       |
| 372  | 23.09.2022г | 11ч00м           | 12ч45м                | ТП-14;   | Проверка РЗиА ГПП "Фреза",<br>Ф.22-6 кВ              |
| 373  | 23.09.2022г | 12ч50м           | 15ч20м                | ТП-597;  | Ремонт строительной части ТП                         |
| 374  | 23.09.2022г | 14ч00м           | 14ч15м                | ГПП "Фреза", РУ-<br>6 кВ, Ф.30;                              | Проверка РЗиА ГПП "Фреза",<br>Ф.30-6 кВ              |
| 375  | 26.09.2022г | 09ч00м           | 09ч10м                | ЗРП-3 "Чермет",<br>РУ-0,4кВ, СШ-2,<br>Ф.3,4;                 | Трассировка КЛ-0,4кВ                                 |
| 376  | 28.09.2022г | 00ч05м           | 01ч00м                | ТП-185, РУ-0,4<br>кВ, СШ-1;                                  | Подключение нового<br>потребителя                    |
| 377  | 28.09.2022г | 00ч05м           | 01ч30м                | ТП-111, РУ-0,4<br>кВ, СШ-2;                                  | Подключение нового<br>потребителя                    |
| 378  | 28.09.2022г | 08ч50м           | 11ч50м                | ТП-2380, РУ-<br>0,4кВ, ф.2,14;                               | По заявке потребителя<br>( ПО "ЦЭС")                 |
| 379  | 28.09.2022г | 12ч10м           | 17ч25м                | ТП-2143;   | Ремонт строительной части ТП                         |
| 380  | 28.09.2022г | 14ч25м           | 11ч00м<br>30.09.2022г | ТП-2308, РУ-0,4<br>кВ, Ф.1,10;                               | За неуплату  |
| 381  | 28.09.2022г | 16ч30м           | 18ч15м                | ТП-52;   | Повреждение КЛ-6 кВ: РП-82,<br>Ф.820 - ТП-57         |
| 382  | 29.09.2022г | 00ч35м           | 01ч30м                | ТП-185, РУ-0,4<br>кВ, СШ-1;                                  | Подключение нового<br>потребителя                    |
| 383  | 29.09.2022г | 12ч20м           | 16ч45м                | ТП-43;   | Ремонт строительной части ТП                         |
| 384  | 30.09.2022г | 09ч00м           | 11ч00м                | КТП-18;  | Проверка РЗА ГПП "Фреза", Ф.32                       |
| 385  | 30.09.2022г | 09ч00м           | 15ч05м                | ТП-46;   | Ремонт электрооборудования ТП                        |

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях  
ООО «Зефс-Энерго»  
2022 год**

| <b>III квартал 2022 года<br/>Сентябрь</b> |                        |                         |                        |   |   |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|
| <b>№ п/п</b>                              | <b>Дата отключения</b> | <b>Время отключения</b> | <b>Время включения</b> | <b>ТП, РП</b>   | <b>Причина отключения</b>   |
| 89  | 04.09.2022г.           | 23ч25м                  | 00ч25м                 | ТП-106, ТП-45   | Повреждение КЛ-6кВ в результате земляных работ, проводимых АО "Теплоэнерго" по адресу ул. Берёзовская, 96                                 |
| 90  | 06.09.2022г.           | 10ч40м                  | 16ч10м                 | РП-38(2); ТП-353(2); ТП-354(2); ТП-362(2); ТП-363(2); ТП-364(2); ТП-365(2); ТП-366 ТП-367 ТП-368(2); ТП-402(1); ТП-801; ТП-813; | Повреждение КЛ-10кВ РП-38 ф.386 - ТП-401(II) организацией ООО «Кордорстрой» при проведении несогласованных земляных работ                 |
| 91  | 17.09.2022г.           | 13ч00м                  | 18ч05м                 | ТП-3 Гребной канал;   | Аварийное отключение в смежной сетевой организации  |
| 92  | 17.09.2022г.           | 22ч45м                  | 01ч50м<br>18.09.2022г  | ТП-366, ТП-367  | Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ: ПС "Печечерская", Ф.1016 - РП-28 (абонентская) при проведении несогласованных земляных работ |
| 93  | 23.09.2022г.           | 15ч50м                  | 18ч20м                 | РП-38(1); ТП-353(1); ТП-354(1); ТП-362; ТП-363(1); ТП-364(1); ТП-365(1); ТП-366(1); ТП-367(1); ТП-368(1);                       | Аварийное отключение в смежной сетевой организации  |
| 94  | 26.09.2022г.           | 16ч40м                  | 20ч20м                 | РП-30, РУ-6 кВ, Ф.308, 309;   | Аварийное отключение в смежной сетевой организации  |
| 95  | 28.09.2022г.           | 16ч30м                  | 18ч15м                 | ТП-57 ТП-58   | Повреждение сторонней организацией КЛ-6 кВ: РП-82, Ф.820 - ТП-57 при проведении несогласованных земляных работ                            |
| 96  | 29.09.2022г.           | 07ч55м                  | 10ч15м                 | ТП-15   | Аварийное отключение в смежной сетевой организации  |