

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2022 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2022 года - 5 шт.
Февраль 2022 года – 10 шт.
Март 2022 года – 12 шт.
Апрель 2022 года – 9 шт.
Май 2022 года – 4 шт.
Июнь 2022 года – 23 шт.
Июль 2022 года – 16 шт.
Август 2022 года - 9 шт.
Сентябрь 2022 года - 8 шт.
Октябрь 2022 года – 11 шт.
Ноябрь 2022 года – 12 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2022 году в результате аварийных отключений:

Январь 2022 года – 189,375 кВт.ч
Февраль 2022 года – 426,540 кВт.ч
Март 2022 года – 896,09 кВт.ч
Апрель 2022 года – 833,26 кВт.ч
Май 2022 года – 302,66 кВт.ч
Июнь 2022 года – 1570,6 кВт.ч
Июль 2022 года - 1020,9 кВт.ч
Август 2022 года – 712,47 кВт.ч
Сентябрь 2022 года – 896,81 кВт.ч
Октябрь 2022 года – 913,46 кВт.ч
Ноябрь 2022 года – 1014,35 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии
- ветровые нагрузки

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2022 год**

IV квартал 2022г Ноябрь					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
434	01.11.2022г	10ч25м		ТП-3501, РУ-0,4кВ, авт. выключатель ул. Линдовская, 15	По заявке потребителя (ООО "Каскад Проект")
435	02.11.2022г	09ч50м	10ч30м	КТП-4, РУ-0,4кВ; (встроенная в РП-40)	Подключение кабеля на Ф.44, от ф.46 -ООО "Стандарт"
436	02.11.2022г	09ч05м	11ч30м	ТП-2062, РУ-0,4кВ, ф.4	По заявке потребителя (ДУК)
437	03.11.2022г	00ч00м	00ч03м	ТП-367;	Включение в работу Т-2
438	05.11.2022г	00ч05м	00ч08м	ТП-2456;	Восстановление нормальной схемы
439	05.11.2022г	00ч10м	00ч15м	ТП-2456;	Восстановление нормальной схемы
440	05.11.2022г	12ч20м	12ч45м	ТП-331;	Переключение ПБВ Т-1 и Т-2
441	07.11.2022г	09ч00м	13ч20м	ТП-2383, РУ0,4 кВ, Ф. 6;	По заявке потребителя (ТСЖ "Витебская, 46")
442	07.11.2022г	20ч55м	21ч06м	ТП-4070	Переключения по заявке Приок. РЭС
443	08.11.2022г	09ч15м	16ч45м	ТП-15, РУ-0,4 кВ, ф.12;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
444	09.11.2022г	09ч15м	15ч15м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.8,19;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
445	10.11.2022г	10ч30м	11ч35м	ТП-2483, РУ-0,4 кВ, Ф.7;	по заявке потребителя (ТСЖ «Мещерский»)
446	11.11.2022г	00ч00м	00ч05м	ТП-2456, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Ввод в работу Т-1
447	12.11.2022г	10ч05м	10ч15м	ТП-5013, СШ-1;	Переключения по заявке ООО "ВЭС"
448	14.11.2022г	10ч00м	11ч20м	ТП-400, РУ-0,4 кВ, Ф.6,12;	По заявке потребителя (АО "ДК Нижегородского района")
449	14.11.2022г	15ч00м	15ч45м	ТП-4472, РУ-0,4 кВ, ф. 2;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
450	16.11.2022г	13ч30м	15ч15м	ТП-2143, РУ-0,4 кВ, Ф.2;	Замена ТТ в ВРУ потребителя Дет/сад № 304
451	16.11.2022г	13ч40м	15ч10м	ТП-2144, РУ-0,4 кВ, Ф.4;	Замена ТТ в ВРУ потребителя Дет/сад № 304
452	18.11.2022г	13ч10м	16ч05м	ТП-74, РУ-6 кВ, ф.3,4;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
453	19.11.2022г	09ч05м	12ч55м	КТП-84, РУ-0,4 кВ, ф.3;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
454	19.11.2022г	09ч25м	15ч20м	ТП-57 РУ-0,4кВ, Ф.4;	По заявке потребителя (школа № 139)
455	19.11.2022г	10ч15м	15ч45м	ТП-107, РУ-0,4 кВ, Ф.5,6,8,10	Замена ТТ в ВРУ потребителя
456	20.11.2022г	08ч35м	11ч35м	ГПП "Фреза", РУ-6 кВ, Ф.30;	Ремонт КЛ-6 кВ Ф.30 (второе присоединение)
457	20.11.2022г	10ч00м	15ч10м	ТП-238, РУ-0,4 кВ, Ф.5,6,8,10;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
458	20.11.2022г	19ч05м	20ч25м	ГПП "Фреза", РУ-6 кВ, Ф.30;	Включение в работу КЛ-6 кВ Ф.30 после ремонта (второе присоединение)
459	22.11.2022г	09ч30м	11ч45м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.3;	Подключение нового потребителя
460	22.11.2022г	11ч00м	11ч40м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Подключение нового потребителя

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
461	22.11.2022г	13ч00м	16ч00м	ТП-76, РУ-0,4кВ, ф.3,11;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
462	23.11.2022г	10ч20м	13ч10м	ТП-16, РУ-0,4 кВ, ф.3,9;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
463	24.11.2022г	08ч10м	08ч50м	КТП-6;	Замена ячейки ВН -6 кВ в ТП-4
464	24.11.2022г	08ч10м	17ч30м	КТП-4;	Замена ячейки ВН -6 кВ в ТП-4
465	24.11.2022г	13ч25м	16ч45м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.19;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
466	24.11.2022г	14ч10м	17ч25м	ТП-397, РУ-0,4 кВ, ф.14, авт. выкл;	По заявке потребителя (ПАО "Мегафон")
467	24.11.2022г	16ч30м	18ч20м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.1;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
468	24.11.2022г	19ч10м	21ч05м	ТП-285, РУ-0,4 кВ, ф.1;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
469	26.11.2022г	08ч00м	12ч35м	КТП-4; КТП-6;	Замена ячейки ВН -6 кВ в ТП-6
470	26.11.2022г	10ч10м	12ч20м	ТП-11;	подключение нового потребителя
471	26.11.2022г	15ч00м	16ч05м	ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
472	27.11.2022г	08ч55м	09ч40м	КТП-4; КТП-6;	Замена ячейки ВН -6 кВ в ТП-6
473	28.11.2022г	09ч20м	09ч35м	ТП-2300, РУ-0,4 кВ, ф.4;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
474	28.11.2022г	09ч50м	11ч00м	ТП-719, СШ-2;	Подключение нового потребителя
475	28.11.2022г	14ч45м	16ч00м	ТП-285, РУ-0,4 кВ, ф.1;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
476	29.11.2022г	10ч30м	12ч30м	ТП-367, РУ-0,4 кВ, ф.19;	Допуск сторонней организации (подключ. кабеля по ТУ на светофор)
477	29.11.2022г	13ч15м	15ч15м	ТП-43, РУ-0,4 кВ, ф.1,2;	Замена ТТ в ВРУ потребителя Дет.сад №76
478	30.11.2022г	09ч35м	11ч30м	ТП-2465, РУ0,4 кВ, СШ-1;	Монтаж освещения
479	30.11.2022г	13ч05м	16ч00м	ТП-115, РУ0,4 кВ, Ф.3,9;	Замена ТТ в ВРУ потребителя Дет.сад №147
480	30.11.2022г	14ч30м	16ч30м	ТП-2300, РУ-0,4 кВ, ф.4;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
481	30.11.2022г	22ч10м	22ч15м	ТП-402, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Включение в работу Т-2

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2022 год, ноябрь**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
108	15,15 2022.11.03	19,20 2022.11.03	2КЛ 6кВ ТП-2456 - ТП-2231, ТП-2456 - ТП-2230	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2456	Повреждение сторонней организацией КЛ
109	13,35 2022.11.05	15,35 2022.11.05	КЛ-6кВ ТП-84 - ТП-102(1); ЦРП-37 - ТП-8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-84;ТП 6 (6.3) кВ ТП-46;ТП 6 (6.3) кВ ТП-102(1);ТП 6 (6.3) кВ ТП-8;ТП 6 (6.3) кВ ТП-42;ТП 6 (6.3) кВ ТП-43;ТП 6 (6.3) кВ ТП-114	Повреждение сторонней организацией КЛ
110	11,25 2022.11.07	14,50 2022.11.07	КЛ-10кВ ТП-402(2) - ТП-401	РП 10 (10.5) кВ РП-38 (1);ТП 10 (10.5) кВ ТП-362(1);ТП 10 (10.5) кВ ТП-368(1);РП 10 (10.5) кВ РП-58(1);ТП 10 (10.5) кВ ТП-400(1);ТП 10 (10.5) кВ ТП-402(2);ТП 10 (10.5) кВ ТП-494(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
111	05,00 2022.11.09	07,15 2022.11.09	РП-81 ф.818 ООО "Специнвестпроект"	ТП 6 (6.3) кВ ТП-5012;ТП 6 (6.3) кВ ТП-5013(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
112	10,50 2022.11.11	15,45 2022.11.11	РП-19 ф.192 ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	ТП 6 (6.3) кВ ТП-597;ТП 6 (6.3) кВ ТП-389;ТП 6 (6.3) кВ ТП-743;ТП 6 (6.3) кВ ТП-803	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
113	22,10 2022.11.12	14,30 2022.11.13	ВЛ -0,4кВ ТП-2968 ф.5	ВЛ 0.38 кВ ВЛ -0,4кВ ТП-2968 ф.5	Ветровые нагрузки

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
114	11,30 2022.11.16	13,25 2022.11.16	КЛ-6кВ ТП-389(1) - ТП-743	ТП 6 (6.3) кВ ТП-597;ТП 6 (6.3) кВ ТП-389;ТП 6 (6.3) кВ ТП-803;ТП 6 (6.3) кВ ТП-743	Повреждение сторонней организацией КЛ
115	06,20 2022.11.17	12,00 2022.11.17	КЛ-6кВ ПС "Ленинская" - РП-15	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2228;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2768;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2881;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2452;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2460;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2473;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2466;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
116	08,35 2022.11.17	13,35 2022.11.17	КЛ-6кВ ТП-2932 - ТП-2937	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2932;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937	Повреждение сторонней организацией КЛ
117	14,40 2022.11.17	16,30 2022.11.17	РП-3А ф.9	РП 10 (10.5) кВ РП-3А(2);РП 10 (10.5) кВ РП-7;ТП 10 (10.5) кВ ТП-44;ТП 10 (10.5) кВ ТП-45;ТП 10 (10.5) кВ ТП-49	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
118	14,20 2022.11.22	18,40 2022.11.22	КЛ-6кВ РП-105 - ПС Н/Сормовская	РП 6 (6.3) кВ РП-105;ТП 6 (6.3) кВ ТП-86;ТП 6 (6.3) кВ ТП-101;ТП 6 (6.3) кВ ТП-104;ТП 6 (6.3) кВ ТП-108;РП 6 (6.3) кВ РП-112;ТП 6 (6.3) кВ ТП-109;ТП 6 (6.3) кВ ТП-110;ТП 6 (6.3) кВ ТП-111;ТП 6 (6.3) кВ ТП-115	Повреждение сторонней организацией КЛ

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
119	08,40 2022.11.23	12,00 2022.11.23	ПС Сортировочная ф.611 Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2964; ТП 6 (6.3) кВ ТП-2435(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации