

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2023 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2023 года - 11 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2023 году в результате аварийных отключений:

Январь 2023 года – 1162,43 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2023 год**

I квартал 2023г Январь					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
1	03.01.2023г	11ч20м	15ч10м	ТП-420, РУ-0,4 кВ, ф. 1;	По заявке потребителя (АО "ДК Нижегородского района")
2	05.01.2023г	16ч05м	16ч06м	ТП-338, СШ-2 - новая;	Включение в работу после ремонта КЛ-6 кВ: ТП-339(2) - ТП-338(2)
3	12.01.2023г	21ч20м	21ч30м	ТП-11;	Включение в работу Т-2
4	14.01.2023г	00ч15м	00ч20м	КТП-63, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Переключение ПБВ Т-1
5	14.01.2023г	00ч25м	00ч30м	КТП-63, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Переключение ПБВ Т-2
6	15.01.2023г	09ч00м	11ч05м	ТП-2846, РУ-0,4 кВ;	Монтаж узла учета на Ф.9 - Школа № 52 ул.Чкалова,26 ВРУ-1 Ввод-1
7	15.01.2023г	11ч00м	11ч50м	ТП-451, РУ-0,4 кВ, ф. 9;	По заявке потребителя (Министерство финансов Нижегородской области)
8	16.01.2023г	09ч10м	14ч15м	ТП-2461, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	ППР
9	18.01.2023г	09ч25м	14ч25м	РП-2, РУ-6 кВ, ф.14;	Замена ТТ
10	20.01.2023г	09ч10м	13ч13м	РП-2, РУ-6 кВ, ф.15;	Замена ТТ
11	20.01.2023г	10ч30м	14ч35м	ТП-3, РУ-0,4 кВ, СШ-1 Гребной канал;	Включение в работу Т-1
12	22.01.2023г	17ч00м	17ч15м	ТП-12, РУ-0,4 кВ, ф.4	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
13	23.01.2023г	10ч00м	13ч10м	РП-1, РУ-6 кВ, ф.12;	Замена ТТ
14	25.01.2023г	07ч10м	08ч15м	ТП-102, РУ-0,4 кВ, ф.3,6;	Включение в работу КЛ-0,4 кВ Ф.6 после ремонта
15	26.01.2023г	09ч25м	16ч05м	КТП-4, РУ-0,4кВ; (встроенная в РП-40)	Подключение новой ячейки в РП-40, РУ-6 кВ, СШ-2
16	26.01.2023г	10ч45м	11ч50м	ТП-104, РУ-0,4 кВ, ф. 13;	Подключение и ввод в работу КЛ-0,4 кВ от Ф.8
17	27.01.2023г	12ч00м	14ч55м	ТП-225, РУ-0,4 кВ, ф.1;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
18	28.01.2023г	10ч20м	11ч05м	ТП-451, РУ-0,4 кВ, ф. 8;	По заявке потребителя (Министерство финансов Нижегородской области)
19	29.01.2023г	12ч30м	14ч25м	ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.1,6;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
20	30.01.2023г	09ч55м	14ч05м	ТП-46;	Ремонт строительной части ТП
21	31.01.2023г	09ч00м	12ч05м	ТП-61, РУ-0,4кВ, ф.3;	По заявке потребителя (АО "ДК Московского района")
22	01.02.2023г	09ч45м	14ч40м	ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
23	01.02.2023г	11ч50м	14ч10м	ТП-2959, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Подключение нового потребителя

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2023 год, январь**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
1	14,00 2023.01.02	15,15 2023.01.02	КЛ-6кВ РП-15 - ТП-2466(2)	ТП-2466(2); ТП-2768; ТП-2813; ТП-2327(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
2	16,30 2023.01.08	18,30 2023.01.08	РП-16 ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	ТП-2252	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
3	23,15 2023.01.08	00,10 2023.01.09	КЛ-10кВ: ГПП Фреза ф.13 - ТП-40(2)	ТП-40(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
4	23,15 2023.01.08	00,30 2023.01.09	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.18 "Б" - РП-3А	РП-3А	Повреждение сторонней организацией КЛ
5	23,15 2023.01.08	00,30 2023.01.09	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.2 - РП-6(1)	ТП-41(2); ТП-50(2); ТП-17А(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
6	07,15 2023.01.12	13,45 2023.01.12	КЛ-6кВ ТП-2379(2) - РП-96 ф.963	ТП-2379; ТП-2380	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
7	09,03 2023.01.13	13,45 2023.01.13	ГПП "Фреза" ф.8, ф.18	РП-3а; ТП-49; РП-7; ТП-41; ТП-17а; ТП-40; ТП-44; ТП-45; ТП-50	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
8	14,12 2023.01.19	16,25 2023.01.19	КЛ-10кВ РП-3а ф.2 - РП-7	ТП-44; ТП-45; ТП-1; РП-3а; РП-7	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
9	09,40 2023.01.20	10,55 2023.01.20	КЛ-6кВ РП-20 - ТП-2845	ТП-2435(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
10	16,03 2023.01.21	17,40 2023.01.21	ГПП Фреза ф.19 - РП-6	ТП-49; ТП-41; РП-7; ТП-50; РП-6; ТП-17а; РП-3а; ТП-40; ТП-44; ТП-45	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
11	14,10 2023.01.26	16,15 2023.01.26	КЛ-6кВ ООО "Специнвестпроект" РП-10 - ТП-4079	ТП-4016(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации