

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2023 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2023 года - 11 шт.
Февраль 2023 года – 12 шт
Март 2023 года – 15 шт

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2023 году в результате аварийных отключений:

Январь 2023 года – 1162,43 кВт.ч
Февраль 2023 года – 922,96 кВт.ч
Март 2023 года – 1257,42 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2023 год**

I квартал 2023г Март					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
58	01.03.2023г	00ч00м	00ч05м	ТП-104	Восстановление схемы э/с
59	01.03.2023г	08ч10м	10ч40м	ЗРП-1, РУ-0,4кВ, Ф.7;	По заявке потребителя
60	01.03.2023г	10ч05м	14ч40м	ТП-915, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	ППР
61	03.03.2023г	14ч00м	15ч20м	ТП-104	Перевод нагрузки на Т-1
62	06.03.2023г	10ч25м	11ч37м	РП-1, РУ-0,4 кВ, Ф.2,20;	Замена ТТ на Ф.2
63	06.03.2023г	11ч37м	12ч35м	РП-1, РУ-0,4 кВ, Ф.19;	Подключение вводного автоматического выключателя в помещении 1 этажа
64	06.03.2023г	11ч50м	13ч45м	КТП-7, РУ-0,4 кВ, Ф.8;	Замена ТТ
65	07.03.2023г	09ч15м	15ч20м	ТП-42;	По заявке АО "Теплоэнерго"
66	09.03.2023г	09ч30м	15ч55м	ТП-2456, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Перевод нагрузки на СШ-1
67	09.03.2023г	10ч15м	12ч20м	ТП-9, РУ-0,4 кВ, Ф.3, 4;	Замена ТТ
68	09.03.2023г	12ч40м	14ч15м	РП-14, РУ-0,4кВ, Ф. 10,12	Замена ТТ
69	10.03.2023г	10ч20м	12ч30м	РП-14, РУ-0,4кВ, Ф. 9,17,18;	Замена ТТ
70	10.03.2023г	12ч50м	13ч20м	РП-14, РУ-0,4кВ, Ф. 7;	Замена ТТ
71	11.03.2023г	09ч00м	16ч15м	ТП-42;	По заявке АО "Теплоэнерго"
72	12.03.2023г	09ч05м	09ч45м	ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.3;	По заявке ПАО Россети
73	13.03.2023г	10ч30м	12ч15м	ТП-23, РУ-0,4кВ, Ф.10;	Замена ТТ
74	13.03.2023г	12ч20м	13ч40м	ТП-23, РУ-0,4кВ, Ф.2;	Замена ТТ
75	14.03.2023г	10ч15м	13ч00м	КТП-28, РУ-0,4 кВ, Ф.1,3,12,17;	Замена ТТ
76	15.03.2023г	11ч00м	11ч40м	КТП-28, РУ-0,4 кВ, Ф.14;	Замена ТТ
77	15.03.2023г	14ч35м	16ч00м	ТП-3, РУ-0,4 кВ, Ф.17 Гребной канал;	По заявке потребителя
78	16.03.2023г	13ч10м	13ч55м	ТП-18, РУ-0,4кВ, ф.6;	Замена ТТ в ВРУ д/с №75
79	17.03.2023г	00ч00м	00ч45м	ТП-2465, РУ0,4 кВ, СШ-2;	Вывод в ремонт Т-2
80	17.03.2023г	10ч35м	11ч25м	ТП-18, РУ-0,4 кВ, Ф.11;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
81	17.03.2023г	13ч40м	14ч40м	ТП-23, РУ-0,4 кВ, Ф.8;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
82	17.03.2023г	14ч10м	16ч10м	ТП-803, РУ-0,4 кВ, ф.5	По заявке ПАО Россети
83	17.03.2023г	16ч40м	19ч35м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.12;	По заявке ПАО Россети
84	20.03.2023г	09ч10м	15ч30м	ТП-915, СШ-2;	Допуск сторонней организации для работ по ТУ
85	20.03.2023г	11ч00м	12ч35м	ТП-23, РУ-0,4кВ, Ф.2;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
86	21.03.2023г	09ч35м	14ч55м	ТП-915, СШ-1;	Допуск сторонней организации для работ по ТУ
87	21.03.2023г	10ч15м	14ч00м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.19;	По заявке ПАО Россети

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
88	21.03.2023г	11ч35м	12ч00м	ТП-2465, РУ0,4 кВ, СШ-2;	Замена Т-2
89	22.03.2023г	03ч35м	03ч35м	ГПП "Фреза", РУ-6 кВ, Ф.30;	Включение в работу КЛ-6 кВ Ф.30 после ремонта
90	22.03.2023г	10ч10м	12ч10м	ТП-42;	Подключение нового потребителя
91	22.03.2023г	13ч10м	15ч45м	ТП-102, РУ-0,4 кВ, Ф.7;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
92	22.03.2023г	13ч20м	15ч40м	ТП-45, РУ-0,4 кВ, ф.14,16;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
93	23.03.2023г	10ч55м	11ч15м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.12;	По заявке ПАО Россети
94	23.03.2023г	11ч15м	14ч00м	ТП-45, РУ-0,4 кВ, ф.14,16;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
95	23.03.2023г	12ч00м	12ч50м	ТП-2817, РУ-0,4кВ ф.27, ф.31;	По заявке потребителя (Х5 Недвижимость)
96	24.03.2023г	12ч05м	12ч45м	ТП-43, РУ-0,4 кВ, ф.6;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
97	25.03.2023г	15ч25м	16ч00м	ТП-56, РУ-0,4 кВ, Ф.1;	По заявке потребителя (ДК "Московского района")
98	27.03.2023г	09ч05м	17ч25м	ТП-42;	По заявке АО "Теплоэнерго"
99	27.03.2023г	14ч20м	19ч10м	ТП-2456, РУ0,4 кВ;	Перевод нагрузки на СШ-2
100	28.03.2023г	09ч00м	15ч30м	ТП-42;	По заявке АО "Теплоэнерго"
101	28.03.2023г	11ч05м	11ч20м	ТП-4004, РУ-0,4 кВ, Ф.2;	По заявке потребителя
102	28.03.2023г	11ч25м	13ч40м	ТП-49, РУ-0,4 кВ, ф.1,2;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
103	28.03.2023г	11ч45м	13ч20м	ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке потребителя
104	28.03.2023г	14ч20м	15ч05м	ТП-2817, РУ-0,4кВ ф.27, ф.31;	По заявке потребителя (Х5 Недвижимость)
105	29.03.2023г	08ч15м	10ч55м	ГПП "Фреза", РУ-6 кВ, Ф.31;	Поверка ТТ
106	30.03.2023г	00ч15м	00ч25м	ТП-24, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Вывод в ремонт Т-1
107	30.03.2023г	06ч05м	07ч05м	ТП-102, РУ-0,4 кВ, Ф.3,6;	Включение в работу КЛ-0,4 кВ Ф.6 после ремонта
108	30.03.2023г	10ч00м	12ч20м	ТП-587, РУ-0,4 кВ, Ф, 2;	По заявке потребителя
109	30.03.2023г	10ч05м	11ч30м	ТП-2768 РУ-0,4 кВ, ябпву-1;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
110	31.03.2023г	00ч00м	00ч07м	ТП-24, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Включение в работу Т-1
111	31.03.2023г	00ч10м	00ч20м	ТП-24, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Ремонт вводного руб. Т-2

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2023 год, март**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
24	09,45 2023.03.05	10,50 2023.03.05	РП-33 ф.336	КТП-4078;	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
25	15,25 2023.03.06	17,35 2023.03.06	ПС Фреза ф.13, ф.18, ф.3	РП-7; ТП-41; ТП-44; ТП-45; ТП-40; ТП-17"А"; ТП-50; РП-6	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
26	21,30 2023.03.08	22,50 2023.03.08	РП-18 ф. 181	ТП-406; ТП-362(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
27	14,05 2023.03.09	15,55 2023.03.09	ТП-2456	ТП-2456	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
28	14,40 2023.03.13	17,30 2023.03.13	РП-28	ТП-366; ТП-367	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
29	23,55 2023.03.13	02,10 2023.03.14	РП-26 ф.266	КЛ-6кВ РП-26 ф.266 - ТП-2477(2); ТП-2948; ТП-2811; ТП-2046; ТП-2477(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
30	06,30 2023.03.18	10,00 2023.03.18	КЛ-6кВ ПС Молитовская - ТП-2892	ТП-2377	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
31	00,05 2023.03.24	00,35 2023.03.24	РП-33 ф.332	ТП-2133	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
32	00,35 2023.03.26	01,05 2023.03.26	ТП-114 1СШ	ТП-114 1СШ	Повреждение сторонней организацией КЛ
33	21,30 2023.03.25	22,55 2023.03.25	РП-38	ТП-368(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
34	17,45 2023.03.27	19,15 2023.03.27	РП-41 ф.412	ТП-3551	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
35	15,20 2023.03.28	16,15 2023.03.28	РП-48	ТП-3173	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
36	03,50 2023.03.29	04,40 2023.03.29	КЛ-6кВ ТП-101 - ТП-104	ТП-101; ТП-104; ТП-86	Повреждение сторонней организацией КЛ

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
37	05,10 2023.03.31	06,35 2023.03.31	РП-38 ф.384	ТП-362(2) Зефс-Энерго; ТП-354(2) Нижновэнерго; ТП-353(2) Нижновэнерго; ТП-841 ЭЛСК-НН; ТП-843 ЭЛСК-НН; ТП-985 ЭЛСК-НН	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
38	10,50 2023.03.31	13,15 2023.03.31	РП-59 смежной ТСО	ТП-387; ТП-46(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации