

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2023 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2023 года - 11 шт.
Февраль 2023 года – 12 шт.
Март 2023 года – 15 шт.

Апрель 2023 года – 10 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2023 году в результате аварийных отключений:

Январь 2023 года – 1162,43 кВт.ч
Февраль 2023 года – 922,96 кВт.ч
Март 2023 года – 1257,42 кВт.ч

Апрель 2023 года – 1140,35 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2023 год**

Апрель					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
112	01.04.2023г	00ч20м	00ч30м	ТП-101;	Включение в работу Т-2
113	03.04.2023г	16ч10м	16ч50м	ГПП "Фреза", РУ-6 кВ, Ф.30;	Поверка ТТ
114	05.04.2023г	09ч05м	13ч00м	РП-4, РУ-6 кВ, Ф.6;	По заявке потребителя
115	05.04.2023г	12ч00м	12ч25м	ТП-55, РУ-0,4 кВ, Ф.3;	Замена ПУ
116	05.04.2023г	14ч05м	14ч25м	ТП-52, РУ-0,4кВ, ф.5;	Замена ПУ
117	06.04.2023г	10ч15м	14ч50м	ТП-48, РУ-0,4 кВ, ф.1,2,7,8;	Замена ПУ
118	06.04.2023г	23ч50м	01ч15м 07.04.2023	КТП-22;	Ремонт КЛ-0,4 кВ, от СШ-0,4 кВ к руб. Ф.3
119	07.04.2023г	08ч50м	16ч10м	ТП-84, РУ-0,4кВ, ф.3,10,11;	Перенос КВЛ с теплотрассы на опоры
120	07.04.2023г	10ч00м	06ч10м	ТП-56, РУ-0,4 кВ, Ф.2;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
121	07.04.2023г	12ч00м	06ч10м	ТП-65, РУ-0,4 кВ, Ф.5;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
122	10.04.2023г	22ч30м	22ч37м	ТП-2039	По заявке ПАО Россети
123	11.04.2023г	09ч00м	12ч55м	ТП-2465, РУ0,4 кВ;	Замена СР-0,4 кВ
124	11.04.2023г	15ч00м	17ч00м	ТП-2456, РУ0,4 кВ;	Включение в работу Т-2
125	11.04.2023г	15ч35м		ТП-2932, РУ-0,4 кВ, Ф.2;	По заявке адм. Ленинского р-на (снос здания)
126	12.04.2023г	08ч20м	13ч25м	ЗРП-1, РУ-0,4кВ, Ф.8;	По заявке потребителя
127	12.04.2023г	09ч10м	13ч50м	ТП-84, РУ-0,4кВ, ф.3,10,11;	По заявке адм. Московского р-на
128	14.04.2023г	09ч30м	15ч40м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.3;	По заявке потребителя
129	14.04.2023г	11ч00м	14ч00м	ТП-2465, РУ0,4 кВ;	Вывод в ремонт СШ-1 - 0,4 кВ
130	14.04.2023г	13ч20м	17ч15м	КТП-8;	По заявке потребителя
131	17.04.2023г	05ч00м	15ч30м	ТП-3 Гребной канал;	Ремонтные работы на ПС "Артемовская"
132	17.04.2023г	14ч15м	14ч10м 20.04.2023	ТП-400, РУ-0,4 кВ, Ф.21;	По заявке потребителя (ООО «Техноресурс»)
133	18.04.2023г	16ч35м	19ч35м	ТП-9, РУ-0,4 кВ, Ф.2;	По заявке потребителя (ООО «Делос-НН»)
134	19.04.2023г	10ч10м	13ч50м	ТП-916, РУ0,4 кВ, Ф. 2,5,8,9,11,15 ;	Замена ПУ
135	19.04.2023г	14ч00м	17ч55м	ТП-2197,РУ-0,4 кВ, Ф.2.;	По заявке потребителя (АО "Нижегородский водоканал")
136	20.04.2023г	12ч15м	15ч05м	ТП-320, РУ-0,4 кВ, СШ-1, ф.8;	По заявке ПАО Россети
137	21.04.2023г	00ч15м	01ч05м	ТП-404, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Подключение нового потребителя
138	21.04.2023г	10ч00м	12ч55м	ТП-101, РУ-0,4 кВ, 8,10;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
139	21.04.2023г	11ч05м	12ч20м	ТП-2465, РУ0,4 кВ;	Включение в работу, Т-1 и СШ-1 - 0,4 кВ
140	24.04.2023г	09ч20м	15ч15м	ТП-2994	Перевод нагрузки на временную КТП
141	24.04.2023г	10ч00м	11ч10м	ТП-11, РУ-0,4 кВ, ф.15;	Ремонтные работы в ВРУ дома №6 ул. Рябцева
142	25.04.2023г	09ч30м	16ч45м	ТП-110, РУ-0,4 кВ, ф.4;	По заявке потребителя (АО "ДК Московского района")

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
143	25.04.2023г	13ч00м	15ч55м	ГПП "Фреза", РУ-6 кВ, Ф.29;	По заявке потребителя ООО «Станкозавод НН»
144	26.04.2023г	10ч30м	14ч00м	РП-34, РУ-6 кВ, Ф.347,348;	Поверка ТТ
145	27.04.2023г	14ч40м	17ч00м	ТП-3, РУ-0,4 кВ, Ф.14 Гребной канал;	По заявке потребителя

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2023 год, апрель**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
39	00,05 2023.04.02	02,15 2023.04.02	КЛ-10кВ РП-7 ф.73 - ТП-44(1)	ТП-44(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
40	11,29 2023.04.07	12,05 2023.04.07	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.13 - ТП-40(2)	ТП-40(2); ТП-41(2); ТП-50(2); ТП-17А(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
41	11,29 2023.04.07	12,30 2023.04.07	КЛ-10кВ ТП-45 ф.4 - РП-7 ф.72	ТП-45(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
42	19,15 2023.04.14	20,35 2023.04.14	ТП-4070	ТП-4070	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
43	21,00 2023.04.14	23,30 2023.04.14	РП-10 ф.1012	ТП-4016(1); ТП-4073(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
44	23,45 2023.04.14	01,10 2023.04.15	РП-53 ф.530	ТП-4776(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
45	17,25 2023.04.16	19,25 2023.04.16	РП-77 ф.775	ТП-2456	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
46	00,35 2023.04.23	02,25 2023.04.23	КЛ-10кВ ПС Фреза ф.3	ТП-49	Повреждение сторонней организацией КЛ
47	22,25 2023.04.23	23,25 2023.04.23	КЛ-6кВ ТП-2380(1) - ТП-2413(1)	ТП-2379; ТП-2380	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
48	12,45 2023.04.25	15,03 2023.04.25	ПС Печерская ф.1020	ТП-366; ТП-367	Аварийное отключение в смежной сетевой организации