

**Сводные данные о количестве аварийных отключений  
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
за 2023 год:**

**Кол-во аварийных отключений:**

Январь 2023 года - 11 шт.  
Февраль 2023 года – 12 шт.  
Март 2023 года – 15 шт.

Апрель 2023 года – 10 шт.  
Май 2023 года – 17 шт.

**Объём электроэнергии, недопоставленной в 2023 году в результате аварийных отключений:**

Январь 2023 года – 1162,43 кВт.ч  
Февраль 2023 года – 922,96 кВт.ч  
Март 2023 года – 1257,42 кВт.ч

Апрель 2023 года – 1140,35 кВт.ч  
Май 2023 года – 1411,15 кВт.ч

**Основные причины аварийных отключений:**

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии
- ветровые нагрузки

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
2023 год**

<b>Май</b>					
<b>№п/п</b>	<b>Дата</b>	<b>Время отключения</b>	<b>Время включения</b>	<b>№ТП, РП</b>	<b>Причина отключения</b>
146	01.05.2023г	10ч00м	10ч40м	ТП-11;	Переключение ступеней ПБВ
147	02.05.2023г	11ч05м	13ч30м	ТП-4004, РУ-0,4 кВ, Ф.2, ЩРС;	Допуск сторонней организации для работ по ТУ
148	03.05.2023г	01ч30м	02ч00м	ТП-2465, РУ0,4 кВ, СШ-2;	Подключение КЛ-0,4 кВ на Ф.13
149	03.05.2023г	08ч30м	14ч40м	ТП-2228, РУ-0,4кВ, ф.4;	По заявке ПАО Россети
150	03.05.2023г	09ч00м	11ч25м	ТП-2462, РУ-0,4 кВ, Ф.4,15;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
151	03.05.2023г	09ч25м	10ч45м	ТП-2380, РУ-0,4кВ, ф.2;	По заявке ПАО Россети
152	03.05.2023г	10ч55м	13ч00м	ТП-2462, РУ-0,4 кВ, Ф.5,10;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
153	03.05.2023г	13ч25м	14ч45м	ТП-2435, РУ-0,4 кВ, ф 6,9,10,16;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
154	04.05.2023г	00ч00м	01ч00м	КТП-22;	Подключение нового потребителя
155	04.05.2023г	09ч20м	10ч20м	ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.4;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
156	04.05.2023г	13ч05м	13ч55м	ТП-17, РУ-0,4 кВ, Ф.5;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
157	04.05.2023г	13ч55м	14ч25м	ТП-3424, РУ-0,4 кВ, Ф.2 (МП "Инженерные Сети");	Замена ПУ в ВРУ потребителя
158	04.05.2023г	14ч30м	15ч25м	ТП-61, РУ-0,4кВ, Ф.2;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
159	04.05.2023г	14ч50м	16ч20м	ТП-549, РУ-0,23 кВ, Ф.1;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
160	05.05.2023г	00ч00м	00ч15м	ТП-50, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Отсоединение КЛ-0,4 кВ Ф.3 - ул. Красных Зорь,8.
161	05.05.2023г	09ч00м	12ч00м	ТП-2200, РУ-0,4 кВ, Ф.2,6;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
162	05.05.2023г	14ч15м	15ч30м	ТП-400, РУ-0,4 кВ, Ф.5,19;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
163	05.05.2023г	15ч00м	16ч30м	ТП-367, РУ-0,4 кВ, ф.6,8,9,12;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
164	05.05.2023г	22ч45м	23ч00м	ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.3;	По заявке ПАО Россети
165	07.05.2023г	11ч20м	13ч20м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.18;	По заявке ПАО Россети
166	10.05.2023г	17ч50м	18ч30м	ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4;	По заявке ПАО Россети
167	12.05.2023г	09ч25м	10ч05м	ТП-44;	Ремонт СР-10 кВ
168	12.05.2023г	09ч15м	14ч40м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.18;	По заявке ПАО Россети
169	12.05.2023г	10ч30м	15ч40м	ТП-915, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Заводка КЛ-0,4 кВ по ТУ
170	15.05.2023г	09ч55м	15ч45м	ТП-915, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Заводка КЛ-0,4 кВ по ТУ
171	15.05.2023г	10ч00м	10ч40м	ТП-2964 Ру-0,4кВ ф. 9;	Абонентская. По заявке потребителя.
172	15.05.2023г	11ч15м	16ч40м	ТП-225, РУ-0,4 кВ, Ф.1;	По заявке ПАО Россети
173	15.05.2023г	11ч15м	15ч00м	ТП-225, РУ-0,4 кВ, ЯБПВ;	По заявке ПАО Россети
174	15.05.2023г	12ч15м	12ч45м	ТП-2, РУ-0,4 кВ, Ф.6;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
175	16.05.2023г	00ч00м	00ч30м	ТП-2465, РУ0,4 кВ, СШ-2;	Подключение КЛ-0,4 кВ на Ф.13

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
176	16.05.2023г	13ч05м	14ч30м	ТП-101, РУ-0,4 кВ, 5,13;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
177	17.05.2023г	12ч05м	13ч20м	ТП-102, РУ-0,4 кВ, Ф.12,16;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
178	18.05.2023г	08ч25м	09ч10м	ЗРП-1, РУ-0,4кВ, Ф.9;	По заявке ООО «ТД СПК»
179	19.05.2023г	00ч00м	00ч30м	ТП-50, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Включение в работу КЛ-0,4 кВ Ф.3 - ул. Красных Зорь,8.
180	20.05.2023г	23ч40м	00ч00м	ТП-420, РУ-0,4 кВ, ф. 3;	По заявке АО "ДК Нижегородского района"
181	23.05.2023г	09ч00м	16ч00м	ТП-45, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена рубильника Ф.2 и КЛ-0,4 кВ
182	23.05.2023г	10ч05м	10ч15м	ТП-2386, РУ-0,4кВ. ф. 10;	По заявке АО "Теплоэнерго"
183	23.05.2023г	12ч00м	14ч25м	ТП-5012, РУ-0,4кВ. ф. 3,4;	По заявке ООО "ВЭС"
184	25.05.2023г	00ч00м	00ч05м	ТП-104	Включение в работу Т-1
185	25.05.2023г	08ч15м	09ч25м	ТП-45, РУ-0,4 кВ, ф.2,12;	Включение в работу КЛ-0,4 кВ Ф.2
186	25.05.2023г	10ч30м	12ч30м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Подключение нового потребителя
187	25.05.2023г	22ч20м	22ч40м	ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.3,6,9;	По заявке ПАО Россети
188	25.05.2023г	23ч15м	01ч30м 26.05.2023г	ТП-2380, РУ-0,4кВ, ф.2;	По заявке ПАО Россети
189	26.05.2023г	00ч00м	00ч05м	ТП-11	Переключение ПБВ Т-1
190	26.05.2023г	08ч00м	15ч00м	РП-15, РУ-6 кВ, Ф.156;	Замена ТТ
191	26.05.2023г	10ч15м	12ч25м	КТП-18;	Подключение новых ячеек 0,4 кВ
192	26.05.2023г	11ч00м	11ч10м	ТП-49, РУ-0,4 кВ, ф.4;	По заявке потребителя
193	26.05.2023г	19ч00м	21ч30м	ТП-719, СШ-1;	Включение в работу КЛ-6 кВ: ТП-719 - ТП-125 + ТП-125 - ТП313
194	29.05.2023г	08ч45м	13ч00м	РП-15, РУ-6 кВ, Ф.155;	Замена ТТ

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях  
ООО «Зефс-Энерго»  
2023 год, май**

<b>№ п/п</b>	<b>Время и дата отключения</b>	<b>Время и дата включения</b>	<b>Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг</b>	<b>Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг</b>	<b>Причина отключения</b>
49	17,45 2023.05.02	21,05 2023.05.02	ПС Молитовская ф.612	ТП-2002; ТП-2229	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
50	19,15 2023.05.03	20,55 2023.05.03	ПС Ленинская, ф.610	ТП-2377	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
51	14,45 2023.05.04	16,00 2023.05.04	РП-55 ф. 553 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго"	ТП-308(2)	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
52	03,45 2023.05.05	15,20 2023.05.05	2КЛ-10кВ: РП-7 ф.74 - ТП-44; РП-7 ф.73 - ТП-44	ТП-44	Повреждение сторонней организацией КЛ
53	16,20 2023.05.06	17,15 2023.05.06	РП-8 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго"	ТП-285	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
54	08,45 2023.05.07	12,55 2023.05.07	2КЛ-6кВ: ТП-597 - ТП-164; ТП-743 - ТП-389	ТП-389; ТП-803; ТП-597; ТП-743	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
55	07,30 2023.05.08	09,00 2023.05.08	КЛ-6кВ РП-16 - ПС Новосормовская	ТП-17; ТП-60; ТП-61; ТП-62; ТП-2197; ТП-2143; ТП-44; ТП-16; ТП-48; ТП-47; ТП-53; ТП-74; ТП-549; ТП-7; ТП-3424	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
56	13,00 2023.05.10	15,00 2023.05.10	КЛ-10кВ РП-38 - ТП-401(2)	РП-38(2); РП-58(2); ТП-400	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
57	20,05 2023.05.15	21,50 2023.05.15	КЛ-6кВ ТП-2888 - ТП-2195	ТП-2229; ТП-2002	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
58	15,30 2023.05.18	17,30 2023.05.18	ТП-2058	ТП-2058	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
59	13,20 2023.05.23	15,20 2023.05.23	КЛ-6кВ ТП-3512 - ТП-3019	ТП-3512	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
60	03,25 2023.05.25	12,50 2023.05.25	ВЛ-0,4 кВ ТП-2062	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-2062 - гр.ж/домов по ул.Матросская, ул.В.Котика	Ветровые нагрузки
61	10,30 2023.05.25	12,30 2023.05.25	РП-7 ф.77 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-46	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
62	10,00 2023.05.26	17,30 2023.05.26	РП-48 ф.4811 Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-597; ТП-803; ТП-389	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
63	17,10 2023.05.30	22,00 2023.05.30	2КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.3 - РП-3А	РП-7; ТП-44; ТП-45; ТП-49	Повреждение сторонней организацией КЛ
64	18,25 2023.05.30	20,00 2023.05.30	КЛ-6кВ ТП-4789 - опора №1 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-4070	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
65	02,00 2023.05.31	07,30 2023.05.31	КЛ-10кВ РП-91 - ТП-456	ТП-456	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети