

**Сводные данные о количестве аварийных отключений  
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
за 2023 год:**

**Кол-во аварийных отключений:**

Январь 2023 года - 11 шт.  
Февраль 2023 года – 12 шт.  
Март 2023 года – 15 шт.

Апрель 2023 года – 10 шт.  
Май 2023 года – 17 шт.  
Июнь 2023 года – 7 шт.

**Объём электроэнергии, недопоставленной в 2023 году в результате аварийных отключений:**

Январь 2023 года – 1162,43 кВт.ч  
Февраль 2023 года – 922,96 кВт.ч  
Март 2023 года – 1257,42 кВт.ч

Апрель 2023 года – 1140,35 кВт.ч  
Май 2023 года – 1411,15 кВт.ч  
Июнь 2023 года – 968,90 кВт.ч

**Основные причины аварийных отключений:**

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии
- ветровые нагрузки

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
2023 год**

Июнь					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
195	01.06.2023г	10ч30м	16ч20м	ТП-587, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена рубильника Ф.2 и КЛ-0,4 кВ
196	01.06.2023г	13ч15м	16ч05м	ТП-104, РУ-0,4 кВ, Ф. 2,9;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
197	05.06.2023г	00ч01м	00ч10м	РП-112; ТП-109; ТП-110; ТП-111; ТП-115; ТП-104;	Вывод в ремонт Ф.665 (Сорм. ТЭЦ)
198	05.06.2023г	09ч00м	17ч45м	ТП-3 Гребной канал;	Ремонтные работы на ПС "Артемовская"
199	06.06.2023г	08ч10м	18ч00м	ТП-13, РУ-0,4 кВ, Ф.2,7,9,10,12;	Перенос КЛ
200	06.06.2023г	19ч30м	20ч20м	ТП-2170, РУ-0,4 кВ, Ф.2;	Подготовка схемы для ремонтных работ в ТП-2226
201	07.06.2023г	08ч45м	17ч50м	ТП-2226, РУ-0,4 кВ	Замена ячеек в РУ-0,4 кВ
202	07.06.2023г	08ч45м	09ч00м от генератора 17ч50м по основной схеме	ТП-2226, РУ-0,4кВ, рубильник ЯБПВУ-400	Замена ячеек в РУ-0,4 кВ
203	09.06.2023г	00ч00м	00ч50м	ТП-339, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Ремонт Т-2
204	09.06.2023г	09ч00м	12ч15м	ТП-2130;	Допуск сторонней организации для работ по ТУ
205	10.06.2023г	00ч00м	00ч05м	РП-112; ТП-109; ТП-110; ТП-111; ТП-115;	Перевод нагрузки на Ф.665 (Сорм. ТЭЦ)
206	10.06.2023г	21ч40м	22ч30м	ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ПАО Россети
207	14.06.2023г	15ч25м	15ч30м	ТП-3527;	Переключения в сетях ПАО Россети
208	14.06.2023г	15ч25м	15ч30м	ТП-3548;	Переключения в сетях ПАО Россети
209	16.06.2023г	00ч15м	00ч30м	ТП-113, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Включение в работу Т-2
210	20.06.2023г	08ч00м	15ч30м	ТП-2226, РУ-0,4 кВ	Замена ошиновки 0,4 кВ тр-ра
211	21.06.2023г	13ч15м	13ч30м	ТП-4015, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Включение в работу Т-1
212	21.06.2023г	14ч10м	14ч25м	ТП-4015, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Вывод в ремонт Т-2
213	25.06.2023г	09ч05м	09ч20м	ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.3,6;	По заявке ПАО Россети
214	25.06.2023г	13ч35м	13ч45м	ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4;	По заявке ПАО Россети
215	26.06.2023г	09ч10м	16ч25м	ТП-110, РУ-0,4 кВ, ф.2,10;	По заявке потребителя (АО "ДК Московского района")
216	26.06.2023г	09ч30м	17ч20м	ТП-2386, РУ-0,4кВ. ф. 10;	По заявке потребителя (АО "Теплоэнерго")
217	26.06.2023г	10ч05м	11ч20м	ТП-114 РУ-0,4 кВ, ф.2,16;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
218	26.06.2023г	11ч50м	11ч55м	ТП-115, РУ0,4 кВ, 5,7;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
219	27.06.2023г	10ч40м	11ч50м	ТП-167, РУ-0,4 кВ, Ф. 16,25;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
220	28.06.2023г	08ч05м	14ч55м	ТП-2226;	Перезаводка КЛ-0,4 кВ - ул. Баумана, 50

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
221	28.06.2023г	08ч05м	08ч50м от генератора, 14ч55м по основной схеме	ТП-2226, РУ-0,4кВ, рубильник ЯБПВУ-400	Перезаводка КЛ-0,4 кВ - ул. Баумана, 50
222	28.06.2023г	10ч15м	12ч45м	ТП-185, РУ-0,4 кВ, Ф.7,17;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
223	28.06.2023г	13ч00м	13ч25м	ЗРП-1, РУ-6 кВ, Ф.15;	Поверка ТТ
224	28.06.2023г	13ч05м	13ч40м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.8;	По заявке ПАО Россети
225	29.06.2023г	09ч50м	14ч40м	ТП-591, СШ-1;	Перезаводка КЛ-10 кВ в РП-45, с Ф.454 на Ф.458 - ТП-404

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях  
ООО «Зефс-Энерго»  
2023 год, июнь**

<b>№ п/п</b>	<b>Время и дата отключения</b>	<b>Время и дата включения</b>	<b>Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг</b>	<b>Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг</b>	<b>Причина отключения</b>
66	12,15 2023.06.01	13,27 2023.06.01	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.18 "А" - РП-3А	РП-7; ТП-44; ТП-45; ТП-49	Повреждение сторонней организацией КЛ
67	10,10 2023.06.05	10,25 2023.06.05	РП-78 ф.615 Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-4004	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
68	05,45 2023.06.08	06,20 2023.06.08	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.13	ТП-41(2); ТП-50(2); ТП-17А(2); ТП-40(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
69	22,20 2023.06.10	23,50 2023.06.10	КЛ-10кВ ПС Фреза ф.13	ТП-40(2); ТП-50(2); ТП-41(2); ТП-17А(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
70	22,20 2023.06.10	05,00 2023.06.11	КЛ-10кВ ГПП Фреза - РП-6 ф.2, ф.19	ТП-17А	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
71	03,30 2023.06.20	04,25 2023.06.20	РП-38 ф.384	ТП-362(2)	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
72	08,05 2023.06.20	09,00 2023.06.20	ПС Свердловская ф.614	ТП-167	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети