

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2023 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2023 года - 11 шт.
Февраль 2023 года – 12 шт.
Март 2023 года – 15 шт.

Апрель 2023 года – 10 шт.
Май 2023 года – 17 шт.
Июнь 2023 года – 7 шт.

Июль 2023 года – 11 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2023 году в результате аварийных отключений:

Январь 2023 года – 1162,43 кВт.ч
Февраль 2023 года – 922,96 кВт.ч
Март 2023 года – 1257,42 кВт.ч

Апрель 2023 года – 1140,35 кВт.ч
Май 2023 года – 1411,15 кВт.ч
Июнь 2023 года – 968,90 кВт.ч

Июль 2023 года – 1014,38 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2023 год**

Июль					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
226	05.07.2023г	08ч05м	10ч45м	ТП-2226;	Ремонтно-строительные работы над силовым трансформатором и сборными шинами 0,4кВ
227	05.07.2023г	09ч10м	12ч55м	РП-15, фид.155, 156	По заявке потребителя (АО НПО "Полёт")
228	06.07.2023г	08ч45м	17ч10м	ТП-4095 (Приокский РЭС)	Замена кабельной линии 0,4кВ
229	07.07.2023г	09ч15м	09ч25м	ТП-48, фид.3	По заявке администрации Московского района
230	07.07.2023г	14ч15м	15ч15м	ТП-285, фид.1-0,4кВ	По заявке ПАО «Россети»
231	08.07.2023г	01ч00м	01ч55м	ТП-2058	По заявке ОАО «Теплоэнерго»
232	08.07.2023г	08ч40м	09ч25м	ТП-2968	По заявке администрации Ленинского района
233	08.07.2023г	08ч50м	17ч05м	ТП-13, РУ-0,4 кВ, Ф. 9,10,12	Перенос кабелей
234	09.07.2023г	23ч20м	09ч00м 11.07.2023г.	ТП-2846	По заявке МОУ СОШ № 52
235	10.07.2023г	13ч35м	13ч20м 12.07.2023г	ТП-50, фид.1-0,4кВ	По заявке ТСЖ № 208
236	11.07.2023г	10ч30м	11ч25м	ТП-420, фид.18-0,4кВ	По заявке ООО "Автодоминанта"
237	11.07.2023г	11ч15м	18ч00м	ТП-291 фид.19	По заявке ПАО «Россети»
238	11.07.2023г	11ч45м	12ч15м	ТП-420, фид.1-0,4кВ	По заявке ООО "Автодоминанта"
239	11.07.2023г	23ч55м	00ч00м	КТП-84	По заявке ПАО «Россети»
240	12.07.2023г	09ч55м	по наст. время	ТП-4015	Вывод в ремонт Т-1 и 1СШ-0,4кВ
241	12.07.2023г	10ч45м	13ч40м	ТП-549	По заявке ООО"НПФ Темп"
242	13.07.2023г	10ч15м	11ч55м	ТП-115, РУ-0,4 кВ, 5,7	Замена ТТ в ВРУ потребителя
243	16.07.2023г	00ч05м	00ч06м	ТП-4724	Перевод питания ТП-4724
244	17.07.2023г	12ч00м	12ч25м	ТП-308, РУ-0,4 кВ, Ф.8;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
245	17.07.2023г	14ч15м	15ч50м	ТП-291, РУ-0,4 кВ, ф.19;	По заявке ПАО «Россети»
246	18.07.2023г	07ч15м	22ч05м	ТП-13, РУ-0,4 кВ, Ф. 1	Перенос кабеля 6 кВ: РП-2, Ф.5 - ТП-13
247	18.07.2023г	10ч40м	13ч25м	КТП-7;	Монтаж ПУ на Ф.4 Цахилова Ф.Э. (ООО «Новые технологии»)
248	19.07.2023г	12ч25м	13ч10м	ЗРП-1, РУ-0,4кВ, Ф.16;	Монтаж ПУ
249	20.07.2023г	10ч20м	13ч35м	ТП-3512, РУ-0,4кВ, Ф.4;	По заявке ПАО «Россети»
250	20.07.2023г	10ч50м	12ч30м	ТП-320, РУ-0,4 кВ, СШ-1, ф.4;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
251	20.07.2023г	10ч50м	12ч30м	ТП-320, РУ-0,4 кВ, СШ-2, ф.1;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
252	21.07.2023г	10ч00м	15ч05м	ТП-74, РУ-0,4кВ, ф.2;	Монтаж ПУ
253	25.07.2023г	09ч40м	10ч40м	ТП-5, РУ-0,4 кВ, Ф.3;	Подключение нового потребителя
254	26.07.2023г	09ч40м	15ч20м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.19;	По заявке ПАО «Россети»
255	26.07.2023г	10ч00м	11ч30м	ТП-308, РУ-0,4 кВ, Ф.16;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
256	27.07.2023г	09ч05м	10ч05м	ТП-2994	Ремонт ВН - ТП-2744/2198
257	27.07.2023г	12ч05м	12ч55м	ТП-11, РУ-0,4 кВ, Ф.4;	Замена ТТ в ВРУ потребителя

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
258	28.07.2023г	14ч15м	17ч38м	ТП-2300, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ПАО «Россети»
259	30.07.2023г	16ч30м	18ч00м	ТП-3481 (МП "Инженерные Сети");	Ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №20
260	30.07.2023г	21ч05м	21ч50м	ТП-566, РУ-0,4кВ, ф.3	По заявке ПАО «Россети»
261	31.07.2023г	09ч30м	09ч35м	ТП-420,СШ-1;	По заявке ПАО «Россети»
262	31.07.2023г	15ч45м	20ч30м	ТП-420, РУ-0,4 кВ, ф. 1;	По заявкеАО "ДК Нижегородского района"

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2023 год, июль**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
73	12,00 2023.07.05	13,35 2023.07.05	РП-15 ф.158	ТП-2900; ТП-2745; ТП-2099; ТП-2829; ТП-2816; ТП-2861; ТП-2790; ТП-2737; ТП-2558; ТП-2571	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
74	09,30 2023.07.08	10,30 2023.07.08	ПС Кузнечихинская	РП-58; РП-38; ТП-362; ТП-400; ТП-401; ТП-493; ТП-494; ТП-801; ТП-368	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
75	23,00 2023.07.09	01,20 2023.07.10	2КЛ-6кВ: ТП-23 - ТП-76, ТП-114 - ТП-86	ТП-76; ТП-116; ТП-66; ТП-65; ТП-67; ТП-38; ТП-2144; ТП-42; ТП-43; ТП-114	Повреждение сторонней организацией КЛ
76	09,00 2023.07.13	10,01 2023.07.13	РП-14 ф.146	ТП-3512	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
77	13,10 2023.07.15	16,05 2023.07.15	КЛ-6кВ ТП-2456 - ТП-2013	ТП-2456	Повреждение сторонней организацией КЛ
78	15,30 2023.07.18	17,12 2023.07.18	РП-48 ф.4811	ТП-597; ТП-803; ТП-389	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
79	15,30 2023.07.18	18,10 2023.07.18	КЛ-10кВ ГПП Фреза ЗРУ 10кВ ф.36, ф.2, ф.8	ТП-40(1); ТП-41(1); ТП-50(1); ТП-17А(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
80	08,40 2023.07.21	09,45 2023.07.21	РП-18 ф.185	ТП-3479(1)	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
81	07,30 2023.07.25	08,10 2023.07.25	ТП-4789 ф.603А	ТП-4070	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
82	15,50 2023.07.31	18,30 2023.07.31	КЛ-6кВ ТП-566 - ТП-661	ТП-661; ТП-566	Повреждение сторонней организацией КЛ
83	19,20 2023.07.31	21,40 2023.07.31	РП-71	ТП-2416(1); ТП-221; ТП-2150; ТП-2170; ТП-2062; ТП-2226; ТП-2762	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети