

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2023 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2023 года - 11 шт.
Февраль 2023 года – 12 шт.
Март 2023 года – 15 шт.

Апрель 2023 года – 10 шт.
Май 2023 года – 17 шт.
Июнь 2023 года – 7 шт.

Июль 2023 года – 11 шт.
Август 2023 года – 11 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2023 году в результате аварийных отключений:

Январь 2023 года – 1162,43 кВт.ч
Февраль 2023 года – 922,96 кВт.ч
Март 2023 года – 1257,42 кВт.ч

Апрель 2023 года – 1140,35 кВт.ч
Май 2023 года – 1411,15 кВт.ч
Июнь 2023 года – 968,90 кВт.ч

Июль 2023 года – 1014,38 кВт.ч
Август 2023 года – 1959,84 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2023 год**

Август					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
263	01.08.2023г	00400м	00420м	ТП-74;	Ремонт освещения ТП
264	01.08.2023г	20410м	21445м	ТП-3512, РУ-0,4кВ, ф.4;	По заявке ПАО «Россети»
265	03.08.2023г	09400м	16435м	ТП-15, РУ-0,4 кВ, ф.12;	По заявке ПАО «Россети»
266	03.08.2023г	09405м	12405м	ТП-3164, РУ-0,4 кВ;	Замена СР-0,4 кВ +ППР
267	03.08.2023г	10400м	12410м	ТП-16;	Монтаж узла учета на Ф.3, 9 0,4 кВ -ул.50 лет Победы, 26
268	03.08.2023г	14450м	16405м	ТП-420, РУ-0,4 кВ, ф. 1;	По заявке АО "ДК Нижегородского района"
269	04.08.2023г	09420м	-	ТП-48, РУ-0,4 кВ, ф.3;	Отключение д.4 ул. Никонова - дом под снос
270	07.08.2023г	09400м	16450м	ТП-16, РУ-0,4 кВ, Ф.3;	Работы по ТУ в ВРУ потребителя
271	07.08.2023г	09400м	11430м	ТП-185, РУ-0,4 кВ, Ф.6,8,11,15;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
272	08.08.2023г	09405м	17445м	ТП-16, РУ-0,4 кВ, Ф.9;	Работы по ТУ в ВРУ потребителя
273	08.08.2023г	10425м	10455м	ТП-362, РУ-0,4 кВ, Ф.6;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
274	08.08.2023г	11410м	11455м	КТП-26, СШ-2;	Трассировка КЛ-6 кВ: РП-1, Ф.8 - КТП-26
275	08.08.2023г	12405м	14440м	ТП-917	Монтаж ПУ
276	09.08.2023г	10435м	11440м	ТП-2144, РУ-0,4 кВ, Ф.5;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
277	10.08.2023г	12430м	15455м	ТП-2143, РУ-0,4 кВ;	Монтаж узла учета на Ф.1 - 0,4 кВ
278	10.08.2023г	13435м	16440м	ТП-3512, РУ-0,4кВ, Ф.4;	По заявке ПАО «Россети»
279	10.08.2023г	14425м	14445м	ТП-167, РУ-0,4 кВ, Ф. 3;	По заявке администрации Нижегородского района
280	11.08.2023г	09400м	14405м	ТП-420, РУ-0,4 кВ, ф. 8;	По заявке АО "ДК Нижегородского района"
281	11.08.2023г	09445м	17400м	ТП-167, РУ-0,4 кВ, Ф. 3;	По заявке администрации Нижегородского района
282	14.08.2023г	00400м	00403м	ТП-4059(1)	Восстановление нормальной схемы питания ТП-4059(1)
283	14.08.2023г	10415м	12430м	ТП-661	Установка ПУ
284	15.08.2023г	9430м	10430м	ТП-719, РУ-0,4кВ: ф12, 13	Замена ПУ потребителя
285	17.08.2023г	10405м	11405м	ТП-420, РУ-0,4кВ 1СШ	Замена счётчика, замена ТТ
286	17.08.2023г	10405м	11450м	ТП-420, РУ-0,4кВ фид.3	Замена счётчика
287	17.08.2023г	13400м	13420м	ТП-420, РУ-0,4кВ фид.19	Замена счётчика
288	17.08.2023г	16430м	20410м	ТП-4472, РУ-0,4кВ фид.8	Заводка КЛ-0,4кВ по ТУ к фид.6 и монтаж ТТ на ПУ
289	21.08.2023г	10415м	12450м	ТП-587, РУ-0,4 кВ, СШ-1; фид.5, 14	Замена ТТ
290	21.08.2023г	16400м	18440м	ТП-4472, РУ-0,4кВ фид.8	Подключение новой КЛ-0,4кВ по ТУ к фид.6 и ПУ
291	22.08.2023г	11400м	13430м	ТП-63	Подключение новых кабелей на новый дом (д.2 по генплану)
292	23.08.2023г	09400м	15430м	ТП-2910, РУ-0,4кВ фид.3	Замена проводов СИП на ВЛ ул Спартака

№п/п	Дата	Время отключе-ния	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
293	23.08.2023г	09ч20м	15ч40м	ТП-2300, РУ-0,4кВ фид.2	Замена проводов СИП на ВЛ ул Спартака
294	24.08.2023г	10ч10м	10ч30м	ТП-420, РУ-0,4кВ ф.3	Замена счётчика
295	24.08.2023г	12ч05м	14ч10м	ТП-547, РУ-0,4 кВ, Ф.6, 9;	Замена счётчика и ТТ
296	28.08.2023г	13ч50м	14ч55м	ЗРП-3, РУ-0,4кВ, СШ-2, Ф.12;	Монтаж ПУ
297	29.08.2023г	00ч10м	00ч15м	РП-112; ТП-109; ТП-110; ТП-111; ТП-115;	Перевод нагрузки на Ф.665 (Сорм. ТЭЦ)
298	29.08.2023г	09ч35м	09ч45м	КТП-4, РУ-0,4кВ; (встроенная в РП-40)	Демонтаж КВЛ-0,4 кВ Ф.46 - ООО "Стандарт"
299	29.08.2023г	13ч25м	13ч40м	РП-26, Ру-6 кВ, Ф.269;	Проверка ТТ
300	29.08.2023г	13ч45м	14ч05м	РП-26, Ру-6 кВ, Ф.268;	Проверка ТТ
301	30.08.2023г	09ч35м	11ч55м	ЗРП-3, РУ-0,4кВ, СШ-2, Ф.12;	Замена КВЛ-0,4 кВ
302	31.08.2023г	00ч05м	00ч50м	ТП-110,	Ремонт вводного руб. от Т-1
303	31.08.2023г	11ч20м	17ч45м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.9;	По заявке ПАО «Россети»

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2023 год, август**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
84	08,25 2023.08.02	09,45 2023.08.02	КЛ-6кВ РП-30 - ТП-471(2)	ТП-471(2)	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
85	18,30 2023.08.03	20,30 2023.08.03	КЛ-10кВ РП-За ф.2 - РП-7	РП-7; РП-6	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
86	01,00 2023.08.08	02,10 2023.08.08	КЛ-6кВ РП-73 - ТП-2383	ТП-2383(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
87	07,00 2023.08.11	08,40 2023.08.11	РП-58 ф.583	ТП-494(1); ТП-493(1); ТП-401	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
88	02,55 2023.08.12	03,40 2023.08.12	КЛ-10кВ ТП-40(1) - ТП-41(1)	ТП-40(1); ТП-41(1); ТП-50(1); ТП-17А(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
89	19,50 2023.08.14	21,00 2023.08.14	КЛ-6 кВ ТП 4776 – ТП 4724	ТП-4776(2); ТП-4724	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
90	16,05 2023.08.15	18,02 2023.08.15	РП-10 ф.1013	ТП-4016; ТП-4046(1)	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
91	09,35 2023.08.20	11,07 2023.08.20	КЛ-6кВ ТП-4291 - ТП-4534	ТП-4046; ТП-4016	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
92	23,40 2023.08.20	01,30 2023.08.21	ПС Кузнечихинская ф.1008	РП-58(2); РП-38(2); ТП-362(2); ТП-400(2); ТП-402(1)	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
93	10,45 2023.08.21	15,45 2023.08.21	КЛ-6кВ РП-17 - ТП-140	ТП-211	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
94	18,20 2023.08.22	15,35 2023.08.23	2КЛ-10кВ ПС Печёрская ф.1020 - РП-45, ПС Печёрская ф.1017 - РП-45	РП-45; ТП-404; ТП-397; ТП-398; ТП-403; ТП-3; ТП-405; ТП-457; ТП-591; ТП-914(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ