

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2023 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2023 года - 11 шт.
Февраль 2023 года – 12 шт.
Март 2023 года – 15 шт.

Апрель 2023 года – 10 шт.
Май 2023 года – 17 шт.
Июнь 2023 года – 7 шт.

Июль 2023 года – 11 шт.
Август 2023 года – 11 шт.
Сентябрь 2023 года – 7 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2023 году в результате аварийных отключений:

Январь 2023 года – 1162,43 кВт.ч
Февраль 2023 года – 922,96 кВт.ч
Март 2023 года – 1257,42 кВт.ч

Апрель 2023 года – 1140,35 кВт.ч
Май 2023 года – 1411,15 кВт.ч
Июнь 2023 года – 968,90 кВт.ч

Июль 2023 года – 1014,38 кВт.ч
Август 2023 года – 1959,84 кВт.ч
Сентябрь 2023 года – 1029,75 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2023 год**

Сентябрь					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
304	01.09.2023г	00ч01м	00ч40м	ТП-2846;	По заявке ПАО Россети
305	01.09.2023г	09ч10м	14ч00м	ТП-2200, РУ-0,4 кВ, Ф.5;	Ремонт КВЛ-0,4 кВ к дому, 8 ул. Перекопская
306	02.09.2023г	00ч00м	01ч00м	ТП-2846;	По заявке ПАО Россети
307	05.09.2023г	14ч30м	14ч35м	ТП-107	Восстановление нормальной схемы
308	05.09.2023г	14ч55м	15ч00м	ТП-18	Восстановление нормальной схемы
309	06.09.2023г	09ч10м	16ч05м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф. 12;	По заявке ПАО Россети
310	06.09.2023г	09ч45м	11ч25м	ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.3;	По заявке ПАО Россети
311	11.09.2023г	10ч55м		ТП-915, РУ-0,4 кВ, ф. 12;	По заявке потребителя (ООО "Арсенал")
312	13.09.2023г	14ч20м	17ч30м	ТП-40, РУ-0,4 кВ, Ф.3,11;	Замена ПУ
313	14.09.2023г	00ч20м	00ч30м	ТП-46, СШ-2;	По заявке ПАО Россети
314	14.09.2023г	00ч50м	00ч55м	ТП-2300;	По заявке ПАО Россети
315	14.09.2023г	09ч20м	17ч00м	ТП-40, РУ-0,4 кВ, Ф.5,6,7,8;	Замена ПУ
316	14.09.2023г	09ч50м	14ч55м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.4;	По заявке ПАО Россети
317	15.09.2023г	00ч00м	00ч05м	ТП-2300;	По заявке ПАО Россети
318	15.09.2023г	05ч30м	12ч00м	ТП-3481 (МП "Инженерные Сети");	ремонт ВЛ-0,4 кВ у дома №24 (ПСХ Ройка)
319	18.09.2023г	09ч50м	09ч52м	ТП-2002;	По заявке ПАО Россети
320	18.09.2023г	20ч08м	20ч10м	ТП-2002;	По заявке ПАО Россети
321	19.09.2023г	09ч05м	10ч20м от генератора	ТП-661	Ремонт строительной части ТП
322	20.09.2023г	00ч00м	00ч05м	ТП-4724	Восстановление нормальной схемы
323	20.09.2023г	00ч25м	00ч30м	ТП-4016;	Восстановление нормальной схемы
324	20.09.2023г	10ч00м	11ч45м	ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.6;	Замена ТТ
325	21.09.2023г	09ч20м	11ч20м	ТП-84, РУ-0,4кВ, ф. 10;	По заявке потребителя (АО "ДК Московского района")
326	22.09.2023г	09ч50м	15ч55м	ТП-74, РУ-0,4кВ, ф.1,2,6;	Ремонт КВЛ-0,4 кВ ул. Никонова, 16Г
327	22.09.2023г	10ч15м	12ч00м	ТП-44, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке потребителя (школа № 115)
328	22.09.2023г	10ч30м	11ч35м	ТП-2386, РУ-0,4кВ. ф. 2;	Замена ТТ
329	22.09.2023г	11ч40м	12ч45м	ТП-2386, РУ-0,4кВ. ф. 11;	Замена ТТ
330	25.09.2023г	13ч15м	14ч30м	ТП-661;	Ремонт строительной части ТП
331	26.09.2023г	00ч00м	00ч05м	ТП-2435, СШ-1;	РУ-6 кВ ремонт ВН - ТП-2962
332	26.09.2023г	00ч40м	00ч45м	ТП-2435, СШ-1;	РУ-6 кВ ремонт ВН - ТП-2962
333	28.09.2023г	00ч00м	00ч10м	ТП-566	Восстановление нормальной схемы (включение в работу КЛ-6 кВ: ТП-566 - ТП-661 после ремонта)
334	28.09.2023г	00ч15м	00ч20м	ТП-661	Восстановление схемы (включение в работу КЛ-6 кВ: ТП-566 - ТП-661 после ремонта)

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
335	28.09.2023г	09ч35м	15ч55м	ТП-40, РУ-0,4 кВ, Ф.1,2,9,10;	Замена ПУ
336	29.09.2023г	09ч15м	15ч45м	ТП-2959, РУ-0,4 кВ, Ф.8;	Замена ПУ
337	29.09.2023г	09ч30м	16ч00м	ТП-2380, РУ-0,4кВ, ф.5,9;	Замена ПУ

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2023 год, сентябрь**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
95	13,05 2023.09.08	13,45 2023.09.08	КЛ-6кВ ТП-2911 - ТП-2277	ТП-2465(2)	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
96	02,00 2023.09.14	04,10 2023.09.14	КЛ-6кВ ТП-4007(2) - ТП-4783	ТП-4776(2)	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
97	11,35 2023.09.14	18,40 2023.09.14	КЛ-6кВ ТП-4300 - ТП-4724	ТП-4046(1); ТП-4016; ТП-4724	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
98	11,45 2023.09.15	14,10 2023.09.15	КЛ-6кВ ТП-66(2) - ТП-215(2)	ТП-46(1); ТП-387	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
99	22,55 2023.09.23	01,00 2023.09.24	КЛ-6кВ ПС Ленинская - РП-15; ТП-2473(1) - ТП-2469(1)	ТП-2228; ТП-2416(1); ТП-2881(1); ТП-2460(1); ТП-2452(1); КТП-63(1); ТП-2473	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
100	14,15 2023.09.25	16,15 2023.09.25	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.3 - РП-3а - РП-7	ТП-40(1); РП-3а; ТП-49	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
101	17,30 2023.09.25	19,05 2023.09.25	КЛ-6кВ ТП-4016(2) - ТП-4291	ТП-4046(1); ТП-4016(2)	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети