

**Сводные данные о количестве аварийных отключений  
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
за 2023 год:**

**Кол-во аварийных отключений:**

Январь 2023 года - 11 шт.  
Февраль 2023 года – 12 шт.  
Март 2023 года – 15 шт.

Апрель 2023 года – 10 шт.  
Май 2023 года – 17 шт.  
Июнь 2023 года – 7 шт.

Июль 2023 года – 11 шт.  
Август 2023 года – 11 шт.  
Сентябрь 2023 года – 7 шт.

Октябрь 2023 года – 10 шт.

**Объём электроэнергии, недопоставленной в 2023 году в результате аварийных отключений:**

Январь 2023 года – 1162,43 кВт.ч  
Февраль 2023 года – 922,96 кВт.ч  
Март 2023 года – 1257,42 кВт.ч

Апрель 2023 года – 1140,35 кВт.ч  
Май 2023 года – 1411,15 кВт.ч  
Июнь 2023 года – 968,90 кВт.ч

Июль 2023 года – 1014,38 кВт.ч  
Август 2023 года – 1959,84 кВт.ч  
Сентябрь 2023 года – 1029,75 кВт.ч

Сентябрь 2023 года – 1087,20 кВт.ч

**Основные причины аварийных отключений:**

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
2023 год**

<b>Октябрь</b>					
<b>№п/п</b>	<b>Дата</b>	<b>Время отключения</b>	<b>Время включения</b>	<b>№ТП, РП</b>	<b>Причина отключения</b>
338	03.10.2023г	09ч00м	14ч40м	ТП-2301, РУ-0,4 кВ, Ф.3,4,8,11;	Замена прибора учёта
339	04.10.2023г	12ч00м		ТП-451, РУ-0,4 кВ, Ф. 7;	По заявке потребителя (Министерство финансов Нижегородской области)
340	04.10.2023г	16ч50м		ТП-3424, РУ-0,4 кВ, Ф.1 (МП "Инженерные Сети");	По заявке администрации Московского района. Отключение д.27 ул.Страж Революции - дом под снос
341	05.10.2023г	09ч10м	15ч20м	ТП-661	Замена эл. щита в РУ-0,4 кВ
342	06.10.2023г	09ч10м	12ч25м	ТП-185, СШ-2	Подключение нового потребителя
343	07.10.2023г	16ч35м	17ч00м	ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4;	По заявке ПАО «Россети»
344	09.10.2023г	11ч00м	12ч55м	ТП-11;	Ремонт ВН: ТП-11 - ТП-24
345	09.10.2023г	11ч38м	15ч55м	ТП-75, РУ-0,4кВ, ф.3;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН";
346	09.10.2023г	13ч10м	13ч55м	ГПП -"Чермет", РУ-6 кВ, Ф.604;	Работы в цепях управления
347	09.10.2023г	13ч15м	14ч10м	ГПП -"Чермет", РУ-6 кВ, Ф.614;	По заявке потребителя (ООО "Энергосервис")
348	11.10.2023г	16ч45м	17ч30м	ТП-2170, РУ-0,4 кВ, Ф.2;	Ревизия электрооборудования в каб. ящике
349	13.10.2023г	00ч10м	00ч40м	ТП-52; ТП-57;	Включение в работу КЛ-6 кВ; ТП-52 - ТП-57 после ремонта
350	17.10.2023г	20ч35м	21ч10м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.12;	По заявке ПАО «Россети»
351	17.10.2023г	21ч05м	22ч10м	ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4;	По заявке ПАО «Россети»
352	17.10.2023г	21ч10м	21ч30м	ТП-803, РУ-0,4 кВ, ф.5, 6	По заявке ПАО «Россети»
353	18.10.2023г	06ч10м	19ч55м	ТП-291 фид.19	По заявке ПАО «Россети»
354	18.10.2023г	12ч40м	15ч40м	ТП-566, РУ-0,4кВ, ф. 1,3;	По заявке ПАО «Россети»
355	18.10.2023г	22ч30м	23ч25м	ТП-101, РУ-0,4 кВ, Ф. 18	По заявке потребителя (АО "Тандер")
356	19.10.2023г	00ч00м	00ч05м	РП-112; ТП-109; ТП-110; ТП-111; ТП-115;ТП-104;	Включение в работу Ф.665 (Сорм. ТЭЦ)
357	19.10.2023г	15ч50м	16ч35м	КТП-4, РУ-0,4кВ; (встроенная в РП-40)	Демонтаж КВЛ-0,4 кВ Ф.44 - ООО "Стандарт"
358	20.10.2023г	09ч30м		ТП-53, РУ-0,4кВ, Ф.2;	По заявке администрации Московского района. Отключение д.6 ул. Менжинского - дом под снос
359	23.10.2023г	10ч50м	12ч20м	ТП-803, РУ-0,4 кВ, ф.5	По заявке ПАО «Россети»
360	23.10.2023г	10ч50м	12ч20м	ТП-597, РУ-0,4 кВ, ф.1	По заявке ПАО «Россети»
361	23.10.2023г	11ч30м	13ч40м	ТП-55, РУ-0,4 кВ, Ф.6;	Включение в работу КЛ-0,4 кВ: Московское шоссе, 195 - 197
362	23.10.2023г	11ч35м	14ч35м	ТП-56, РУ-0,4 кВ, Ф.1;	Включение в работу КЛ-0,4 кВ: Московское шоссе, 195 - 197
363	24.10.2023г	11ч15м	13ч25м	КТП-21 "Фреза"	Ремонтные работы в РУ-0,4 кВ
364	25.10.2023г	09ч00м	13ч00м	ТП-2386, РУ-0,4кВ. ф. 10;	По заявке потребителя (АО "Нижегородский водоканал")
365	26.10.2023г	00ч00м	00ч05м	ТП-2039	Переключения по заявке АО "Теплоэнерго"

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
366	26.10.2023г	06ч00м		ЗРП-1, РУ-6 кВ, Ф.8;	По заявке потребителя
367	26.10.2023г	11ч15м	13ч35м	ТП-285, РУ-0,4 кВ, ф.10;	Подключение нового потребителя
368	27.10.2023г	08ч35м	09ч50м	КТП-21 "Фреза"	Ремонтные работы в РУ-0,4 кВ
369	28.10.2023г	14ч43м	14ч45м	ТП-5013, СШ-1;	Включение в работу КЛ-6 кВ: ТП-5001 - ТП-5033 (ООО "ВЭС")
370	31.10.2023г	14ч40м	14ч50м	ТП-4472, РУ-0,4кВ фид.5;	Замена прибора учёта в ВРУ потребителя
371	31.10.2023г	15ч20м	17ч10м	ТП-4004, РУ-0,4 кВ, Ф.2, ЩРС;	Допуск сторонней организации для выполнения работ по ТУ

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях  
ООО «Зефс-Энерго»  
2023 год, октябрь**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
102	12,30 2023.10.03	14,36 2023.10.03	РП-41 ф.412	ТП-3551	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
103	14,25 2023.10.03	15,30 2023.10.03	КЛ-6кВ РП-18 ф.624 - ПС Новосормовская	ТП-17; ТП-60; ТП-61; ТП-62; ТП-2197; ТП-2143; ТП-44; ТП-16; ТП-48; ТП-47; ТП-53; ТП-74; ТП-549; ТП-49; ТП-84; ТП-102(1); ТП-46; ТП-2143; ТП-2144; ТП-7; ТП-3424; ТП-27; ТП-28; ТП-29; ТП-2197А	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
104	14,00 2023.10.04	15,30 2023.10.04	КЛ-10кВ РП-91 ф.1007 - ПС Афонинская	ТП-547(1); ТП-916(1); ТП-553(1); ТП-918(1); ТП-917; ТП- 915(1)	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
105	09,45 2023.10.09	12,10 2023.10.09	РП-26 ф.268	ТП-566; ТП-661	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
106	02,30 2023.10.16	04,05 2023.10.16	РП-14 ф.146 ПАО "Россети"	ТП-3512	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
107	12,15 2023.10.17	14,35 2023.10.17	РП-57 ф.576 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго"	ТП-4070	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
108	12,40 2023.10.17	15,40 2023.10.17	ПС Приокская ф.628	ТП-405(2); ТП-408(2); КТП-4	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
109	21,30 2023.10.26	22,45 2023.10.26	КЛ-6кВ ТП-5005 - ТП- 5033	ТП-5012	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
110	14,20 2023.10.27	17,45 2023.10.27	КЛ-6кВ ТП-2228 - ТП- 2737	ТП-2737; ТП- 2900; ТП-2099; ТП-2870; ТП-	Повреждение сторонней организацией КЛ

				2829; ТП-2816; ТП-2745	
<b>№ п/п</b>	<b>Время и дата отключения</b>	<b>Время и дата включения</b>	<b>Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг</b>	<b>Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг</b>	<b>Причина отключения</b>
111	09,45 2023.10.31	11,10 2023.10.31	2КЛ-6кВРП-1 ф.10 - КТП-7; ГПП Фреза ф.24 - ТП-2100	ТП-2100(2); РП-1(1); КТП-7	Повреждение сторонней организацией КЛ