

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2023 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2023 года - 11 шт.
Февраль 2023 года – 12 шт.
Март 2023 года – 15 шт.

Апрель 2023 года – 10 шт.
Май 2023 года – 17 шт.
Июнь 2023 года – 7 шт.

Июль 2023 года – 11 шт.
Август 2023 года – 11 шт.
Сентябрь 2023 года – 7 шт.

Октябрь 2023 года – 10 шт.
Ноябрь 2023 года – 8 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2023 году в результате аварийных отключений:

Январь 2023 года – 1162,43 кВт.ч
Февраль 2023 года – 922,96 кВт.ч
Март 2023 года – 1257,42 кВт.ч

Апрель 2023 года – 1140,35 кВт.ч
Май 2023 года – 1411,15 кВт.ч
Июнь 2023 года – 968,90 кВт.ч

Июль 2023 года – 1014,38 кВт.ч
Август 2023 года – 1959,84 кВт.ч
Сентябрь 2023 года – 1029,75 кВт.ч

Октябрь 2023 года – 1087,20 кВт.ч
Ноябрь 2023 года – 1261,00 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2023 год**

Ноябрь					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
372	01.11.2023г	11ч30м	15ч45м	ТП-4004, РУ-0,4 кВ, Ф.2, ЩРС;	Допуск сторонней организации для работ по ТУ
373	01.11.2023г	15ч20м	16ч30м	ТП-2228, РУ-0,4кВ, ф.2;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
374	02.11.2023г	10ч10м	14ч20м	ТП-2308, РУ-0,4 кВ, Ф.1,10;	Монтаж ПУ
375	03.11.2023г	00ч00м	00ч20м	ТП-566	По заявке ПАО Россети
376	03.11.2023г	00ч00м	00ч20м	ТП-661	По заявке ПАО Россети
377	06.11.2023г	09ч00м	09ч45м	ТП-105, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	По заявке потребителя (ООО «Бумеранг»)
378	07.11.2023г	09ч10м	15ч25м	ТП-566, РУ-0,4кВ, ф. 1,3;	По заявке ПАО Россети
379	11.11.2023г	20ч55м	21ч15м	ТП-52, РУ-0,4кВ, ф.5;	По заявке потребителя (ДУК Московского района)
380	14.11.2023г	13ч20м	13ч35м	ТП-5, РУ-0,4 кВ, Ф.1;	Подключение нового потребителя
381	14.11.2023г	14ч05м	16ч00м	ТП-285, РУ-0,4 кВ, ф.11;	По заявке ПАО Россети
382	15.11.2023г	10ч30м	15ч40м	ТП-4005, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Ремонт строительной части ТП
383	16.11.2023г	14ч10м	17ч15м	ТП-83, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	ППР СШ-2
384	18.11.2023г	00ч05м	00ч10м	РП-112; ТП-109; ТП-110; ТП-111; ТП-115; ТП-104;	Включение в работу КЛ-6 кВ: РП-112, Ф.665 - ТП-5555
385	19.11.2023г	00ч05м	00ч55м	ТП-285, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Подключение нового потребителя
386	20.11.2023г	09ч30м	11ч50м	ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4;	По заявке ПАО Россети
387	20.11.2023г	10ч20м	17ч00м	ТП-4005, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Ремонт строительной части ТП
388	20.11.2023г	12ч36м	16ч36м	ТП-3512;	ремонтные работы в ТП-3440 (Нижновэнерго)
389	21.11.2023г	08ч30м	15ч35м	ТП-4005, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Ремонт строительной части ТП
390	21.11.2023г	10ч25м	13ч20м	ТП-3, РУ-0,4 кВ, Ф.8 Гребной канал;	По заявке потребителя
391	21.11.2023г	11ч30м	12ч05м	ТП-4776, РУ-0,4кВ фид.8;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
392	21.11.2023г	13ч00м	14ч00м	ТП-338(н), РУ-0,4 кВ, СШ-2	Включение в работу после ремонта КЛ-6 кВ: ТП-339(2) - ТП-338(2)
393	22.11.2023г	09ч45м	11ч30м	ТП-238, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Подключение нового потребителя
394	27.11.2023г	09ч05м	14ч50м	ТП-8, РУ-0,4 кВ, Ф.1 (МП "Инженерные Сети")	Ремонт КЛ-0,4 кВ
395	28.11.2023г	10ч02м	12ч40м	ГПП -"Чермет", РУ-6 кВ, Ф.615;	По заявке потребителя
396	28.11.2023г	10ч45м	13ч40м	ТП-48, РУ-0,4 кВ, ф.7,8;	Монтаж узла учета на Ф.7,8
397	29.11.2023г	09ч00м	16ч15м РУ-0,4 кВ	ТП-915, СШ-2;	Ремонт строительной части ТП
398	29.11.2023г	09ч40м	11ч35м	ТП-2211, РУ-0,4 кВ, Ф.3;	Замена ТТ в ВРУ потребителя
399	29.11.2023г	10ч30м	17ч00м	ТП-339, РУ-0,4 кВ, Ф.7,11;	Вынос кабельных линий

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
400	29.11.2023г	12ч00м	13ч05м	РП-1 Фреза, РУ-0,4кВ, ф.22	По заявке потребителя
401	29.11.2023г	13ч10м	13ч45м	ТП-4004, РУ-0,4кВ, ЯБПВУ-2;	Замена прибора учёта
402	30.11.2023г	09ч15м	16ч00м	ТП-291, РУ-0,4кВ, ф.19;	По заявке ПАО Россети
403	30.11.2023г	10ч20м	15ч35м	ТП-915, СШ-2;	Ремонт строительной части ТП
404	30.11.2023г	13ч25м	13ч40м	ТП-3512, РУ-0,4кВ, ф.5;	Замена прибора учёта

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2023 год, ноябрь**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
112	11,00 2023.11.04	12,00 2023.11.04	ПС Новосормовская ф.624	ТП-17; ТП-60; ТП-61; ТП-62; ТП-2197; ТП-2143; ТП-44; ТП-16; ТП-48; ТП-47; ТП-53; ТП-74; ТП-549; ТП-84; ТП-102(1); ТП-46; ТП-2144; ТП-49; ТП-7; ТП-3424; ТП-27; ТП-28; ТП-29; ТП-2197А	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
113	16,30 2023.11.06	17,25 2023.11.06	КЛ-6кВ ТП-138 - ТП-179	ТП-46(1)	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
114	12,15 2023.11.13	13,27 2023.11.13	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.18 "А" - РП-3А ф.10	РП-6	Повреждение сторонней организацией КЛ
115	15,40 2023.11.13	16,30 2023.11.13	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.8 - ТП-40(1)	ТП-40(1); ТП-41(1); ТП-50(1); ТП-17а(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
116	17,23 2023.11.21	17,50 2023.11.21	ПС Редуктор Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ПС 110 кВ ГПП Фреза ЗРУ-6кВ 2СШ; РП-1; КТП-14; КТП-4; КТП-6; РП-3(2СШ); РП-4 (1СШ); ТП-1; ТП-2452(2); ТП Тико (2СШ); ТП-2100(2); ТП Кока-Кола; ТП-53(2)	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
117/ 1	19,10 2023.11.21	21,35 2023.11.21	КЛ-6кВ ПС "Ленинская" Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" - РП-15	ТП-2466; ТП-2768	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
117/2	19,10 2023.11.21	21,55 2023.11.21	КЛ-6кВ ПС "Ленинская" Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" - РП-15	ТП-2881; ТП-2460	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
117/3	19,10 2023.11.21	22,30 2023.11.21	КЛ-6кВ ПС "Ленинская" Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" - РП-15	ТП-2452	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
117/4	19,10 2023.11.21	22,40 2023.11.21	КЛ-6кВ ПС "Ленинская" Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" - РП-15	ТП-2473	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
117/5	19,10 2023.11.21	23,30 2023.11.21	КЛ-6кВ ПС "Ленинская" Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" - РП-15	ТП-2228	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
117/6	19,10 2023.11.21	00,00 2023.11.22	КЛ-6кВ ПС "Ленинская" Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" - РП-15	ТП-2416(2)	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
118	10,15 2023.11.22	11,40 2023.11.22	РП-59 ф.593	ТП-46(1)	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
119	04,35 2023.11.25	06,20 2023.11.25	2КЛ 6кВ РП-16ф.2 - ТП-84; РП-16ф.10 - ТП-49	ТП-48; ТП-47; ТП-53; ТП-74; ТП-549; ТП-84; ТП-102(1); ТП-46; ТП-49; ТП-7; ТП-3424; ТП-27; ТП-28; ТП-29	Повреждение сторонней организацией КЛ