

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2024 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2024 года - 9 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2023 году в результате аварийных отключений:

Январь 2024 года – 951 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2024 год**

| Январь | | | | | |
|--------|-------------|-------------------|-----------------|------------------------------|---|
| №п/п | Дата | Время отключе-ния | Время включения | №ТП, РП | Причина отключения |
| 1 | 10.01.2024г | 10ч00м | 10ч50м | ТП-46, РУ-0,4 кВ; | Включение в работу после ремонта КЛ-0,4 кВ: ТП-46 - ВНС |
| 2 | 10.01.2024г | 10ч55м | 15ч00м | ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.1; | По заявке ПАО Россети |
| 3 | 10.01.2024г | 11ч25м | | ТП-106, РУ-0,4кВ, ф.11; | Расторжение договора |
| 4 | 16.01.2024г | 12ч05м | 12ч50м | ТП-739, РУ-0,4 кВ, Ф.8,10; | По заявке потребителя (больница №2) |
| 5 | 17.01.2024г | 09ч15м | 09ч45м | ТП-3164, РУ-0,4 кВ; | Монтаж вводного автоматического выключателя 0,4 кВ от Т-2 |
| 6 | 17.01.2024г | 09ч15м | 15ч50м | ТП-3164, РУ-0,4 кВ, СШ-2; | Монтаж вводного автоматического выключателя 0,4 кВ от Т-2 |
| 7 | 17.01.2024г | 10ч20м | 11ч05м | ТП-27, РУ-0,4 кВ, Ф.2; | По заявке потребителя (АО "ДК Московского района") |
| 8 | 18.01.2024г | 13ч55м | 14ч55м | ТП-53, РУ-0,4кВ, Ф.; | По заявке потребителя (АО "ДК Московского района") |
| 9 | 19.01.2024г | 16ч00м | 17ч15м | ТП-3164, РУ-0,4 кВ; | Включение в работу Т-2 |
| 10 | 22.01.2024г | 13ч20м | 15ч55м | ТП-719, СШ-1; | Включение в работу КЛ-6 кВ: ТП-719 - ТП-125 (бесхозяйная) |
| 11 | 23.01.2024г | 09ч15м | 10ч45м | ТП-3164, РУ-0,4 кВ; | Монтаж вводного автоматического выключателя 0,4 кВ от Т-1 |
| 12 | 23.01.2024г | 11ч00м | 14ч40м | ТП-2062 | Ремонтные работы в ТП-2062 |
| 13 | 24.01.2024г | 10ч45м | 15ч45м | ТП-67, РУ-0,4 кВ, Ф.7; | По заявке потребителя (ООО "Восток-II") |
| 14 | 24.01.2024г | 11ч00м | 13ч45м | КТП-7, РУ-0,4 кВ, Ф. 11; | Монтаж узла учета |
| 15 | 25.01.2024г | 09ч45м | 15ч40м | ТП-8, РУ-0,4 кВ, Ф.5 | По заявке потребителя (АО "ДК Канавинского района") |
| 16 | 26.01.2024г | 00ч00м | 00ч05м | ТП-2133; | По заявке ПАО Россети |
| 17 | 31.01.2024г | 00ч00м | 00ч20м | ТП-2910, Ру-0,4 кВ, СШ-2; | Переключение ступени ПБВ Т-2 |
| 18 | 31.01.2024г | 01ч00м | 01ч10м | ТП-2377; | Переключение ступени ПБВ Т-1 |

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2024 год, январь**

| № п/п | Время и дата отключения | Время и дата включения | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг | Причина отключения |
|------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 08,00 2024.01.01 | 16.10 2024.01.01 | ТП-2062 смежной ТСО | ТП-2062 ВЛ-0,4кВ | Аварийное отключение в смежной сетевой организации |
| 2 | 21,40 2024.01.01 | 23,45 2024.01.01 | РП-50 ф.118 | ТП-800; ТП-315; ТП- 298; ТП-245; ТП-760 | Аварийное отключение в смежной сетевой организации |
| 3 | 12,15 2024.01.15 | 14,45 2024.01.15 | ТП-2062 | ВЛ-0,4кВ ЗРУ-0,4кВ ТП-2062 | Аварийное отключение в смежной сетевой организации |
| 4 | 09,20 2024.01.17 | 10,25 2024.01.17 | КЛ-6кВ ПС Новосормовская ф.646 - РП-34 (2) | РП-34(2); ТП-3182(2); ТП-3183(2); ТП-3307(2) | Повреждение сторонней организацией КЛ |
| 5 | 10,20 2024.01.23 | 11,50 2024.01.23 | ПС Приокская ф.617 ПАО Россети | РП-40(1) | Аварийное отключение в смежной сетевой организации |
| 6 | 09,40 2024.01.23 | 10,45 2024.01.23 | КЛ-10кВ ТП-44(1) - РП-7 | ТП-44(1) | Повреждение сторонней организацией КЛ |
| 7 | 16,00 2024.01.23 | 17,05 2024.01.23 | КЛ-6кВ ТП-3052 - ТП- 3486 | ТП-3479(2) | Аварийное отключение в смежной сетевой организации |
| 8 | 11,30 2024.01.28 | 12,47 2024.01.28 | РП-27 ф.275 | ТП-2456 | Аварийное отключение в смежной сетевой организации |
| 9 | 09,35 2024.01.30 | 10,50 2024.01.30 | КЛ-6кВ РП-105 ф.11 - ТП-101 | ТП-101; ТП-86; ТП-104; ТП-115(2) | Повреждение сторонней организацией КЛ |