

**Сводные данные о количестве аварийных отключений  
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
за 2024 год:**

**Кол-во аварийных отключений:**

Январь 2024 года - 9 шт.  
Февраль 2024 года - 8 шт.

**Объём электроэнергии, недопоставленной в 2024 году в результате аварийных отключений:**

Январь 2024 года – 951 кВт.ч  
Февраль 2024 года – 870 кВт.ч

**Основные причины аварийных отключений:**

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
2024 год**

<b>Февраль</b>					
<b>№п/п</b>	<b>Дата</b>	<b>Время отключения</b>	<b>Время включения</b>	<b>№ТП, РП</b>	<b>Причина отключения</b>
19	05.02.2024г	21ч00м		РП-14, РУ-0,4кВ, ЩРС, гр.3;	За неуплату
20	07.02.2024г	09ч30м		ТП-167, РУ-0,4 кВ, Ф. 15;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН"; расторжение договора
21	08.02.2024г	10ч40м	12ч15м	ТП-2768;	Монтаж узла учета на вводе тр-ра
22	09.02.2024г	09ч00м	12ч30м	ТП-50, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Ремонт КЛ-0,4 кВ Ф.12 - ул. П. Орлова,10
23	09.02.2024г	10ч40м	12ч05м	ТП-2466, СШ-2;	Монтаж узла учета на вводе тр-ра
24	13.02.2024г	00ч00м	00ч05м	ТП-4724	Включение в работу КЛ-6 кВ: ТП-4776 - ТП-4724 (бесхозная)
25	13.02.2024г	09ч10м	15ч15м	ТП-2910, РУ-0,4кВ фид.3	По заявке ПАО "Россети"
26	14.02.2024г	00ч45м	00ч50м	ТП-2002;	Переключения в сетях 6 кВ - Нижновэнерго
27	14.02.2024г	09ч30м	10ч45м	ТП-50;	Ремонт КЛ-0,4 кВ Ф.12 - ул. П. Орлова,10
28	15.02.2024г	12ч55м	13ч02м	ТП-45, СШ-1;	Включение в работу -Т-1 после ремонта ВН-Т-1
29	16.02.2024г	23ч10м	23ч35м	ТП-2238, РУ-0,4кВ, ф.2;	По заявке ПАО "Россети"
30	18.02.2024г	00ч00м	00ч01м	ТП-2002;	Переключения в сетях ПАО "Россети"
31	21.02.2024г	23ч00м	23ч10м	ТП-2002;	Переключения в сетях ПАО "Россети"
32	22.02.2024г	18ч50м	19ч20м	ТП-2062, РУ-0,4 кВ;	Ремонтные работы в ТП-2062 (абонентская)
33	26.02.2024г	09ч45м	11ч05м	ТП-50, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена рубильника Ф.12, включение в работу КЛ-0,4 кВ Ф.12 - ул. П. Орлова,10
34	26.02.2024г	13ч00м	14ч10м	ТП-11, РУ-0,4 кВ, ф.12;	Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ; ул. П.Орлова, 2 - ул. П. Орлова,10
35	26.02.2024г	13ч00м	15ч55м	ТП-50, РУ-0,4 кВ, Ф.12;	Включение в работу КЛ-0,4 кВ Ф.12 - ул. П. Орлова,10
36	27.02.2024г	19ч55м	20ч25м	ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4;	По заявке ПАО "Россети"

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях  
ООО «Зефс-Энерго»  
2024 год, февраль**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
9/02	18,40 2024.02.02	06,45 2024.02.03	РП-51 ОАО "РЖД"	ТП-2462	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
10	08,30 2024.02.08	11,00 2024.02.08	КЛ-6кВ ТП-4776(2) - ТП-4724	ТП-4776(2); ТП-4724	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
11	19,00 2024.02.08	19,25 2024.02.08	ГПП Фреза ЗРУ-10кВ ф.6	ТП-40(1); РП-7(1); ТП-44(1); ТП-45(1); РП-3А(1); ТП-41(1); ТП-50(1); ТП-17А(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
12	00,50 2024.02.15	02,40 2024.02.15	КЛ-10кВ РП-7 - ТП-45(1)	ТП-49; ТП-45(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
13	22,45 2024.02.15	01,00 2024.02.16	КЛ-6кВ ТП-277-ТП-480	ТП-238	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
14	03,10 2024.02.19	03,55 2024.02.19	РП-38 ф.383	ТП-362(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
15	15,50 2024.02.20	17,40 2024.02.20	КЛ-6кВ ТП-2465(1) - ТП-2041	ТП-2465(1); ТП-2461(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
16	16,10 2024.02.29	16,25 2024.02.29	ПС Печерская ф.628	РП-40(2); ТП-405(2); ТП-4; ТП-408(2); ТП-4339	Аварийное отключение в смежной сетевой организации