

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2024 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2024 года - 9 шт.
Февраль 2024 года - 8 шт.
Март 2024 года - 7 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2024 году в результате аварийных отключений:

Январь 2024 года – 951 кВт.ч
Февраль 2024 года – 870 кВт.ч
Март 2024 года – 895 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2024 год**

Март					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
37	01.03.2024г	05ч15м	05ч17м	ТП-4070	Переключения в сетях ПАО «Россети»
38	01.03.2024г	08ч05м	14ч45м	ТП-2062, РУ-0,4кВ (ЭЛСК НН)	Монтаж 4-х узлов учёта
39	03.03.2024г	09ч25м	04.03.2024г 17ч10м	РП-4 Ф.9	По заявке ООО «Автоглушитель»
40	12.03.2024г	11ч00м	12ч45м	ТП-2197, РУ-0,4 кВ, Ф.8;	Монтаж узла учета
41	15.03.2024г	18ч15м	19ч10м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.1;	По заявке ПАО «Россети»
42	17.03.2024г	13ч10м	13ч25м	ТП-2150, РУ-0,4 кВ,ф.1;	По заявке ПАО «Россети»
43	19.03.2024г	09ч10м	15ч35м	ТП-8, РУ-0,4 кВ, Ф.5	По заявке "ДК Канавинского района"
44	19.03.2024г	09ч35м	13ч20м	ТП-566, РУ-0,4кВ, ф. 1,3;	По заявке ПАО «Россети»
45	19.03.2024г	13ч05м	13ч05м	ТП-566, РУ-0,4кВ, ф. 6;	По заявке АО"ДК Советского района"
46	20.03.2024г	09ч05м	14ч10м	ТП-11, РУ-0,4 кВ,ф.12;	По заявке "ДК Московского района"
47	21.03.2024г	16ч40м	17ч25м	ТП-2150, РУ-0,4 кВ,ф.1;	По заявке ПАО «Россети»
48	21.03.2024г	17ч35м	18ч10м	ТП-2150, РУ-0,4 кВ,ф.1;	По заявке ПАО «Россети»
49	21.03.2024г	22ч05м	22ч35м	ТП-2150, РУ-0,4 кВ,ф.1;	По заявке ПАО «Россети»
50	23.03.2024г	10ч55м	13ч15м	ТП-2132, РУ-0,4 кВ, Ф.3;	По заявке ООО "Восток-2"
51	25.03.2024г	10ч20м		ЗРП-1, РУ-0,4кВ, Ф.5;	По заявке потребителя
52	26.03.2024г	00ч00м	00ч05м	ТП-46, РУ-0,4 кВ;	Включение в работу КЛ-6 кВ ТП-46 - ТП-387 после ремонта
53	26.03.2024г	00ч10м	00ч15м	ТП-387;	Включение в работу КЛ-6 кВ ТП-46 - ТП-387 после ремонта
54	27.03.2024г	09ч10м	11ч40м	ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.1,3;	По заявке ПАО «Россети»
55	27.03.2024г	21ч10м	21ч25м	ТП-3551;	Вывод в ремонт КЛ-6 кВ: ТП-3551 - ТП-3058 (ПАО «Россети»)
56	28.03.2024г	09ч20м	12ч10м	ТП-2150, РУ-0,4 кВ,ф.1;	По заявке ПАО «Россети»
57	29.03.2024г	12ч00м	12ч35м	ТП-45, РУ-0,4 кВ, Ф. 10;	Трассировка КЛ-0,4 кВ
58	29.03.2024г	12ч40м	13ч00м	ТП-45, РУ-0,4 кВ, Ф. 1;	Трассировка КЛ-0,4 кВ

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2024 год, март**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
17	17,20 2024.03.02	18,10 2024.03.02	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.8	ТП-40(1); ТП-50(1); ТП-41(1);ТП-17А(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
18	14,55 2024.03.07	15,40 2024.03.07	РП-38 ф.384	ТП-362(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
19	14,00 2024.03.15	14,40 2024.03.15	КЛ-10кВ ГПП "Фреза" ф.1013 - ТП-40(2)	ТП-40(2); ТП-50(2); ТП-41(2);ТП-17А(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
20	15,15 2024.03.17	16,10 2024.03.17	КЛ-6кВ РП-26 ф.266 - ТП-2477(2)	ТП-2477(2); ТП-2948; ТП-2811; ТП-2046	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
21	01,21 2024.03.21	02,15 2024.03.21	РП-81 ф.818	ТП-5013(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
22	11,50 2024.03.21	12,40 2024.03.21	КЛ-10кВ ГПП Фреза - ТП-40(2)	ТП-40(2); ТП-50(2); ТП-17А(2); ТП-40(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
23	17,30 2024.03.22	18,50 2024.03.22	КЛ-6кВ ТП-2456 - ТП-2230	ТП-2456	Повреждение сторонней организацией КЛ