

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2024 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2024 года - 9 шт.
Февраль 2024 года - 8 шт.
Март 2024 года - 7 шт.

Апрель 2024 года - 11 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2024 году в результате аварийных отключений:

Январь 2024 года – 951 кВт.ч
Февраль 2024 года – 870 кВт.ч
Март 2024 года – 895 кВт.ч

Апрель 2024 года – 1059 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2024 год**

Апрель					
№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
59	03.04.2024г	11ч45м	14ч05м	ТП-2300, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ПАО «Россети»
60	03.04.2024г	14ч00м	16ч50м	ТП-2845, РУ-0,4 кВ, ф.5;	Подключение временной КВЛ
61	04.04.2024г	09ч05м	13ч50м	ТП-2426, РУ-0,4 кВ, ф.3, 7;	По заявке потребителя (АО "ДК Канавинского района")
62	04.04.2024г	10ч40м	15ч40м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.1;	По заявке ПАО «Россети»
63	06.04.2024г	14ч25м	14ч55м	ТП-566, РУ-0,4кВ, ф. 3;	По заявке ПАО «Россети»
64	12.04.2024г	17ч10м	14.04.2024 г. 11ч45м	ТП-4126	По заявке потребителя (ООО "Континент ЭТС")
65	13.04.2024г	09ч00м	16ч20м	ТП-2910, РУ-0,4 кВ, ф.3,6;	По заявке ПАО «Россети»
66	14.04.2024г	00ч05м	00ч10м	ТП-2039	Включение в работу КЛ-6 кВ: ТП-2039 - ТП-2795
67	15.04.2024г	00ч05м	00ч10м	ТП-4059;	Подготовка схемы для ППР ТП-4059
68	15.04.2024г	09ч10м	12ч40м	ТП-4059;	ППР
69	16.04.2024г	00ч10м	00ч15м	ТП-4059;	Восстановление схемы после ППР ТП-4059
70	17.04.2024г	09ч00м	18ч30м	ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.1;	По заявке ПАО «Россети»
71	18.04.2024г	02ч20м	02ч25м	ТП-4070	По заявке ПАО «Россети»
72	18.04.2024г	09ч50м	13ч25м	ТП-404, РУ-0,4 кВ, СШ-1, Ф.4, СШ-2, Ф.1;	По заявке потребителя
73	18.04.2024г	17ч30м	17ч35м	ТП-4070	По заявке ПАО «Россети»
74	20.04.2024г	00ч05м	00ч10м	ТП-3173;	По заявке ПАО «Россети»
75	23.04.2024г	10ч50м	11ч35м	ЗРП-3 "Чермет", РУ-0,4кВ, СШ-2, Ф. 4;	Замена ТТ на Ф.7
76	23.04.2024г	13ч05м	13ч40м	ТП-7, РУ-0,4 кВ, Ф. 1;	Замена ТТ на Ф.1
77	23.04.2024г	20ч20м	20ч45м	ТП-917;	Включение в работу после ремонта КЛ-10 кВ РП-91, Ф.91-11 - ТП-915(1)
78	24.04.2024г	09ч18м	10ч20м	ТП-2062	По заявке ООО «ЭЛСК НН»
79	24.04.2024г	09ч30м	15ч50м	ТП-2426, РУ-0,4 кВ, ф.7	По заявке потребителя (АО "ДК Канавинского района")
80	24.04.2024г	10ч20м	10ч50м	ЗРП-1, РУ-0,4кВ, Ф.17;	По заявке потребителя
81	24.04.2024г	13ч00м	14ч30м	КТП-7	По заявке потребителя
82	24.04.2024г	20ч45м	23ч15м	ТП-67, РУ-0,4 кВ, ф.5	По заявке потребителя (Компания "Рента-НН")
83	25.04.2024г	08ч35м	15ч45м	ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.1;	По заявке ПАО «Россети»
84	25.04.2024г	09ч35м	12ч35м	ТП-404, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Подключение нового потребителя
85	25.04.2024г	23ч35м	23ч40м	ТП-2456;	По заявке ПАО «Россети»
86	27.04.2024г	08ч50м	10ч05м	ТП-2503, РУ-0,4 кВ, Ф.7,11;	По заявке потребителя (ТСЖ "Окская гряда")
87	27.04.2024г	17ч50м	01.05.2024г. 16ч50м	ТП-451, РУ-0,4 кВ, Ф. 8,16;	По заявке потребителя (Министерство финансов Нижегородской области)

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2024 год, апрель**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
24	05,55 2024.04.11	06,25 2024.04.11	КЛ-6кВ ТП-4042 - ТП-4026	ТП-4070	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
25	22,35 2024.04.11	23,12 2024.04.11	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.8 - ТП-40(1)	ТП-40(1); ТП-41(1); ТП-50(1); ТП-17А(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
26	08,00 2024.04.12	09,25 2024.04.12	ПС Печерская ф.1020	ТП-366; ТП-367	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
27	06,35 2024.04.13	08,30 2024.04.13	КЛ-6кВ ТП-2039 - ТП-2795	ТП-2039	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
28	15,30 2024.04.13	17,35 2024.04.13	РП-82 ф.820	ТП-57; ТП-52; ТП-24; ТП-11; ТП-75; ТП-50	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
29	19,00 2024.04.17	00,10 2024.04.18	ПС Новосормовская ф.641	ТП-114; ТП-42; ТП-43; ТП-102(2); ТП-113; ТП-23; ТП-76; ТП-82; ТП-83; ТП-116; ТП-8; ТП-65; ТП-66; ТП-67; ТП-38; ЦРП-37(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
30	07,00 2024.04.20	08,10 2024.04.20	КЛ-6кВ ТП-2466(2) - РП-15	ТП-2466(2); ТП-2768; ТП-2813; ТП-2327(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
31	02,30 2024.04.23	03,20 2024.04.23	РП-77	ТП-2456	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
32	18,35 2024.04.24	20,25 2024.04.24	КЛ-6кВ ТП-2948 - ТП-2046	ТП-55(2053); ТП-56(2054); ТП-2948; РП-33 ф.336	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
33	02,30 2024.04.27	03,10 2024.04.27	РП-27 ф.270	ТП-2456	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
34	18,15 2024.04.28	18,35 2024.04.28	РП-51 ОАО "РЖД"	ТП-2462	Аварийное отключение в смежной сетевой организации