

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2025 год, май**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
31	07,30 2025.05.14	10,00 2025.05.14	РП-20 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго"	ТП-2435(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
32	16,00 2025.05.19	17,20 2025.05.19	РП-71 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-2416(1); ТП-2150; ТП-2211	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
33	00,55 2025.05.22	02,20 2025.05.22	ГПП Фреза РУ-6кВ 2СШ	КТП-4; КТП-6; ТП-1; КТП-14; ТП-Тико; ТП-2100(2); КТП-53(2); ТП-58(2); РП-1; РП- 3(1); РП-4	Воздействие животных и птиц
34	16,35 2025.05.23	19,00 2025.05.23	РП-11 ф.111 Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-587	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
35	19,10 2025.05.26	20,45 2025.05.26	РП-37	ТП-4059(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2025 год**

Май					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
89	04.05.2025г	12ч10м	13ч40м	ТП-238, РУ-0,4 кВ, ф.7,15;	По заявке потребителя (АО "ДК Советского района")
90	05.05.2025г	07ч30м	10ч40м	КТП-22, РУ-0,4 кВ, ф.3;	По заявке потребителя (Смольянинов Д.А)
91	06.05.2025г	12ч55м	14ч30м	ТП-362, РУ-0,4 кВ, ф.1,13;	По заявке потребителя (ЖСК №394)
92	07.05.2025г	00ч00м	00ч03м	ТП-4724	Включение в работу КЛ-6 кВ: ТП-4776 - ТП-4724 (бесхозная)
93	12.05.2025г	10ч00м	12ч40м	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, ф. 1;	Подключение нового потребителя
94	14.05.2025г	09ч00м	11ч35м	КТП-28;	Монтаж РЗиА в РП-3, ф.16 - ТП-28
95	14.05.2025г	10ч00м	10ч35м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.12;	По заявке потребителя ПАО Россети
96	14.05.2025г	11ч15м	12ч30м	КТП-22, РУ-0,4 кВ, ф.3;	Замена ПУ и ТТ
97	15.05.2025г	01ч45м	02ч40м	ТП-4472, РУ-0,4кВ;	Подключение нового потребителя
98	15.05.2025г	08ч20м	10ч55м	РП-3, РУ-6 кВ, ф.1;	Монтаж РЗиА в РП-3, ф.1 - Т-1
99	15.05.2025г	10ч00м	11ч35м	КТП-7, РУ-0,4 кВ, ф. 2,4;	Замена ПУ и ТТ
100	15.05.2025г	11ч45м	13ч10м	КТП-7, РУ-0,4 кВ, ф. 21,14;	Замена ПУ и ТТ
101	15.05.2025г	13ч15м	13ч55м	КТП-7, РУ-0,4 кВ, ф. 15;	Замена ПУ и ТТ
102	15.05.2025г	14ч15м	14ч25м	КТП-7, РУ-0,4 кВ, ф. 4;	Замена ТТ
103	16.05.2025г	10ч35м	12ч05м	ТП-113, РУ-0,4 кВ, ф. 8,13;	Замена ПУ и ТТ
104	16.05.2025г	13ч05м	14ч35м	ТП-44, РУ-0,4 кВ;	Подключение нового потребителя
105	16.05.2025г	16ч20м	16ч55м	ТП-339, РУ-6 кВ, ф. 5;	По заявке ПАО Россети
106	20.05.2025г	09ч00м	12ч00м	РП-3, РУ-6 кВ, ф.3;	Монтаж РЗиА в РП-3, ф.3 - Т-3
107	21.05.2025г	13ч40м	14ч05м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.12;	По заявке ПАО Россети
108	21.05.2025г	16ч10м	16ч30м	ТП-44, РУ-0,4 кВ;	Подключение нового потребителя
109	22.05.2025г	10ч10м	17ч50м	ТП-3161, РУ0,4 кВ, ф.2,13;	По заявке потребителя (Водоканал)
110	23.05.2025г	13ч30м		ТП-285, РУ-0,4 кВ, ф.12;	По заявке потребителя (Центр гигиены)
111	26.05.2025г	12ч40м	13ч15м	ЗРП-1, РУ-0,4кВ, ф.10;	Замена ПУ и ТТ
112	26.05.2025г	15ч40м	20ч10м	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, ф. 10;	По заявке потребителя (ООО "Мегапромснаб")
113	27.05.2025г	09ч05м	16ч05м	ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.1;	По заявке потребителя ПАО Россети
114	27.05.2025г	10ч05м	13ч00м	ЗРП-3 "Чермет", РУ-0,4кВ, СШ-1, ф. 3, СШ-2, ф. 6;	Замена ПУ и ТТ
115	28.05.2025г	09ч40м	13ч40м	ТП-11, РУ-0,4 кВ, ф.1,7,11,23;	Замена ПУ и ТТ
116	28.05.2025г	15ч55м	16ч20м	ТП-2514, СШ-2;	РУ-6 кВ ремонт ВН в сторону ТП-2064
117	29.05.2025г	12ч30м	16ч05м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.8,19;	По заявке ПАО Россети

№п/ п	Дата	Время отключе- ния	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
118	30.05.2025г	09ч10м	13ч35м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.3,4;	По заявке ПАО Россети
119	30.05.2025г	09ч45м	11ч20м	ТП-3, РУ-0,4 кВ, СШ-2, Ф. 8,16, Гребной канал;	Замена ПУ

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2025 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2025 года - 10 шт.
Февраль 2025 года - 6 шт.
Март 2025 года – 3 шт.

Апрель 2025 года – 11 шт.
Май 2025 года – 5 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2025 году в результате аварийных отключений:

Январь 2025 года – 1051 кВт.ч
Февраль 2025 года – 897 кВт.ч
Март 2025 года – 532 кВт.ч

Апрель 2025 года – 1214 кВт.ч
Май 2025 года – 560 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии