

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2026 год, март**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
8	11,30 2026.03.02	12,50 2026.03.02	КЛ-6кВ ТП-336 - ТП-47	ТП-719(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
9	15,40 2026.03.16	16,15 2026.03.16	КЛ-6кВ РП-15 ф.159	ТП-2466(1); ТП-2150; ТП-2211; ТП-2416(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
10	01,25 2026.03.19	02,25 2026.03.19	ГПП Фреза ЗРУ-6кВ ф.28	ТП-2100(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
11	23,25 2026.03.19	01,20 2026.03.20	РП-31 РУ-6кВ ф.312 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-2274(2); ТП-2461; ТП-2465	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
12	10,25 2026.03.20	11,30 2026.03.20	КЛ-6кВ РП-24 - ТП-2263	ТП-2479(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
13	23,25 2026.03.21	00,55 2026.03.22	РП-53 ЗРУ-6кВ ф.530	ТП-4776; ТП-4724	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
14	01,25 2026.03.23	02,30 2026.03.23	КЛ-6кВ ТП-2959 (2) - ТП-2342 (1)	ТП-2959	Повреждение сторонней организацией КЛ
15	18,10 2026.03.24	19,55 2026.03.24	КЛ-6кВ ТП-2465 - ТП-2789	ТП-2465; ТП-2461;ТП-2274	Повреждение сторонней организацией КЛ
16	08,10 2026.03.26	09,45 2026.03.26	РП-73 ф.736	ТП-2383(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
17	10,00 2026.03.30	12,10 2026.03.30	КЛ-6кВ ТП-339(1) - ТП-338(1)	ТП-339; ТП-338; ТП-79; ТП-74	Повреждение сторонней организацией КЛ
18	10,35 2026.03.31	11,55 2026.03.31	КЛ-10кВ ТП-40 (1) - ТП-41 (1)	ТП-40(1); ТП-41(1); ТП-50(1); ТП-17А(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2026 год**

Март					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
52	02.03.2026г	09ч55м	10ч45м	ТП-2479, РУ-0,4 кВ, ф.6,14,16;	Замена ПУ
53	02.03.2026г	11ч30м	12ч50м	ТП-719;	Включение в работу КЛ-6 кВ: ТП-336 - ТП-47 (бесхозяйная)
54	02.03.2026г	15ч00м	16ч20м	ТП-23, РУ-0,4 кВ, ф.8;	Замена ПУ
55	02.03.2026г	15ч05м	16ч20м	ТП-113, РУ-0,4 кВ, ф. 7;	Замена ПУ
56	02.03.2026г	23ч35м	23ч37м	ТП-4046, СШ-2;	По заявке ПАО Россети
57	03.03.2026г	06ч25м	11ч25м	РП-3, РУ-6 кВ, ф.1;	Переключения в РУ-6кВ
58	03.03.2026г	09ч40м	11ч40м	ТП-362, РУ-0,4 кВ, Ф.6,14;	Замена ПУ
59	03.03.2026г	23ч12м	23ч14м	ТП-4046, СШ-2;	По заявке ПАО Россети
60	04.03.2026г	15ч00м	16ч10м	ТП-4614, РУ-0,4 кВ, ф.8;	Замена ПУ
61	05.03.2026г	09ч35м	10ч50м	ТП-3164, РУ-0,4 кВ;	Замена ПУ
62	05.03.2026г	15ч00м	16ч10м	ТП-2386, РУ-0,4 кВ, ф.8;	Замена ПУ
63	06.03.2026г	08ч40м	08ч47м	ТП-9, РУ-0,4 кВ, ф.3,4;	Замена ПУ
64	09.03.2026г	14ч05м	15ч00м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.1;	По заявке ПАО Россети
65	10.03.2026г	09ч35м	10ч50м	ТП-2817, СШ-1;	Замена ПУ
66	10.03.2026г	11ч00м	12ч25м	ТП-2817, СШ-2;	Замена ПУ
67	10.03.2026г	15ч05м	16ч40м	ТП-2144, РУ-0,4 кВ, ф.5;	Замена ПУ
68	10.03.2026г	17ч10м	11.03.2026 г 12ч10м	ТП-76, РУ-0,4кВ, Ф.1, каб.ящ.у под.7, гр. 4;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН";
69	11.03.2026г	09ч45м	12ч35м	ТП-803, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Замена ПУ
70	11.03.2026г	14ч10м	14ч15м	ТП-4091, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Включение в работу Т-2
71	11.03.2026г	15ч05м	16ч20м	ТП-2413, РУ-0,4кВ, ф.2.10;	Замена ПУ
72	12.03.2026г	08ч25м	14ч10м	ТП-2910, РУ-0,4кВ фид.9;	По заявке ПАО Россети
73	12.03.2026г	09ч00м	14ч35м	ТП-2238, РУ-0,4кВ, ф.3;	По заявке ПАО Россети
74	12.03.2026г	11ч20м	11ч45м	ТП-1, РУ-0,4 кВ, ф.4;	По заявке АО "ДК Канавинского района"
75	12.03.2026г	14ч40м	14ч55м	ТП-4614, РУ-0,4 кВ, ф.8;	Замена ПУ
76	13.03.2026г	09ч45м	11ч40м	ТП-14, РУ-0,4 кВ, ф. 9,12,17;	Замена ПУ
77	13.03.2026г	11ч45м	13ч45м	ТП-14, РУ-0,4 кВ, ф. 13,16,22;	Замена ПУ
78	14.03.2026г	09ч00м	10ч15м	ТП-566, РУ-0,4кВ, ф. 3;	По заявке ПАО Россети
79	14.03.2026г	17ч00м	18ч20м	ТП-2380, РУ-0,4 кВ, ф.5;	По заявке ПАО Россети
80	16.03.2026г	00ч00м	00ч07м	РП-34; ТП-3182 (встр. В РП-34) , ТП-3183 , ТП-3307;	Вывод в ремонт КЛ-6кВ РП-34 ф.646 - ПС "Новосормовская"

№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
81	16.03.2026г	09ч35м	10ч15м	ТП-587, РУ-0,4кВ, ф.2;	Замена ПУ
82	16.03.2026г	15ч00м	15ч50м	ТП-18, РУ-0,4 кВ, ф.6;	Замена ПУ
83	16.03.2026г	15ч30м	19.03.2026 г 15ч15м	ТП-45, РУ-0,4 кВ, ф.16;	По заявке потребителя (Роддом №5)
84	17.03.2026г	08ч45м	10ч20м	ТП-9, РУ-0,4 кВ, ф.3,4;	Замена ПУ
85	17.03.2026г	09ч30м	14ч55м	ТП-2;	ППР + подключение нового потребителя
86	17.03.2026г	10ч40м	11ч05м	ТП-4724, РУ-0,4 кВ, ф.5;	Проверка схемы
87	17.03.2026г	13ч40м	14ч20м	ТП-86, РУ-0,4 кВ, ф.14,16;	Замена ПУ
88	17.03.2026г	15ч05м	15ч35м	ТП-86, РУ-0,4 кВ, ф.4,15;	Замена ПУ
89	18.03.2026г	15ч05м	16ч00м	ТП-75, РУ-0,4кВ, ф.2,4;	Замена ПУ
90	19.03.2026г	09ч05м	10ч30м	ТП-402, РУ-0,4кВ ф.6,8,10,12;	Замена ПУ
91	19.03.2026г	15ч00м	16ч35м	ТП-2881, РУ-0,4 кВ, ф.14;	Замена ПУ
92	20.03.2026г	09ч20м	12ч20м	ТП-14;	ППР
93	20.03.2026г	09ч30м	10ч05м	ТП-397, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена ПУ
94	20.03.2026г	14ч05м	14ч10м	ТП-719, СШ-1;	По заявке ПАО Россети
95	20.03.2026г	23ч45м	23ч50м	РП-34; ТП-3182 (встр. В РП-34), ТП-3183, ТП-3307	Включение в работу КЛ-6кВ: РП-34 ф.646 - ПС "Новосормовская"
96	22.03.2026г	22ч23м	22ч25м	ТП-2514, СШ-2;	По заявке ПАО Россети
97	22.03.2026г	23ч20м	23ч22м	ТП-55,;	По заявке ПАО Россети
98	23.03.2026г	13ч50м	14ч30м	ТП-104, РУ-0,4 кВ, ф. 10;	Замена ПУ
99	23.03.2026г	14ч40м	15ч15м	ТП-104, РУ-0,4 кВ, ф. 2,9;	Замена ПУ
100	23.03.2026г	19ч52м	19ч54м	ТП-2514, СШ-2;	По заявке ПАО Россети
101	24.03.2026г	12ч00м	12ч20м	ТП-338, РУ-0,4 кВ, ф.7;	Замена ПУ
102	25.03.2026г	09ч15м	13ч55м	КТП-331;	Ремонт перемычки СВН-1 - СВН-2
103	25.03.2026г	09ч50м	11ч00м	ТП-2465, РУ0,4 кВ, СШ-1;	Замена ПУ
104	26.03.2026г	12ч00м	13ч35м	ТП-116, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Замена ПУ
105	27.03.2026г	09ч00м	10ч00м	ТП-2959, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Замена ПУ
106	27.03.2026г	09ч10м	09ч20м	ТП-4724, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Отсоединение КЛ-0,4 кВ Ф.13 - ул.Цветочная, 1 + магазин Пятерочка
107	27.03.2026г	09ч10м	15ч55м	ТП-4724, РУ-0,4 кВ, ф.13;	Ремонт КЛ-0,4 кВ Ф.13 - ул.Цветочная, 1 + магазин Пятерочка
108	27.03.2026г	12ч00м	12ч30м	КТП-7, РУ-0,4 кВ, ф.3;	Замена ПУ
109	27.03.2026г	15ч30м	15ч40м	ТП-4724, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Включение в работу КЛ-0,4 кВ Ф.13 - ул.Цветочная, 1 + магазин Пятерочка
110	30.03.2026г	09ч35м	11ч25м	ТП-48;	Замена ПУ
111	31.03.2026г	10ч15м	11ч30м	ТП-2211, РУ-0,4 кВ, ф. 3;	Замена ПУ
112	31.03.2026г	13ч25м	14ч10м	ТП-15, РУ-0,4кВ ф.4,14;	Замена ПУ

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2026 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2026 года - 4 шт.
Февраль 2026 года - 3 шт.
Март 2026 года - 11 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2026 году в результате аварийных отключений:

Январь 2026 года – 316 кВт.ч
Февраль 2026 года - 390 кВт.ч
Март 2026 года - 870 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии