

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2026 год, август**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
57	00,40 2026.08.02	01,55 2026.08.02	КЛ-6кВ ТП-4105 - 4059(1)	ТП-4059(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
58	01,50 2026.08.02	04,40 2026.08.02	КЛ-6кВ ТП-2399(2) - ТП-2762	ТП-2762	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
59	01,50 2026.08.02	04,30 2026.08.02	РП-15 ф.158	ТП-2228; ТП-2737; ТП-2558	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
60	15,20 2026.08.04	17,55 2026.08.04	МВ РП-20 ф.205 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижевоэнерго"	ТП-2964; ТП-2380; ТП-2379	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
61	22,25 2026.08.06	23,35 2026.08.06	РП-30 ф.304	ТП-185(2); ТП-566; ТП-661; ТП-393; ТП-237; ТП-417; ТП-438; ТП-975; ТП-292	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
62	00,45 2026.08.07	02,35 2026.08.07	РП-7 МВ ф.77 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижевоэнерго"	ТП-46	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
63	10,20 2026.08.07	13,10 2026.08.07	ГПП Фреза ф.24	ТП-2100(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
64	10,15 2026.08.09	10,35 2026.08.09	ПС Теплоход, Т-2	ПС 110 кВ ПС Теплоход, Т-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений
65	17,50 2026.08.09	18,45 2026.08.09	ПС Кузнечиха 2СШ	РП-58(2); РП-38(2); ТП-362(2); ТП-400(2); ТП-402(1); ТП-401(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
66	07,00 2026.08.10	07,25 2026.08.10	ПС Приокская ф.618	ТП-4776; ТП-4724	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
67	18,55 2026.08.26	19,45 2026.08.26	КЛ-10кВ ГПП Фреза - ТП-40(2)	ТП-40(2); ТП-41(2); ТП-50(2); ТП-17а	Повреждение сторонней организацией КЛ

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2026 год**

Август					
№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ ТП, РП	Причина отключения
248	03.08.2026г	00ч00м	00ч08м	ТП-27; ТП-28; ТП-29;	Вывод в резерв КЛ-6 кВ: ТП-27 - ТП-17
249	03.08.2026г	00ч00м	00ч08м	ТП-49	Вывод в резерв КЛ-6 кВ: ТП-27 - ТП-17
250	03.08.2026г	09ч00м	10ч50м	ТП-17;	Включение в работу КЛ-6 кВ: ТП-17 - ТП-27
251	03.08.2026г	09ч00м	09ч50м	ТП-2846, РУ-0,4 кВ, Ф.6,8;	Замена ПУ
252	04.08.2026г	08ч20м	11ч10м	ТП-2383, РУ-0,4 кВ, Ф. 13;	По заявке потребителя
253	04.08.2026г	11ч05м	11ч45м	ТП-2456, РУ-0,4 кВ, Ф.9;	Замена ПУ
254	05.08.2026г	12ч40м	13ч15м	ТП-2379, РУ-0,4 кВ, Ф.1;	Замена ПУ
255	05.08.2026г	15ч00м	16ч15м	ТП-2456, РУ-0,4 кВ, Ф.3;	Замена ПУ
256	07.08.2026г	09ч30м	10ч35м	ТП-115, РУ-0,4 кВ, Ф.5,7;	Замена ПУ
257	07.08.2026г	12ч00м	15ч55м	ТП-23;	ППР + подключение нового потребителя
258	08.08.2026г	13ч55м	14ч35м	ТП-400, РУ-0,4 кВ, Ф.4,15;	По заявке потребителя (ТСЖ)
259	08.08.2026г	14ч10м	15ч10м	ТП-2238, РУ-0,4кВ, ф.3;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
260	08.08.2026г	14ч35м	15ч40м	ТП-2380 РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
261	10.08.2026г	09ч35м	11ч40м	ТП-339, СШ-1;	Подключение нового потребителя .
262	10.08.2026г	20ч00м		ТП-4070, РУ-0,4 кВ, Ф. 5;	По заявке потребителя (Информационные технологии)
263	11.08.2026г	09ч00м	10ч45м	ТП-339, СШ-2;	Подключение нового потребителя .
264	13.08.2026г	17ч15м	18ч25м	КТП-28, РУ-0,4 кВ, ф.1,3;	Ремонт КЛ-0,4 кВ на Ф.3
265	13.08.2026г	21ч00м	21ч01м	ТП-36;	Оперативные переключения по заявке ДД Метро
266	13.08.2026г	22ч10м	22ч11м	ТП-291;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
267	14.08.2026г	21ч19м	21ч20м	ТП-36, СШ-2;	Оперативные переключения по заявке ДД Метро
268	17.08.2026г	09ч10м	11ч50м	ТП-2382, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Перезаводка КЛ-0,4 кВ на Ф.13
269	24.08.2026г	10ч50м	11ч00м	ТП-1, РУ-0,4кВ, ф.4;	Замена ПУ
270	24.08.2026г	11ч10м	11ч35м	ТП-1, РУ-0,4кВ, ф.2;	Замена ПУ
271	24.08.2026г	14ч30м	16ч05м	ТП-2380 РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
272	25.08.2026г	10ч35м	11ч05м	ТП-566, РУ-0,4кВ, ф. 3;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
273	25.08.2026г	11ч25м	17ч00м	ТП-14, РУ-0,4 кВ, ЩРС, гр.3;	За неуплату
274	26.08.2026г	11ч25м	28.08.2026г 15ч55м до К/Я	ТП-566, РУ-0,4кВ, ф. 6;	По заявке потребителя (АО "ДК Советского района")
275	31.08.2026г	10ч20м	14ч20м	ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4,7;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2026 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2026 года - 4 шт.
Февраль 2026 года - 3 шт.
Март 2026 года - 11 шт.

Апрель 2026 года - 9 шт.
Май 2026 года - 5 шт.
Июнь 2026 года – 13 шт.

Июль 2026 года – 11 шт.
Август 2026 года – 11 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2026 году в результате аварийных отключений:

Январь 2026 года – 316 кВт.ч
Февраль 2026 года - 390 кВт.ч
Март 2026 года - 870 кВт.ч

Апрель 2026 года - 895 кВт.ч
Май 2026 года - 412 кВт.ч
Июнь 2026 года - 1054 кВт.ч

Июль 2026 года - 930 кВт.ч
Август 2026 года - 890 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии