

Сводная таблица замеров нагрузки по точкам приема электроэнергии

Дата 15.06.2016

ТСО:ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

Нагрузка по расчетным приборам учета, мВт															Всего по договору, Активная мощность мВт
	ГПП "Фреза" 110/10/6 кВ - ВН	ГПП "Заря" 110/6 кВ - ВН	ГПП Чермет" 110/6 кВ - ВН	ГПП "Теплоход" 110/6 кВ - ВН	ГПП "Кстовская Аварийная - 110/35/6 кВ - ВН	ГПП "Автотрек" 110/6 кВ - ВН	РП-45 - СН2	РП-50 - СН2	РП-34 - СН2	РП-91-СН2					
0-1	5,572478	4,0476	4,21	1,927	0,3	0,819	0,571	0,929	0,03744	0,876					19,289518
1-2	5,185486	4,002	3,78	2,057	0,42	0,866	0,498	0,869	0,03744	0,779					18,493926
2-3	4,923486	3,6048	3,529	1,517	0,42	0,867	0,453	0,825	0,03744	0,709					16,885726
3-4	4,681466	3,8028	3,353	2,165	0,42	0,674	0,437	0,781	0,03608	0,695					17,045346
4-5	4,64248	3,432	3,07	1,265	0,42	0,768	0,427	0,785	0,02972	0,681					15,5202
5-6	4,68948	3,5676	3,046	1,442	0,42	0,672	0,454	0,847	0,0299	0,69					15,85798
6-7	5,405464	3,5268	3,287	1,895	0,78	0,961	0,585	1,066	0,0281	0,872					18,406364
7-8	7,088392	3,6768	3,883	4,327	0,96	0,912	0,702	1,458	0,02864	1,009					24,044832
8-9	8,129362	4,2648	4,93	3,365	0,84	1,201	0,715	1,875	0,02802	1,064					26,412182
9-10	9,302346	4,8552	6,713	3,365	1,14	1,346	0,743	2,2	0,02912	1,114					30,807666
10-11	9,883354	5,1036	7,553	3,125	0,84	1,056	0,758	2,264	0,03292	1,21					31,825874
11-12	10,41035	5,1372	7,495	3,286	1,08	1,248	0,761	2,315	0,03474	1,514					33,281286
12-13	10,43735	4,9992	7,589	3,325	0,96	1,152	0,755	2,277	0,04028	1,381					32,915826
13-14	10,4189	4,9296	6,633	3,366	0,96	1,248	0,763	2,317	0,03974	1,396					32,071236
14-15	10,54228	5,22	7,517	3,04	0,96	0,96	0,742	2,336	0,0402	1,368					32,72548
15-16	10,12482	5,2332	7,589	3,065	0,96	1,2	0,725	2,363	0,03684	1,399					32,695862
16-17	9,91235	5,0016	7,388	2,945	0,54	1,056	0,742	2,318	0,0392	1,393					31,33515
17-18	9,421354	4,9608	7,004	3	0,42	1,056	0,779	2,163	0,04066	1,436					30,280814
18-19	8,77369	5,0064	5,659	2,795	0,48	1,104	0,806	1,761	0,0413	1,441					27,86739
19-20	8,519402	4,92	5,24	2,645	0,42	1,2	0,833	1,464	0,03812	1,508					26,787522
20-21	8,22841	4,4616	5,045	2,395	0,3	1,104	0,852	1,316	0,03866	1,48					25,22067
21-22	7,580404	4,5264	4,786	2,246	0,3	1,2	0,881	1,239	0,03848	1,451					24,248284
22-23	7,50844	4,4916	4,7	1,906	0,3	1,2	0,772	1,174	0,03728	1,313					23,40232
23-24	6,29542	4,3428	4,735	1,585	0,3	0,864	0,652	1,067	0,0391	1,098					20,97832

Главный инженер ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

Семин К.А.