

Информация о наличии свободной мощности для технологического присоединения энергоустановок потребителей напряжением ниже 35 кВ

Информация за 2 кв. 2023 года:

1. ГПП "Фреза" в г. Н. Новгороде (Ленинский район) - Свободной мощности для технологического присоединения потребителей нет.

№ п/п	Наименование ТП 6-10/0,4кВ, РП	Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт
1	ТП-1	0
2	ТП-2	0
3	КТП-4	0
4	КТП-5	0
5	КТП-6	0
6	КТП-7	0
7	КНТП-8	0
8	КНТП-9	0
9	КНТП-10	0
10	ТП-9	0
11	ТП-11	0
12	ТП-12	0
13	ТП-13	0
14	ТП-14	0
15	ТП-16	0
16	КТП-18	0
17	КТП-20	0
18	КТП-21	0
19	КТП-22	0
20	ТП-23	0
21	КТП-26	0
22	КТП-28	0
23	КТП-29	0
24	РП-1	0
25	РП-2	0
26	РП-3	0
27	РП-3А	0
28	РП-4	0
29	ТП-44	0
30	ТП-45	0

2. ГПП "Заря-1" в г. Дзержинске - Свободная мощность для технологического присоединения потребителей 9824 кВт.

2. ГПП "Заря-2" в г. Дзержинске - Свободная мощность для технологического присоединения потребителей 6259 кВт.

№ п/п	Наименование ТП 6-10/0,4кВ, РП	Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт
1	РП-1	0
2	РП-3	0
3	ТП-3	690
4	РП-10	0
5	ТП-10	67
6	РП-18	0
7	ТП-18	49
8	РП-26	0
9	РП-52	0
10	КТП-52	535
11	РП-66	0
12	КТП-66	210
13	КТП-99	52

14	ТП-11	0
15	ТП-12	0
16	ТП-14	0
17	КТП-56	475
18	КТП-59	0
19	КТП-65	0
20	КТП-68	495
21	КТП-69	0
22	КТП-92	0

3. ПС "Автотрек" в п. Березовая пойма Нижегородской области - Свободная мощность для технологического присоединения потребителей нет.

4. ПС "Кстовская" в Кстовском районе Нижегородской области - Свободная мощность для технологического присоединения потребителей составляет 6550 кВт.

5. ПС "Теплоход" в г. Бор - Свободная мощность для технологического присоединения потребителей составляет примерно 1200 кВт.

№ п/п	Наименование ТП 6-10/0,4кВ, РП	Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт
1	ТП-1	0
2	ТП-2	0
3	ТП-3	200
4	ТП-4	0
5	ТП-5	40
6	ТП-7	30
7	ТП-8	0
8	ТП-10	10
9	КТП-11	30
10	ТП-12	20
11	ТП-13	0
12	ТП-14	200
13	ТП-15	0
14	КТП-16	0

6. ПС "Чермет" в г. Н.Новгород (Канавинский район) - Свободная мощность для технологического присоединения потребителей нет.

№ п/п	Наименование ТП 6-10/0,4кВ, РП	Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт
1	ЗРП-1	0
2	ЗРП-2	0
3	ЗРП-3	0
4	ТП-3	0
5	КТП-7	0
6	ТП-9	0
7	ТП-5	0
8	ТП-12	0